

上水道配水管布設替工事における濁水発生に伴い 一部地域の学校給食が休止になります

- 9月6日(水)市ガス水道部施設整備課が発注した本吉町三島地内の配水管布設替工事において、作業手順を誤り、三島地区を中心に約40戸に濁水が流入。通常の状態に戻りました。
- 本吉共同調理場においては、①受水槽の洗浄、②給水車による受水槽への給水を行いましたが、給水に時間を要し、予定していた給食用食器等の洗浄作業が行えず、翌9月7日(木)の小学校4校(津谷小・小泉小・大谷小・階上小)分の給食調理が不可能となったものです。
- 児童の保護者の皆様には、学校を通じ、9月7日は弁当を持参していただくようご連絡いたしました。
- 児童や保護者、関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

【事故の概要】

- 1 場所 気仙沼市本吉町三島地内
- 2 発生日時 9月6日(水)午前11時30分頃
- 3 内容 配水管から給水管を分岐する作業中、通常は分岐側でバルブを閉めて作業するところ、解放したまま作業したことにより、本管内の水が急激に流れ濁水を発生させたもの。
- 4 請負業者 株式会社アクアリンク 東北支店

【事故の影響】

- 1 給食休止期間 9月7日(木)のみ
- 2 給食休止対象校及び人数(教職員等を含む) 下記のとおり

	児童	教職員等	計
津谷小学校	245人	25人	270人
小泉小学校	57人	12人	69人
大谷小学校	166人	21人	187人
階上小学校	199人	22人	221人
	667人	80人	747人

※津谷・大谷・階上中学校については管内の駅伝大会のため、給食を提供しない日となっております。