

「令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震による対応等について」(第2報)

(令和3年2月15日 12:00 現在)

種 別	項 目
【地震情報】	発生日時 令和3年2月13日23:07 震源地 福島県沖(北緯37.7度, 東経141.8度) 震源の深さ 55km 地震の規模 マグニチュード7.3 観測震度 4(赤岩, 笹が陣, 唐桑町, 本吉町津谷, 本吉町西川内)
【本部体制】	2月13日 23:07 警戒本部(職員配備1号)設置 2月14日 01:30 警戒配備(職員配備0号)に移行 2月14日 03:00 警戒配備(職員配備0号)解除
【広報対応】	防災行政無線, 市ホームページ, ツイッター, 被災者支援メール, フェイスブック, コミュニティFM, LINE, Lアラート
【活動状況】	2月14日(00:00現在) ・市職員配備状況: 130人 ・消防団警戒活動: <u>58人</u>
【被害状況】	(人的被害) 軽傷者 1名(ベッドから転落し, 6針縫合)
(断水)	(ライフライン) ・ <u>東舞根地区 4戸(給水管破損)⇒14日 16:00修繕による解消</u>
	() ・市営住宅(表松川, 内の脇, 鹿折南, 舘山, 赤岩五駄鱈, 魚町入沢) 順次対応を行い1:50全施設復旧 ※機器の安全装置作動により停止。順次対応済
(ガス)	() ・市営住宅(鹿折南, 鹿折, 南町一丁目, 三日町, 鶴巻) ※機器の安全装置作動により停止。順次個別対応済
【交通機関】	・JR大船渡線(気仙沼駅 ~ 一ノ関駅) ⇒ 2月14日 始発から運休(再開: 気仙沼発 12:22, 一ノ関発 14:17) ・気仙沼線・大船渡線BRT ⇒ <u>通常運行</u> ・市民バス(マイクロバス, 乗合タクシー, 循環バス) ⇒ <u>通常運行</u> ・高速バス(マイクロバス, 宮城交通, 岩手県交通) ⇒ <u>通常運行</u>

市関係の被害 及び調査状況	項 目
財政課 (市役所)	<ul style="list-style-type: none"> ・ワン・テン庁舎エレベーター <li style="padding-left: 20px;">地震発生時刻に安全装置が働き停止 ⇒ 2月14日14時, 停止解除 (エレベーター管理会社対応)
市立病院	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関前インターロッキングの一部破損 (免震構造物との境界部分) ・タイルの段差発生 ・空冷ヒートポンプチラーのドレンパイプ破損
都市計画課	<ul style="list-style-type: none"> 【現在契約している工事現場：都市施設係所管】 ⇒ 19件 異常なし (魚市場中谷地線ほか) 【現在契約している工事現場：土地区画整理室所管】 ⇒ 2地区 (11件) 異常なし (内湾地区ほか) 【管理している都市公園】 ⇒ 44公園のうち4公園のトイレの外壁にクラック発生 (田谷, 気仙沼, 三峰, 駒場)
土木課	<ul style="list-style-type: none"> 【橋梁 (15m以上) の点検】 ⇒ 約50橋 異常なし (2/14 2:40完了) 【発注工事現場】 ⇒ 48業者 異常なし (2/14 10:40完了) 【市道緊急点検：気仙沼・唐桑・本吉】 ⇒ 道路維持管理業務路線 N=64路線, L=111.9km <li style="padding-left: 20px;">異常なし (2/14 11:30完了) 【市道緊急点検：大島】 ⇒ 大島地区道路維持補修業務路線 <li style="padding-left: 20px;">異常なし (2/14 9:25完了) 【北沢川ポンプ場緊急点検】 ⇒ 異常なし (2/14 9:00完了) 【ポンプ施設緊急点検】 ⇒ アンダーパス等ポンプ施設7施設 <li style="padding-left: 20px;">異常なし (2/14 10:40完了)