

「令和3年5月1日宮城県沖地震による対応等について」（最終）

※下線部は前回からの追加・修正箇所

（令和3年5月13日 9:00 現在）

種 別	項 目
【地震情報】	発 生 日 時 令和3年5月1日10:27 震 源 地 宮城県沖（北緯38.1度，東経141.8度） 震源の深さ 約51km 地震の規模 マグニチュード6.8 観 測 震 度 最大5弱（赤岩5弱，笹が陣5弱，唐桑町4，本吉町4）
【本部体制】	5月1日 10:27 災害対策本部（職員配備3号）設置 5月1日 11:40 警戒配備（職員配備0号）に移行 5月1日 14:40 警戒配備（職員配備0号）廃止
【広報対応】	防災行政無線，市ホームページ，ツイッター，被災者支援メール， フェイスブック，コミュニティFM，LINE，Lアラート
【活動状況】	5月1日（12:30 現在） ●市職員配備状況：291人 ●消防団警戒活動：124人（車両 35台）
【被害状況】 (施設)	<ul style="list-style-type: none"> ・九条小学校 ダムウェーター停止 → 復旧済み <u>保健室にあるトイレの流し</u> 漏水 → 復旧済み ・面瀬小学校 音楽室 壁剥離，天井亀裂発生 → 仮復旧済み ・津谷小学校 北側校舎2階外壁 亀裂発生 → 仮復旧済み ・条南中学校 校舎西階段つなぎ 亀裂発生 → 仮復旧済み 1～3階トイレ 漏水 → 復旧済み 1～3階トイレ 壁剥離 → 仮復旧済み ・面瀬中学校 エレベーター停止 → 復旧済み 職員室前廊下 亀裂発生 → 仮復旧済み ・階上公民館 体育館2階ガラス1枚破損 → 仮復旧済み ・市総合体育館 メインアリーナ 天井2枚落下 → 仮復旧済み 受付 スプリンクラーのカバー2枚落下 → 仮復旧済み ・本吉総合体育館 窓ガラス2枚破損 → 仮復旧済み

<p>(市道)</p> <p>(その他)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・気仙沼小学校学童保育センター 蛍光灯3基落下 → 復旧済み ・ごみ焼却施設 炉内キャスター（耐火物）が損傷 → 仮復旧済み ・ワン・テン庁舎 エレベーター停止 → 復旧済み ・東日本大震災遺構・伝承館 通路部エクspansion破損, エレベーター停止 通路部エクspansion破損 → 仮復旧済み エレベーター停止 → 復旧済み ・市道の側溝ズレ(九条) ※ 調査の結果, 地震による被害ではなかったため削除 ・擁壁落下し用水路を塞ぐ(長磯牧通) → 用水路組合と個人対応
<p>【交通機関】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ミヤコーバス 高速バス 三陸道通行止めのため, 運行中の便は一般道で運行 気仙沼 → 仙台 12:25 発, 14:25 発 運休 仙台 → 気仙沼 14:00 発以降すべて運休 → 運行再開済み ・J R 運転見合わせ(再開目途たらず) → 運行再開済み
<p>【備考】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅 四反田, 内の脇, 鹿折南, 舘山, 表松川, 赤岩五駄鱈 安全装置作動により自動給水停止 → 復旧済み 魚町入沢, 赤岩五駄鱈, 田中, 表松川, 鹿折南, 幸町, 駅前, 八日町, 三日町 安全装置作動によりエレベーター停止 → 復旧済み ・一般住宅 3件 ガスメーターの安全装置作動により自動供給停止 → 復旧済み