

気仙沼終末処理場汚泥炭化施設維持管理状況

1 排ガス中のばい煙濃度

(1) 排ガスを採取した位置

煙突側面の点検口

(2) 排ガスを採取した年月日

令和5年3月9日

(3) 測定の結果の得られた年月日

令和5年3月23日

(4) 測定結果

測定項目		測定結果	基準値
ばい煙	硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)	0.09	9.2
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.13	0.15
	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	5.4	700
	窒素酸化物濃度 (ppm)	78	250

※ばい煙の基準値は大気汚染防止法に基づいた値です。

※硫黄酸化物排出量の基準値は、測定時の排ガスの温度、ガス量等により変動します。