水　質　年　報

令 和 6 年 度

気仙沼市ガス上下水道部

目　　　　次

1. 水 質 基 準 及 び 試 験 方 法

(1) 水質基準項目

	項　目	基　準　値	検　査　方　法	備　考
1	一般細菌	100個/ml以下	標準寒天培地法	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	ICP-MS法	無機物 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	還元気化-AAS法	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	IC法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	IC法	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	IC法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	PT-GC-MS法	一般 有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	PT-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	IC法	消毒副 生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	PT-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	PT-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	PT-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	HPLC法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	着　色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	IC法	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	ICP-MS法	着　色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	IC法	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	IC法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	かび臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
45	フェノール類	0.005mg/l以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭　気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	全有機炭素計測定法	基礎的 性　状
47	pH値	5.8以上 8.6以下	ガラス電極法	
48	味	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常でないこと	官能法	
50	色度	5度以下	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法	

(2) 水質管理目標設定項目

項目		目標値	検査方法	備考
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	無機物 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(P) *1	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
4	削除			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	PT-GC-MS法	一般 有機物
6	削除			
7	削除			
8	トルエン	0.4mg/l以下	PT-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	－	消毒副 生成物
11	削除			
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	－	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類	1以下 *2	農薬ごとに定められた方法による *3	農薬
16	残留塩素 *4	1mg/l以下	吸光光度法	味
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	IC法	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	着色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	滴定法	味・腐食
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	PT-GC-MS法	臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	滴定法	味
23	臭気強度(TON)	3以下	－	臭気
24	蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	重量法	味
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	基礎的 性状
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以下とし、 極力0に近づける	計算法	
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)*1	R2A寒天培地法	生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	ICP-MS法	着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	和として(P)*1 0.00005	固相抽出-LC-MS法	一般有機物

(注) 1.目標値の(P)は暫定値であることを表しています。
2.農薬類の目標値は，各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値の合計値が1以下であることを表しています。
3.農薬類の検査方法については，PT-GC-MS法，HS-GC-MS法，固相抽出-GC-MS法，LC-MS法，固相抽出-LC-MS法，誘導体化-固相抽出-LC-MS法で行います。
4.残留塩素の検査は，浄水場出口及び給水栓で行います。

AAS法　：原子吸光光度法
ICP-MS法　：誘導結合プラズマー質量分析法
IC法　：イオンクロマトグラフ法
PT-GC-MS法　：パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法
HPLC法　：高速液体クロマトグラフ法
LC-MS法　：液体クロマトグラフー質量分析法

2. 検　　　査　　　結　　　果

(1) 採水場所と検査回数

系統		検体区分	採水場所	検査回数（回/年）			
				水質基準項目		水質管理目標設定項目	毎日検査項目
				毎月検査	全項目検査		
上水道	舘山浄水場	水源	舘山表流取水口[*1]	12	1	1	
		水源	舘山伏流井		1	1	
		水源	松川井戸		1	1	
		原水	舘山着水井	12	1	1	
		浄水過程	沈でん池	12			
		浄水過程	急速浄水池	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	川口町	12	4	4	
		給水栓	長磯下原	12	4	4	
		排捨管	長磯二本松				365
	新月浄水場	原水	新月着水井	12	1	1	
		浄水過程	沈でん池	12			
		浄水過程	急速浄水池	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	横沼	12	4	4	
		排捨管	西舞根				365
	大沢浄水場	水源	青野沢ダム		1	1	
		水源	青野沢川		1	1	
		水源	綱木川		1	1	
		原水	大沢着水井	12	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12			
		浄水場出口	大沢浄水場	12	1	1	
		給水栓	崎浜	12	4	4	365
	上鹿折浄水場	原水	上鹿折取水口	12	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	東中才	12	4	4	
		排捨管	東中才				365
	大洞山浄水場	原水	新圃の沢取水井	12	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	道貫	12	4	4	
		排捨管	土樋下				365
	泉沢浄水場	原水	新南明戸取水井	12	1	1	
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	大東	12	4	4	
		排捨管	滝沢				365

※1 舘山表流取水口は新月浄水場の水源にもなっています。

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">系　統</th><th rowspan="3">検体区分</th><th rowspan="3">採 水 場 所</th><th colspan="4">検 査 回 数 (回/年)</th></tr>
<tr><th colspan="2">水 質 基 準 項 目</th><th rowspan="2">水質管理目標設定項目</th><th rowspan="2">毎日検査項目</th></tr>
<tr><th>毎月検査</th><th>全項目検査</th></tr>
<tr><td rowspan="9">簡易水道</td><td rowspan="4">八瀬浄水場</td><td>原水</td><td>八瀬取水口</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浄水過程</td><td>緩速調整井</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>浄水場出口</td><td>配水池</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>名木沢</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td>365</td></tr>
<tr><td rowspan="5">廿一浄水場</td><td>原水</td><td>廿一取水口</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浄水過程</td><td>洗浄水槽</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>浄水場出口</td><td>配水池</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>象ヶ鼻</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>排捨管</td><td>象ヶ鼻</td><td></td><td></td><td></td><td>365</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">系　統</th><th rowspan="3">検体区分</th><th rowspan="3">採 水 場 所</th><th colspan="4">検 査 回 数 (回/年)</th></tr>
<tr><th colspan="2">水 質 基 準 項 目</th><th rowspan="2">水質管理目標設定項目</th><th rowspan="2">残留塩素の検査</th></tr>
<tr><th>11項目検査</th><th>全項目検査</th></tr>
<tr><td rowspan="4">簡易給水施設 *2</td><td rowspan="2">関根簡易給水</td><td>原水</td><td>関根取水口</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>関根</td><td>4</td><td></td><td></td><td>週1回</td></tr>
<tr><td rowspan="2">台簡易給水</td><td>原水</td><td>台取水口</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td>週1回</td></tr>
</table>

※2 簡易給水施設は，県条例により週一回の残留塩素の検査，年一回の11項目の水質検査が義務付けられています。

(2)　水　質　基　準　項　目

舘山浄水場　水源（舘山表流取水口）

№.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.11	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	16.7	17.2	14.5	22.5	25.3	28.5	26.6
	水温	(℃)	10.9	13.7	12.5	18.0	18.2	21.0	18.7
1	一般細菌	(個/ml)	200	1,400	1,900	1,400	3,300	1,300	360
2	大腸菌 （定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.007			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.04			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				0.10			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.3			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				0.007			
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.2	7.2	5.7	6.7	6.7	6.0	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				44			
40	蒸発残留物	(mg/l)				72			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜ 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜ 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7	1.0	1.7	1.0	1.4	1.0	1.1
47	pH値		7.3	7.1	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4
48	味								
49	臭気		微下水臭	微魚臭	微下水臭	微藻臭	微下水臭	藻臭	藻臭
50	色度	(度)	3	4	11	4	7	5	6
51	濁度	(度)	1.0	2.3	5.4	1.3	2.4	1.4	2.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.04	0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	104	121	109	121	128	128	112
	アルカリ度	(mg/l)				43.0			
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	6	8	54	2	23	2	8
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		170		96		150	

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
19.8	12.8	1.3	0.5	3.4	3.3				28.5	0.5	14.8
15.9	11.5	5.7	2.3	3.2	5.0				21.0	2.3	12.0
1,000	180	360	110	140	160				3,300	110	910
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6				0.8	0.5	0.6
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.007		
									0.04		
									0.10		
									＜0.005		
									7.3		
									0.007		
5.5	5.8	6.4	7.4	6.9	7.2				7.4	5.4	6.4
									44		
									72		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.8	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9				1.7	0.7	1.0
7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	7.4				7.5	7.0	7.3
微下水臭	微藻臭	微藻臭	魚臭	藻臭	微藻臭						
4	3	3	2	2	3				11	2	4
1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8				5.4	0.7	1.6
＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.07	＜0.04	＜0.04				0.07	＜0.04	＜0.04
110	120	119	122	123	125				128	104	119
									43.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
5	6	5	9	18	5				54	2	12
	75			28					170	28	100

舘山浄水場　水源（舘山伏流井）

No.	項　目	採水月日	R6.9.10						
	天候		曇						
	気温	(℃)	27.0						
	水温	(℃)	18.2						
1	一般細菌	(個/ml)	130						
2	大腸菌 （定性）		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜ 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	＜ 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	＜ 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	＜ 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	＜ 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	＜ 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.05						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	6.8						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	41						
40	蒸発残留物	(mg/l)	72						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	＜ 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	＜ 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	＜ 0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.6						
47	pH値		6.8						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	（ 度 ）	2						
51	濁度	（ 度 ）	0.5						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	119						
	アルカリ度	(mg/l)	40.8						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	3						
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)	19						

									最大	最小	平均
									27.0		
									18.2		
									130		
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.5		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.02		
									0.05		
									< 0.005		
									6.8		
									< 0.005		
									6.6		
									41		
									72		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									0.6		
									6.8		
									2		
									0.5		
									< 0.04		
									119		
									40.8		
									3		
									19		

舘山浄水場　水源（松川井戸）

№.	項　目		採水月日 R6.9.10						
	天候		曇						
	気温	(℃)	27.6						
	水温	(℃)	17.1						
1	一般細菌	(個/ml)	4						
2	大腸菌 （定性）		不検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜ 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	＜ 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	＜ 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	＜ 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	＜ 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	＜ 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	0.006						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	6.7						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	43						
40	蒸発残留物	(mg/l)	63						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	＜ 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	＜ 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	＜ 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2						
47	pH値		6.9						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	＜ 1						
51	濁度	(度)	＜ 0.1						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	123						
	アルカリ度	(mg/l)	41.4						
	大腸菌群		不検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)	0						

									最大	最小	平均
									27.6		
									17.1		
									4		
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.7		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.006		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									6.7		
									< 0.005		
									6.6		
									43		
									63		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									0.2		
									6.9		
									< 1		
									< 0.1		
									< 0.04		
									123		
									41.4		
									0		
									0		

舘山浄水場　原水（舘山着水井）

№.	項　目		R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.11	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	16.6	20.3	17.5	23.7	24.9	27.5	25.5
	水温	(℃)	11.7	14.7	14.7	17.3	18.3	21.3	19.7
1	一般細菌	(個/ml)	60	320	520	3,600	1,100	2,400	350
2	大腸菌（定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.012			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.04			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				0.09			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.3			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				0.006			
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.4	7.3	6.4	6.8	6.8	6.2	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				45			
40	蒸発残留物	(mg/l)				69			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6	0.8	1.1	0.9	1.0	0.9	1.0
47	pH値		7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
48	味								
49	臭気		微下水臭	微魚臭	無臭	微魚臭	微下水臭	微藻臭	微藻臭
50	色度	(度)	2	3	5	3	5	5	5
51	濁度	(度)	0.7	1.3	2.1	1.1	1.6	2.0	2.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	107	124	119	126	131	130	115
	アルカリ度	(mg/l)				42.8			
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	7	8	7	5	2	2	3
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)		38		41		290	

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
20.6	14.6	8.8	3.9	5.8	2.7				27.5	2.7	16.3
16.9	12.7	8.6	4.8	5.0	6.9				21.3	4.8	13.3
800	140	90	20	70	80				3,600	20	730
検出	不検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7				0.8	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.012		
									0.04		
									0.09		
									< 0.005		
									7.3		
									0.006		
5.7	6.2	6.7	6.8	7.3	7.4				7.4	5.4	6.6
									45		
									69		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6				1.1	0.6	0.8
7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1				7.2	7.0	7.1
微藻臭	微藻臭	無臭	微魚臭	微藻臭	微藻臭						
3	3	3	2	2	2				5	2	3
1.1	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5				2.1	0.4	1.1
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				< 0.04		
114	122	122	123	125	125				131	107	122
									42.8		
検出	不検出	検出	検出	検出	検出						
5	3	0	8	7	2				8	0	5
	41			13					290	13	85

舘山浄水場　沈でん水（沈でん池）

No.	項　目　採水月日		R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.1
	天候		晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴
	気温	(℃)	21.1	20.3	14.8	26.5	28.7	26.7	21.9
	水温	(℃)	13.0	16.2	15.2	21.3	23.4	21.0	17.8
1	一般細菌	(個/ml)	2	2	2	37	0	2	5
2	大腸菌 （定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.7	10.6	9.9	10.6	9.6	9.2	10.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7
47	pH値		6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	無臭	無臭	無臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	＜0.1	0.2
	残留塩素	(mg/l)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	112	129	127	137	135	121	122
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量)	(MPN/100ml)							

R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇							
10.7	1.5	-0.5	3.3	2.5					28.7	-0.5	14.8
12.5	8.9	4.9	3.5	6.1					23.4	3.5	13.7
3	0	1	3	4					37	0	5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.6	0.6	0.8	0.7	0.6					0.8	0.5	0.6
9.2	9.7	9.4	10.5	10.0					10.6	9.2	9.9
0.5	0.5	0.4	0.4	0.5					0.8	0.4	0.6
7.0	6.9	6.8	6.9	7.0					7.1	6.8	6.9
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
0.1	0.1	0.1	0.2	0.1					0.3	＜0.1	0.1
0.1	0.2	0.2	0.1	0.2					0.2	＜0.1	＜0.1
127	127	127	132	130					137	112	127
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

舘山浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.1
	天候		晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴
	気温	(℃)	14.3	15.5	15.0	20.8	23.8	22.9	19.6
	水温	(℃)	11.8	14.3	13.5	17.3	21.0	19.0	16.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.7	10.9	9.1	10.7	9.7	9.3	10.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
47	pH値		6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	113	130	128	139	136	121	123
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇							
13.2	10.1	5.5	5.9	3.9					23.8	3.9	14.2
12.0	8.5	4.0	3.3	6.4					21.0	3.3	12.3
0	0	1	0	0					1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.6	0.6	0.8	0.7	0.6					0.8	0.5	0.6
9.5	9.4	9.8	10.6	10.5					10.9	9.1	10.0
0.5	0.4	0.3	0.3	0.5					0.6	0.3	0.5
7.0	7.0	6.9	6.9	7.1					7.1	6.9	7.0
無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2					0.3	0.1	0.2
127	128	128	132	130					139	113	128
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

舘山浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.11	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	16.6	20.3	17.5	23.7	20.8	27.5	25.5
	水温	(℃)	13.6	16.5	16.2	18.8	20.7	25.5	22.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	1	0	2	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				＜ 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.005			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				＜ 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.011			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.004			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.02			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.1	10.5	9.8	9.7	12.2	9.9	9.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				44			
40	蒸発残留物	(mg/l)				64			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000005			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜ 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
47	pH値		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)	113	129	129	130	142	138	123
	アルカリ度	(mg/l)				39.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
20.6	14.6	8.8	3.9	5.8	2.7				27.5	2.7	16.0
18.8	14.0	9.8	4.7	3.4	7.2				25.5	3.4	14.8
1	0	0	0	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7				0.8	0.5	0.6
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.06		
									＜ 0.002		
									0.005		
									＜ 0.002		
									0.002		
									＜ 0.001		
									0.011		
									＜ 0.002		
									0.004		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									＜ 0.005		
									0.02		
									＜ 0.03		
									＜ 0.005		
									7.9		
									＜ 0.005		
9.3	9.6	9.2	9.7	11.3	11.0				12.2	9.2	10.2
									44		
									64		
									＜ 0.02		
									0.000005		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4				0.7	0.4	0.5
7.0	7.2	7.0	6.9	7.0	7.1				7.3	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7				0.9	0.7	0.8
121	128	129	129	135	133				142	113	129
									39.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　川口町（舘山系）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.11	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	雨	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	20.1	18.7	15.7	22.4	27.2	29.5	28.2
	水温	(℃)	13.6	18.1	18.8	19.8	23.7	25.8	25.6
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.008			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.015			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.004			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.005			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.013			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.02			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.012			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				8.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.1	10.6	10.1	10.3	11.2	10.3	10.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				44			
40	蒸発残留物	(mg/l)				69			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000005			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8
47	pH値		6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	111	126	133	131	141	138	124
	アルカリ度	(mg/l)				38.8			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.9.10	R6.10.1	R6.11.5	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.2.18	R7.3.3	最大	最小	平均
曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
26.9	25.2	15.6	13.1	6.6	6.6	2.4	1.3	2.6	29.5	1.3	16.4
25.3	23.3	18.6	17.0	13.6	8.1	7.1	7.2	8.0	25.8	7.1	17.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.10			< 0.06				< 0.06		0.10	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.019			0.004				0.003		0.019	0.003	0.009
0.008			< 0.002				0.003		0.008	< 0.002	0.003
0.002			0.002				< 0.001		0.002	< 0.001	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.029			0.010				0.005		0.029	0.005	0.015
0.012			0.002				0.003		0.012	0.002	0.005
0.008			0.004				0.002		0.008	0.002	0.005
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.008			< 0.008				0.015		0.015	< 0.008	< 0.008
0.008			0.009				0.013		0.013	0.008	0.011
0.03			0.02				0.02		0.03	0.02	0.02
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
0.010			0.006				< 0.005		0.012	< 0.005	0.007
7.6			7.9				8.5		8.5	7.6	8.0
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
10.2	9.5	9.6	9.7	10.4	9.7	12.2	11.4	11.0	12.2	9.5	10.4
41			42				45		45	41	43
67			85				76		85	67	74
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
0.000003			0.000002				0.000001		0.000005	0.000001	0.000003
< 0.000001			< 0.000001				< 0.000001		< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5
7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.1	7.3	6.8	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5
125	120	129	128	131	129	138	132	132	141	111	129
38.0			40.8				37.6		40.8	37.6	38.8
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

栓水　長磯下原（館山系）

№.	項　目　　　　採水月日		R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.11	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	雨	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	21.1	18.7	15.0	25.0	26.0	28.6	30.0
	水温	(℃)	12.3	15.8	17.7	18.9	22.6	25.5	25.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.06	0.17
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)	0.008	0.008	0.017	0.013	0.017	0.017	0.024
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
26	臭素酸	(mg/l)				＜0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.013	0.015	0.026	0.022	0.029	0.029	0.036
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.007			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.009	0.010
30	ブロモホルム	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.015			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.02			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.8			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.7	10.5	10.3	10.2	11.3	10.1	10.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				42			
40	蒸発残留物	(mg/l)				72			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000002	0.000003	0.000003	0.000004	0.000004	0.000003	0.000004
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8
47	pH値		6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	108	126	132	129	142	136	131
	アルカリ度	(mg/l)				36.4			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R6.9.10	R6.10.1	R6.11.5	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.2.18	R7.3.3	最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
28.6	26.0	13.0	14.7	10.7	13.5	5.1	1.4	3.8	30.0	1.4	17.6
25.5	24.0	19.4	18.8	15.7	10.1	9.3	8.4	8.0	25.7	8.0	17.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.09	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.17	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.017	0.013	0.009	0.006	0.009	0.002	0.004	0.004	0.003	0.024	0.002	0.011
0.004			< 0.002				0.003		0.004	< 0.002	< 0.002
0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.029	0.022	0.017	0.013	0.016	0.007	0.009	0.008	0.007	0.036	0.007	0.019
0.009			0.004				0.003		0.009	0.003	0.006
0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.010	0.003	0.006
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
< 0.008			< 0.008				0.016		0.016	< 0.008	< 0.008
0.017			0.009				0.011		0.017	0.009	0.013
0.03			0.02				0.01		0.03	0.01	0.02
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
8.0			7.9				8.8		8.8	7.8	8.1
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
10.4	9.3	10.1	10.1	10.1	9.9	11.1	11.6	11.4	11.6	9.3	10.5
43			43				46		46	42	44
71			82				77		82	71	76
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000003
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4
130	119	130	129	130	131	134	137	133	142	108	130
40.4			37.8				39.4		40.4	36.4	38.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

新月浄水場　原水（新月着水井）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.7.9	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	曇	曇	雨	曇	曇
	気温	(℃)	22.2	17.0	14.2	25.6	23.6	29.8	26.0
	水温	(℃)	13.5	15.2	11.2	21.2	20.4	22.0	21.0
1	一般細菌	(個/ml)	200	49	680	1,400	11,000	1,600	1,300
2	大腸菌（定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					＜ 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					＜ 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					＜ 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					＜ 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					＜ 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.25		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					0.43		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					6.0		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					0.041		
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.2	7.1	5.9	6.7	5.3	6.0	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					38		
40	蒸発残留物	(mg/l)					79		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000005		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					＜ 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7	0.9	1.1	1.2	2.3	1.0	1.1
47	pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4
48	味								
49	臭気		微藻臭	微土臭	微下水臭	微下水臭	藻臭	微藻臭	微藻臭
50	色度	(度)	4	7	6	6	16	6	7
51	濁度	(度)	1.7	4.5	2.2	2.1	6.6	2.0	2.8
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	104	124	120	131	110	131	111
	アルカリ度	(mg/l)					39.0		
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	13	14	15	6	12	6	5
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)		37			340	580	

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
24.0	13.0	5.5	0.0	-1.5	1.0				29.8	-1.5	15.4
17.0	11.8	9.5	4.2	5.0	4.0				22.0	4.0	13.5
1,700	200	180	28	350	420				11,000	28	1,500
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7				0.8	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.25		
									0.43		
									< 0.005		
									6.0		
									0.041		
5.6	6.2	6.1	7.2	7.6	7.5				7.6	5.2	6.4
									38		
									79		
									< 0.02		
									0.000005		
									0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7				2.3	0.6	1.0
7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5				7.5	7.2	7.3
微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	微魚臭	微藻臭						
5	3	3	2	2	3				16	2	5
1.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6				6.6	0.5	2.1
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				< 0.04		
113	122	122	122	126	125				131	104	120
									39.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
15	6	6	4	0	5				15	0	8
	51			8					580	8	200

新月浄水場　沈でん水（沈でん池）

№.	項　目	単位	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.1
	天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴
	気温	(℃)	22.2	17.0	14.2	25.6	29.8	26.0	24.0
	水温	(℃)	13.0	15.8	11.4	21.0	22.8	21.7	18.2
1	一般細菌	(個/ml)	2	2	2	2	6	10	2
2	大腸菌 （定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.4	9.9	9.6	10.3	8.8	9.6	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.6
47	pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
48	味								
49	臭気		微塩素臭	無臭	微塩素臭	無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	107	126	127	140	135	122	117
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量)	(MPN/100ml)							

R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇							
13.0	5.5	0.0	-1.5	1.0					29.8	-1.5	14.7
13.8	8.0	4.0	4.2	5.8					22.8	4.0	13.3
2	2	4	0	2					10	0	3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.6	0.6	0.8	0.7	0.7					0.8	0.5	0.6
9.3	9.1	9.0	11.4	10.8					11.4	8.6	9.7
0.6	0.5	0.4	0.5	0.6					1.0	0.4	0.6
7.2	7.2	7.1	7.2	7.3					7.4	7.1	7.2
無臭	微塩素臭	無臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
0.1	0.1	0.1	0.2	0.2					0.3	0.1	0.2
0.3	0.3	0.4	0.3	0.3					0.6	0.1	0.3
128	129	126	135	132					140	107	127
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.1
	天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴
	気温	(℃)	22.2	17.0	14.2	25.6	29.8	26.0	24.0
	水温	(℃)	12.8	16.0	11.6	21.3	23.0	21.9	18.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.5	10.1	9.8	10.3	9.8	9.8	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	1.0	0.6
47	pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	107	126	128	140	136	122	118
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇							
13.0	5.5	0.0	-1.5	1.0					29.8	-1.5	14.7
14.2	9.1	4.0	4.2	6.8					23.0	4.0	13.6
0	0	1	0	0					1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.6	0.6	0.7	0.7	0.7					0.7	0.5	0.6
9.5	9.2	9.0	11.2	10.6					11.2	8.2	9.8
0.6	0.6	0.4	0.5	0.6					1.0	0.4	0.6
7.3	7.2	7.1	7.2	7.3					7.4	7.1	7.3
無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1					0.1	＜0.1	＜0.1
0.1	0.1	0.2	0.1	0.1					0.4	0.1	0.2
128	129	127	136	132					140	107	127
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　配水池

No.	項目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.7.9	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	曇	曇	雨	曇	曇
	気温	(℃)	22.2	17.0	14.2	25.6	23.6	29.8	26.0
	水温	(℃)	11.8	14.5	15.5	20.2	21.0	22.0	21.8
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					＜ 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					＜ 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					＜ 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					＜ 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					＜ 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)					0.17		
22	クロロ酢酸	(mg/l)					＜ 0.002		
23	クロロホルム	(mg/l)					0.013		
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)					0.005		
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)					0.002		
26	臭素酸	(mg/l)					＜ 0.001		
27	総トリハロメタン	(mg/l)					0.022		
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)					0.007		
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)					0.007		
30	ブロモホルム	(mg/l)					＜ 0.001		
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)					＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.04		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					8.6		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.8	10.0	10.1	10.8	10.5	9.6	9.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					47		
40	蒸発残留物	(mg/l)					75		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000007		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					＜ 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					＜ 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9
47	pH値		7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	105	125	131	140	140	136	129
	アルカリ度	(mg/l)					44.4		
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
24.0	13.0	5.5	0.0	-1.5	1.0				29.8	-1.5	15.4
18.6	14.0	9.2	4.0	4.4	5.8				22.0	4.0	14.1
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7				0.7	0.5	0.6
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.17		
									＜0.002		
									0.013		
									0.005		
									0.002		
									＜0.001		
									0.022		
									0.007		
									0.007		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									0.04		
									＜0.03		
									＜0.005		
									8.6		
									＜0.005		
9.5	9.6	9.7	8.9	11.6	11.1				11.6	8.9	10.1
									47		
									75		
									＜0.02		
									0.000007		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6				0.9	0.4	0.6
7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4				7.4	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7				0.9	0.6	0.7
117	130	130	129	136	133				140	105	129
									44.4		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　横沼（新月系）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.5.14	R6.6.3	R6.7.1	R6.7.9	R6.8.5
	天候		晴	曇	晴	雨	曇	雨	晴
	気温	(℃)	18.8	20.5	18.0	15.7	24.9	23.4	30.0
	水温	(℃)	13.7	18.1	18.3	20.0	23.6	24.4	26.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005			＜0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	＜0.06	0.06	＜0.06	0.07	0.07	0.20	0.16
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)	0.007	0.013	0.014	0.017	0.022	0.027	0.030
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.014	0.021	0.024	0.028	0.036	0.042	0.043
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.007			0.013	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011	0.010
30	ブロモホルム	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			0.008	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03			0.05	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			7.7			8.8	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.2	9.7	10.3	10.6	11.2	10.8	10.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			40			47	
40	蒸発残留物	(mg/l)			70			79	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02			＜0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000004	0.000004	0.000004	0.000005	0.000006	0.000008	0.000003
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005			＜0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9
47	pH値		7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	112	119	123	136	140	142	132
	アルカリ度	(mg/l)			38.6			40.4	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R6.9.2	R6.10.1	R6.10.8	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.1.15	R7.2.3	R7.3.3	最大	最小	平均
曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
28.5	23.5	17.8	13.3	10.9	6.8	2.1	5.7	2.6	30.0	2.1	16.4
27.3	24.5	24.8	20.6	15.7	10.0	9.3	8.6	8.5	27.3	8.5	18.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜0.0003				＜0.0003			＜0.0003		
		＜0.00005				＜0.00005			＜0.00005		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.004				＜0.004			＜0.004		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6
		＜0.08				＜0.08			＜0.08		
		＜0.01				＜0.01			＜0.01		
		＜0.0002				＜0.0002			＜0.0002		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.27	0.09	0.10	0.07	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.07	＜0.06	0.27	＜0.06	0.07
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
0.026	0.022	0.017	0.012	0.007	0.004	0.005	0.005	0.005	0.030	0.004	0.015
		＜0.002				0.003			0.003	＜0.002	＜0.002
0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.041	0.034	0.030	0.023	0.016	0.010	0.011	0.011	0.011	0.043	0.010	0.025
		0.008				0.003			0.013	0.003	0.008
0.011	0.009	0.009	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.011	0.004	0.007
＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
		＜0.008				＜0.008			＜0.008		
		0.011				＜0.005			0.011	＜0.005	＜0.005
		0.03				0.01			0.05	0.01	0.03
		＜0.03				＜0.03			＜0.03		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
		7.4				8.1			8.8	7.4	8.0
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
10.1	10.5	9.3	9.7	9.4	9.5	11.1	10.4	10.9	11.2	9.3	10.3
		37				42			47	37	42
		69				80			80	69	75
		＜0.02				＜0.02			＜0.02		
0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000008	0.000001	0.000003
＜0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.0005				＜0.0005			＜0.0005		
0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
7.5	7.4	7.3	7.6	7.4	7.4	7.1	7.4	7.4	7.6	7.1	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3
134	121	116	130	131	131	129	133	134	142	112	129
		30.4				37.0			40.4	30.4	36.6
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

大沢浄水場　水源（青野沢ダム）

No.	項　目	採水月日	R6.7.10						
	天候		曇						
	気温	(℃)	23.0						
	水温	(℃)	18.0						
1	一般細菌	(個/ml)	26						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.16						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	5.0						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.057						
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.8						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	55						
40	蒸発残留物	(mg/l)	84						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000025						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	1.5						
47	pH値		7.1						
48	味								
49	臭気		藻臭						
50	色度	(度)	10						
51	濁度	(度)	10.2						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	132						
	アルカリ度	(mg/l)	32.8						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)	4						

									最大	最小	平均
									23.0		
									18.0		
									26		
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.1		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.01		
									0.16		
									< 0.005		
									5.0		
									0.057		
									4.8		
									55		
									84		
									< 0.02		
									0.000025		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									1.5		
									7.1		
									10		
									10.2		
									< 0.04		
									132		
									32.8		
									0		
									4		

大沢浄水場　水源（青野沢川）

No.	項目　　採水月日		R6.7.10						
	天候		曇						
	気温	(℃)	23.0						
	水温	(℃)	19.0						
1	一般細菌	(個/ml)	310						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	4.8						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54						
40	蒸発残留物	(mg/l)	72						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000002						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.9						
47	pH値		7.9						
48	味								
49	臭気		微藻臭						
50	色度	(度)	3						
51	濁度	(度)	1.6						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	132						
	アルカリ度	(mg/l)	53.5						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	2						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)	200						

									最大	最小	平均
									23.0		
									19.0		
									310		
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
									0.5		
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									0.02		
									＜0.03		
									＜0.005		
									4.8		
									＜0.005		
									4.6		
									54		
									72		
									＜0.02		
									0.000002		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
									0.9		
									7.9		
									3		
									1.6		
									＜0.04		
									132		
									53.5		
									2		
									200		

大沢浄水場　水源（綱木川）

No.	項　目	採水月日	R6.7.10						
	天候		曇						
	気温	(℃)	22.7						
	水温	(℃)	18.0						
1	一般細菌	(個/ml)	75						
2	大腸菌 （定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	4.9						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.0						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54						
40	蒸発残留物	(mg/l)	76						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.8						
47	pH値		7.9						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	3						
51	濁度	(度)	0.6						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	136						
	アルカリ度	(mg/l)	48.8						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 （定量)	(MPN/100ml)	100						

									最大	最小	平均
									22.7		
									18.0		
									75		
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.7		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.02		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.9		
									< 0.005		
									5.0		
									54		
									76		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									0.8		
									7.9		
									3		
									0.6		
									< 0.04		
									136		
									48.8		
									0		
									100		

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項　目 採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.7.10	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇
	気温	(℃)	19.9	14.0	21.0	22.5	27.8	29.8	21.5
	水温	(℃)	11.0	14.0	13.2	17.2	18.4	19.0	18.0
1	一般細菌	(個/ml)	4	12	66	21	91	49	140
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.04		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					0.04		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					4.9		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					0.006		
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.8	5.6	5.1	5.2	4.8	5.1	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					55		
40	蒸発残留物	(mg/l)					75		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.6	1.0	0.6	0.9	0.5	0.8
47	pH値		7.5	7.6	7.5	7.6	7.9	7.8	7.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	1	2	3	2	3	2	5
51	濁度	(度)	0.3	0.6	1.2	0.3	1.5	0.5	2.5
	アンモニア態窒素	(mg/l)					< 0.04		
	電気伝導率	(μS/cm)	122	133	125	142	134	144	125
	アルカリ度	(mg/l)					51.5		
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	2	9	9	0	1	0	3
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		10			160	81	

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
23.8	7.8	11.7	6.8	4.0	1.0				29.8	1.0	16.3
15.8	11.0	7.0	4.2	4.0	4.0				19.0	4.0	12.1
48	170	80	210	12	6				210	4	70
検出	検出	検出	検出	検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4				0.6	0.3	0.4
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									0.04		
									0.04		
									＜0.005		
									4.9		
									0.006		
5.1	5.3	5.2	5.4	5.5	5.4				5.8	4.8	5.3
									55		
									75		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.5	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5				1.0	0.3	0.6
7.8	7.9	7.8	7.5	7.4	7.6				7.9	7.4	7.7
微藻臭	藻臭	微藻臭	微藻臭	微土臭	無臭						
2	4	2	3	1	＜1				5	＜1	2
0.6	1.8	1.1	2.1	0.5	0.3				2.5	0.3	1.0
									＜0.04		
127	144	147	135	139	140				147	122	135
									51.5		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	11	0	3	1	0				11	0	3
	200			19					200	10	94

大沢浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.2
	天候		曇	曇	曇	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	19.9	14.0	21.0	22.5	29.5	21.5	23.8
	水温	(℃)	12.7	15.0	14.2	19.2	21.8	20.0	17.4
1	一般細菌	(個/ml)	3	2	2	2	1	1	2
2	大腸菌（定性）		不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.1	5.8	5.1	5.7	5.5	5.2	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.6	0.8	0.6	0.4	0.7	0.4
47	pH値		7.7	7.6	7.7	7.8	8.0	7.6	7.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	2	1	1	2	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	127	134	129	145	152	125	130
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					最大	最小	平均
雨	晴	晴	晴	晴							
7.8	11.7	6.8	4.0	1.0					29.5	1.0	15.3
11.8	6.8	4.8	4.0	4.5					21.8	4.0	12.7
7	4	29	0	0					29	0	4
検出	検出	検出	検出	不検出							
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3					0.5	0.3	0.4
5.5	5.5	5.7	5.6	5.5					6.1	5.1	5.5
0.4	0.4	0.6	0.3	0.4					0.8	0.3	0.5
7.9	7.8	7.7	7.7	7.9					8.0	7.6	7.8
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	2	＜1	＜1					2	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
145	146	142	142	145					152	125	139
検出	検出	検出	検出	不検出							

大沢浄水場　浄水

No.	項目 ＼ 採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.7.10	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇
	気温	(℃)	19.9	14.0	21.0	22.5	27.8	29.5	21.5
	水温	(℃)	12.7	15.0	15.6	20.0	20.6	23.0	21.1
1	一般細菌	(個/ml)	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)					0.12		
22	クロロ酢酸	(mg/l)					< 0.002		
23	クロロホルム	(mg/l)					0.006		
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)					0.004		
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
26	臭素酸	(mg/l)					< 0.001		
27	総トリハロメタン	(mg/l)					0.009		
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)					0.003		
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)					0.003		
30	ブロモホルム	(mg/l)					< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)					< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					5.2		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.5	6.0	5.4	6.0	5.1	5.9	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					54		
40	蒸発残留物	(mg/l)					71		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.8	0.5	0.9	0.4	0.6
47	pH値		7.8	7.7	7.9	7.9	7.4	8.1	7.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0
	電気伝導率	(μS/cm)	130	139	135	152	133	157	130
	アルカリ度	(mg/l)					49.0		
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)						81	

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
23.8	7.8	11.7	6.8	4.0	1.0				29.5	1.0	16.3
17.8	12.3	7.4	4.0	3.5	4.0				23.0	3.5	13.6
0	2	0	1	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3				0.6	0.3	0.4
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.12		
									＜0.002		
									0.006		
									0.004		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.009		
									0.003		
									0.003		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.005		
									5.2		
									＜0.005		
5.5	5.8	5.6	5.9	5.7	5.6				6.5	5.1	5.7
									54		
									71		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5				0.9	0.2	0.5
7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	8.0				8.1	7.4	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				1	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7				1.0	0.6	0.7
133	148	148	146	143	147				157	130	142
									49.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									81	81	81

栓水　崎浜（大沢系）

No.	項　目	採水月日	R6.4.16	R6.5.8	R6.5.14	R6.6.4	R6.7.2	R6.7.10	R6.8.6
	天候		曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温	(℃)	17.9	16.0	17.9	26.0	28.5	23.8	28.0
	水温	(℃)	14.0	16.3	18.1	16.0	19.3	23.1	22.8
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	< 0.06	0.18	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.09	0.11
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.006			0.022	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.012			0.031	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002			0.010	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.004			0.008	
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			0.007	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.5			5.6	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.2	6.7	5.9	5.8	5.9	5.5	5.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			58			59	
40	蒸発残留物	(mg/l)			70			81	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4
47	pH値		7.9	7.9	7.8	8.1	8.1	8.0	8.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.8	0.6	0.3	0.6	0.6	0.2	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	123	141	139	143	149	144	148
	アルカリ度	(mg/l)			54.5			56.3	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.9.3	R6.10.2	R6.10.8	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.1.15	R7.2.4	R7.3.4	最大	最小	平均
曇	晴	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴			
23.0	22.5	17.4	8.9	13.0	7.0	2.6	5.0	4.1	28.5	2.6	16.4
22.8	20.8	21.3	15.0	11.8	6.8	6.7	6.0	6.9	23.1	6.0	15.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.07	0.11	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.18	< 0.06	< 0.06
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.008				0.002			0.022	0.002	0.010
		< 0.002				< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
		0.003				0.001			0.003	0.001	0.002
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.018				0.006			0.031	0.006	0.017
		0.003				< 0.002			0.010	< 0.002	0.004
		0.007				0.003			0.008	0.003	0.006
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		0.012				< 0.005			0.012	< 0.005	< 0.005
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		5.3				5.3			5.6	5.3	5.4
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
5.6	5.9	5.3	5.6	5.8	6.0	5.8	5.9	5.7	6.7	5.3	5.8
		54				64			64	54	59
		68				82			82	68	75
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.2	0.4
7.8	8.0	8.0	8.2	8.0	8.0	7.8	7.9	8.1	8.2	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.2	0.5
128	130	135	145	149	148	147	143	143	149	123	141
		50.7				57.7			57.7	50.7	54.8
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.5.14	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	晴	雨	曇	晴	曇
	気温	(℃)	23.0	19.1	18.8	15.0	25.8	30.2	27.5
	水温	(℃)	12.7	12.4	12.3	13.5	15.8	17.8	16.7
1	一般細菌	(個/ml)	140	49	129	450	100	140	230
2	大腸菌（定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.7				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.6	5.5	5.9	5.2	5.6	5.1	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			55				
40	蒸発残留物	(mg/l)			71				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.9	0.6	0.5	0.6
47	pH値		7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8
48	味								
49	臭気		微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭
50	色度	(度)	1	1	2	4	2	1	2
51	濁度	(度)	0.3	0.2	0.3	0.7	0.3	0.4	0.6
	アンモニア態窒素	(mg/l)			＜0.04				
	電気伝導率	(μS/cm)	117	135	135	132	148	147	119
	アルカリ度	(mg/l)			51.1				
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	12	0	0	4	0	0	0
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)		21	24			260	

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
25.8	14.7	8.8	7.4	4.0	4.2				30.2	4.0	17.3
15.5	11.6	7.6	5.4	5.0	5.6				17.8	5.0	11.7
140	44	24	120	42	24				450	24	130
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
＜0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001	＜0.001	＜0.001
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.6	0.3	0.4
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									0.01		
									＜0.03		
									＜0.005		
									5.7		
									＜0.005		
4.9	5.2	5.1	5.1	6.0	5.9				6.0	4.7	5.4
									55		
									71		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3				0.9	0.3	0.5
7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9				8.1	7.8	7.9
微土臭	微土臭	微藻臭	微土臭	無臭	無臭						
1	1	＜1	＜1	＜1	＜1				4	＜1	1
0.4	0.2	＜0.1	＜0.1	0.2	0.2				0.7	＜0.1	0.3
									＜0.04		
130	148	150	151	154	157				157	117	140
									51.1		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
2	0	1	0	0	0				12	0	1
	36			13					260	13	71

上鹿折浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.1
	天候		晴	曇	雨	曇	晴	曇	晴
	気温	(℃)	19.0	17.5	15.0	23.4	30.5	26.2	23.5
	水温	(℃)	11.2	13.2	13.5	16.4	19.0	18.4	15.7
1	一般細菌	(個/ml)	3	0	4	4	7	11	4
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.8	5.5	5.5	5.6	5.1	4.6	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4
47	pH値		7.5	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	1	1	1	2	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	116	138	142	154	151	118	129
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇							
12.8	7.7	7.2	3.3	4.2					30.5	3.3	15.9
11.6	7.5	4.3	4.0	6.7					19.0	4.0	11.8
0	1	24	7	6					24	0	6
不検出	不検出	不検出	検出	不検出							
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					0.6	0.3	0.4
5.2	5.2	5.1	6.1	6.0					6.1	4.6	5.4
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3					0.8	0.2	0.4
7.9	7.8	8.1	8.4	7.9					8.4	7.5	7.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					2	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1					0.1	＜0.1	＜0.1
151	152	157	161	158					161	116	144
検出	検出	不検出	検出	検出							

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.5.14	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	晴	雨	曇	晴	曇
	気温	(℃)	19.0	17.5	18.8	15.0	23.4	30.5	26.2
	水温	(℃)	10.9	13.2	12.7	13.5	16.4	18.6	18.4
1	一般細菌	(個/ml)	2	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			＜ 0.06				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.005				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			＜ 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.007				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.003				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002				
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜ 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜ 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			6.0				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.0	5.8	6.1	5.9	6.3	5.5	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)			54				
40	蒸発残留物	(mg/l)			74				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜ 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜ 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜ 0.0005				
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8
47	pH値		7.6	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（ 度 ）	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	（ 度 ）	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	115	137	134	145	154	148	125
	アルカリ度	(mg/l)			52.7				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
23.5	12.8	7.7	7.2	3.3	4.2				30.5	3.3	16.1
15.8	11.9	7.9	4.1	4.0	6.1				18.6	4.0	11.8
0	0	0	0	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.6	0.2	0.4
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.06		
									＜0.002		
									0.005		
									0.003		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.007		
									0.003		
									0.002		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.005		
									6.0		
									＜0.005		
5.4	5.7	5.8	5.4	6.6	6.2				6.6	5.3	5.8
									54		
									74		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				0.8	0.2	0.4
7.9	8.0	7.9	8.2	8.3	8.0				8.3	7.6	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6				0.8	0.5	0.7
129	150	153	154	159	159				159	115	143
									52.7		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.5.14	R6.6.3	R6.7.1	R6.7.9	R6.8.5
	天候		晴	雨	晴	雨	曇	雨	晴
	気温	(℃)	25.0	19.8	20.5	15.7	26.2	23.3	32.0
	水温	(℃)	11.2	16.2	16.9	18.8	23.5	24.5	26.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005			＜0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.010			0.011	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.018			0.019	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.004			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.006			0.006	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.005			＜0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.8			6.2	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.4	6.0	6.0	5.8	6.2	6.1	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			53			62	
40	蒸発残留物	(mg/l)			83			85	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02			＜0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005			＜0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
47	pH値		7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	120	132	135	146	152	157	146
	アルカリ度	(mg/l)			50.0			58.1	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.9.2	R6.10.1	R6.10.8	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.1.15	R7.2.3	R7.3.3	最大	最小	平均
曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇			
28.0	27.4	20.4	14.2	10.8	9.7	3.0	4.6	4.2	32.0	3.0	17.8
26.3	23.3	22.6	18.3	13.0	6.5	5.9	5.1	4.8	26.3	4.8	16.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜ 0.0003				＜ 0.0003			＜ 0.0003		
		＜ 0.00005				＜ 0.00005			＜ 0.00005		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.004				＜ 0.004			＜ 0.004		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4
		＜ 0.08				＜ 0.08			＜ 0.08		
		＜ 0.01				＜ 0.01			＜ 0.01		
		＜ 0.0002				＜ 0.0002			＜ 0.0002		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.09	0.07	0.08	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	0.09	＜ 0.06	＜ 0.06
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		0.008				0.004			0.011	0.004	0.008
		0.003				＜ 0.002			0.004	＜ 0.002	0.003
		0.002				＜ 0.001			0.002	＜ 0.001	0.002
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		0.015				0.007			0.019	0.007	0.015
		0.003				＜ 0.002			0.004	＜ 0.002	0.003
		0.005				0.003			0.006	0.003	0.005
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
		＜ 0.005				＜ 0.005			0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
		＜ 0.01				＜ 0.01			＜ 0.01		
		＜ 0.03				＜ 0.03			＜ 0.03		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
		6.0				6.3			6.3	5.8	6.1
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
5.3	5.4	5.1	5.7	5.8	5.5	7.0	7.0	6.5	7.0	5.1	6.0
		55				64			64	53	59
		70				86			86	70	81
		＜ 0.02				＜ 0.02			＜ 0.02		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.0005				＜ 0.0005			＜ 0.0005		
0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.8	0.2	0.4
7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.2	8.3	8.0	8.3	7.7	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		
0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.3	0.5
133	127	137	150	154	153	157	160	159	160	120	145
		50.0				57.9			58.1	50.0	54.0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項　目	単位	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.12	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	雨	晴	曇	曇	曇
	気温	(℃)	21.5	19.9	14.9	26.0	25.5	29.8	29.8
	水温	(℃)	10.3	12.0	13.0	13.2	14.2	15.5	17.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	2	0	0	0	0	4
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				8.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.6	7.7	7.3	7.4	7.8	6.9	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				47			
40	蒸発残留物	(mg/l)				82			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値		6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	（度）	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	（度）	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				< 0.04			
	電気伝導率	(μS/cm)	131	131	136	133	142	149	150
	アルカリ度	(mg/l)				45.4			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		0		0		0	

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	晴	曇						
23.8	13.4	6.8	4.9	4.2	1.8				29.8	1.8	17.1
17.5	17.1	16.2	14.4	12.4	10.5				17.5	10.3	14.1
0	0	2	0	0	2				4	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6				0.7	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03				< 0.03		
									< 0.005		
									8.0		
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005		
6.7	6.9	7.1	7.1	7.4	7.9				8.6	6.6	7.3
									47		
									82		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				0.4	0.2	0.3
6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0				7.0	6.7	6.8
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
									< 0.04		
154	149	147	140	135	136				154	131	141
									45.4		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
	0			0					0		

大洞山浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目　　採水月日		R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2	R6.10.1
	天候		晴	雨	雨	曇	晴	雨	晴
	気温	(℃)	21.7	19.9	14.7	24.3	28.6	28.0	24.4
	水温	(℃)	11.3	13.0	15.9	15.2	18.0	18.9	18.1
1	一般細菌	(個/ml)	5	0	46	2	0	0	80
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.3	7.6	7.4	7.7	6.9	6.6	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値		7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	6.8	6.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	128	130	138	144	147	149	155
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇							
12.8	9.3	10.1	5.1	3.8					28.6	3.8	16.9
16.6	14.6	12.2	10.9	8.9					18.9	8.9	14.5
98	31	14	9	6					98	0	24
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.6	0.6	0.5	0.5	0.6					0.7	0.5	0.6
6.9	6.9	6.9	7.4	7.9					8.3	6.6	7.3
0.3	0.3	0.2	0.2	0.2					0.4	0.2	0.3
6.9	6.9	7.0	7.0	7.1					7.1	6.8	6.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
150	146	138	134	136					155	128	141
検出	検出	検出	検出	検出							

大洞山浄水場　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.12	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	曇	雨	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	22.0	18.7	13.8	26.9	24.0	29.6	28.4
	水温	(℃)	14.2	13.5	14.0	16.0	16.0	18.9	19.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.001			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.006			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				8.2			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.4	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				48			
40	蒸発残留物	(mg/l)				80			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	132	132	137	137	143	151	152
	アルカリ度	(mg/l)				44.6			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.3				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
24.8	12.3	9.3	9.0	4.2	2.1				29.6	2.1	17.3
18.3	16.5	15.7	12.4	10.5	9.6				19.4	9.6	15.0
0	0	0	1	1	0				1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6				0.6	0.5	0.6
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.06		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.002		
									0.001		
									＜0.001		
									0.001		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									0.006		
									8.2		
									＜0.005		
7.3	7.3	7.4	7.2	7.7	8.3				8.7	7.0	7.6
									48		
									80		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.4	0.2	0.3
7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3				7.3	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6				0.6	0.4	0.5
159	151	148	142	137	138				159	132	143
									44.6		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項　目	採水月日	R6.4.15	R6.5.7	R6.6.3	R6.6.12	R6.7.1	R6.8.5	R6.9.2
	天候		晴	雨	雨	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	24.4	18.9	14.2	28.1	25.1	31.8	28.6
	水温	(℃)	12.3	15.2	16.6	18.4	20.5	23.2	23.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	1	0	0	1	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	0.10
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				＜ 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.004			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.002			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.012			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.019			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				8.2			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.8	7.9	7.3	7.8	7.9	7.3	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				49			
40	蒸発残留物	(mg/l)				82			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	133	132	138	139	144	153	153
	アルカリ度	(mg/l)				46.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.9.10	R6.10.1	R6.11.5	R6.11.12	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.2.18	R7.3.3	最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
28.4	26.6	13.3	15.5	11.9	11.4	4.2	2.6	2.5	31.8	2.5	18.0
23.5	21.5	16.6	16.5	13.5	7.0	6.5	6.4	6.0	23.5	6.0	15.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.001			< 0.001				< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.10	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.001			< 0.001				< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.003			0.002				0.001		0.003	0.001	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.007			0.003				0.001		0.007	0.001	0.004
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.002			0.001				< 0.001		0.002	< 0.001	0.001
0.001			< 0.001				< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.020			0.011				< 0.005		0.020	< 0.005	0.011
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
0.020			0.013				0.010		0.020	0.010	0.016
9.2			8.9				7.6		9.2	7.6	8.5
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
7.8	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.7	7.9	8.2	8.8	7.1	7.6
56			53				49		56	49	52
92			98				74		98	74	87
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.4	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
156	162	152	151	150	143	138	137	139	162	132	145
55.7			53.7				45.2		55.7	45.2	50.2
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	項　目　　採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.6.12	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	18.7	14.6	16.5	25.5	25.5	27.5	23.0
	水温	(℃)	10.9	10.7	12.2	12.2	13.7	16.0	16.9
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				10.3			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.100	0.098	0.083	0.090	0.097	0.080	0.072
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.8	11.3	11.0	10.7	11.0	10.3	10.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				75			
40	蒸発残留物	(mg/l)				115			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値		6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				＜0.04			
	電気伝導率	(μS/cm)	195	192	200	200	203	213	212
	アルカリ度	(mg/l)				71.9			
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		0		0		0	

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
27.2	9.2	10.7	6.8	6.8	3.2				27.5	3.2	16.6
18.3	15.8	16.2	10.1	13.6	12.2				18.3	10.1	13.8
0	0	0	1	4	2				4	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.4	0.5
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									＜0.01		
＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03				＜0.03		
									＜0.005		
									10.3		
0.072	0.062	0.057	0.055	0.050	0.037				0.100	0.037	0.073
9.8	9.6	9.7	9.9	9.9	9.7				11.8	9.6	10.4
									75		
									115		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4				0.4	0.2	0.3
6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1				7.1	6.8	6.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
									＜0.04		
218	203	197	185	182	177				218	177	198
									71.9		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
	0			0					0		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目　　採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.6.12	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	17.8	14.6	17.3	26.6	25.1	27.8	22.3
	水温	(℃)	12.3	10.9	14.2	15.5	15.8	17.3	20.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				＜0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				＜0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				＜0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.001			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.006			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.011			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				11.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.2	11.5	11.0	11.1	11.2	10.6	10.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				78			
40	蒸発残留物	(mg/l)				117			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	196	192	200	202	202	215	214
	アルカリ度	(mg/l)				69.9			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
25.7	8.4	11.4	8.4	4.0	3.7				27.8	3.7	16.4
17.8	16.2	15.0	11.6	12.2	10.5				20.3	10.5	14.6
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5				0.7	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.06		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.002		
									0.001		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.008		
									0.006		
									< 0.01		
< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03				< 0.03		
									0.011		
									11.0		
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005		
10.2	10.0	9.7	10.1	10.2	9.7				12.2	9.7	10.6
									78		
									117		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3				0.4	0.2	0.3
6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1				7.1	6.9	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
220	205	198	186	183	178				220	178	199
									69.9		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　大東（泉沢系）

No.	項　目		R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.6.12	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温	(℃)	18.8	16.2	16.3	30.9	28.5	30.6	23.3
	水温	(℃)	10.8	14.3	16.3	16.7	21.0	22.8	22.9
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.08	0.07
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				＜0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.003			
26	臭素酸	(mg/l)				＜0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.006			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				0.002			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.009			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				10.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.5	11.6	11.1	11.2	11.4	10.9	10.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				79			
40	蒸発残留物	(mg/l)				120			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	199	193	202	205	204	219	217
	アルカリ度	(mg/l)				72.5			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R6.9.10	R6.10.2	R6.11.6	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.2.18	R7.3.4	最大	最小	平均
曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
27.3	28.8	8.3	15.7	14.0	9.3	6.0	0.7	3.9	30.9	0.7	17.4
23.0	21.8	17.3	16.5	13.1	8.3	6.7	6.7	6.3	23.0	6.3	15.3
0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
＜0.0003			＜0.0003				＜0.0003		＜0.0003		
＜0.00005			＜0.00005				＜0.00005		＜0.00005		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.004			＜0.004				＜0.004		＜0.004		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
＜0.08			＜0.08				＜0.08		＜0.08		
0.01			0.01				＜0.01		0.01	＜0.01	＜0.01
＜0.0002			＜0.0002				＜0.0002		＜0.0002		
＜0.005			＜0.005				＜0.005		＜0.005		
＜0.002			＜0.002				＜0.002		＜0.002		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
0.07	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.08	＜0.06	＜0.06
＜0.002			＜0.002				＜0.002		＜0.002		
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
＜0.002			＜0.002				＜0.002		＜0.002		
0.004			0.003				0.001		0.004	0.001	0.003
＜0.001			＜0.001				＜0.001		＜0.001		
0.008			0.006				0.001		0.008	0.001	0.005
＜0.002			＜0.002				＜0.002		＜0.002		
0.002			0.001				＜0.001		0.002	＜0.001	0.001
0.002			0.002				＜0.001		0.002	＜0.001	0.002
＜0.008			＜0.008				＜0.008		＜0.008		
0.007			＜0.005				＜0.005		0.007	＜0.005	＜0.005
＜0.01			＜0.01				＜0.01		＜0.01		
＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03		
0.014			0.009				0.005		0.014	0.005	0.009
11.8			11.5				10.1		11.8	10.1	11.1
＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
11.1	10.5	10.2	10.2	9.9	10.3	10.1	9.8	9.8	12.5	9.8	10.7
82			78				68		82	68	77
127			136				108		136	108	123
＜0.02			＜0.02				＜0.02		＜0.02		
＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001		
＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001		
＜0.002			＜0.002				＜0.002		＜0.002		
＜0.0005			＜0.0005				＜0.0005		＜0.0005		
0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
215	223	208	207	201	188	185	182	179	223	179	202
79.7			76.7				64.3		79.7	64.3	73.3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

No.	項　目　　採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇
	気温	(℃)	17.3	11.2	16.6	15.2	22.3	27.2	22.5
	水温	(℃)	11.3	10.9	10.8	12.1	14.9	16.6	16.1
1	一般細菌	(個/ml)	14	80	30	120	120	130	200
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.4				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.3	4.3	4.1	3.7	3.9	3.9	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			50				
40	蒸発残留物	(mg/l)			71				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6
47	pH値		7.7	7.7	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8
48	味								
49	臭気		無臭	微藻臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	微土臭	微土臭
50	色度	(度)	1	2	1	3	2	2	2
51	濁度	(度)	0.6	0.6	0.5	1.1	0.6	0.8	0.8
	アンモニア態窒素	(mg/l)			< 0.04				
	電気伝導率	(μS/cm)	101	119	118	133	136	125	122
	アルカリ度	(mg/l)			49.4				
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	2	3	8	2	1	0	1
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		67	100			290	

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
22.4	8.1	10.5	7.9	4.0	2.6				27.2	2.6	14.4
15.4	10.1	7.8	5.5	4.6	3.3				16.6	3.3	10.7
100	100	25	60	11	4				200	4	76
検出	検出	不検出	検出	不検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3				0.8	0.3	0.4
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.03		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.4		
									< 0.005		
3.9	4.0	3.9	4.5	4.2	4.0				4.5	3.7	4.0
									50		
									71		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.4	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4				0.7	0.3	0.5
7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8				7.8	7.4	7.7
微土臭	微土臭	微土臭	微藻臭	無臭	微土臭						
2	2	1	2	1	1				3	1	2
0.6	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2				1.1	0.1	0.5
									< 0.04		
114	129	130	122	125	126				136	101	123
									49.4		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	0	0	1	0	0				8	0	1
	390			0					390	0	170

八瀬簡易水道　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.2
	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴
	気温	(℃)	18.3	12.6	16.0	24.2	27.6	21.3	22.5
	水温	(℃)	11.1	13.5	12.5	16.0	17.4	17.3	15.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	9	20	4	1	8	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	検出	検出	不検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.3	4.3	3.7	3.9	3.8	3.7	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.7	0.6	0.4	0.7	0.4
47	pH値		7.4	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	2	1	1	2	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	104	123	129	137	129	122	115
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					最大	最小	平均
雨	晴	晴	晴	晴							
6.5	10.1	4.4	3.8	1.6					27.6	1.6	14.1
11.1	9.2	4.8	3.8	4.4					17.4	3.8	11.4
41	2	3	1	0					41	0	7
検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.3	0.4	0.3	0.3	0.3					0.6	0.3	0.4
4.0	3.9	4.3	4.1	4.1					4.3	3.7	4.0
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3					0.7	0.3	0.4
7.8	7.7	7.9	7.9	7.8					7.9	7.4	7.7
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	1	＜1	＜1					2	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
132	133	126	130	128					137	104	126
検出	検出	検出	検出	検出							

八瀬簡易水道　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	晴	曇	曇	曇	曇
	気温	(℃)	17.0	12.5	19.6	15.1	24.2	27.6	21.3
	水温	(℃)	11.2	13.5	12.6	12.5	15.9	17.3	17.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			< 0.06				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.004				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.006				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002				
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.6				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.5	4.5	4.2	4.1	4.3	4.3	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			49				
40	蒸発残留物	(mg/l)			68				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.6
47	pH値		7.5	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	104	123	124	127	136	129	126
	アルカリ度	(mg/l)			49.0				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
22.5	7.0	10.9	4.4	3.8	1.6				27.6	1.6	14.4
15.3	11.4	7.4	4.3	4.1	5.1				17.4	4.1	11.4
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3				0.6	0.3	0.4
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.06		
									< 0.002		
									0.004		
									0.003		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.006		
									0.002		
									0.002		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.6		
									< 0.005		
4.3	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2				4.5	4.1	4.3
									49		
									68		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3				0.6	0.2	0.4
7.8	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0				8.0	7.5	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5				0.8	0.5	0.6
116	134	134	128	129	129				136	104	126
									49.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項　目	採水月日	R6.4.16	R6.5.8	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.2	R6.7.9	R6.8.6
	天候		曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴
	気温	(℃)	18.5	13.2	15.2	14.2	20.8	22.6	25.5
	水温	(℃)	14.9	15.5	15.8	17.2	21.0	20.5	22.8
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005			＜0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.15	0.28
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.007			0.013	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.013			0.022	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.004			0.007	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.005			0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.005			0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.7			5.0	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.6	4.6	4.5	4.3	4.4	4.3	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			49			56	
40	蒸発残留物	(mg/l)			65			77	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02			＜0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005			＜0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
47	pH値		7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	102	123	123	132	139	139	126
	アルカリ度	(mg/l)			46.6			51.9	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.9.3	R6.10.2	R6.10.8	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.1.15	R7.2.4	R7.3.4	最大	最小	平均
曇	晴	曇	雨	晴	晴	雪	曇	晴			
21.2	20.0	17.8	9.9	12.9	4.8	1.7	3.3	3.2	25.5	1.7	14.1
22.9	21.0	21.1	16.8	12.8	7.8	8.0	7.3	7.3	22.9	7.3	15.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.28	< 0.06	< 0.06
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.011				0.005			0.013	0.005	0.009
		0.002				< 0.002			0.002	< 0.002	< 0.002
		0.003				< 0.001			0.003	< 0.001	0.002
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.021				0.008			0.022	0.008	0.016
		0.004				0.002			0.005	0.002	0.004
		0.007				0.003			0.007	0.003	0.005
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		0.008				< 0.005			0.008	< 0.005	< 0.005
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		0.006				< 0.005			0.006	< 0.005	< 0.005
		4.9				4.5			5.0	4.5	4.8
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
4.3	4.4	4.1	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.6	4.1	4.4
		48				54			56	48	52
		60				74			77	60	69
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4
7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
128	112	119	132	135	128	129	128	129	139	102	127
		43.8				48.0			51.9	43.8	47.6
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項　目　＼　採水月日	R6.4.16	R6.5.8	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
	天候	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇
	気温 (℃)	13.1	12.2	16.8	14.2	22.2	21.0	19.5
	水温 (℃)	9.0	10.4	9.8	11.2	14.8	16.5	16.8
1	一般細菌 (個/ml)	16	23	16	84	14	23	53
2	大腸菌 (定性)	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.0003				
4	水銀及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.00005				
5	セレン及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
6	鉛及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
8	六価クロム化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			＜ 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			＜ 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.08				
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.01				
14	四塩化炭素 (mg/l)			＜ 0.0002				
15	1,4-ジオキサン (mg/l)			＜ 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			＜ 0.002				
17	ジクロロメタン (mg/l)			＜ 0.001				
18	テトラクロロエチレン (mg/l)			＜ 0.001				
19	トリクロロエチレン (mg/l)			＜ 0.001				
20	ベンゼン (mg/l)			＜ 0.001				
21	塩素酸 (mg/l)							
22	クロロ酢酸 (mg/l)							
23	クロロホルム (mg/l)							
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)							
26	臭素酸 (mg/l)							
27	総トリハロメタン (mg/l)							
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)							
30	ブロモホルム (mg/l)							
31	ホルムアルデヒド (mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			0.06				
34	鉄及びその化合物 (mg/l)			0.04				
35	銅及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			4.4				
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.005				
38	塩化物イオン (mg/l)	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)			12				
40	蒸発残留物 (mg/l)			35				
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			＜ 0.02				
42	ジェオスミン (mg/l)			＜ 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)			＜ 0.000001				
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			＜ 0.002				
45	フェノール類 (mg/l)			＜ 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.6	0.6	0.7	1.2	0.7	0.7	1.0
47	pH値	7.0	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0
48	味							
49	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	微土臭	無臭	微土臭
50	色度 (度)	5	3	4	7	3	4	6
51	濁度 (度)	2.1	1.3	1.1	4.6	0.8	1.3	2.5
	アンモニア態窒素 (mg/l)			＜ 0.04				
	電気伝導率 (μS/cm)	48	49	48	45	51	52	50
	アルカリ度 (mg/l)			15.2				
	大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	2	1	1	0	1	0
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)		10	12			14	

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
21.5	9.5	7.0	3.5	2.0	0.5				22.2	0.5	12.5
15.2	10.9	7.4	4.1	3.3	2.2				16.8	2.2	10.1
83	36	150	36	2	4				150	2	42
検出	検出	検出	検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2				0.3	0.1	0.2
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.005		
									0.06		
									0.04		
									＜ 0.005		
									4.4		
									＜ 0.005		
3.8	3.9	3.8	4.2	3.9	3.8				4.2	3.7	3.9
									12		
									35		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
0.6	0.7	0.7	1.2	0.3	0.4				1.2	0.3	0.7
7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3				7.3	7.0	7.2
微土臭	微土臭	無臭	微土臭	微土臭	無臭						
5	5	6	5	2	2				7	2	4
2.1	3.0	5.4	2.0	0.4	0.5				5.4	0.4	2.1
									＜ 0.04		
49	51	51	52	52	53				53	45	50
									15.2		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	3	0	0	0	1				3	0	1
	6			0					14	0	8

廿一簡易水道　ろ過水（洗浄水槽）

No.	項　目　　採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3	R6.10.2
	天候		曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴
	気温	(℃)	13.1	12.2	14.2	22.2	21.0	19.5	21.5
	水温	(℃)	9.0	11.1	11.8	15.8	17.8	17.9	15.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.9	7.4	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3
47	pH値		6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	無臭	無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0.1	＜0.1	0.1	＜0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	54	58	60	61	63	61	59
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4					最大	最小	平均
雨	晴	晴	晴	晴							
9.5	7.0	3.5	2.0	0.5					22.2	0.5	12.2
10.1	7.1	4.1	3.0	2.1					17.9	2.1	10.4
0	0	0	1	0					1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.2	0.2	0.3	0.2	0.2					0.3	0.1	0.2
7.4	7.4	8.1	4.2	6.5					8.1	4.2	7.2
0.2	0.3	0.5	0.3	0.2					0.5	0.2	0.3
6.8	6.8	6.8	7.2	7.0					7.2	6.7	6.8
無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.1	0.2	0.1	0.1	0.0					0.2	＜0.1	＜0.1
60	61	64	54	60					64	54	60
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

廿一簡易水道　配水池

No.	項目	単位	R6.4.16	R6.5.8	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
	天候		曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇
	気温	(℃)	13.1	12.2	18.3	14.2	22.2	21.0	19.5
	水温	(℃)	10.0	12.2	11.8	12.2	16.2	18.9	19.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.11				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.002				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.002				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.5				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.2	7.6	7.0	7.4	8.0	8.1	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)			12				
40	蒸発残留物	(mg/l)			33				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
47	pH値		6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	56	59	57	59	62	64	66
	アルカリ度	(mg/l)			13.8				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R6.10.2	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.4	R7.3.4				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	晴	晴						
21.5	9.5	7.0	3.5	2.0	0.5				22.2	0.5	12.7
16.0	11.7	7.5	4.0	3.2	3.8				19.5	3.2	11.3
0	0	0	1	0	0				1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.3	0.1	0.2
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									0.11		
									＜ 0.002		
									0.002		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									0.002		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									＜ 0.005		
									＜ 0.01		
									＜ 0.03		
									＜ 0.005		
									5.5		
									＜ 0.005		
8.1	7.7	7.9	7.3	5.0	6.8				8.5	5.0	7.4
									12		
									33		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.3	0.2	0.2
6.5	6.7	6.8	6.8	7.0	7.0				7.0	6.5	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6				0.7	0.5	0.6
60	61	62	62	57	61				66	56	61
									13.8		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項　目　　採水月日		R6.4.16	R6.5.8	R6.5.15	R6.6.4	R6.7.2	R6.7.9	R6.8.6
	天候		曇	曇	晴	曇	晴	雨	晴
	気温	(℃)	21.0	13.5	20.2	19.5	22.5	22.7	32.1
	水温	(℃)	12.0	14.6	16.7	17.4	20.5	22.3	22.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			0.002			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	0.08	0.10	0.11	0.11	0.07	0.13	0.20
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.003			0.005	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.005			0.009	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.003	
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.010			< 0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.02			< 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.11			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.029			0.010	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.8			6.4	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.1	7.4	7.3	7.3	8.2	8.0	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			13			12	
40	蒸発残留物	(mg/l)			36			38	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
47	pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	55	58	58	58	62	63	65
	アルカリ度	(mg/l)			14.2			33.2	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R6.9.3	R6.10.2	R6.10.8	R6.11.6	R6.12.3	R7.1.7	R7.1.15	R7.2.4	R7.3.4	最大	最小	平均
曇	晴	曇	雨	晴	晴	雪	晴	晴			
23.5	24.0	17.7	9.9	17.1	9.2	2.7	7.2	6.1	32.1	2.7	16.8
22.9	21.5	20.9	16.9	12.8	8.0	6.8	6.5	6.2	22.9	6.2	15.5
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜ 0.0003				＜ 0.0003			＜ 0.0003		
		＜ 0.00005				＜ 0.00005			＜ 0.00005		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			0.002	＜ 0.001	＜ 0.001
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.004				＜ 0.004			＜ 0.004		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
		＜ 0.08				＜ 0.08			＜ 0.08		
		＜ 0.01				＜ 0.01			＜ 0.01		
		＜ 0.0002				＜ 0.0002			＜ 0.0002		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.17	0.10	0.12	0.07	0.07	＜ 0.06	0.08	0.09	0.08	0.20	＜ 0.06	0.10
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		0.006				0.002			0.006	0.002	0.004
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		0.002				＜ 0.001			0.002	＜ 0.001	＜ 0.001
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		0.011				0.004			0.011	0.004	0.007
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		0.003				0.002			0.003	0.002	0.003
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
		0.008				＜ 0.005			0.010	＜ 0.005	＜ 0.005
		＜ 0.01				＜ 0.01			0.02	＜ 0.01	＜ 0.01
		＜ 0.03				＜ 0.03			0.11	＜ 0.03	＜ 0.03
		0.013				0.005			0.029	0.005	0.014
		6.2				6.1			6.4	5.8	6.1
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
8.3	8.3	7.8	7.4	7.8	7.0	7.1	5.7	6.6	8.6	5.7	7.5
		12				13			13	12	13
		36				45			45	36	39
		＜ 0.02				＜ 0.02			＜ 0.02		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.0005				＜ 0.0005			＜ 0.0005		
0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	6.6	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	1	＜ 1	＜ 1
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	0.2	＜ 0.1	＜ 0.1
0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
64	61	61	61	63	60	60	58	61	65	55	61
		11.8				13.8			33.2	11.8	18.3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

関根簡易給水施設　原水（関根取水口）

No.	項　目　　　　　　　　採水月日		R6.7.2						
	天候		曇						
	気温	(℃)	24.0						
	水温	(℃)	15.4						
1	一般細菌	(個/ml)	24						
2	大腸菌（定性）		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.0						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.4						
47	pH値		7.3						
48	味								
49	臭気		微土臭						
50	色度	（度）	2						
51	濁度	（度）	0.5						
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	90						
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									24.0		
									15.4		
									24		
									< 0.004		
									0.2		
									5.0		
									0.4		
									7.3		
									2		
									0.5		
									90		
									0		

栓水　関根

No.	項　目	採水月日	R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7			
	天候		曇	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	19.1	26.2	27.4	8.7			
	水温	(℃)	13.8	20.1	19.8	5.2			
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	1	1			
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.1	0.2	0.1			
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.3	5.9	6.4	6.0			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.2			
47	pH値		7.1	7.2	7.1	7.2			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1			
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1			
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.3	0.5	0.5			
	電気伝導率	(μS/cm)	77	94	89	83			
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出			
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									27.4	8.7	20.4
									20.1	5.2	14.7
									1	0	1
									＜0.004		
									0.2	0.1	0.2
									6.4	5.9	6.2
									0.3	0.2	0.3
									7.2	7.1	7.2
									＜1		
									0.1	＜0.1	＜0.1
									0.5	0.3	0.4
									94	77	86

台簡易給水施設　原水（台取水口）

No.	項　目	採水月日	R6.7.2						
	天候		曇						
	気温	(℃)	22.0						
	水温	(℃)	15.3						
1	一般細菌	(個/ml)	52						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.0						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6						
47	pH値		7.4						
48	味								
49	臭気		微土臭						
50	色度	(度)	4						
51	濁度	(度)	1.4						
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	84						
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									22.0		
									15.3		
									52		
									< 0.004		
									0.3		
									5.0		
									0.6		
									7.4		
									4		
									1.4		
									84		
									0		

栓水　台

No.	項　目	採水月日	R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7			
	天候		曇	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	18.9	25.0	26.4	7.1			
	水温	(℃)	11.5	20.5	20.8	5.8			
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0			
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.3	0.5	0.3			
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.1	6.3	7.0	5.9			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.6	0.2			
47	pH値		7.2	7.5	7.4	7.3			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1			
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	0.2	＜0.1			
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.5			
	電気伝導率	(μS/cm)	67	89	86	74			
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出			
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									26.4	7.1	19.4
									20.8	5.8	14.7
									0		
									＜0.004		
									0.5	0.3	0.4
									7.0	5.9	6.3
									0.6	0.2	0.4
									7.5	7.2	7.4
									＜1		
									0.2	＜0.1	＜0.1
									0.5	0.3	0.4
									89	67	79

(3) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

舘山浄水場　水源（舘山表流取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日		R6.6.11					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	22.5					22.5		
	水温	(℃)	18.0					18.0		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	44					44		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.007					0.007		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	72					72		
25	濁度	(度)	1.3					1.3		
26	pH値		7.5					7.5		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.04					0.04		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　水源（舘山伏流井）

No.	項目 ＼ 採水月日	R6.9.10					最大	最小	平均
	天候	曇							
	気温 (℃)	27.0					27.0		
	水温 (℃)	18.2					18.2		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	41					41		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	72					72		
25	濁度 (度)	0.5					0.5		
26	pH値	6.8					6.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.02					0.02		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

館山浄水場　水源（松川井戸）

No.	項目 ＼ 採水月日	R6.9.10					最大	最小	平均
	天候	曇							
	気温 (℃)	27.6					27.6		
	水温 (℃)	17.1					17.1		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	43					43		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（TON）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	63					63		
25	濁度 (度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値	6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　原水（舘山着水井）

No.	項目＼採水月日		R6.6.11					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	23.7					23.7		
	水温	(℃)	17.3					17.3		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	45					45		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.006					0.006		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	69					69		
25	濁度	(度)	1.1					1.1		
26	pH値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.04					0.04		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　配水池

No.	項目　　　　採水月日	R6.6.11					最大	最小	平均
	天候	晴							
	気温 (℃)	23.7					23.7		
	水温 (℃)	18.8					18.8		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)	0.7					0.7		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	44					44		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度(TON)								
24	蒸発残留物 (mg/l)	64					64		
25	濁度 (度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値	7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.02					0.02		
31	PFOS及びPFOA (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

栓水　川口町（舘山表流系）

No.	項目＼採水月日		R6.6.11	R6.9.10	R6.11.12	R7.2.18		最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴				
	気温	(℃)	22.4	26.9	13.1	1.3		26.9	1.3	15.9
	水温	(℃)	19.8	25.3	17.0	7.2		25.3	7.2	17.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.6	0.5		0.6	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	44	41	42	45		45	41	43
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	69	67	85	76		85	67	74
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		7.1	7.1	7.0	6.8		7.1	6.8	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02	0.03	0.02	0.02		0.03	0.02	0.02
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　長磯下原（舘山表流系）

No.	項目＼採水月日		R6.6.11	R6.6.20	R6.9.10	R6.11.12	R7.2.18	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	25.0	24.6	28.6	14.7	1.4	28.6	1.4	18.9
	水温	(℃)	18.9	21.4	25.5	18.8	8.4	25.5	8.4	18.6
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		0.001				0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		0.004				0.004		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	42		43	43	46	46	42	44
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		6				6		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.5				1.5		
23	臭気強度（TON）			＜1				＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	72		71	82	77	82	71	76
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.1		7.2	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.8				-1.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		1				1		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02		0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

新月浄水場　原水（新月着水井）

No.	採水月日 / 項目	R6.7.9					最大	最小	平均
	天候	雨							
	気温 (℃)	23.6					23.6		
	水温 (℃)	20.4					20.4		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	38					38		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.041					0.041		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	79					79		
25	濁度 (度)	6.6					6.6		
26	pＨ値	7.2					7.2		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.25					0.25		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

新月浄水場　配水池

No.	項目＼採水月日		R6.7.9					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	23.6					23.6		
	水温	(℃)	21.0					21.0		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.8					0.8		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	47					47		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	75					75		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.04					0.04		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　横沼（新月系）

No.	項目＼採水月日	R6.5.14	R6.6.20	R6.7.9	R6.10.8	R7.1.15	最大	最小	平均
	天候	晴	晴	雨	曇	曇			
	気温 (℃)	18.0	24.3	23.4	17.8	2.1	24.3	2.1	17.1
	水温 (℃)	18.3	22.9	24.4	24.8	9.3	24.8	9.3	19.9
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)		0.001				0.001		
14	抱水クロラール (mg/l)		0.005				0.005		
15	農薬類		< 1				< 1		
16	残留塩素 (mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	40		47	37	42	47	37	42
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)		3				3		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)		1.7				1.7		
23	臭気強度（TON）		< 1				< 1		
24	蒸発残留物 (mg/l)	70		79	69	80	80	69	75
25	濁度 (度)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
26	pH値	7.3		7.5	7.3	7.1	7.5	7.1	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5				-1.5		
28	従属栄養細菌 (個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.03		0.05	0.03	0.01	0.05	0.01	0.03
31	PFOS及びPFOA (mg/l)		< 0.000005				< 0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

大沢浄水場　水源（青野沢ダム）

No.	項目＼採水月日	R6.7.10					最大	最小	平均
	天候	曇							
	気温 (℃)	23.0					23.0		
	水温 (℃)	18.0					18.0		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	55					55		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.057					0.057		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	84					84		
25	濁度 (度)	10.2					10.2		
26	pH値	7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01					0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　水源（青野沢川）

No.	項目＼採水月日		R6.7.10					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	23.0					23.0		
	水温	(℃)	19.0					19.0		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54					54		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	72					72		
25	濁度	(度)	1.6					1.6		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　水源（綱木川）

No.	採水月日 項目		R6.7.10					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	22.7					22.7		
	水温	(℃)	18.0					18.0		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54					54		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	76					76		
25	濁度	(度)	0.6					0.6		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項目　＼　採水月日	R6.7.10					最大	最小	平均
	天候	曇							
	気温 (℃)	27.8					27.8		
	水温 (℃)	18.4					18.4		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	55					55		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.006					0.006		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	75					75		
25	濁度 (度)	1.5					1.5		
26	pＨ値	7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.04					0.04		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　浄水

No.	項目＼採水月日	単位	R6.7.10					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	27.8					27.8		
	水温	(℃)	20.6					20.6		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54					54		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	71					71		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.4					7.4		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　崎浜（大沢系）

No.	項目＼採水月日		R6.5.14	R6.6.20	R6.7.10	R6.10.8	R7.1.15	最大	最小	平均
	天候		曇	晴	曇	雨	曇			
	気温	(℃)	17.9	23.0	23.8	17.4	2.6	23.8	2.6	16.9
	水温	(℃)	18.1	22.2	23.1	21.3	6.7	23.1	6.7	18.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.2	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	58		59	54	64	64	54	59
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		2				2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.3				1.3		
23	臭気強度（ＴＯＮ）			＜1				＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	70		81	68	82	82	68	75
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.8		8.0	8.0	7.8	8.0	7.8	7.9
27	腐食性(ランゲリア指数)			-0.7				-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日	R6.5.14					最大	最小	平均
	天候	晴							
	気温 (℃)	18.8					18.8		
	水温 (℃)	12.3					12.3		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	55					55		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	71					71		
25	濁度 (度)	0.3					0.3		
26	pH値	7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01					0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日	R6.5.14					最大	最小	平均
	天候	晴							
	気温 (℃)	18.8					18.8		
	水温 (℃)	12.7					12.7		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)	0.7					0.7		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	54					54		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度(TON)								
24	蒸発残留物 (mg/l)	74					74		
25	濁度 (度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値	7.8					7.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項目＼採水月日		R6.5.14	R6.6.20	R6.7.9	R6.10.8	R7.1.15	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	雨	雨	曇			
	気温	(℃)	20.5	28.0	23.3	20.4	3.0	28.0	3.0	19.0
	水温	(℃)	16.9	22.6	24.5	22.6	5.9	24.5	5.9	18.5
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.3	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	53		62	55	64	64	53	59
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		＜2				＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.4				1.4		
23	臭気強度（ＴＯＮ）			＜1				＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	83		85	70	86	86	70	81
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.8		8.0	8.0	8.2	8.2	7.8	8.0
27	腐食性(ランゲリア指数)			-0.5				-0.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		70				70		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項目	採水月日	R6.6.12					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	26.0					26.0		
	水温	(℃)	13.2					13.2		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	47					47		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	82					82		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.7					6.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大洞山浄水場　配水池

No.	項　目　＼　採水月日	R6.6.12					最大	最小	平均
	天　　候	晴							
	気　　温　(℃)	26.9					26.9		
	水　　温　(℃)	16.0					16.0		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削　　除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削　　除								
7	削　　除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削　　除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	48					48		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	80					80		
25	濁　　度　(度)	＜0.1					＜0.1		
26	p　H　値	6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項　目 ＼ 採水月日		R6.6.12	R6.6.20	R6.9.10	R6.11.12	R7.2.18	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	28.1	25.9	28.4	15.5	2.6	28.4	2.6	20.1
	水温	(℃)	18.4	19.8	23.5	16.5	6.4	23.5	6.4	16.9
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	49		56	53	49	56	49	52
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		7				7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.2				1.2		
23	臭気強度（ＴＯＮ）			＜1				＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	82		92	98	74	98	74	87
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pＨ値		7.0		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.5				-1.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	項目＼採水月日		R6.6.12					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	25.5					25.5		
	水温	(℃)	12.2					12.2		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	75					75		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.090					0.090		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	115					115		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.8					6.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

泉沢浄水場　配水池

No.	項目＼採水月日		R6.6.12					最大	最小	平均
	天　候		晴							
	気　温	(℃)	26.6					26.6		
	水　温	(℃)	15.5					15.5		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削　除									
5	1,2−ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削　除									
7	削　除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削　除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	78					78		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1−トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	117					117		
25	濁　度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1−ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　大東（泉沢系）

No.	項目＼採水月日	R6.6.12	R6.6.20	R6.9.10	R6.11.12	R7.2.18	最大	最小	平均
	天候	晴	晴	曇	晴	晴			
	気温 (℃)	30.9	26.1	27.3	15.7	0.7	30.9	0.7	20.1
	水温 (℃)	16.7	20.0	23.0	16.5	6.7	23.0	6.7	16.6
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール (mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類		＜1				＜1		
16	残留塩素 (mg/l)	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	79		82	78	68	82	68	77
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)		14				14		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)		1.2				1.2		
23	臭気強度（TON）		＜1				＜1		
24	蒸発残留物 (mg/l)	120		127	136	108	136	108	123
25	濁度 (度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.2				-1.2		
28	従属栄養細菌 (個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	PFOS及びPFOA (mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

No.	項目＼採水月日	R6.5.15					最大	最小	平均
	天候	晴							
	気温 (℃)	16.6					16.6		
	水温 (℃)	10.8					10.8		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	50					50		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	71					71		
25	濁度 (度)	0.5					0.5		
26	pH値	7.4					7.4		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.03					0.03		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日		R6.5.15					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	19.6					19.6		
	水温	(℃)	12.6					12.6		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	49					49		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	68					68		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.6					7.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項目＼採水月日		R6.5.15	R6.6.20	R6.7.9	R6.10.8	R7.1.15	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	雨	曇	雪			
	気温	(℃)	15.2	20.2	22.6	17.8	1.7	22.6	1.7	15.5
	水温	(℃)	15.8	19.1	20.5	21.1	8.0	21.1	8.0	16.9
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		
15	農薬類			< 1				< 1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	49		56	48	54	56	48	52
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		2				2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.3				1.3		
23	臭気強度(TON)			< 1				< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	65		77	60	74	77	60	69
25	濁度	(度)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
26	pH値		7.7		7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8
27	腐食性(ランゲリア指数)			-0.9				-0.9		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)		< 0.000005				< 0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項目＼採水月日		R6.5.15					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	16.8					16.8		
	水温	(℃)	9.8					9.8		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	12					12		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)								
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	35					35		
25	濁度	(度)	1.1					1.1		
26	pH値		7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)									
28	従属栄養細菌	(個/ml)								
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.06					0.06		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目　　採水月日	R6.5.15					最大	最小	平均
	天　　候	晴							
	気　　温　(℃)	18.3					18.3		
	水　　温　(℃)	11.8					11.8		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削　　除								
5	1,2- ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削　　除								
7	削　　除								
8	トルエン (mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削　　除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	12					12		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)								
20	1,1,1- トリクロロエタン (mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)								
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	33					33		
25	濁　　度　(度)	< 0.1					< 0.1		
26	p　H　値	6.8					6.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)								
28	従属栄養細菌 (個/ml)								
29	1,1- ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項目 ＼ 採水月日	単位	R6.5.15	R6.6.20	R6.7.9	R6.10.8	R7.1.15	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	雨	曇	雪			
	気温	(℃)	20.2	26.1	22.7	17.7	2.7	26.1	2.7	17.9
	水温	(℃)	16.7	21.9	22.3	20.9	6.8	22.3	6.8	17.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		
15	農薬類			< 1				< 1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	13		12	12	13	13	12	13
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		4				4		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.1				1.1		
23	臭気強度(TON)			< 1				< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	36		38	36	45	45	36	39
25	濁度	(度)	0.2		0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	0.1
26	pH値		6.7		6.8	6.6	7.0	7.0	6.6	6.8
27	腐食性(ランゲリア指数)			-3.2				-3.2		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02		< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)		< 0.000005				< 0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

(4) 農薬類検査結果

No.	採水場所 項　目	長磯下原 (舘山系)	横沼 (新月系)	崎浜 (大沢系)	東中才 (上鹿折系)
	採水月日	R6.6.20	R6.6.20	R6.6.20	R6.6.20
	天候	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)	24.6	24.3	23.0	28.0
	水温 (℃)	21.4	22.9	22.2	22.6
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2	2,4-D(2,4-PA) (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
3	MCPA (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4	アシュラム (mg/l)	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
5	アセフェート (mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
6	アトラジン (mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
7	アラクロール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
8	イソプロチオラン(IPT) (mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
9	イミノクタジン (mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
10	エトフェンプロックス (mg/l)	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
11	オキシン銅(有機銅) (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
12	カルタップ (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
13	カルバリル(NAC) (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
14	キノクラミン(ACN) (mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
15	キャプタン (mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
16	グリホサート (mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
17	グルホシネート (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
18	クロルピリホス (mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
19	クロロタロニル(TPN) (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
20	シアノホス(CYAP) (mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
21	ジウロン(DCMU) (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
22	ジクロベニル(DBN) (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
23	ジクワット (mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
24	ジチオカルバメート系農薬 (mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
25	シハロホップブチル (mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
26	ダイアジノン (mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
27	ダイムロン (mg/l)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
28	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート (mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
29	チアジニル (mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	チウラム (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
31	チオファネートメチル (mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
32	テフリルトリオン (mg/l)	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
33	トリフルラリン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
34	パラコート (mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
35	ピラクロニル (mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
36	ピロキロン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
37	フェニトロチオン(MEP) (mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
38	フェリムゾン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

No.	採水場所 項　目		長磯下原 （舘山系）	横沼 （新月系）	崎浜 （大沢系）	東中才 （上鹿折系）
39	フェントラザミド	(mg/l)	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
40	フサライド	(mg/l)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
41	ブタクロール	(mg/l)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
42	プレチラクロール	(mg/l)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
43	プロベナゾール	(mg/l)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
44	ブロモブチド	(mg/l)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
45	ベノミル	(mg/l)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
46	ベンゾビシクロン	(mg/l)	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
47	ベンタゾン	(mg/l)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
48	ペンディメタリン	(mg/l)	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
49	メコプロップ(MCPP)	(mg/l)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
50	メチダチオン(DMTP)	(mg/l)	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
51	メトミノストロビン	(mg/l)	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
52	モリネート	(mg/l)	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005

No.	採水場所 項　目		道貫 （大洞山系）	大東 （泉沢系）	名木沢 （八瀬系）	象ヶ鼻 （廿一系）
	採水月日		R6.6.20	R6.6.20	R6.6.20	R6.6.20
	天候		晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	25.9	26.1	20.2	26.1
	水温	(℃)	19.8	20.0	19.1	21.9
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2	2,4-D(2,4-PA)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
3	MCPA	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4	アシュラム	(mg/l)	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
5	アセフェート	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
6	アトラジン	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
7	アラクロール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
8	イソプロチオラン（IPT）	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
9	イミノクタジン	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
10	エトフェンプロックス	(mg/l)	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
11	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
12	カルタップ	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
13	カルバリル（NAC）	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
14	キノクラミン(ACN)	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
15	キャプタン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
16	グリホサート	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
17	グルホシネート	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
18	クロルピリホス	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
19	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
20	シアノホス(CYAP)	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
21	ジウロン(DCMU)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
22	ジクロベニル（DBN）	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
23	ジクワット	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
24	ジチオカルバメート系農薬	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
25	シハロホップブチル	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
26	ダイアジノン	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
27	ダイムロン	(mg/l)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
28	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
29	チアジニル	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	チウラム	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
31	チオファネートメチル	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
32	テフリルトリオン	(mg/l)	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
33	トリフルラリン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
34	パラコート	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
35	ピラクロニル	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
36	ピロキロン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
37	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
38	フェリムゾン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

No.	採水場所 項　目		道貫 （大洞山系）	大東 （泉沢系）	名木沢 （八瀬系）	象ヶ鼻 （廿一系）
39	フェントラザミド	(mg/l)	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
40	フサライド	(mg/l)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
41	ブタクロール	(mg/l)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
42	プレチラクロール	(mg/l)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
43	プロベナゾール	(mg/l)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
44	ブロモブチド	(mg/l)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
45	ベノミル	(mg/l)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
46	ベンゾビシクロン	(mg/l)	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
47	ベンタゾン	(mg/l)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
48	ペンディメタリン	(mg/l)	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
49	メコプロップ(MCPP)	(mg/l)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
50	メチダチオン(DMTP)	(mg/l)	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
51	メトミノストロビン	(mg/l)	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
52	モリネート	(mg/l)	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005

(5) クリプトスポリジウム等検査結果

No.	採水場所 / 項目	舘山浄水場 舘山着水井	新月浄水場 新月着水井	大沢浄水場 大沢着水井	上鹿折浄水場 上鹿折取水口	泉沢浄水場 新南明戸取水井
	採水月日	R6.9.24	R6.9.24	R6.9.24	R6.9.24	R6.9.24
	天候	曇	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)	19.9	18.3	21.3	18.9	18.6
	水温 (℃)	16.3	16.5	14.9	14.1	17.1
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

No.	採水場所 / 項目	八瀬簡易水道 八瀬取水口	廿一簡易水道 廿一取水口	関根簡易給水施設 関根取水口	台簡易給水施設 台取水口	
	採水月日	R6.9.24	R6.9.24	R6.9.24	R6.9.24	
	天候	曇	曇	曇	曇	
	気温 (℃)	15.8	15.4	14.0	15.0	
	水温 (℃)	13.9	13.6	13.9	13.8	
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	

(6) 放射性物質検査結果

館山浄水場　原水（館山表流取水口）

No.	項目　　採水月日		R6.4.15	R6.7.1	R6.10.1	R7.1.6	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	16.7	25.3	19.8	0.5	25.3	0.5	15.6
	水温	(℃)	10.9	18.2	15.9	2.3	18.2	2.3	11.8
	残留塩素	(mg/l)							
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

館山浄水場　配水池

No.	項目　　採水月日		R6.4.15	R6.7.1	R6.10.1	R7.1.6	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	16.6	20.8	20.6	3.9	20.8	3.9	15.5
	水温	(℃)	13.6	20.7	18.8	4.7	20.7	4.7	14.5
	残留塩素	(mg/l)	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

新月浄水場　配水池

No.	項目　　採水月日		R6.4.15	R6.7.1	R6.10.1	R7.1.6	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	22.2	25.6	24.0	0.0	25.6	0.0	18.0
	水温	(℃)	11.8	20.2	18.6	4.0	20.2	4.0	13.7
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大沢浄水場　浄水

No.	項目　　採水月日		R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7	最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	19.9	22.5	23.8	6.8	23.8	6.8	18.3
	水温	(℃)	12.7	20.0	17.8	4.0	20.0	4.0	13.6
	残留塩素	(mg/l)	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項目　　採水月日		R6.4.15	R6.7.1	R6.10.1	R7.1.6	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	19.0	23.4	23.5	7.2	23.5	7.2	18.3
	水温	(℃)	10.9	16.4	15.8	4.1	16.4	4.1	11.8
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大洞山浄水場　配水池

No.	項目　　採水月日		R6.4.15	R6.7.1	R6.10.1	R7.1.6	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	22.0	24.0	24.8	9.0	24.8	9.0	20.0
	水温	(℃)	14.2	16.0	18.3	12.4	18.3	12.4	15.2
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目　　　　　　　採水月日		R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7	最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	17.8	25.1	25.7	8.4	25.7	8.4	19.3
	水温	(℃)	12.3	15.8	17.8	11.6	17.8	11.6	14.4
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項　目　　　　　　　採水月日		R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7	最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	17.0	24.2	22.5	4.4	24.2	4.4	17.0
	水温	(℃)	11.2	15.9	15.3	4.3	15.9	4.3	11.7
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目　　　　　　　採水月日		R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7	最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	13.1	22.2	21.5	3.5	22.2	3.5	15.1
	水温	(℃)	10.0	16.2	16.0	4.0	16.2	4.0	11.6
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

関根簡易給水施設　浄水

No.	項　目　　　　　　　採水月日		R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7	最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	19.1	26.2	27.4	8.7	27.4	8.7	20.4
	水温	(℃)	13.8	20.1	19.8	5.2	20.1	5.2	14.7
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

台簡易給水施設　浄水

No.	項　目　　　　　　　採水月日		R6.4.16	R6.7.2	R6.10.2	R7.1.7	最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	18.9	25.0	26.4	7.1	26.4	7.1	19.4
	水温	(℃)	11.5	20.5	20.8	5.8	20.8	5.8	14.7
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

(7) 毎日検査（残留塩素）

（単位 ： mg/ℓ）

系統	地域	内訳	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	年間
舘山表流系	長磯二本松	最大値	0.55	0.50	0.42	0.50	0.44	0.53	0.54	0.53	0.49	0.53	0.52	0.48	0.55
		最小値	0.40	0.36	0.25	0.29	0.30	0.26	0.33	0.31	0.37	0.40	0.41	0.40	0.25
		平均値	0.48	0.41	0.33	0.40	0.38	0.39	0.44	0.44	0.43	0.47	0.47	0.45	0.42
新月系	唐桑町西舞根	最大値	0.56	0.56	0.52	0.50	0.68	0.62	0.60	0.59	0.59	0.63	0.61	0.63	0.68
		最小値	0.44	0.36	0.32	0.26	0.41	0.47	0.42	0.44	0.39	0.47	0.45	0.47	0.26
		平均値	0.51	0.47	0.42	0.39	0.56	0.53	0.53	0.52	0.54	0.55	0.51	0.52	0.50
大沢系	唐桑町崎浜	最大値	0.64	0.62	0.53	0.47	0.62	0.55	0.59	0.71	0.66	0.64	0.54	0.54	0.71
		最小値	0.42	0.28	0.30	0.20	0.37	0.32	0.42	0.42	0.42	0.46	0.45	0.42	0.20
		平均値	0.56	0.43	0.42	0.37	0.49	0.47	0.51	0.55	0.54	0.54	0.50	0.48	0.49
大洞山系	本吉町土樋下	最大値	0.58	0.54	0.48	0.49	0.56	0.61	0.57	0.57	0.51	0.54	0.55	0.57	0.61
		最小値	0.38	0.41	0.37	0.31	0.42	0.44	0.43	0.40	0.39	0.35	0.40	0.40	0.31
		平均値	0.47	0.47	0.43	0.43	0.49	0.51	0.50	0.50	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47
泉沢系	本吉町滝沢	最大値	0.40	0.38	0.36	0.32	0.41	0.43	0.40	0.40	0.37	0.40	0.39	0.39	0.43
		最小値	0.31	0.27	0.28	0.25	0.27	0.25	0.28	0.31	0.31	0.29	0.33	0.33	0.25
		平均値	0.35	0.32	0.32	0.28	0.36	0.36	0.34	0.36	0.34	0.35	0.36	0.36	0.34
上鹿折系	東中才	最大値	0.52	0.48	0.61	0.56	0.69	0.57	0.61	0.69	0.51	0.63	0.53	0.58	0.69
		最小値	0.28	0.23	0.25	0.24	0.40	0.17	0.40	0.34	0.30	0.43	0.40	0.38	0.17
		平均値	0.40	0.35	0.42	0.43	0.52	0.46	0.48	0.51	0.42	0.51	0.46	0.49	0.45
八瀬系	名木沢	最大値	0.53	0.49	0.47	0.52	0.57	0.49	0.59	0.56	0.59	0.45	0.47	0.46	0.59
		最小値	0.37	0.31	0.28	0.25	0.33	0.31	0.34	0.30	0.25	0.30	0.35	0.30	0.25
		平均値	0.43	0.41	0.37	0.38	0.48	0.41	0.48	0.46	0.45	0.40	0.42	0.38	0.42
廿一系	象ヶ鼻	最大値	0.48	0.51	0.46	0.43	0.48	0.41	0.49	0.47	0.52	0.46	0.52	0.47	0.52
		最小値	0.40	0.40	0.39	0.32	0.34	0.33	0.26	0.38	0.33	0.36	0.37	0.39	0.26
		平均値	0.44	0.45	0.42	0.38	0.41	0.38	0.41	0.43	0.43	0.41	0.42	0.43	0.42
関根系	関　根	最大値	0.53	0.63	0.52	0.38	0.45	0.48	0.61	0.56	0.56	0.53	0.55	0.56	0.63
		最小値	0.44	0.42	0.30	0.29	0.36	0.42	0.41	0.32	0.43	0.48	0.51	0.42	0.29
		平均値	0.47	0.51	0.40	0.33	0.39	0.46	0.48	0.50	0.48	0.50	0.53	0.48	0.46
台系	台	最大値	0.44	0.63	0.37	0.43	0.60	0.48	0.55	0.58	0.64	0.56	0.39	0.37	0.64
		最小値	0.36	0.35	0.16	0.23	0.29	0.21	0.29	0.29	0.36	0.34	0.30	0.26	0.16
		平均値	0.41	0.45	0.28	0.36	0.40	0.31	0.37	0.40	0.52	0.39	0.35	0.33	0.38

※すべての地点において，色，濁り等に異常があった場合は，現地で状態を確認しており，その性状については問題ありませんでした。

なお，関根・台簡易給水施設については，宮城県「簡易給水施設等の規制に関する条例」第10条第3項により週1回実施の測定結果となっています。

水質年報（令和６年度）

令和７年８月発行

気仙沼市ガス上下水道部浄水課 水質検査係

〒988-0831　宮城県気仙沼市金成沢118
TEL・FAX　0226（23）6664
E-mail　suidojosui@kesennuma.miyagi.jp