水　質　年　報

令 和 2 年 度

気仙沼市ガス水道部

目　　　　　　　次

1. 水 質 基 準 及 び 試 験 方 法

水質基準項目

	項　　目	基　準　値	検　査　方　法	備　考
1	一般細菌	100個/ml以下	標準寒天培地法	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	ICP-MS法	無機物 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	還元気化-AAS法	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	IC法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	IC法	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	IC法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	一般 有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	IC法	消毒副 生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法, LC-MS-MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法, LC-MS-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法, LC-MS-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法, 誘導体化-HPLC法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	着　色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	IC法, ICP-MS法	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	ICP-MS法	着　色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	IC法	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	IC法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	かび臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
45	フェノール類	0.005mg/l以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭　気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	全有機炭素計測定法	基礎的 性　状
47	pH値	5.8以上 8.6以下	ガラス電極法	
48	味	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常でないこと	官能法	
50	色度	5度以下	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目

	項目	目標値	検査方法	備考
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	無機物 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(P) *1	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
4	―	―	―	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	一般 有機物
6	―	―	―	
7	―	―	―	
8	トルエン	0.4mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *4	0.08mg/l以下	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	―	消毒副 生成物
11	―	―	―	
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	―	
13	ジクロロアセトニトリル *4	0.01mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール *4	0.02mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類 *4	1以下 *2	農薬ごとに定められた方法による *3	農薬
16	残留塩素	1mg/l以下	吸光光度法	味
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	IC法	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	着色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	滴定法	味・腐食
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	滴定法	味
23	臭気強度(TON)	3以下	―	臭気
24	蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	重量法	味
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	基礎的 性状
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以下とし、 極力0に近づける	計算法	
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P) *1	R2A寒天培地法	生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法, HS-GC-MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	ICP-MS法	着色

(注) 1.目標値の(P)は暫定値を示します。
2.農薬類の目標値は，各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値の合計値が1以下であることを表しています。
3.農薬類の検査方法については，PT-GC-MS法，HS-GC-MS法，固相抽出-GC-MS法，LC-MS法，固相抽出-LC-MS法
誘導体化-固相抽出-LC-MS法となっております。

AAS法　：原子吸光光度法
ICP-MS法　：誘導結合プラズマー質量分析法
IC法　：イオンクロマトグラフ法
PT-GC-MS法　：パージ・トラップ－ガスクロマトグラフ－質量分析法
HS-GC-MS法　：ヘッドスペース－ガスクロマトグラフ－質量分析法
HPLC法　：高速液体クロマトグラフ法
LC-MS法　：液体クロマトグラフ－質量分析法
LC-MS-MS法　：液体クロマトグラフ－タンデム質量分析法

2. 検　　　査　　　結　　　果

採水場所と検査回数

系統		検体区分	採水場所	検査回数（回/年）				
				水質基準項目			水質管理目標設定項目	毎日検査項目
				毎月検査	全項目検査	かび臭検査		
上水道	舘山浄水場（表流系）	原水	舘山表流取水口	12	1	1	2	
		浄水過程	沈でん池	12				
		浄水過程	急速浄水池	12				
		浄水場出口	配水池	12	1	1	1	
		給水栓	朝日町	12	4	3	5	
			横沼	12				
			長磯下原	12	4	3	4	365
		排捨管	長磯二本松					365
	舘山浄水場（伏流系）	原水	舘山伏流着水井	12	1	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12				
		浄水場出口	配水池	12	1	1	1	
		給水栓	内松川（会館）	12	4	3	4	
		排捨管	内松川					365
	新月浄水場	原水	新月取水口	12	1	1	1	
		浄水過程	沈でん池	12				
		浄水過程	急速浄水池	12				
		浄水場出口	配水池	12	1	1	1	
		給水栓	三ノ浜	12	4	3	4	365
			九条	12				
	大沢浄水場	水源	青野沢ダム	12	1	1	1	
			青野沢川	12	1	1	1	
			綱木川	12	1	1	1	
		原水	大沢着水井	12	1	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12				
		浄水場出口	大沢浄水場	12	1	1	1	
		給水栓	御崎	12	4	3	4	365
	上鹿折浄水場	原水	上鹿折取水口	12	1	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12				
		浄水場出口	配水池	12	1	1	1	
		給水栓	東中才	12	4	1	5	
		排捨管	東中才					365
	大洞山浄水場	原水	新圃の沢取水井	12	1	1	2	
		浄水過程	緩速調整井	12				
		浄水場出口	配水池	12	1	1	1	
		給水栓	道貫	12	4	1	5	
		排捨管	土樋下					365
	泉沢浄水場	原水	新南明戸取水井	12	1	1	1	
		浄水場出口	配水池	12	1	1	1	
		給水栓	大東	12	4	1	4	
		排捨管	滝沢					365

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">系　統</th><th rowspan="3">検体区分</th><th rowspan="3">採　水　場　所</th><th colspan="5">検　査　回　数　(回/年)</th></tr>
<tr><th colspan="3">水 質 基 準 項 目</th><th rowspan="2">水質管理
目標設定
項目</th><th rowspan="2">毎 日
検 査
項 目</th></tr>
<tr><th>毎月
検査</th><th>全項目
検査</th><th>かび臭
検査</th></tr>
<tr><td rowspan="10">簡
易
水
道</td><td rowspan="5">八瀬簡易水道</td><td>原水</td><td>八瀬取水口</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浄水過程</td><td>緩速調整井</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>浄水場出口</td><td>配水池</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">給水栓</td><td>内松川(消防屯所)</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>名木沢</td><td>12</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>365</td></tr>
<tr><td rowspan="5">廿一簡易水道</td><td>原水</td><td>廿一取水口</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浄水過程</td><td>洗浄水槽</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>浄水場出口</td><td>配水池</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>象ヶ鼻</td><td>12</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>365</td></tr>
<tr><td>排捨管</td><td>象ヶ鼻</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>365</td></tr>
<tr><td rowspan="4">簡
易
給
水
施
設</td><td rowspan="2">関根簡易給水</td><td>原水</td><td>関根取水口</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>関根</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">台簡易給水</td><td>原水</td><td>台取水口</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>台</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>48</td></tr>
</table>

水　質　基　準　項　目

舘山浄水場　原水（舘山表流取水口）

No.	項　目	単位	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.9.8
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴
	気温	(℃)	8.3	17.8	21.7	20.9	30.2	23.2	29.2
	水温	(℃)	8.5	13.4	18.4	16.9	19.5	21.0	20.2
1	一般細菌	(個/ml)	85	400	600	1,700	2,700	2,300	6,000
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							< 0.0003
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							< 0.00005
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							< 0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)							< 0.002
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							< 0.02
14	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							< 0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004
17	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.001
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.001
20	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							< 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							0.02
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							0.11
35	銅及びその化合物	(mg/l)							< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							7.7
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							0.006
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6	7.6	7.1	6.4	5.8	6.7	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							41
40	蒸発残留物	(mg/l)							70
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							< 0.02
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							< 0.005
45	フェノール類	(mg/l)							< 0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	0.9
47	pH値		7.3	7.3	7.6	7.3	7.4	7.3	7.6
48	味								
49	臭気		微魚臭	微藻臭	微藻臭	微魚臭	微魚臭	藻臭	微土臭
50	色度	(度)	2	4	3	5	4	5	< 1
51	濁度	(度)	0.6	2.1	1.0	1.3	2.2	1.2	1.2
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	114	118	121	117	105	123	110
	アルカリ度	(mg/l)	38.2	36.4	41.4	42.4	37.0	42.2	38.0
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	7	16	6	2	29	8	3
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		310			110		140

R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.2.25	R3.3.1			最大	最小	平均
雨	曇	曇	晴	晴	晴	曇					
17.0	8.7	5.2	−2.9	−2.5	1.8	0.5			30.2	−2.9	12.8
16.0	8.6	6.5	3.1	1.7	1.8	3.5			21.0	1.7	11.4
1,200	920	240	420	210	410	85			6,000	85	1,200
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出					
					< 0.0003				< 0.0003		
					< 0.00005				< 0.00005		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
					< 0.002				< 0.002		
					< 0.004				< 0.004		
					< 0.001				< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7			0.8	0.4	0.6
					< 0.08				< 0.08		
					< 0.02				< 0.02		
					< 0.0002				< 0.0002		
					< 0.005				< 0.005		
					< 0.004				< 0.004		
					< 0.002				< 0.002		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.005				< 0.005		
					0.04				0.04	0.02	0.03
					0.07				0.11	0.07	0.09
					< 0.01				< 0.01		
					6.6				7.7	6.6	7.2
					0.006				0.006		
6.0	6.3	6.5	9.8	12.3	7.3	7.7			12.3	5.3	7.2
					39				41	39	40
					63				70	63	67
					< 0.02				< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
					< 0.005				< 0.005		
					< 0.0005				< 0.0005		
0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7			1.2	0.6	0.8
7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2			7.6	7.1	7.3
微藻臭	微魚臭	微下水臭	藻臭	微土臭	微土臭	藻臭					
3	3	3	4	3	3	2			5	< 1	3
0.8	0.7	0.6	3.0	1.0	1.3	0.7			3.0	0.6	1.3
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1		
111	117	118	127	136	140	115			140	105	119
39.8	44.0	41.4	39.8	39.6	35.0	39.0			44.0	35.0	39.6
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出					
12	17	30	17	10	13	15			30	2	13
	150			120	130				310	110	160

舘山浄水場　沈でん水（沈でん池）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	雨
	気温	(℃)	7.8	18.0	26.2	21.7	24.0	22.5	18.5
	水温	(℃)	9.6	14.3	17.0	17.0	19.3	21.2	16.4
1	一般細菌	(個/ml)	2	1	1	0	2	2	3
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.9	12.3	11.3	10.7	9.4	10.2	9.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5
47	pH値		7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.2	＜0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	120	125	132	124	112	131	118
	アルカリ度	(mg/l)	34.4	33.2	38.2	36.4	33.4	40.0	36.6
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)							
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
曇	曇	晴	晴	曇							
9.7	4.2	2.2	−2.0	2.8					26.2	−2.0	13.0
9.8	7.2	3.9	2.9	4.5					21.2	2.9	11.9
3	6	1	2	2					6	0	2
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.8	0.7	0.7					0.8	0.4	0.6
10.3	9.6	13.9	14.9	11.6					14.9	9.4	11.1
0.8	0.5	0.6	0.4	0.6					0.8	0.4	0.6
7.1	7.1	7.0	7.0	6.9					7.2	6.9	7.1
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
0.2	0.1	0.2	0.2	0.1					0.2	＜0.1	0.2
0.4	0.2	0.2	0.3	0.1					0.4	＜0.1	0.2
125	123	135	138	112					138	112	125
38.2	41.2	37.6	35.8	31.2					41.2	31.2	36.4
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

舘山浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	8.9	19.0	25.9	19.0	20.8	24.1	18.6
	水温	(℃)	9.8	13.7	16.0	16.8	19.7	21.0	16.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.9	12.2	11.6	10.5	9.2	10.2	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.4
47	pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	無臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.2	0.2	＜0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	電気伝導率	(μS/cm)	120	126	132	124	112	132	118
	アルカリ度	(mg/l)	34.0	33.6	37.6	36.0	34.4	40.2	36.4
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇							
13.5	9.2	3.2	4.4	7.3					25.9	3.2	14.5
9.8	7.5	3.9	2.8	4.5					21.0	2.8	11.8
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.8	0.8	0.7					0.8	0.4	0.6
10.3	9.6	14.0	15.0	11.7					15.0	9.2	11.1
0.5	0.4	0.6	0.4	0.4					0.7	0.4	0.6
7.2	7.2	7.1	7.0	7.0					7.3	7.0	7.2
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2					0.3	＜0.1	0.2
125	124	136	136	122					136	112	126
39.2	42.4	37.6	36.2	33.2					42.4	33.2	36.7
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

舘山浄水場　配水池（舘山表流系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.9.8
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	気温	(℃)	10.0	19.0	25.9	19.6	25.2	24.2	27.9
	水温	(℃)	10.3	14.9	19.3	19.1	22.0	24.2	23.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							＜0.0003
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							＜0.00005
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							＜0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							＜0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)							＜0.002
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							＜0.08
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							＜0.02
14	四塩化炭素	(mg/l)							＜0.0002
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							＜0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							＜0.004
17	ジクロロメタン	(mg/l)							＜0.002
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							＜0.001
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							＜0.001
20	ベンゼン	(mg/l)							＜0.001
21	塩素酸	(mg/l)							0.08
22	クロロ酢酸	(mg/l)							＜0.002
23	クロロホルム	(mg/l)							0.019
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							0.003
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							0.002
26	臭素酸	(mg/l)							＜0.001
27	総トリハロメタン	(mg/l)							0.027
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							0.013
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							0.006
30	ブロモホルム	(mg/l)							＜0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							＜0.005
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							0.03
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							＜0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)							＜0.01
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							7.5
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							＜0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.4	11.9	11.5	11.1	9.5	10.5	9.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							38
40	蒸発残留物	(mg/l)							80
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							＜0.02
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							＜0.005
45	フェノール類	(mg/l)							＜0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8
47	pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)	121	125	133	125	112	133	120
	アルカリ度	(mg/l)	33.0	33.0	37.8	35.4	34.6	39.8	36.0
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.2.17	R3.3.1			最大	最小	平均
曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇					
18.3	14.8	10.0	5.8	5.3	1.7	8.0			27.9	1.7	15.4
18.3	11.4	8.8	4.5	3.5	5.1	5.0			24.2	3.5	13.5
0	0	0	0	0	0	0			0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
					< 0.0003				< 0.0003		
					< 0.00005				< 0.00005		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.002				< 0.002		
					0.009				0.009	< 0.004	0.0045
					< 0.001				< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	1.0	0.7			1.0	0.4	0.6
					< 0.08				< 0.08		
					< 0.02				< 0.02		
					< 0.0002				< 0.0002		
					< 0.005				< 0.005		
					< 0.004				< 0.004		
					< 0.002				< 0.002		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.06				0.08	< 0.06	< 0.06
					< 0.002				< 0.002		
					0.008				0.019	0.008	0.014
					0.006				0.006	0.003	0.005
					< 0.001				0.002	< 0.001	0.001
					< 0.001				< 0.001		
					0.011				0.027	0.011	0.019
					0.006				0.013	0.006	0.010
					0.003				0.006	0.003	0.005
					< 0.001				< 0.001		
					< 0.008				< 0.008		
					< 0.005				< 0.005		
					< 0.01				0.03	< 0.01	0.02
					< 0.03				< 0.03		
					< 0.01				< 0.01		
					7.5				7.5		
					< 0.005				< 0.005		
9.7	10.2	9.9	13.0	14.3	13.0	11.6			14.3	9.4	11.1
					36				38	36	37
					65				80	65	73
					< 0.02				< 0.02		
					0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
					< 0.000001				< 0.000001		
					< 0.005				< 0.005		
					< 0.0005				< 0.0005		
0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4			0.8	0.4	0.6
7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	6.8	7.1			7.4	6.8	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1		
0.9	0.9	0.8	0.7	0.6		0.6			1.0	0.6	0.8
119	125	125	134	137	−	123			137	112	117
35.6	40.2	40.8	38.4	37.4	−	32.4			40.8	32.4	33.9
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出					

栓水　朝日町（舘山表流系）

No.	項目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.6.16	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.9.8
	天候		雨	曇	晴	晴	曇	晴	雨	晴
	気温	(℃)	8.0	21.1	21.5	23.0	20.9	23.9	24.6	29.8
	水温	(℃)	9.1	14.2	19.5	21.3	20.2	21.1	23.7	24.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003				< 0.0003
4	水銀及びその化合物	(mg/l)								< 0.00005
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002				< 0.002
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004				< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08				< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02				< 0.02
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002				< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005				< 0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004				< 0.004
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002				< 0.002
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
21	塩素酸	(mg/l)				0.12				0.10
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002				< 0.002
23	クロロホルム	(mg/l)				0.013				0.037
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.005				0.016
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002				0.002
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.021				0.047
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.011				0.034
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.006				0.008
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001				< 0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				0.003				0.002
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.009				0.008
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.03				0.02
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03				< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.02				0.01
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)								10.0
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005				< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.2	11.2	13.1	12.0	11.7	9.7	10.6	11.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				45				37
40	蒸発残留物	(mg/l)				74				68
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)								< 0.02
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005				< 0.005
45	フェノール類	(mg/l)								< 0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	1.1	0.7	0.9	0.6	0.6	1.1
47	pH値		7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.7	0.6	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	119	121	134	150	118	109	135	120
	アルカリ度	(mg/l)								30.0
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)								

R2.9.17	R2.9.28	R2.10.5	R2.11.9	R2.11.17	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.2.17	R3.3.1	最大	最小	平均
晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
25.7	21.8	20.2	8.3	11.6	6.5	2.7	0.0	1.8	13.7	29.8	0.0	15.8
22.2	20.8	19.1	15.2	12.9	9.8	4.5	4.9	4.8	8.6	24.3	4.5	15.3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
	< 0.00005									< 0.00005		
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
	< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6
	< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
	< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
	< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
	< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
	< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
	< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	0.07			0.08				< 0.06		0.12	< 0.06	0.07
< 0.002	< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
	0.018			0.009				0.009		0.037	0.009	0.019
0.007	0.008			0.005				0.007		0.016	0.005	0.009
	0.001			< 0.001				0.001		0.002	< 0.001	0.001
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	0.025			0.012				0.013		0.047	0.012	0.025
0.023	0.020			0.007				0.007		0.034	0.007	0.018
	0.006			0.003				0.003		0.008	0.003	0.005
	< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
	0.001			0.003				0.003		0.003	0.001	0.002
	0.009			0.030				0.008		0.030	0.008	0.015
	0.03			0.01				0.01		0.03	0.01	0.02
	< 0.03			0.01				< 0.03		0.01	< 0.03	< 0.03
	< 0.01			0.08				< 0.01		0.08	< 0.01	0.03
	6.7									10.0	6.7	8.4
	< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
	9.3	10.0	10.2	9.9	10.3	13.2	16.7	15.0	12.4	16.7	9.3	11.7
	36			41				47		47	36	41
	57			72				77		77	57	69
	< 0.02									< 0.02		
										0.000001	< 0.000001	< 0.000001
										< 0.000001		
	< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
	< 0.0005									< 0.0005		
	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	1.1	0.5	0.7
	7.1	7.3	7.3	7.0	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.4	7.0	7.2
	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.2	0.5
	120	118	124	130	126	134	144	250	122	250	109	134
	30.0									30.0	30.0	30.0
	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

栓水　横沼（舘山表流系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	8.4	20.8	18.4	20.5	24.6	24.0	18.6
	水温	(℃)	10.8	16.2	18.5	21.2	22.2	26.7	22.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.1	10.5	11.7	11.7	10.2	10.6	9.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	0.5	0.5
47	pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	117	113	129	133	104	132	114
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量)	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	晴							
9.8	6.3	5.0	4.8	12.5					24.6	4.8	14.5
17.2	14.6	8.4	6.7	2.8					26.7	2.8	15.7
0	1	0	0	0					1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.5	0.7	0.7	0.8					0.8	0.4	0.6
9.3	10.4	13.3	13.7	12.6					13.7	9.3	11.2
0.4	0.4	0.5	0.5	0.5					0.9	0.4	0.5
7.5	7.4	7.3	7.2	7.1					7.5	7.1	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.5	0.4	0.3	0.4	0.4					0.6	0.2	0.4
110	126	132	136	122					136	104	122
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

栓水　長磯下原（舘山表流系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.6.16	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
	天候		雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨
	気温	(℃)	9.0	17.2	19.0	23.6	24.3	25.5	23.6
	水温	(℃)	10.8	15.5	18.7	20.0	19.9	19.8	23.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.12			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.013			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.005			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				＜ 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.023			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.012			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.008			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.05			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.0	11.9	12.7	11.0	11.1	9.7	10.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				44			
40	蒸発残留物	(mg/l)				79			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.5	0.6	1.0	0.7	0.8	0.6	0.6
47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	（度）	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	120	124	133	140	125	109	134
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R2.9.8	R2.10.5	R2.11.9	R2.11.17	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.2.17	R3.3.1	最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
29.2	20.0	8.2	12.9	7.0	-2.1	3.1	1.0	11.1	29.2	-2.1	14.5
23.7	19.8	14.2	13.1	11.8	5.3	6.0	6.1	6.2	23.7	5.3	14.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005									< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.09			0.07				< 0.06		0.12	< 0.06	0.07
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.037			0.006				0.005		0.037	0.005	0.015
0.010			0.004				0.004		0.010	0.004	0.006
0.002			0.002				0.002		0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.047			0.012				0.011		0.047	0.011	0.023
0.030			0.006				0.004		0.030	0.004	0.013
0.008			0.004				0.004		0.008	0.004	0.006
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
0.03			0.03				0.01		0.05	0.01	0.03
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
9.2									9.2		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
11.0	9.9	10.1	9.6	10.1	12.1	15.5	13.0	12.1	15.5	9.6	11.3
36			41				44		44	36	41
70			86				77		86	70	78
< 0.02									< 0.02		
									0.000001	< 0.000001	< 0.000001
									< 0.000001		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.0005									< 0.0005		
0.9	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	1.0	0.4	0.6
7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
120	118	124	130	126	130	138	160	119	160	109	128
30.0									30.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

舘山浄水場　原水（舘山伏流着水井）

№.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.6.16	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
	天候		雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨
	気温	(℃)	7.8	18.5	20.4	19.3	20.8	24.9	21.8
	水温	(℃)	9.5	13.2	15.9	17.0	16.0	18.2	20.0
1	一般細菌	(個/ml)	36	81	32	540	140	270	310
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.04	< 0.03	0.05	0.08	0.10	0.08
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				9.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.006	0.006	0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.8	7.7	7.5	6.8	6.5	6.2	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				45			
40	蒸発残留物	(mg/l)				72			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7
47	pH値		7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	< 1	1	1	< 1	2	2	2
51	濁度	(度)	0.3	0.6	0.4	< 0.1	0.6	1.1	0.7
	アンモニア態窒素	(mg/l)				< 0.1			
	電気伝導率	(μS/cm)	118	121	128	130	120	111	124
	アルカリ度	(mg/l)				42.0			
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	3	2	2	0	2	4	1
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		19		33		9	

R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1				最大	最小	平均
雨	晴	曇	晴	晴	曇						
17.8	6.8	3.8	-3.5	-2.0	0.5				24.9	-3.5	12.1
15.2	9.5	8.8	5.1	5.5	6.5				20.0	5.1	12.3
170	110	39	100	54	36				540	32	150
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7				0.7	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
< 0.03	0.04	0.03	0.05	< 0.03	0.04				0.10	< 0.03	0.04
									< 0.01		
									9.0		
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				0.006	< 0.005	< 0.005
6.6	6.5	6.6	8.8	10.3	7.5				10.3	6.2	7.3
									45		
									72		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4				0.7	0.4	0.5
6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8				7.0	6.8	6.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
2	1	< 1	1	< 1	< 1				2	< 1	< 1
0.7	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3				1.1	< 0.1	0.5
									< 0.1		
115	119	121	127	132	120				132	111	122
									42.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
6	2	3	5	3	4				6	0	3
	4			14					33	4	16

舘山浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	単位	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	雨
	気温	(℃)	7.8	18.0	22.8	21.9	26.2	24.1	17.4
	水温	(℃)	9.7	13.2	16.4	16.8	18.9	19.8	15.7
1	一般細菌	(個/ml)	4	8	2	1	3	6	30
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.9	7.6	7.6	6.6	6.2	7.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
47	pH値		7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	（度）	＜1	＜1	1	1	1	1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	119	121	128	120	111	123	115
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
曇	曇	晴	晴	曇							
9.7	4.5	-3.5	-2.0	0.8					26.2	-3.5	12.3
10.9	8.8	6.0	5.2	6.0					19.8	5.2	12.3
3	0	2	8	12					30	0	7
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.7	0.7	0.7					0.7	0.5	0.6
6.5	6.7	8.8	11.5	8.6					11.5	6.2	7.5
0.4	0.4	0.3	0.4	0.3					0.6	0.3	0.4
7.0	7.0	7.0	7.0	6.9					7.1	6.9	7.0
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					1	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
119	121	128	137	123					137	111	122
検出	検出	不検出	不検出	検出							

舘山浄水場　配水池（舘山伏流系）

№.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.6.16	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
	天候		雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	10.0	19.0	25.9	19.5	19.6	25.2	24.2
	水温	(℃)	10.5	14.4	18.9	20.0	18.8	21.0	23.9
1	一般細菌	(個/ml)	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.07			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.004			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.009			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.003			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.003			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				9.2			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.5	8.5	8.6	7.7	7.7	7.0	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				46			
40	蒸発残留物	(mg/l)				65			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
47	pH値		7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	120	123	131	130	123	111	129
	アルカリ度	(mg/l)				44.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1				最大	最小	平均
曇	晴	曇	晴	晴	曇						
18.3	14.8	10.0	5.5	5.3	8.0				25.9	5.3	15.8
17.7	11.0	9.0	5.2	4.6	6.7				23.9	4.6	14.0
0	0	0	0	2	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7				0.7	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.07		
									< 0.002		
									0.004		
									< 0.002		
									0.002		
									< 0.001		
									0.009		
									0.003		
									0.003		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.01		
									9.2		
									< 0.005		
8.0	7.2	7.4	9.7	10.9	8.5				10.9	7.0	8.2
									46		
									65		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3				0.6	0.3	0.4
7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1				7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4				0.8	0.4	0.7
118	122	123	130	133	122				133	111	124
									44.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　内松川（舘山伏流系）

No.	項　目　　採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.6.16	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
	天候	雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)	7.2	21.0	19.0	24.0	22.5	27.6	23.0
	水温 (℃)	8.2	14.0	19.0	19.9	20.0	21.2	24.1
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物 (mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物 (mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物 (mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物 (mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン (mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸 (mg/l)				0.07			
22	クロロ酢酸 (mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム (mg/l)				0.005			
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)				0.003			
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)				0.002			
26	臭素酸 (mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン (mg/l)				0.011			
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)				0.004			
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)				0.004			
30	ブロモホルム (mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)				0.008			
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物 (mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物 (mg/l)				0.02			
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)				9.0			
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン (mg/l)	7.6	8.7	8.8	8.0	7.8	7.1	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)				46			
40	蒸発残留物 (mg/l)				69			
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン (mg/l)					< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)					< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類 (mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
47	pH値	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度 (度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素 (mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	電気伝導率 (μS/cm)	118	121	130	130	122	108	129
	アルカリ度 (mg/l)				42.0			
	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)							

R2.9.8	R2.10.5	R2.11.9	R2.11.17	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.2.17	R3.3.1	最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴			
29.8	18.9	8.8	11.4	4.5	-1.0	2.3	1.7	7.1	29.8	-1.0	14.2
24.3	20.4	13.2	11.5	9.9	4.2	3.7	3.2	3.4	24.3	3.2	13.8
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
									< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.10			0.07				< 0.06		0.10	< 0.06	0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.014			0.002				0.003		0.014	0.002	0.006
0.007			< 0.002				0.002		0.007	< 0.002	0.003
0.002			0.001				0.002		0.002	0.001	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.022			0.005				0.008		0.022	0.005	0.012
0.012			0.002				0.002		0.012	0.002	0.005
0.006			0.002				0.003		0.006	0.002	0.004
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.013			0.011				0.006		0.013	0.006	0.010
0.01			< 0.01				0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
0.02			0.01				< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
									9.0		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
7.4	8.0	7.4	6.8	7.5	9.5	11.0	9.9	8.5	11.0	6.8	8.3
41			40				44		46	40	43
68			86				73		86	68	74
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
									< 0.0005		
0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
110	117	121	120	123	129	131	130	119	131	108	122
									42.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

新月浄水場　原水（新月取水口）

No.	項　目　　　採水月日		R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.7.14	R2.8.3	R2.9.1
	天候		雨	晴	晴	雨	曇	晴	曇
	気温	(℃)	7.0	22.6	24.8	20.1	19.1	28.3	25.0
	水温	(℃)	7.2	15.9	17.3	15.6	14.3	16.6	19.1
1	一般細菌	(個/ml)	70	30	160	640	520	690	1,600
2	大腸菌 （定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					0.002		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					＜ 0.002		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					＜ 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.02		
14	四塩化炭素	(mg/l)					＜ 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					＜ 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.004		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					＜ 0.002		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					＜ 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.02		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					5.3		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.0	6.8	6.8	5.4	4.9	5.4	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					25		
40	蒸発残留物	(mg/l)					50		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜ 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜ 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.005		
45	フェノール類	(mg/l)					＜ 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6	0.8	1.1	1.1	0.7	0.6	1.0
47	pH値		7.8	8.1	8.2	7.5	7.6	7.6	7.8
48	味								
49	臭気		微土臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	無臭	微藻臭	微藻臭
50	色度	(度)	2	3	4	3	3	2	4
51	濁度	(度)	0.6	0.9	1.1	0.8	1.2	0.8	0.9
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	98	95	114	85	79	75	99
	アルカリ度	(mg/l)	33.0	29.4	39.4	28.0	23.0	27.4	33.4
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	6	1	5	1	1	1	1
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		9			33	85	

R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1				最大	最小	平均
曇	晴	曇	晴	晴	晴						
19.6	11.3	5.9	1.7	3.5	9.6				28.3	1.7	15.3
15.7	9.2	5.8	1.4	0.8	4.4				19.1	0.8	11.0
540	240	80	210	80	95				1,600	30	380
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.002		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.3	0.2	0.6	0.3	0.6	0.5				0.6	0.2	0.4
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.02		
									< 0.03		
									< 0.01		
									5.3		
									< 0.005		
5.6	5.7	6.2	6.3	9.0	6.4				9.0	4.9	6.2
									25		
									50		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7				1.1	0.6	0.8
7.8	7.7	7.9	7.6	7.6	7.6				8.2	7.5	7.8
微土臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	微土臭	藻臭						
3	3	3	2	2	2				4	2	3
0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5				1.2	0.5	0.8
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
88	91	108	99	107	97				114	75	95
31.0	34.2	40.8	31.8	36.6	31.8				40.8	23.0	32.3
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
6	4	14	5	8	10				14	1	5
	9			5					85	5	28

新月浄水場　沈でん水（沈でん池）

No.	項　目　　採水月日		R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	7.2	23.2	23.2	21.2	26.8	21.8	22.0
	水温	(℃)	10.8	15.8	19.0	18.0	19.0	21.8	16.8
1	一般細菌	(個/ml)	2	4	2	1	4	4	2
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.8	10.7	10.9	9.4	8.2	9.6	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.9	0.6	0.4	0.7	0.4
47	pH値		7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	102	112	119	95	85	114	92
	アルカリ度	(mg/l)	30.0	30.4	33.6	26.0	23.8	33.4	29.4
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	晴							
9.2	6.5	1.2	3.0	9.2					26.8	1.2	14.5
12.2	8.2	3.8	3.8	4.5					21.8	3.8	12.8
1	3	2	2	1					4	1	2
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.4	0.5	0.6	0.7	0.6					0.7	0.3	0.5
9.1	8.8	10.1	12.0	9.7					12.0	8.2	9.6
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4					0.9	0.4	0.5
7.4	7.4	7.3	7.2	7.1					7.5	7.1	7.3
微塩素臭	微塩素臭	微藻臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
0.1	0.1	0.2	0.2	0.2					0.2	＜0.1	0.1
0.5	0.4	0.2	0.3	0.3					0.6	0.2	0.4
107	111	113	120	107					120	85	106
36.4	36.4	32.4	35.6	30.2					36.4	23.8	31.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目	単位	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	7.2	23.2	23.2	21.2	26.8	21.8	22.0
	水温	(℃)	10.5	15.2	19.2	18.5	19.0	22.2	17.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.9	10.6	10.7	9.5	8.4	9.5	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.9	0.7	0.4	0.7	0.3
47	pH値		7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.5	7.4
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	102	111	119	95	84	114	92
	アルカリ度	(mg/l)	30.0	30.0	33.8	25.6	26.8	33.2	27.2
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	晴							
9.2	6.5	1.2	3.0	9.2					26.8	1.2	14.5
12.8	9.0	4.0	4.0	5.0					22.2	4.0	13.0
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.4	0.5	0.6	0.7	0.6					0.7	0.3	0.5
9.1	9.0	10.4	12.2	10.1					12.2	8.4	9.8
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4					0.9	0.3	0.5
7.4	7.4	7.3	7.2	7.1					7.5	7.1	7.3
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	無臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.2	0.4	0.1	0.1	0.1					0.4	0.1	0.2
107	111	114	120	108					120	84	106
33.8	33.2	33.4	34.8	30.2					34.8	25.6	31.0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　配水池

No.	項目	単位	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	7.2	23.2	23.2	21.2	26.8	21.8	22.0
	水温	(℃)	10.8	15.0	19.8	18.8	18.2	23.2	16.9
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.9	10.4	10.9	9.6	8.9	9.8	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000002			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.5	0.6	1.0	0.7	0.4	0.6	0.4
47	pH値		7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.6	7.5
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	102	110	119	99	83	117	93
	アルカリ度	(mg/l)	29.0	29.8	33.8	26.6	29.8	35.2	27.0
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.2.17	R3.3.1				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	晴						
9.2	6.5	1.2	3.0	1.4	9.2				26.8	1.2	13.5
12.0	9.2	3.5	4.5	4.9	5.2				23.2	3.5	12.5
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
				＜ 0.0003					＜ 0.0003		
				＜ 0.00005					＜ 0.00005		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				＜ 0.002					＜ 0.002		
				0.007					0.007		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7				0.8	0.3	0.5
				＜ 0.08					＜ 0.08		
				＜ 0.02					＜ 0.02		
				＜ 0.0002					＜ 0.0002		
				＜ 0.005					＜ 0.005		
				＜ 0.004					＜ 0.004		
				＜ 0.002					＜ 0.002		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				＜ 0.06					＜ 0.06		
				＜ 0.002					＜ 0.002		
				0.003					0.003		
				＜ 0.002					＜ 0.002		
				0.001					0.001		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				0.006					0.006		
				0.002					0.002		
				0.002					0.002		
				＜ 0.001					＜ 0.001		
				＜ 0.008					＜ 0.008		
				＜ 0.005					＜ 0.005		
				0.02					0.02		
				＜ 0.03					＜ 0.03		
				＜ 0.01					＜ 0.01		
				8.5					8.5		
				＜ 0.005					＜ 0.005		
9.2	9.2	10.2	12.1	12.0	10.2				12.1	8.9	10.0
				39					39		
				74					74		
				＜ 0.02					＜ 0.02		
				0.000002					0.000002		
				＜ 0.000001					＜ 0.000001		
				＜ 0.005					＜ 0.005		
				＜ 0.0005					＜ 0.0005		
0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4				1.0	0.4	0.5
7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3				7.6	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7				0.9	0.6	0.7
108	113	114	120	140	109				140	83	110
37.0	33.6	33.0	33.6	30.0	31.8				37.0	26.6	31.6
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　三ノ浜（新月系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.5.19	R2.6.8	R2.7.6	R2.7.14	R2.8.3
	天候		雨	晴	雨	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	8.2	22.5	10.5	23.4	19.2	18.7	26.7
	水温	(℃)	10.2	15.2	15.0	17.6	19.2	19.0	21.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003			＜ 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)						＜ 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08			＜ 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.02			＜ 0.02	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002			＜ 0.0002	
15	1,4−ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.004			＜ 0.004	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			0.08			0.07	
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.012			0.014	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.004			0.006	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.003			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.022			0.022	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.007			0.011	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.007			0.006	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.015			0.014	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.04			0.04	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03			＜ 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.010			＜ 0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)						6.9	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.1	9.6	10.0	10.0	10.8	8.8	9.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			26			30	
40	蒸発残留物	(mg/l)			63			56	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)						＜ 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000002		0.000002
43	2−メチルイソボルネオール	(mg/l)					＜ 0.000001		＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
45	フェノール類	(mg/l)						＜ 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6
47	pH値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	100	100	110	111	123	80	91
	アルカリ度	(mg/l)						23.0	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.9.1	R2.10.5	R2.10.13	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.1.13	R3.2.1	R3.3.1	最大	最小	平均
曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
23.3	21.0	20.9	13.7	8.8	5.2	6.1	6.8	12.2	26.7	5.2	15.5
24.0	19.7	18.5	14.0	11.2	6.3	4.1	5.7	5.6	24.0	4.1	14.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜0.0003				＜0.0003			＜0.0003		
									＜0.00005		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.004				＜0.004			＜0.004		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3	0.5
		＜0.08				＜0.08			＜0.08		
		＜0.02				＜0.02			＜0.02		
		＜0.0002				＜0.0002			＜0.0002		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
		＜0.004				＜0.004			＜0.004		
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		0.08				＜0.06			0.08	＜0.06	＜0.06
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		0.007				0.003			0.014	0.003	0.009
		0.002				＜0.002			0.006	＜0.002	0.003
		0.003				0.002			0.003	0.002	0.003
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		0.015				0.008			0.022	0.008	0.017
		0.004				0.002			0.011	0.002	0.006
		0.005				0.003			0.007	0.003	0.005
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.008				＜0.008			＜0.008		
		0.014				0.008			0.015	0.008	0.013
		0.05				0.02			0.05	0.02	0.04
		＜0.03				＜0.03			＜0.03		
		＜0.01				＜0.01			0.01	＜0.01	＜0.01
									6.9		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
9.7	9.1	8.3	9.2	9.2	10.1	11.0	11.3	11.9	11.9	8.3	9.8
		32				38			38	26	32
		45				64			64	45	57
									＜0.02		
0.000001									0.000002	0.000001	0.000002
＜0.000001									＜0.000001		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
									＜0.0005		
0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.3	0.5
7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.2	7.4	7.3	7.6	7.2	7.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.2	0.4
114	91	150	107	112	113	150	121	112	150	80	112
									23.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

栓水　九条（新月系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	7.9	22.5	24.7	22.0	27.0	23.0	19.4
	水温	(℃)	11.1	14.8	18.9	19.4	19.9	25.1	19.8
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4−ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.0	10.3	10.8	9.7	9.0	9.8	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2−メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.5	0.6	0.9	0.7	0.4	0.6	0.4
47	pH値		7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.7	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	102	109	119	101	83	118	93
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	晴							
11.2	7.9	4.6	6.4	13.0					27.0	4.6	15.8
12.7	10.2	2.7	4.4	5.4					25.1	2.7	13.7
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.4	0.5	0.6	0.7	0.7					0.7	0.3	0.5
9.4	9.3	10.4	12.3	10.3					12.3	8.9	9.9
0.4	0.5	0.4	0.5	0.4					0.9	0.4	0.5
7.4	7.5	7.4	7.3	7.3					7.7	7.3	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1		
0.6	0.6	0.4	0.6	0.6					0.8	0.4	0.6
109	113	113	120	109					120	83	107
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

大沢浄水場　原水（青野沢ダム）

№.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇
	気温	(℃)	10.0	20.5	20.0	22.0	17.0	26.0	24.0
	水温	(℃)	7.7	11.0	13.3	15.5	14.0	14.8	18.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	2	22	1,300	380	13	2,200
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					＜ 0.002		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					＜ 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.2	＜ 0.1	0.6	0.7	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.02		
14	四塩化炭素	(mg/l)					＜ 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					＜ 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.004		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					＜ 0.002		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					＜ 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					9.2		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005	0.008	0.021	0.015	＜ 0.005	＜ 0.005	0.018
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.2	6.1	5.4	5.0	4.6	5.4	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)					41		
40	蒸発残留物	(mg/l)					45		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜ 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜ 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.005		
45	フェノール類	(mg/l)					＜ 0.0005		
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.8	0.9	1.7	0.9	0.7	0.8	0.8
47	pH値		7.9	8.7	8.4	7.2	7.3	8.1	7.2
48	味								
49	臭気		微藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	微藻臭	藻臭
50	色度	（度）	1	＜ 1	2	5	2	1	3
51	濁度	（度）	1.9	4.7	6.8	0.6	0.2	2.9	0.4
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	116	116	123	117	94	105	124
	アルカリ度	(mg/l)					35.0		
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	7	1	0	1	0	0
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)		0			49	21	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	晴	曇	雨						
16.0	5.0	3.0	1.0	4.0	8.0				26.0	1.0	13.6
14.0	9.2	6.7	5.0	3.9	4.0				18.5	3.9	10.6
780	760	260	430	30	300				2,200	0	500
不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6				0.7	< 0.1	0.3
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.01		
									9.2		
0.013	0.010	0.029	0.379	0.019	0.086				0.379	< 0.005	0.046
5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.1				6.1	4.6	5.3
									41		
									45		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.8	0.9	0.8	0.7	0.4	0.8				1.7	0.4	0.8
7.4	7.8	7.3	7.5	7.2	7.2				8.7	7.2	7.6
藻臭	藻臭	藻臭	強藻臭	藻臭	土臭						
2	1	3	< 1	< 1	3				5	< 1	2
3.3	4.7	3.8	3.6	0.6	0.9				6.8	0.2	2.6
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
118	120	123	122	123	114				124	94	117
									35.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	1	0	0	0	0				7	0	1
	0			0					49	0	14

大沢浄水場　原水（青野沢川）

No.	項　目　　採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4	R2.9.2
	天候	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇
	気温 (℃)	6.3	18.0	19.0	23.0	17.0	24.0	23.0
	水温 (℃)	6.3	13.0	14.5	16.8	13.3	16.0	17.8
1	一般細菌 (個/ml)	7	25	92	310	24	44	13
2	大腸菌 (定性)	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物 (mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物 (mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物 (mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物 (mg/l)					< 0.002		
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)					< 0.02		
14	四塩化炭素 (mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン (mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					< 0.004		
17	ジクロロメタン (mg/l)					< 0.002		
18	テトラクロロエチレン (mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン (mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン (mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸 (mg/l)							
22	クロロ酢酸 (mg/l)							
23	クロロホルム (mg/l)							
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)							
26	臭素酸 (mg/l)							
27	総トリハロメタン (mg/l)							
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)							
30	ブロモホルム (mg/l)							
31	ホルムアルデヒド (mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)					0.01		
34	鉄及びその化合物 (mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物 (mg/l)					< 0.01		
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)					4.8		
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン (mg/l)	5.2	6.1	5.5	5.1	4.8	5.5	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)					45		
40	蒸発残留物 (mg/l)					71		
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン (mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)					< 0.005		
45	フェノール類 (mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.4	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5
47	pH値	8.0	8.0	8.0	7.9	7.6	7.9	8.0
48	味							
49	臭気	無臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微土臭	微藻臭
50	色度 (度)	1	1	2	3	2	1	2
51	濁度 (度)	0.2	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3
	アンモニア態窒素 (mg/l)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	電気伝導率 (μS/cm)	131	129	135	123	92	119	139
	アルカリ度 (mg/l)					37.0		
	大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	3	4	0	1	0	1
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)		36			240	55	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	晴	曇	雨						
16.0	3.0	4.2	0.0	4.0	8..0				24.0	0.0	12.1
13.0	6.9	4.8	1.9	3.3	5.0				17.8	1.9	10.2
110	84	15	97	12	19				310	7	66
検出	検出	検出	不検出	不検出	検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4				0.5	0.2	0.3
									＜ 0.08		
									＜ 0.02		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.004		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.005		
									0.01		
									＜ 0.03		
									＜ 0.01		
									4.8		
									＜ 0.005		
5.3	5.4	5.4	5.3	5.6	5.1				6.1	4.8	5.4
									45		
									71		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.6				0.8	0.3	0.5
8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8				8.0	7.6	7.9
微藻臭	無臭	無臭	藻臭	微藻臭	微土臭						
1	1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	1				3	＜ 1	1
0.8	0.2	0.1	1.8	0.3	0.3				1.8	0.1	0.5
＜ 0.1			＜ 0.1						＜ 0.1		
132	141	145	135	136	128				145	92	130
									37.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
1	1	1	1	0	0				4	0	1
	24			0					240	0	71

大沢浄水場　原水（綱木川）

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇
	気温	(℃)	8.0	19.0	21.0	22.0	17.0	25.0	23.3
	水温	(℃)	5.8	11.5	13.9	16.0	13.0	15.6	17.8
1	一般細菌	(個/ml)	6	12	36	69	36	58	14
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.02		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					5.6		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.2	7.3	6.5	5.8	5.6	6.5	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					42		
40	蒸発残留物	(mg/l)					67		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.005		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6	0.5
47	pH値		7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0
48	味								
49	臭気		無臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	< 1	1	1	2	1	1	2
51	濁度	(度)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	131	134	136	130	110	125	141
	アルカリ度	(mg/l)					36.0		
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	2	0	1	2	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		6			240	32	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	晴	曇	雨						
16.0	5.0	4.0	0.0	4.5	10.0				25.0	0.0	13.4
13.1	7.5	5.3	1.8	3.5	5.5				17.8	1.8	10.0
20	22	32	3	38	2				69	2	27
検出	検出	検出	検出	検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.5	0.3	0.3
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.01		
									< 0.03		
									< 0.01		
									5.6		
									< 0.005		
6.2	6.3	6.4	6.2	6.5	5.9				7.3	5.6	6.3
									42		
									67		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4				0.7	0.3	0.4
8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8				8.0	7.8	7.9
無臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	微土臭						
1	3	< 1	< 1	< 1	< 1				3	< 1	< 1
0.2	1.3	0.2	< 0.1	< 0.1	0.1				1.3	< 0.1	0.3
< 0.1			< 0.1						< 0.1		
134	139	141	140	141	132				141	110	133
									36.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	0	2	0	0	0				2	0	1
	6			1					240	1	57

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇
	気温	(℃)	6.5	20.0	20.1	21.1	20.0	25.5	25.0
	水温	(℃)	7.0	13.0	15.2	16.0	16.0	16.2	18.5
1	一般細菌	(個/ml)	6	10	29	230	180	22	7
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.02		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					9.6		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.5	6.5	5.8	5.3	5.1	5.8	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					43		
40	蒸発残留物	(mg/l)					58		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.005		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5
47	pH値		7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	7.9	8.0
48	味								
49	臭気		無臭	微藻臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	< 1	1	1	3	2	1	2
51	濁度	(度)	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	132	131	136	126	110	121	140
	アルカリ度	(mg/l)					37.0		
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	4	3	0	1	0	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		16			79	40	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	晴	曇	雨						
18.0	5.0	4.0	0.0	8.3	12.0				25.5	0.0	14.3
14.5	9.0	6.1	2.5	3.1	5.8				18.5	2.5	11.0
84	29	12	70	19	14				230	6	55
検出	検出	検出	検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4				0.5	0.3	0.4
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.01		
									< 0.03		
									< 0.01		
									9.6		
									< 0.005		
5.7	5.7	5.8	5.7	6.1	5.4				6.5	5.1	5.7
									43		
									58		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4				0.8	0.3	0.4
8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8				8.0	7.6	7.9
微藻臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭						
2	1	< 1	< 1	< 1	< 1				3	< 1	< 1
0.6	0.1	< 0.1	1.0	0.3	0.1				1.0	< 0.1	0.3
< 0.1			< 0.1						< 0.1		
133	140	144	138	140	130				144	110	132
									37.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	2	0	0	0	0				4	0	1
	11			0					79	0	29

大沢浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.6
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	6.5	20.0	20.1	21.1	25.5	25.0	17.0
	水温	(℃)	7.0	15.0	16.9	17.0	18.8	19.9	14.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	15	0	0	0	2	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.5	6.6	5.8	5.4	5.7	5.6	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
47	pH値		8.3	7.9	8.1	7.8	7.9	7.9	8.1
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	1	＜1	1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	136	133	138	132	125	141	132
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	雨							
5.0	4.1	0.0	8.3	12.0					25.5	0.0	13.7
9.5	6.2	2.2	3.2	5.6					19.9	2.2	11.3
1	2	0	0	0					15	0	2
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.3	0.3	0.3	0.3	0.4					0.5	0.2	0.3
5.7	5.8	5.7	6.1	5.4					6.6	5.4	5.7
0.3	0.3	0.2	0.2	0.3					0.5	0.2	0.3
8.1	8.0	7.9	7.8	7.9					8.3	7.8	8.0
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					1	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
144	145	140	140	133					145	125	137
検出	不検出	検出	不検出	不検出							

大沢浄水場　浄水

No.	項目　採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇
	気温	(℃)	6.5	20.0	20.1	21.1	20.0	25.5	25.0
	水温	(℃)	8.0	15.0	18.0	17.2	17.8	20.0	21.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.02		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)					< 0.06		
22	クロロ酢酸	(mg/l)					< 0.002		
23	クロロホルム	(mg/l)					0.003		
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)					0.002		
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)					0.001		
26	臭素酸	(mg/l)					< 0.001		
27	総トリハロメタン	(mg/l)					0.006		
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)					0.002		
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)					0.002		
30	ブロモホルム	(mg/l)					< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)					< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					8.4		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.9	7.0	6.1	5.8	5.2	6.3	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					44		
40	蒸発残留物	(mg/l)					66		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.005		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
47	pH値		8.3	8.0	8.2	7.9	7.7	8.0	8.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)	139	138	142	135	99	127	145
	アルカリ度	(mg/l)					36.0		
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	晴	曇	雨						
18.0	5.0	4.5	0.0	8.3	10.0				25.5	0.0	14.2
17.3	10.8	7.1	2.5	3.0	5.0				21.7	2.5	12.6
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.002		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4				0.6	0.2	0.4
									＜0.08		
									＜0.02		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.004		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.06		
									＜0.002		
									0.003		
									0.002		
									0.001		
									＜0.001		
									0.006		
									0.002		
									0.002		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.01		
									8.4		
									＜0.005		
6.1	6.1	5.9	6.1	6.4	5.6				7.0	5.2	6.0
									44		
									66		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.005		
									＜0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.5	0.3	0.3
8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.1				8.3	7.7	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6				0.9	0.6	0.7
137	145	146	141	141	135				146	99	136
									36.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　御崎（大沢系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.5.19	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	10.0	19.0	11.0	17.8	23.2	19.0	26.0
	水温	(℃)	10.0	15.3	15.3	18.5	20.1	20.5	21.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)						< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			< 0.06			< 0.06	
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.005			0.014	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			0.006	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.011			0.022	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002			0.008	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.004			0.006	
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)						5.5	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.7	6.9	5.4	6.1	5.7	5.1	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			56			45	
40	蒸発残留物	(mg/l)			61			61	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)						< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
45	フェノール類	(mg/l)						< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3
47	pH値		8.3	8.2	7.9	8.3	8.1	7.8	8.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	134	134	120	136	128	100	121
	アルカリ度	(mg/l)						42.0	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.9.2	R2.10.6	R2.10.13	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.1.13	R3.2.2	R3.3.2	最大	最小	平均
曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
26.0	19.0	19.0	6.0	8.0	4.0	2.0	9.5	10.5	26.0	2.0	14.4
25.0	20.5	19.5	14.5	10.1	5.7	4.5	4.5	5.8	25.0	4.5	14.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜ 0.0003				＜ 0.0003			＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.004				＜ 0.004			＜ 0.004		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
		＜ 0.08				＜ 0.08			＜ 0.08		
		＜ 0.02				＜ 0.02			＜ 0.02		
		＜ 0.0002				＜ 0.0002			＜ 0.0002		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
		＜ 0.004				＜ 0.004			＜ 0.004		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.06				＜ 0.06			＜ 0.06		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		0.013				0.002			0.014	0.002	0.009
		0.007				＜ 0.002			0.007	＜ 0.002	0.003
		0.001				0.001			0.002	0.001	0.002
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		0.020				0.005			0.022	0.005	0.015
		0.007				＜ 0.002			0.008	＜ 0.002	0.004
		0.006				0.002			0.006	0.002	0.005
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
		＜ 0.01				＜ 0.01			＜ 0.01		
		＜ 0.03				＜ 0.03			＜ 0.03		
		＜ 0.01				＜ 0.01			＜ 0.01		
									5.5		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
6.0	6.0	5.0	5.9	6.0	5.9	5.8	6.5	5.6	6.9	5.0	5.9
		52				58			58	45	53
		58				72			72	58	63
									＜ 0.02		
＜ 0.000001									＜ 0.000001		
＜ 0.000001									＜ 0.000001		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1	7.7	7.9	8.0	8.3	7.7	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		
0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.7	0.3	0.5
142	136	130	140	147	141	140	141	130	147	100	133
									42.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.5.19	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
	天候		雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨
	気温	(℃)	7.8	21.0	13.5	19.2	22.2	23.1	22.0
	水温	(℃)	7.6	12.8	11.0	13.9	13.9	14.6	15.9
1	一般細菌	(個/ml)	36	22	1,900	50	55	180	880
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.002				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.02				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.06				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			7.9				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.5	5.5	4.9	5.4	5.2	5.0	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			47				
40	蒸発残留物	(mg/l)			76				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.005				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6	0.4	1.3	0.4	0.5	0.4	0.5
47	pH値		8.0	8.1	7.7	8.0	7.9	7.8	7.9
48	味								
49	臭気		微土臭	微藻臭	異常なし	無臭	無臭	微土臭	微藻臭
50	色度	(度)	1	1	5	< 1	1	1	2
51	濁度	(度)	0.5	0.4	2.3	0.2	0.2	0.3	0.3
	アンモニア態窒素	(mg/l)			< 0.1				
	電気伝導率	(μS/cm)	133	129	120	143	135	113	137
	アルカリ度	(mg/l)			45.0				
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	2	22	0	0	0	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		36	2,400			340	

R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1				最大	最小	平均
雨	晴	曇	晴	晴	晴						
17.9	8.5	6.6	-3.5	3.0	10.6				23.1	-3.5	13.2
14.0	9.5	7.3	3.0	3.8	5.2				15.9	3.0	10.2
180	64	39	320	220	30				1,900	22	310
検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001	0.001	0.001
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4				0.4	0.2	0.3
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.06		
									0.03		
									< 0.01		
									7.9		
									< 0.005		
5.0	5.1	5.2	8.6	10.1	6.3				10.1	4.9	5.9
									47		
									76		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3				1.3	0.3	0.5
7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8				8.1	7.7	7.9
微土臭	微藻臭	無臭	微藻臭	無臭	微藻臭						
< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1				5	< 1	< 1
0.1	0.1	0.1	0.8	0.2	0.2				2.3	0.1	0.4
									< 0.1		
130	143	146	158	163	130				163	113	137
									45.0		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
1	0	0	1	0	0				22	0	2
	1			0					2,400	0	560

上鹿折浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1	R2.10.5
	天候		雨	晴	晴	曇	晴	雨	雨
	気温	(℃)	6.7	18.8	18.4	21.0	24.6	21.0	17.3
	水温	(℃)	8.0	13.2	13.3	14.7	14.9	16.5	14.2
1	一般細菌	(個/ml)	6	1	14	0	4	4	3
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.8	5.5	5.5	5.1	5.0	5.1	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
47	pH値		8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	1	＜1	1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	136	133	144	133	115	139	131
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1					最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	晴							
8.5	5.0	-3.0	0.9	9.1					24.6	-3.0	12.4
10.4	6.8	3.0	3.0	4.0					16.5	3.0	10.2
0	2	16	0	0					16	0	4
検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.2	0.2	0.3	0.2	0.3					0.4	0.2	0.3
5.1	5.2	9.4	10.8	6.3					10.8	5.0	6.2
0.3	0.3	0.2	0.3	0.3					0.5	0.2	0.3
7.9	8.0	8.0	7.8	7.9					8.0	7.8	7.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					1	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
144	148	161	163	130					163	115	140
検出	検出	検出	検出	検出							

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目　　採水月日		R2.4.13	R2.5.11	R2.5.19	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
	天候		雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨
	気温	(℃)	6.3	18.8	11.4	18.0	22.2	24.6	21.6
	水温	(℃)	7.7	11.4	12.4	14.1	14.5	19.7	17.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	2	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.002				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.02				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.004				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.002				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			＜ 0.06				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.003				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			＜ 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.006				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002				
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜ 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜ 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.007				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			6.4				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.4	5.6	5.0	6.0	5.6	5.4	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			54				
40	蒸発残留物	(mg/l)			86				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.005				
45	フェノール類	(mg/l)			＜ 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
47	pH値		8.0	7.9	7.8	8.1	8.0	8.0	8.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.9	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	136	134	140	147	134	116	140
	アルカリ度	(mg/l)			50.0				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.10.5	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.2.1	R3.3.1				最大	最小	平均
雨	晴	曇	晴	晴	晴						
17.8	8.5	6.5	-3.5	4.0	10.6				24.6	-3.5	12.8
14.6	10.9	7.4	3.1	2.8	4.0				19.7	2.8	10.7
1	0	0	0	0	2				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4				0.5	0.2	0.3
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.06		
									< 0.002		
									0.003		
									< 0.002		
									0.001		
									< 0.001		
									0.006		
									< 0.002		
									0.002		
									< 0.001		
									< 0.008		
									0.007		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.01		
									6.4		
									< 0.005		
5.4	5.4	5.5	9.0	12.7	6.6				12.7	5.0	6.4
									54		
									86		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2				0.5	0.2	0.3
8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0				8.2	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6				0.9	0.5	0.7
132	145	149	161	172	133				172	116	142
									50.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項　目　　　　採水月日	R2.4.13	R2.5.11	R2.5.19	R2.6.8	R2.7.6	R2.7.14	R2.8.3
	天候	雨	晴	雨	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)	6.7	23.0	11.0	21.5	20.0	19.5	28.2
	水温 (℃)	8.2	14.2	14.7	18.4	21.0	20.0	22.5
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物 (mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物 (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物 (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物 (mg/l)			< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			< 0.02			< 0.02	
14	四塩化炭素 (mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン (mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			< 0.004			< 0.004	
17	ジクロロメタン (mg/l)			< 0.002			< 0.002	
18	テトラクロロエチレン (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸 (mg/l)			< 0.06			< 0.06	
22	クロロ酢酸 (mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム (mg/l)			0.003			0.010	
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)			< 0.002			0.007	
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)			0.001			< 0.001	
26	臭素酸 (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン (mg/l)			0.007			0.015	
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)			< 0.002			0.008	
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)			0.003			0.005	
30	ブロモホルム (mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド (mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			0.057			< 0.005	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			< 0.01			< 0.01	
34	鉄及びその化合物 (mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物 (mg/l)			< 0.01			< 0.01	
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			11.0				
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン (mg/l)	5.7	5.7	5.0	5.7	5.5	5.0	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)			57			36	
40	蒸発残留物 (mg/l)			71			58	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン (mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)							
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			< 0.005			< 0.005	
45	フェノール類 (mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3
47	pH値	8.0	8.0	7.8	8.1	8.0	7.5	7.9
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度 (度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素 (mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3	0.5
	電気伝導率 (μS/cm)	134	132	140	144	131	75	112
	アルカリ度 (mg/l)			51.0				
	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)							

R2.9.1	R2.10.5	R2.10.13	R2.11.9	R2.12.1	R3.1.6	R3.1.13	R3.2.1	R3.3.1	最大	最小	平均
雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
22.7	18.4	19.9	11.1	4.9	1.0	0.0	3.0	11.5	28.2	0.0	13.9
23.1	19.2	17.8	13.2	10.2	4.7	4.2	3.3	4.5	23.1	3.3	13.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
									< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.08				< 0.06			0.08	< 0.06	< 0.06
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.008				0.001			0.010	0.001	0.006
		0.005				< 0.002			0.007	< 0.002	0.003
		< 0.001				< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.012				0.002			0.015	0.002	0.009
		0.005				< 0.002			0.008	< 0.002	0.003
		0.004				0.001			0.005	0.001	0.003
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		< 0.005				< 0.005			0.057	< 0.005	0.014
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
									11.0		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
5.5	5.4	4.8	5.3	5.5	8.2	8.1	13.9	6.6	13.9	4.8	6.3
		53				62			62	36	52
		63				79			79	58	68
									< 0.02		
< 0.000001									< 0.000001		
< 0.000001									< 0.000001		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
									< 0.0005		
0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	< 0.2	0.2	0.2	0.7	< 0.2	0.3
8.0	8.1	7.9	8.0	8.1	8.3	7.9	8.1	8.0	8.3	7.5	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.8	0.3	0.6
138	131	130	145	148	158	160	175	131	175	75	137
									51.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.6.16	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	6.0	21.0	19.0	24.0	22.5	23.0	23.0
	水温	(℃)	9.0	11.0	12.6	13.0	14.6	15.6	17.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	6	0	1	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				11.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.5	9.8	8.7	7.7	8.8	8.0	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				50			
40	蒸発残留物	(mg/l)				79			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)						< 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)						< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5
47	pH値		6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				< 0.1			
	電気伝導率	(μS/cm)	127	132	140	140	150	148	150
	アルカリ度	(mg/l)				46.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		0		2		0	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴	雨						
20.5	17.0	14.0	1.0	9.0	14.0				24.0	1.0	16.5
17.9	16.3	15.0	13.0	11.5	10.0				17.9	9.0	13.6
0	2	6	0	0	1				6	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8				0.8	0.4	0.5
									＜ 0.08		
									＜ 0.02		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.004		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.01		
＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03				＜ 0.03		
									＜ 0.01		
									11.0		
＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005				＜ 0.005		
7.5	7.4	7.4	8.4	9.9	10.4				10.4	7.4	8.4
									50		
									79		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3				0.5	0.2	0.4
6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8				6.9	6.7	6.8
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
									＜ 0.1		
146	142	139	134	137	139				150	127	140
									46.0		
検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
	0			0					2	0	0

大洞山浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目　　　採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.6
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	6.0	19.0	21.5	26.0	28.0	23.0	16.0
	水温	(℃)	8.0	12.0	14.0	16.0	19.0	19.0	17.0
1	一般細菌	(個/ml)	5	10	31	18	45	0	8
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.7	9.6	8.6	8.5	7.8	7.5	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
47	pH値		7.2	7.2	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	131	143	146	156	148	146	142
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2					最大	最小	平均
晴	晴	曇	晴	雨							
6.0	5.5	1.0	6.0	13.0					28.0	1.0	14.3
13.0	14.0	11.0	10.0	10.0					19.0	8.0	13.6
13	2	5	30	11					45	0	15
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.4	0.5	0.6	0.7					0.7	0.3	0.5
7.3	7.3	8.2	9.9	10.4					10.4	7.3	8.4
0.3	0.3	0.3	0.3	0.2					0.4	0.2	0.3
7.0	7.1	6.9	7.0	7.0					7.2	6.9	7.0
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					0.1	＜0.1	＜0.1
149	144	138	141	149					156	131	144
検出	検出	検出	検出	検出							

大洞山浄水場　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.6.16	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	6.0	20.0	21.5	26.0	22.5	25.0	23.0
	水温	(℃)	9.3	12.0	15.0	16.0	16.3	18.5	19.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	3	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				＜0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				＜0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				＜0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.003			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				11.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.9	10.1	8.8	7.9	9.0	8.3	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				48			
40	蒸発残留物	(mg/l)				61			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)						＜0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)						＜0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.3	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	130	134	141	140	152	150	152
	アルカリ度	(mg/l)				45.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴	雨						
15.0	7.0	5.0	1.0	7.0	13.0				26.0	1.0	14.8
18.2	14.7	12.7	9.5	9.0	10.0				19.4	9.0	13.9
2	0	0	1	0	0				3	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.002		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7				0.7	0.4	0.5
									＜0.08		
									＜0.02		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.004		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.06		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.002		
									0.002		
									＜0.001		
									0.003		
									＜0.002		
									0.001		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.01		
									11.0		
									＜0.005		
7.8	7.6	7.6	8.5	10.0	10.6				10.6	7.6	8.6
									48		
									61		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.005		
									＜0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				0.3	0.2	0.3
7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2				7.3	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
150	144	141	137	139	141				152	130	142
									45.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.6.16	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	10.5	20.0	21.0	21.0	24.5	27.0	24.0
	水温	(℃)	7.0	16.0	18.0	20.0	20.0	21.0	24.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.003			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.005			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.002			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.016			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.02			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				14.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.9	9.7	8.7	7.9	9.1	8.2	7.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				48			
40	蒸発残留物	(mg/l)				110			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)						< 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)						< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.4	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	130	133	141	140	151	150	152
	アルカリ度	(mg/l)				44.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.9.8	R2.10.6	R2.11.10	R2.11.17	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.2.17	R3.3.2	最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨			
28.0	14.0	7.0	14.0	5.0	0.5	6.0	4.0	12.0	28.0	0.5	14.9
24.0	20.4	15.0	14.0	11.0	8.0	5.0	5.0	6.0	24.0	5.0	14.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
									< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.06			< 0.06				< 0.06		< 0.06		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.001			< 0.001				< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.004			0.002				0.001		0.004	0.001	0.003
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.009			0.004				0.001		0.009	0.001	0.005
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.003			0.002				< 0.001		0.003	< 0.001	0.002
0.001			< 0.001				< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.020			0.019				0.009		0.020	0.009	0.016
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.03			< 0.03				0.05		0.05	< 0.03	< 0.03
0.02			0.02				< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
									14.0		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
7.2	7.8	7.5	6.8	7.5	8.4	9.7	9.6	10.4	10.4	6.8	8.4
52			51				52		52	48	51
86			110				83		110	83	97
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
									< 0.0005		
0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	< 0.2	0.2	0.4	< 0.2	0.3
7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
150	153	147	140	143	137	138	140	141	153	130	143
									44.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	項目 ＼ 採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.6.16	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	6.0	21.0	21.5	24.0	22.5	22.5	20.5
	水温	(℃)	10.1	10.0	11.7	12.0	13.4	15.1	16.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	4	4	2	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				16.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.172	0.074	0.015	< 0.005	0.033	0.072	0.073
38	塩化物イオン	(mg/l)	13.2	11.9	10.4	9.0	10.8	10.3	10.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				62			
40	蒸発残留物	(mg/l)				91			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)						< 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)						< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4
47	pH値		6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				< 0.1			
	電気伝導率	(μS/cm)	191	166	170	170	180	185	196
	アルカリ度	(mg/l)	62.3	52.1	54.7	53.0	61.5	63.9	66.9
	大腸菌群		検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		0		2		0	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴	雨						
21.0	15.0	18.0	1.8	13.0	13.0				24.0	1.8	16.9
17.2	17.0	16.0	14.0	13.0	11.0				17.2	10.0	13.6
0	2	0	4	0	0				4	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.002		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5				0.6	0.4	0.5
									＜0.08		
									＜0.02		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.004		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									＜0.01		
＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03				＜0.03		
									＜0.01		
									16.0		
0.089	0.075	0.076	0.121	0.060	0.182				0.182	＜0.005	0.080
11.3	9.9	9.9	10.9	13.9	14.6				14.6	9.0	11.3
									62		
									91		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.005		
									＜0.0005		
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4				0.7	0.3	0.4
6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7				7.0	6.7	6.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
									＜0.1		
204	175	172	169	189	200				204	166	182
73.3	68.5	61.5	57.3	69.7	65.3				73.3	52.1	62.3
検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
	0			0					2	0	0

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.6.16	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	6.0	20.0	22.5	23.0	24.0	28.0	25.0
	水温	(℃)	9.0	7.0	15.1	13.0	15.9	17.0	19.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				< 0.001			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				16.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.2	14.6	13.0	12.0	13.2	12.5	12.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				66			
40	蒸発残留物	(mg/l)				86			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)						< 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)						< 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
47	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	184	187	191	180	199	204	202
	アルカリ度	(mg/l)				59.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴	雨						
17.0	5.0	5.5	0.5	8.0	13.0				28.0	0.5	15.2
18.3	16.5	15.2	12.7	12.0	11.0				19.1	7.0	14.0
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6				0.6	0.4	0.5
									＜ 0.08		
									＜ 0.02		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.004		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.06		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									＜ 0.005		
									＜ 0.01		
＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03				＜ 0.03		
									＜ 0.01		
									16.0		
＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005				＜ 0.005		
12.0	11.5	11.4	12.0	13.5	13.5				14.6	11.4	12.6
									66		
									86		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				0.4	0.2	0.3
7.0	7.0	7.0	6.8	7.0	6.9				7.1	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
209	192	187	183	183	187				209	180	191
									59.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　大東（泉沢系）

No.	項　目　　採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.6.16	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	8.0	24.0	25.0	22.0	23.5	27.0	25.0
	水温	(℃)	9.0	10.0	11.5	17.0	18.0	20.0	23.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				＜ 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.004			
26	臭素酸	(mg/l)				＜ 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.008			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.002			
30	ブロモホルム	(mg/l)				0.002			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.006			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	0.04	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				37.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.2	14.5	12.8	12.0	13.4	12.7	12.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				67			
40	蒸発残留物	(mg/l)				110			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)						＜ 0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)						＜ 0.000001	
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
47	pH値		7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	187	189	193	190	201	211	207
	アルカリ度	(mg/l)				60.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.9.8	R2.10.6	R2.11.10	R2.11.17	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.2.17	R3.3.2	最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨			
30.0	16.5	6.0	13.0	7.0	2.0	7.0	4.0	13.0	30.0	2.0	15.8
22.0	15.0	10.0	14.0	13.0	7.0	6.0	6.0	7.0	23.0	6.0	13.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
									< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.001			< 0.001				< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.06			< 0.06				< 0.06		< 0.06		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.005			0.002				0.002		0.005	0.002	0.003
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.010			0.005				0.003		0.010	0.003	0.007
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.002			0.001				< 0.001		0.002	< 0.001	0.001
0.003			0.002				0.001		0.003	0.001	0.002
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		0.006	< 0.005	< 0.005
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.04	< 0.03	< 0.03
0.01			< 0.01				< 0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
									37.0		
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
12.0	12.3	11.6	10.0	11.6	11.8	13.3	13.0	13.7	14.5	10.0	12.4
73			66				68		73	66	69
120			130				100		130	100	115
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
									< 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
7.4	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.4	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
200	215	197	190	190	186	186	180	192	215	180	195
									60.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.5.19	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	8.2	20.0	12.0	21.9	20.7	26.9	23.8
	水温	(℃)	8.1	12.0	11.3	12.9	14.0	14.4	15.4
1	一般細菌	(個/ml)	8	16	1,500	29	140	21	28
2	大腸菌 (定性)		不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.002				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.02				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.06				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.04				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			6.7				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.3	4.9	3.6	4.3	3.9	4.2	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			37				
40	蒸発残留物	(mg/l)			56				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.005				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.8	0.4	1.6	0.4	0.7	0.4	0.5
47	pH値		7.9	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9
48	味								
49	臭気		微土臭	微藻臭	異常なし	微土臭	微藻臭	無臭	微土臭
50	色度	(度)	1	1	7	1	2	1	2
51	濁度	(度)	0.2	0.2	3.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	アンモニア態窒素	(mg/l)			< 0.1				
	電気伝導率	(μS/cm)	111	113	100	119	119	101	130
	アルカリ度	(mg/l)	38.4	42.0	34.0	44.6	44.8	37.8	49.4
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	2	30	0	2	1	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		26	790			26	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	曇	雨						
16.6	5.0	5.5	0.5	4.9	11.1				26.9	0.5	13.6
12.8	8.4	5.6	2.7	4.3	6.3				15.4	2.7	9.9
36	44	16	9	11	11				1,500	8	140
検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4				0.5	0.2	0.3
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.06		
									0.04		
									< 0.01		
									6.7		
									< 0.005		
4.2	4.3	4.2	4.3	4.6	4.1				4.9	3.6	4.2
									37		
									56		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.3	0.4	0.4	1.1	0.3	0.4				1.6	0.3	0.6
7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7				7.9	7.6	7.8
無臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭						
1	1	1	< 1	< 1	< 1				7	< 1	1
0.1	0.1	< 0.1	1.0	< 0.1	0.1				3.2	< 0.1	0.4
									< 0.1		
109	121	123	123	121	104				130	100	115
43.0	47.4	47.6	45.0	46.6	39.0				49.4	34.0	43.0
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	0	1	0	0	0				30	0	3
	7			0					790	0	170

八瀬簡易水道　ろ過水（緩速調整井）

No.	項目 採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.6
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	8.8	20.9	23.9	25.1	24.5	23.1	15.1
	水温	(℃)	8.1	15.0	14.3	15.1	15.1	16.3	13.5
1	一般細菌	(個/ml)	1	2	2	1	1	0	1
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.3	4.9	4.3	4.1	4.1	4.4	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3
47	pH値		7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	1	＜1	1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	111	118	127	128	104	123	113
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2					最大	最小	平均
晴	晴	曇	曇	雨							
6.7	1.0	2.3	3.7	7.0					25.1	1.0	13.5
9.3	6.3	2.7	3.8	6.1					16.3	2.7	10.5
6	1	0	1	0					6	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.3	0.3	0.3	0.4	0.5					0.6	0.2	0.4
4.1	4.2	4.2	4.5	4.1					4.9	4.1	4.3
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					0.6	0.3	0.4
8.1	8.1	8.0	8.0	7.7					8.1	7.7	7.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
1	＜1	＜1	＜1	＜1					1	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
127	130	125	128	106					130	104	120
検出	検出	不検出	検出	不検出							

八瀬簡易水道　配水池

No.	項　目　　採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.5.19	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	9.9	20.9	11.0	23.9	22.4	24.5	23.1
	水温	(℃)	7.7	13.0	12.0	14.2	14.6	14.7	16.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.002				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.02				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002				
15	1,4−ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005				
16	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.004				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.002				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			＜ 0.06				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.003				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			＜ 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.007				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.003				
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜ 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜ 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			8.5				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.6	5.3	4.5	4.8	4.7	4.7	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			50				
40	蒸発残留物	(mg/l)			72				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							＜ 0.000001
43	2−メチルイソボルネオール	(mg/l)							＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.005				
45	フェノール類	(mg/l)			＜ 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
47	pH値		8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	114	117	120	125	130	103	126
	アルカリ度	(mg/l)			44.0				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	曇	雨						
15.1	6.0	1.0	-0.1	3.7	7.0				24.5	-0.1	13.0
14.1	9.6	6.6	2.8	3.3	6.0				16.4	2.8	10.4
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5				0.6	0.2	0.4
									＜ 0.08		
									＜ 0.02		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.004		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.06		
									＜ 0.002		
									0.003		
									＜ 0.002		
									0.001		
									＜ 0.001		
									0.007		
									＜ 0.002		
									0.003		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									＜ 0.005		
									＜ 0.01		
									＜ 0.03		
									＜ 0.01		
									8.5		
									＜ 0.005		
4.8	4.7	4.7	4.5	4.8	4.3				5.3	4.3	4.7
									50		
									72		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.5	0.3	0.3
8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	7.8				8.1	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6				0.9	0.6	0.7
115	127	128	126	126	105				130	103	120
									44.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　内松川（八瀬系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.6
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	8.1	19.0	20.1	23.3	26.0	23.4	16.6
	水温	(℃)	7.6	13.8	16.8	18.1	19.4	22.7	19.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.6	5.3	4.7	4.6	4.7	4.8	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値		8.0	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	115	116	125	129	102	127	113
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2					最大	最小	平均
晴	晴	曇	曇	雨							
4.6	2.2	0.3	6.7	9.2					26.0	0.3	13.3
12.3	11.2	5.3	4.6	4.9					22.7	4.6	13.0
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.3	0.3	0.3	0.4	0.5					0.6	0.2	0.4
4.5	4.6	4.6	4.9	4.4					5.3	4.4	4.7
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3					0.4	0.2	0.3
8.0	8.0	8.1	8.0	7.8					8.1	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.6	0.7	0.5	0.6	0.4					0.8	0.4	0.6
127	128	126	125	105					129	102	120
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.5.19	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4
	天候		晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴
	気温	(℃)	7.0	20.0	13.0	23.0	23.0	17.3	26.5
	水温	(℃)	10.5	14.0	15.0	17.5	18.5	18.6	19.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.7	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.02			＜0.02	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4−ジオキサン	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
16	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.004			＜0.004	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			＜0.06			0.07	
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.008			0.016	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.015			0.023	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.010	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.005			0.006	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.006			0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.3				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.5	5.2	4.5	4.7	4.5	4.2	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			45			48	
40	蒸発残留物	(mg/l)			64			68	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2−メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5
47	pH値		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	114	114	120	123	135	96	98
	アルカリ度	(mg/l)			42.0				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R2.9.2	R2.10.6	R2.10.13	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.1.13	R3.2.2	R3.3.2	最大	最小	平均
曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨			
22.0	18.5	16.5	8.0	3.5	-1.0	1.0	6.0	11.5	26.5	-1.0	13.5
25.5	20.0	18.7	14.0	13.5	7.5	6.0	6.2	7.5	25.5	6.0	14.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
									< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.2	0.4
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.09				< 0.06			0.09	< 0.06	< 0.06
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.007				0.003			0.016	0.003	0.009
		0.004				< 0.002			0.005	< 0.002	0.003
		0.002				< 0.001			0.002	< 0.001	0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.014				0.005			0.023	0.005	0.014
		0.004				0.002			0.010	0.002	0.005
		0.005				0.002			0.006	0.002	0.005
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		0.006				< 0.005			0.006	< 0.005	< 0.005
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
									5.3		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
4.9	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.9	5.2	4.3	5.2	4.2	4.7
		50				51			51	45	49
		56				66			68	56	64
									< 0.02		
< 0.000001									< 0.000001		
< 0.000001									< 0.000001		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
									< 0.0005		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7	7.9	7.8	8.0	7.7	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3	0.5
125	110	120	127	128	125	130	125	105	135	96	118
									42.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項　目		採水月日 R2.4.14	R2.5.12	R2.5.19	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	10.0	23.0	11.5	26.0	23.0	27.0	21.0
	水温	(℃)	6.0	12.0	10.4	14.2	15.0	15.0	16.0
1	一般細菌	(個/ml)	5	13	660	38	45	40	28
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.002				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	< 0.1	0.4	< 0.1	0.1	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.02				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4−ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.12				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.09				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.4				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	3.8	4.2	2.8	4.0	3.7	3.8	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			10				
40	蒸発残留物	(mg/l)			42				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							< 0.000001
43	2−メチルイソボルネオール	(mg/l)							< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.005				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.5	5.0	0.6	1.3	0.6	1.0
47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4
48	味								
49	臭気		微土臭	微藻臭	異常なし	微土臭	微藻臭	微土臭	微土臭
50	色度	(度)	2	3	33	3	7	3	6
51	濁度	(度)	0.2	0.6	8.7	0.5	0.6	0.6	2.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)			< 0.1				
	電気伝導率	(μS/cm)	46	46	33	47	46	44	49
	アルカリ度	(mg/l)	15.8	15.2	9.0	15.2	14.0	15.4	15.6
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	1	11	61	4	3	1	1
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		11	2,400			25	

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	曇	晴	曇	曇	雨						
16.0	6.0	3.0	-2.0	5.0	10.5				27.0	-2.0	13.8
12.8	8.0	5.0	2.0	3.2	5.5				16.0	2.0	9.6
36	37	54	27	21	18				660	5	79
検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1				0.4	< 0.1	< 0.1
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.12		
									0.09		
									< 0.01		
									4.4		
									< 0.005		
3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	3.9				4.2	2.8	3.8
									10		
									42		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5				5.0	0.5	1.0
7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3				7.5	7.3	7.4
微土臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	微藻臭						
3	2	2	2	2	2				33	2	5
0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3				8.7	0.2	1.2
									< 0.1		
45	47	47	48	48	47				49	33	46
15.2	21.4	16.2	15.2	17.6	15.4				21.4	9.0	15.5
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
1	2	0	1	1	1				61	0	7
	3			0					2,400	0	490

廿一簡易水道　ろ過水（洗浄水槽）

№.	項　目　　採水月日	R2.4.14	R2.5.12	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2	R2.10.6
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)	7.0	20.0	22.0	22.5	25.8	21.0	16.5
	水温 (℃)	5.0	10.5	12.5	14.5	15.5	16.5	13.0
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)							
4	水銀及びその化合物 (mg/l)							
5	セレン及びその化合物 (mg/l)							
6	鉛及びその化合物 (mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)							
8	六価クロム化合物 (mg/l)							
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)							
14	四塩化炭素 (mg/l)							
15	1,4-ジオキサン (mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							
17	ジクロロメタン (mg/l)							
18	テトラクロロエチレン (mg/l)							
19	トリクロロエチレン (mg/l)							
20	ベンゼン (mg/l)							
21	塩素酸 (mg/l)							
22	クロロ酢酸 (mg/l)							
23	クロロホルム (mg/l)							
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)							
26	臭素酸 (mg/l)							
27	総トリハロメタン (mg/l)							
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)							
30	ブロモホルム (mg/l)							
31	ホルムアルデヒド (mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)							
34	鉄及びその化合物 (mg/l)							
35	銅及びその化合物 (mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)							
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)							
38	塩化物イオン (mg/l)	6.4	7.4	6.8	6.8	7.7	7.5	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)							
40	蒸発残留物 (mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							
42	ジェオスミン (mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)							
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)							
45	フェノール類 (mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
47	pH値	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0
48	味							
49	臭気	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素 (mg/l)	0.2	0.2		0.1	0.3	0.2	0.2
	電気伝導率 (μS/cm)	54	54	55	54	56	58	53
	アルカリ度 (mg/l)	13.8	12.6	14.4	13.0	12.8	12.0	14.0
	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)							

R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2					最大	最小	平均
晴	晴	曇	曇	雨							
3.0	2.5	-1.5	3.8	8.0					25.8	-1.5	12.6
7.5	5.5	2.0	2.8	4.2					16.5	2.0	9.1
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1					0.2	＜0.1	＜0.1
6.6	7.1	7.5	6.9	6.4					7.7	6.4	7.0
0.2	0.2	＜0.2	＜0.2	0.2					0.4	＜0.2	＜0.2
7.0	6.9	6.8	6.9	6.9					7.0	6.8	7.0
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.1	0.5	0.3	0.5	0.4					0.5	0.1	0.3
55	56	57	56	54					58	53	55
22.0	15.6	13.4	14.2	13.6					22.0	12.0	14.3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目		R2.4.14	R2.5.12	R2.5.19	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.4	R2.9.2
	天候		晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	7.0	20.0	11.5	22.0	22.5	25.8	21.0
	水温	(℃)	6.0	11.0	12.0	13.0	14.8	15.5	17.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.002				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	0.1	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.02				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.004				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.002				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.10				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.002				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.002				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.006				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			12.0				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.5	7.9	6.2	7.2	7.1	8.2	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			12				
40	蒸発残留物	(mg/l)			38				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.005				
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	＜0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値		7.0	6.9	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	55	55	51	56	55	57	59
	アルカリ度	(mg/l)	13.6	12.4	13.0	13.2	13.0	11.6	12.2
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R2.10.6	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.2				最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	曇	雨						
16.5	3.0	2.5	-1.5	3.8	8.0				25.8	-1.5	12.5
14.5	10.0	7.0	3.0	2.5	4.0				17.5	2.5	10.1
0	0	0	8	0	0				8	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	0.1	0.1				0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
									＜ 0.08		
									＜ 0.02		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.004		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									0.10		
									＜ 0.002		
									0.002		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									0.002		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									0.006		
									＜ 0.01		
									＜ 0.03		
									＜ 0.01		
									12.0		
									＜ 0.005		
6.9	7.0	7.4	8.0	7.4	7.0				8.2	6.2	7.3
									12		
									38		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2				0.3	＜ 0.2	＜ 0.2
6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	6.8				7.1	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6				0.7	0.6	0.6
54	56	58	59	58	56				59	51	56
14.4	13.0	14.6	12.0	14.6	12.2				14.6	11.6	13.1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R2.4.14	R2.5.12	R2.5.19	R2.6.9	R2.7.7	R2.7.14	R2.8.4
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	7.0	22.5	10.1	24.5	26.0	17.6	29.0
	水温	(℃)	8.0	15.0	15.0	16.8	14.5	19.6	19.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4−ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			0.10			0.07	
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.003			0.006	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.004			0.010	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.001			0.003	
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			7.8				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6	8.0	6.2	7.3	7.9	6.5	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)			13			11	
40	蒸発残留物	(mg/l)			36			40	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2−メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	< 0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値		7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	（度）	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	54	55	72	56	59	54	56
	アルカリ度	(mg/l)			12.0				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R2.9.2	R2.10.6	R2.10.13	R2.11.10	R2.12.2	R3.1.5	R3.1.13	R3.2.2	R3.3.2	最大	最小	平均
曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	雨			
23.5	19.0	19.4	7.0	3.0	0.0	3.4	5.5	11.5	29.0	0.0	14.3
25.0	19.5	17.8	15.0	11.5	7.0	3.8	6.2	5.0	25.0	3.8	13.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜0.0003				＜0.0003			＜0.0003		
									＜0.00005		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.004				＜0.004			＜0.004		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.1	0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	0.1	0.1	＜0.1	＜0.1
		＜0.08				＜0.08			＜0.08		
		＜0.02				＜0.02			＜0.02		
		＜0.0002				＜0.0002			＜0.0002		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
		＜0.004				＜0.004			＜0.004		
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		0.11				0.09			0.11	0.07	0.09
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		0.003				0.002			0.006	0.002	0.004
		＜0.002				＜0.002			0.003	＜0.002	＜0.002
		＜0.001				＜0.001			0.001	＜0.001	＜0.001
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		0.005				0.003			0.010	0.003	0.006
		＜0.002				＜0.002			0.003	＜0.002	＜0.002
		0.002				0.001			0.003	0.001	0.002
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.008				＜0.008			＜0.008		
		＜0.005				＜0.005			0.006	＜0.005	＜0.005
		＜0.01				＜0.01			＜0.01		
		＜0.03				＜0.03			＜0.03		
		＜0.01				＜0.01			＜0.01		
									7.8		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
7.8	7.0	6.5	7.2	7.2	7.7	7.7	7.3	7.2	8.0	6.2	7.2
		14				15			15	11	13
		28				29			40	28	33
									＜0.02		
＜0.000001									＜0.000001		
＜0.000001									＜0.000001		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
									＜0.0005		
0.2	0.2	＜0.2	0.2	0.2	＜0.2	＜0.2	0.2	＜0.2	0.2	＜0.2	＜0.2
6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5
59	54	63	56	58	58	76	57	56	76	54	59
									12.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

関根簡易給水施設　原水（関根取水口）

No.	項　目　　採水月日		R2.4.14	R2.6.9	R2.8.4	R2.9.8	R2.10.6	R2.12.2	R3.2.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	6.4	23.3	24.0	27.2	14.0	4.4	2.8
	水温	(℃)	5.3	12.7	14.8	17.9	13.6	6.1	2.5
1	一般細菌	(個/ml)	4	10	5	68	18	12	3
2	大腸菌（定性）		検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.2	0.1	＜0.1	＜0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				8.1			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.9	5.2	5.1	4.6	5.0	5.2	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				27			
40	蒸発残留物	(mg/l)				46			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値		7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2
48	味								
49	臭気		微土臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	無臭
50	色度	（度）	1	1	1	＜1	1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	0.2	0.1	0.2	＜0.1	0.2	0.2
	アンモニア態窒素	(mg/l)				＜0.1			
	電気伝導率	(μS/cm)	68	79	68	83	76	75	71
	アルカリ度	(mg/l)	24.4	28.2	24.2	26.0	27.2	27.4	25.6
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)			290	17			1

									最大	最小	平均
									27.2	2.8	14.6
									17.9	2.5	10.4
									68	3	17
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.2	< 0.1	< 0.1
									< 0.08		
									< 0.02		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.004		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.01		
									8.1		
									< 0.005		
									5.3	4.6	5.0
									27		
									46		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.005		
									< 0.0005		
									0.5	0.3	0.4
									7.4	7.2	7.3
									1	< 1	< 1
									0.2	< 0.1	0.1
									< 0.1		
									83	68	74
									28.2	24.2	26.1
									0		
									290	1	100

栓水　関根

No.	項　目		R2.4.14	R2.6.9	R2.8.4	R2.9.8	R2.10.6	R2.12.2	R3.2.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	8.2	24.5	30.8	31.9	16.1	8.2	6.5
	水温	(℃)	8.4	18.5	20.8	23.7	18.8	10.1	4.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4−ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.07			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.003			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				＜0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.008			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.003			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.023			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.5			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.9	6.1	6.1	5.8	6.3	6.4	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				31			
40	蒸発残留物	(mg/l)				56			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2−メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	＜0.2
47	pH値		7.5	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	73	85	79	91	87	88	82
	アルカリ度	(mg/l)	28.0	29.8	29.2	28.0	31.8	31.6	27.6
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									31.9	6.5	18.0
									23.7	4.2	14.9
									0		
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
									0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
									＜ 0.08		
									＜ 0.02		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.004		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									0.07		
									＜ 0.002		
									0.003		
									0.002		
									0.002		
									＜ 0.001		
									0.008		
									0.002		
									0.003		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									0.023		
									0.01		
									＜ 0.03		
									＜ 0.01		
									7.5		
									＜ 0.005		
									6.6	5.8	6.2
									31		
									56		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
									0.3	＜ 0.2	＜ 0.2
									7.5	7.1	7.3
									＜ 1		
									＜ 0.1		
									0.6	0.5	0.6
									91	73	84
									31.8	27.6	29.4

台簡易給水施設　原水（台取水口）

No.	項　目	単位	R2.4.14	R2.6.9	R2.8.4	R2.9.8	R2.10.6	R2.12.2	R3.2.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	5.6	21.7	23.5	27.1	13.8	7.0	2.8
	水温	(℃)	5.3	12.4	14.7	17.7	12.9	5.6	2.5
1	一般細菌	(個/ml)	3	16	12	85	42	34	8
2	大腸菌 （定性）		不検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				9.5			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.0	5.2	5.1	4.9	4.9	5.2	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)				26			
40	蒸発残留物	(mg/l)				51			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜ 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜ 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4
47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
48	味								
49	臭気		微土臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	微藻臭	無臭
50	色度	(度)	＜ 1	2	2	＜ 1	2	1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				＜ 0.1			
	電気伝導率	(μS/cm)	70	76	67	87	75	71	67
	アルカリ度	(mg/l)	23.4	27.4	23.0	25.0	27.2	25.4	22.4
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	4	2	1	0	2	0
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)			3	22			0

									最大	最小	平均
									27.1	2.8	14.5
									17.7	2.5	10.2
									85	3	29
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.002		
									＜0.004		
									＜0.001		
									0.4	0.2	0.3
									＜0.08		
									＜0.02		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.004		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.01		
									9.5		
									＜0.005		
									5.3	4.9	5.1
									26		
									51		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.005		
									＜0.0005		
									0.7	0.4	0.5
									7.4	7.3	7.3
									2	＜1	1
									0.5	＜0.1	0.3
									＜0.1		
									87	67	73
									27.4	22.4	24.8
									4	0	1
									22	0	8

栓水　台

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.6.9	R2.8.4	R2.9.8	R2.10.6	R2.12.2	R3.2.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	13.3	23.6	31.0	30.2	16.3	6.2	8.5
	水温	(℃)	10.0	17.9	20.3	22.5	19.4	10.5	4.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.02			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.18			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.028			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.010			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.036			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.022			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.007			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.014			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.07			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				6.7			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.0	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				28			
40	蒸発残留物	(mg/l)				52			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.005			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3
47	pH値		7.4	7.5	7.3	7.6	7.4	7.5	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	80	79	70	98	81	80	72
	アルカリ度	(mg/l)	23.6	27.0	21.4	27.0	27.8	29.0	22.2
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									31.0	6.2	18.4
									22.5	4.2	15.0
									0		
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
									0.4	0.2	0.3
									＜ 0.08		
									＜ 0.02		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.004		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									0.18		
									＜ 0.002		
									0.028		
									0.010		
									0.001		
									＜ 0.001		
									0.036		
									0.022		
									0.007		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									0.014		
									0.07		
									＜ 0.03		
									＜ 0.01		
									6.7		
									＜ 0.005		
									6.4	6.0	6.3
									28		
									52		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.005		
									＜ 0.0005		
									0.7	0.3	0.5
									7.6	7.3	7.4
									＜ 1		
									＜ 0.1		
									0.7	0.4	0.5
									98	70	80
									29.0	21.4	25.4

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

舘山浄水場　原水（舘山表流取水口）

No.	項目　　採水月日		R2.6.25	R2.9.8	R3.2.25			最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴					
	気温	(℃)	19.1	29.2	1.8			29.2	1.8	16.7
	水温	(℃)	16.3	20.2	1.8			20.2	1.8	12.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)		＜ 0.002	＜ 0.002			＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)		＜ 0.0002	＜ 0.0002			＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)		＜ 0.002	＜ 0.002			＜ 0.002		
4										
5	1,2−ジクロロエタン	(mg/l)		＜ 0.0004	＜ 0.0004			＜ 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)		＜ 0.001	＜ 0.001			＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	(mg/l)	＜ 0.008					＜ 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類		＜ 1					＜ 1		
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)		41	39			41	39	40
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.006	0.006			0.006	0.006	0.006
19	遊離炭酸	(mg/l)		2.1	1.8			2.1	1.8	2.0
20	1,1,1−トリクロロエタン	(mg/l)		＜ 0.0005	＜ 0.0005			＜ 0.0005		
21	メチル−t−ブチルエーテル	(mg/l)		＜ 0.002	＜ 0.002			＜ 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		4.4	2.5			4.4	2.5	3.5
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)		70	63			70	63	67
25	濁度	(度)		1.2	1.3			1.3	1.2	1.3
26	pH値			7.6	7.1			7.6	7.1	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)			−1.2	−1.9			−1.2	−1.9	−1.6
28	従属栄養細菌	(個/ml)		14,000	4,600			14,000	4,600	9,300
29	1,1−ジクロロエチレン	(mg/l)		＜ 0.002	＜ 0.002			＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.02	0.04			0.04	0.02	0.03
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)		＜ 0.1	＜ 0.1			＜ 0.1		
	ダ イ オ キ シ ン 類	(pg−TEQ/l)								

舘山浄水場　配水池（舘山表流系）

No.	項　目	採水月日	R2.9.8	R3.2.17				最大	最小	平均
	天候		晴	曇						
	気温	(℃)	27.9	1.7				27.9	1.7	14.8
	水温	(℃)	23.2	5.1				23.2	5.1	14.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2−ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.9					0.9		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	38	36				38	36	37
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005				< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	4.4					4.4		
20	1,1,1−トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル−t−ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.9					1.9		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	80	65				80	65	73
25	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
26	pH値		7.2	6.8				7.2	6.8	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)		−1.6					−1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1−ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03	< 0.01				0.03	< 0.01	0.02
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　朝日町（舘山表流系）

No.	項目　＼　採水月日		R2.6.16	R2.6.25	R2.9.8	R2.11.17	R3.2.17	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	23.0	18.8	29.8	11.6	1.8	29.8	1.8	17.0
	水温	(℃)	21.3	21.0	24.3	12.9	4.8	24.3	4.8	16.9
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		0.001				0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		0.004				0.004		
15	農薬類			< 1				< 1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	45		37	41	47	47	37	43
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)			4.2			4.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)			2.2			2.2		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	74		68	72	77	77	68	73
25	濁度	(度)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
26	pH値		7.1		7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)				-1.8			-1.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)			0			0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03		0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　長磯下原（舘山表流系）

No.	項　目	単位	R2.6.16	R2.9.8	R2.11.17	R3.2.17		最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴				
	気温	(℃)	23.6	29.2	12.9	1.0		29.2	1.0	16.7
	水温	(℃)	20.0	23.7	13.1	6.1		23.7	6.1	15.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.7	0.4		0.7	0.4	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	44	36	41	44		44	36	41
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		4.0				4.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		2.5				2.5		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	79	70	86	77		86	70	78
25	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		
26	pH値		7.2	7.3	7.2	7.1		7.3	7.1	7.2
27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.6				-1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.05	0.03	0.03	0.01		0.05	0.01	0.03
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

舘山浄水場　原水（舘山伏流着水井）

No.	項　目	採水月日 R2.6.16					最大	最小	平均
	天候	晴							
	気温 (℃)	19.3					19.3		19.3
	水温 (℃)	17.0					17.0		17.0
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.0002					＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
4									
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜ 0.0004					＜ 0.0004		
6									
7									
8	トルエン (mg/l)	＜ 0.001					＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11									
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/l)	45					45		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.005					＜ 0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	9.5					9.5		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜ 0.0005					＜ 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/l)	2.2					2.2		
23	臭気強度（TON）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	72					72		
25	濁度 (度)	＜ 0.1					＜ 0.1		
26	pH値	6.8					6.8		
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1.9					-1.9		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	41,000					41,000		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.01					＜ 0.01		
	生物化学的酸素要求量（BOD） (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜ 0.1					＜ 0.1		

舘山浄水場　配水池（舘山伏流系）

No.	項　目 ＼ 採水月日		R2.6.16					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	19.5					19.5		19.5
	水温	(℃)	20.0					20.0		20.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.7					0.7		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	46					46		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	6.0					6.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	65					65		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.0					7.0		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	6					6		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　内松川（舘山伏流系）

No.	項目＼採水月日		R2.6.16	R2.9.8	R2.11.17	R3.2.17		最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	曇				
	気温	(℃)	24.0	29.8	11.4	1.7		29.8	1.7	16.7
	水温	(℃)	19.9	24.3	11.5	3.2		24.3	3.2	14.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004		＜0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.5		0.6	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	46	41	40	44		46	40	43
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	5.9					5.9		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		＜0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	69	68	86	73		86	68	74
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		7.1	7.1	7.1	7.2		7.2	7.1	7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6					-1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	2					2		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01	0.01	＜0.01	0.01		0.01	＜0.01	＜0.01
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

新月浄水場　原水（新月取水口）

No.	項目	単位	R2.7.14					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	19.1					19.1		19.1
	水温	(℃)	14.3					14.3		14.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0004					＜0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	25					25		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	1.8					1.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.0005					＜0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	2.4					2.4		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	50					50		
25	濁度	(度)	1.2					1.2		
26	pH値		7.6					7.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	5,700					5,700		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.1					＜0.1		

新月浄水場　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日	R3.2.17					最大	最小	平均
	天候	曇							
	気温 (℃)	1.4					1.4		1.4
	水温 (℃)	4.9					4.9		4.9
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
4									
5	1,2−ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0004					＜0.0004		
6									
7									
8	トルエン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
9	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11									
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	39					39		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	3.3					3.3		
20	1,1,1−トリクロロエタン (mg/l)	＜0.0005					＜0.0005		
21	メチル−t−ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	1.6					1.6		
23	臭気強度(TON)								
24	蒸発残留物 (mg/l)	74					74		
25	濁度 (度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値	7.2					7.2		
27	腐食性(ランゲリア指数)	−1.9					−1.9		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	0					0		
29	1,1−ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.02					0.02		
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

栓水　三ノ浜（新月系）

No.	項　目　＼　採水月日		R2.5.19	R2.7.14	R2.10.13	R3.1.13		最大	最小	平均
	天候		雨	曇	晴	晴				
	気温	(℃)	10.5	18.7	20.9	6.1		20.9	6.1	14.1
	水温	(℃)	15.0	19.0	18.5	4.1		19.0	4.1	14.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.5		0.5	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	26	30	32	38		38	26	32
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		2.2				2.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		0.6				0.6		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	63	56	45	64		64	45	57
25	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		
26	pH値		7.5	7.4	7.5	7.2		7.5	7.2	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.8				-1.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.04	0.04	0.05	0.02		0.05	0.02	0.04
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

大沢浄水場　原水（青野沢ダム）

No.	項目		R2.7.14					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	17.0					17.0		17.0
	水温	(℃)	14.0					14.0		14.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	41					41		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.7					3.7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.8					1.8		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	45					45		
25	濁度	(度)	0.2					0.2		
26	pH値		7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5					-1.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	72,000					72,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1					< 0.1		

大沢浄水場　原水（青野沢川）

No.	項　目		採水月日 R2.7.14					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	17.0					17.0		17.0
	水温	(℃)	13.3					13.3		13.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	45					45		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	1.1					1.1		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.8					1.8		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	71					71		
25	濁度	(度)	0.6					0.6		
26	pH値		7.6					7.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.1					-1.1		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,600					1,600		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01					0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1					< 0.1		

大沢浄水場　原水（綱木川）

No.	項　目	単位	R2.7.14					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	17.0					17.0		17.0
	水温	(℃)	13.0					13.0		13.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0004					＜0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	42					42		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	1.7					1.7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.0005					＜0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.5					1.5		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	67					67		
25	濁度	(度)	0.4					0.4		
26	pH値		7.8					7.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.0					-1.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,300					1,300		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01					0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.1					＜0.1		

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項　目	採水月日	R2.7.14					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	20.0					20.0		20.0
	水温	(℃)	16.0					16.0		16.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	43					43		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	1.8					1.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.8					1.8		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	58					58		
25	濁度	(度)	0.5					0.5		
26	pH値		7.6					7.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.9					-0.9		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	750					750		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01					0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1					< 0.1		

大沢浄水場　浄水

No.	項　目		R2.7.14					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	20.0					20.0		20.0
	水温	(℃)	17.8					17.8		17.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0002					＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0004					＜ 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜ 0.001					＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.8					0.8		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	44					44		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005					＜ 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	1.7					1.7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0005					＜ 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.9					0.9		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	66					66		
25	濁度	(度)	＜ 0.1					＜ 0.1		
26	pH値		7.7					7.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.0					-1.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01					＜ 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　御崎（大沢系）

No.	項目　　　　　　　　採水月日		R2.5.19	R2.7.14	R2.10.13	R3.1.13		最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	晴				
	気温	(℃)	11.0	19.0	19.0	2.0		19.0	2.0	12.8
	水温	(℃)	15.3	20.5	19.5	4.5		20.5	4.5	15.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.5	0.6		0.6	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	56	45	52	58		58	45	53
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		1.1				1.1		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.2				1.2		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	61	61	58	72		72	58	63
25	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		
26	pH値		7.9	7.8	7.9	7.7		7.9	7.7	7.8
27	腐食性(ランゲリア指数)			-0.8				-0.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		25				25		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項目＼採水月日		R2.5.19					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	13.5					13.5		13.5
	水温	(℃)	11.0					11.0		11.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	47					47		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	1.8					1.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	5.6					5.6		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	76					76		
25	濁度	(度)	2.3					2.3		
26	pH値		7.7					7.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.9					-0.9		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	67,000					67,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.06					0.06		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1					< 0.1		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.5.19					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	11.4					11.4		11.4
	水温	(℃)	12.4					12.4		12.4
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.7					0.7		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54					54		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.2					2.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.6					0.6		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	86					86		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.8					7.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項　目		R2.5.19	R2.6.25	R2.7.14	R2.10.13	R3.1.13	最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	11.0	18.3	19.5	19.9	0.0	19.9	0.0	13.7
	水温	(℃)	14.7	19.9	20.0	17.8	4.2	20.0	4.2	15.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0004		＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	57		36	53	62	62	36	52
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.2					2.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.0005		＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.2					1.2		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	71		58	63	79	79	58	68
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.8		7.5	7.9	7.9	7.9	7.5	7.8
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項　目 ＼ 採水月日		R2.6.16	R2.6.25				最大	最小	平均
	天候		晴	曇						
	気温	(℃)	24.0	19.0				24.0	19.0	21.5
	水温	(℃)	13.0	13.0				13.0	13.0	13.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0002					＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
4										
5	1,2−ジクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0004					＜ 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜ 0.001					＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	(mg/l)		＜ 0.008				＜ 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類			＜ 1				＜ 1		
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	50					50		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005					＜ 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	10.0					10.0		
20	1,1,1−トリクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0005					＜ 0.0005		
21	メチル−t−ブチルエーテル	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	79					79		
25	濁度	(度)	＜ 0.1					＜ 0.1		
26	pH値		6.8					6.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		−1.8					−1.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	360					360		
29	1,1−ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01					＜ 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.1					＜ 0.1		

大洞山浄水場　配水池

No.	項目＼採水月日		R2.6.16					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	26.0					26.0		26.0
	水温	(℃)	16.0					16.0		16.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0002					＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0004					＜ 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜ 0.001					＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	48					48		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005					＜ 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	7.6					7.6		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0005					＜ 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.6					0.6		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	61					61		
25	濁度	(度)	＜ 0.1					＜ 0.1		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	13					13		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01					＜ 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項　目	採水月日	R2.6.16	R2.6.25	R2.9.8	R2.11.17	R3.2.17	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	21.0	18.0	28.0	14.0	4.0	28.0	4.0	17.0
	水温	(℃)	20.0	18.0	24.0	14.0	5.0	24.0	5.0	16.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		
15	農薬類			< 1				< 1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	48		52	51	52	52	48	51
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	4.8					4.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.9					0.9		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	110		86	110	83	110	83	97
25	濁度	(度)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
26	pH値		7.2		7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	項目		R2.6.16					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	24.0					24.0		24.0
	水温	(℃)	12.0					12.0		12.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	62					62		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	11.0					11.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.9					0.9		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	91					91		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		6.8					6.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	42					42		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1					< 0.1		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R2.6.16					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	23.0					23.0		23.0
	水温	(℃)	13.0					13.0		13.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	66					66		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	8.4					8.4		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	86					86		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.0					7.0		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　大東（泉沢系）

No.	項　目　＼　採水月日		R2.6.16	R2.9.8	R2.11.17	R3.2.17		最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴				
	気温	(℃)	22.0	30.0	13.0	4.0		30.0	4.0	17.3
	水温	(℃)	17.0	22.0	14.0	6.0		22.0	6.0	14.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	67	73	66	68		73	66	69
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	8.4					8.4		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/l)	0.9					0.9		
23	臭気強度（TON）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	110	120	130	100		130	100	115
25	濁度	（度）	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		
26	pH値		7.2	7.4	6.9	7.0		7.4	6.9	7.1
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1.2					-1.2		
28	従属栄養細菌	（個/ml）	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01		
	生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日		R2.5.19					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	12.0					12.0		12.0
	水温	(℃)	11.3					11.3		11.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0004					＜0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	37					37		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.6					2.6		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.0005					＜0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	7.7					7.7		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	56					56		
25	濁度	(度)	3.2					3.2		
26	pH値		7.6					7.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.3					-1.3		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	81,000					81,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.06					0.06		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.1					＜0.1		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.5.19					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	11.0					11.0		11.0
	水温	(℃)	12.0					12.0		12.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	50					50		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.2					2.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.2					1.2		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	72					72		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8					-0.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項　目　＼　採水月日		R2.5.19	R2.6.25	R2.7.14	R2.10.13	R3.1.13	最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	13.0	16.2	17.3	16.5	1.0	17.3	1.0	12.8
	水温	(℃)	15.0	18.2	18.6	18.7	6.0	18.7	6.0	15.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		
15	農薬類			< 1				< 1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	45		48	50	51	51	45	49
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	1.3					1.3		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.1					1.1		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	64		68	56	66	68	56	64
25	濁度	(度)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
26	pH値		8.0		7.7	7.9	7.7	8.0	7.7	7.8
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項目＼採水月日		R2.5.19					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	11.5					11.5		11.5
	水温	(℃)	10.4					10.4		10.4
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0004					＜0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	10					10		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.6					2.6		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.0005					＜0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	48.0					48.0		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	42					42		
25	濁度	(度)	8.7					8.7		
26	pH値		7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-3.0					-3.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	100,000					100,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.12					0.12		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.1					＜0.1		

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R2.5.19					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	11.5					11.5		11.5
	水温	(℃)	12.0					12.0		12.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	12					12		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.5					3.5		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.3					0.3		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	38					38		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.8					-2.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R2.5.19	R2.7.14	R2.10.13	R3.1.13		最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	晴				
	気温	(℃)	10.1	17.6	19.4	3.4		19.4	3.4	12.6
	水温	(℃)	15.0	19.6	17.8	3.8		19.6	3.8	14.1
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002		＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004		＜ 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001		＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.5	0.5	0.7		0.7	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	13	11	14	15		15	11	13
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005		＜ 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.1					3.1		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005		＜ 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.3					0.3		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	36	40	28	29		40	28	33
25	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1		
26	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0		7.0	6.9	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.8					-2.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002		＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01		＜ 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

関根簡易給水施設　原水（関根取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日		R2.9.8					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	27.2					27.2		27.2
	水温	(℃)	17.9					17.9		17.9
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	27					27		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.6					3.6		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	5.6					5.6		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	46					46		
25	濁度	(度)	0.2					0.2		
26	pH値		7.4					7.4		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	740					740		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.1					< 0.1		

栓水　関根

No.	項　目　＼　採水月日		R2.9.8					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	31.9					31.9		31.9
	水温	(℃)	23.7					23.7		23.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0002					＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0004					＜ 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	＜ 0.001					＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	31					31		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005					＜ 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.9					3.9		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜ 0.0005					＜ 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.6					0.6		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	56					56		
25	濁度	(度)	＜ 0.1					＜ 0.1		
26	pH値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.0					-2.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	2					2		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01					0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

台簡易給水施設　原水（台取水口）

No.	項目　　採水月日	R2.9.8					最大	最小	平均
	天候	晴							
	気温 (℃)	27.1					27.1		27.1
	水温 (℃)	17.7					17.7		17.7
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.0002					＜ 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
4									
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜ 0.0004					＜ 0.0004		
6									
7									
8	トルエン (mg/l)	＜ 0.001					＜ 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11									
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	26					26		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.005					＜ 0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	2.9					2.9		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜ 0.0005					＜ 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	3.4					3.4		
23	臭気強度(TON)								
24	蒸発残留物 (mg/l)	51					51		
25	濁度 (度)	0.5					0.5		
26	pH値	7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.0					-2.0		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	700					700		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜ 0.002					＜ 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	＜ 0.01					＜ 0.01		
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜ 0.1					＜ 0.1		

栓水　台

No.	項目　＼　採水月日		R2.9.8					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	30.2					30.2		30.2
	水温	(℃)	22.5					22.5		22.5
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
4										
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004					< 0.0004		
6										
7										
8	トルエン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11										
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.4					0.4		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	28					28		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.2					3.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005					< 0.0005		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	52					52		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.6					7.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5					-1.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1					1		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.07					0.07		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

農薬類検査結果

No.	採水場所 項　目		舘山浄水場 舘山表流取水口	朝日町 （舘山表流系）	大洞山浄水場 新園の沢取水井	道貫 （大洞山系）	東中才 （上鹿折系）	名木沢 （八瀬系）
	採水月日		R2.6.25	R2.6.25	R2.6.25	R2.6.25	R2.6.25	R2.6.25
	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	(℃)	19.1	18.8	19.0	18.0	18.3	16.2
	水温	(℃)	16.3	21.0	13.0	18.0	19.9	18.2
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/l)		＜ 0.0005				
2	2,2-DPA(ダラポン)	(mg/l)		＜ 0.001				
3	2,4-D(2,4-PA)	(mg/l)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
4	EPN	(mg/l)		＜ 0.00004				
5	MCPA	(mg/l)		＜ 0.0003				
6	アシュラム	(mg/l)		＜ 0.009				
7	アセフェート	(mg/l)	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006
8	アトラジン	(mg/l)	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
9	アニロホス	(mg/l)		＜ 0.00003				
10	アミトラズ	(mg/l)		＜ 0.0003				
11	アラクロール	(mg/l)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
12	イソキサチオン	(mg/l)	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
13	イソフェンホス	(mg/l)		＜ 0.00003				
14	イソプロカルブ(MIPC)	(mg/l)		＜ 0.0001				
15	イソプロチオラン(IPT)	(mg/l)	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
16	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)		＜ 0.0009				
17	イミノクタジン	(mg/l)		＜ 0.00006				
18	インダノファン	(mg/l)		＜ 0.00009				
19	エスプロカルブ	(mg/l)		＜ 0.0003				
20	エトフェンプロックス	(mg/l)		＜ 0.0008				
21	エンドスルファン(エンドスルフェート、ベンゾエピン)	(mg/l)	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
22	オキサジクロメホン	(mg/l)		＜ 0.0002				
23	オキシン銅	(mg/l)		＜ 0.0004				
24	オリサストロビン	(mg/l)		＜ 0.001				
25	カズサホス	(mg/l)		＜ 0.000006				
26	カフェンストロール	(mg/l)		＜ 0.00008				
27	カルタップ	(mg/l)		＜ 0.001				
28	カルバリル(NAC)	(mg/l)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
29	カルボフラン	(mg/l)		＜ 0.00005				
30	キノクラミン(ACN)	(mg/l)		＜ 0.00005				
31	キャプタン	(mg/l)		＜ 0.003				
32	クミルロン	(mg/l)		＜ 0.0003				
33	グリホサート	(mg/l)		＜ 0.02				
34	グルホシネート	(mg/l)		＜ 0.0002				
35	クロメプロップ	(mg/l)		＜ 0.0002				
36	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)		＜ 0.0001				
37	クロルピリホス	(mg/l)		＜ 0.00003				
38	クロロタニル(TPN)	(mg/l)		＜ 0.0005				

No.	採水場所 項　目		舘山浄水場 舘山表流取水口	朝日町 (舘山表流系)	大洞山浄水場 新圃の沢取水井	道貫 (大洞山系)	東中才 (上鹿折系)	名木沢 (八瀬系)
39	シアナジン	(mg/l)		< 0.00001				
40	シアノホス(CYAP)	(mg/l)		< 0.00003				
41	ジウロン(DCMU)	(mg/l)		< 0.0002				
42	ジクロベニル(DBN)	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
43	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)		< 0.00008				
44	ジクワット	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
45	ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/l)		< 0.00004				
46	ジチオカルバメート系農薬	(mg/l)		< 0.00005				
47	ジチオピル	(mg/l)		< 0.00009				
48	シハロホップブチル	(mg/l)		< 0.00006				
49	シマジン(CAT)	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
50	ジメタメトリン	(mg/l)		< 0.0002				
51	ジメトエート	(mg/l)		< 0.0005				
52	シメトリン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
53	ダイアジノン	(mg/l)		< 0.00003				
54	ダイムロン	(mg/l)		< 0.008				
55	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソシルシアネート	(mg/l)		< 0.0001				
56	チアジニル	(mg/l)		< 0.001				
57	チウラム	(mg/l)		< 0.0002				
58	チオジカルブ	(mg/l)		< 0.0008				
59	チオファネートメチル	(mg/l)		< 0.003				
60	チオベンカルブ	(mg/l)		< 0.0002				
61	テフリルトリオン	(mg/l)		< 0.00002				
62	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/l)		< 0.0002				
63	トリクロピル	(mg/l)		< 0.00006				
64	トリクロルホン(DEP)	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
65	トリシクラゾール	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
66	トリフルラリン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
67	ナプロパミド	(mg/l)		< 0.0003				
68	パラコート	(mg/l)		< 0.00005				
69	ピペロホス	(mg/l)		< 0.000009				
70	ピラクロニル	(mg/l)		< 0.0001				
71	ピラゾキシフェン	(mg/l)		< 0.00004				
72	ピラゾリネート(ピラゾレート)	(mg/l)		< 0.0002				
73	ピリダフェンチオン	(mg/l)		< 0.00002				
74	ピリブチカルブ	(mg/l)		< 0.0002				
75	ピロキロン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
76	フィプロニル	(mg/l)	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
77	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
78	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)		< 0.0003				
79	フェリムゾン	(mg/l)		< 0.0005				
80	フェンチオン(MPP)	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006

No.	採水場所 項　目		舘山浄水場 舘山表流取水口	朝日町 （舘山表流系）	大洞山浄水場 新圃の沢取水井	道貫 （大洞山系）	東中才 （上鹿折系）	名木沢 （八瀬系）
81	フェントエート(PAP)	(mg/l)		＜ 0.00007				
82	フェントラザミド	(mg/l)		＜ 0.0001				
83	フサライド	(mg/l)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
84	ブタクロール	(mg/l)		＜ 0.0003				
85	ブタミホス	(mg/l)		＜ 0.0002				
86	ブプロフェジン	(mg/l)		＜ 0.0002				
87	フルアジナム	(mg/l)		＜ 0.0003				
88	プレチラクロール	(mg/l)		＜ 0.0005				
89	プロシミドン	(mg/l)		＜ 0.0009				
90	プロチオホス	(mg/l)		＜ 0.00007				
91	プロピコナゾール	(mg/l)		＜ 0.0005				
92	プロピザミド	(mg/l)		＜ 0.0005				
93	プロベナゾール	(mg/l)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
94	ブロモブチド	(mg/l)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
95	ベノミル	(mg/l)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
96	ペンシクロン	(mg/l)		＜ 0.001				
97	ベンゾビシクロン	(mg/l)		＜ 0.0009				
98	ベンゾフェナップ	(mg/l)		＜ 0.00005				
99	ベンタゾン	(mg/l)	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
100	ペンディメタリン	(mg/l)	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
101	ベンフラカルブ	(mg/l)		＜ 0.0004				
102	ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/l)		＜ 0.0001				
103	ベンフレセート	(mg/l)		＜ 0.0007				
104	ホスチアゼート	(mg/l)		＜ 0.00003				
105	マラチオン(マラソン)	(mg/l)	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007
106	メコプロップ(MCPP)	(mg/l)		＜ 0.0005				
107	メソミル	(mg/l)	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
108	メタラキシル	(mg/l)		＜ 0.002				
109	メチダチオン(DMTP)	(mg/l)		＜ 0.00004				
110	メトミノストロビン	(mg/l)		＜ 0.0004				
111	メトリブジン	(mg/l)		＜ 0.0003				
112	メフェナセット	(mg/l)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
113	メプロニル	(mg/l)		＜ 0.001				
114	モリネート	(mg/l)	0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005

クリプトスポリジウム等検査結果

No.	採水場所 項目	舘山浄水場 舘山表流取水口	舘山浄水場 舘山伏流着水井	新月浄水場 新月取水口	大沢浄水場 大沢着水井	上鹿折浄水場 上鹿折取水口	泉沢浄水場 新南明戸取水井
	採水月日	R2.9.23	R2.9.23	R2.9.23	R2.9.23	R2.9.23	R2.9.23
	天候	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)	21.2	22.0	23.3	25.5	22.7	21.0
	水温 (℃)	16.7	16.0	16.9	17.2	15.2	17.0
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

No.	採水場所 項目	八瀬簡易水道 八瀬取水口	廿一簡易水道 廿一取水口	関根簡易給水施設 関根取水口	台簡易給水施設 台取水口		
	採水月日	R2.9.23	R2.9.23	R2.9.23	R2.9.23		
	天候	曇	曇	曇	曇		
	気温 (℃)	22.0	18.8	20.4	18.4		
	水温 (℃)	14.7	13.9	15.4	15.0		
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出		
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出		

放射性物質検査結果

舘山浄水場　原水（舘山表流取水口）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.7.6	R2.10.5	R3.1.6	最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	8.3	20.9	17.0	-2.9	20.9	-2.9	10.8
	水温	(℃)	8.5	16.9	16.0	3.1	16.9	3.1	11.1
	残留塩素	(mg/l)							
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

舘山浄水場　配水池（舘山表流系）

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.7.6	R2.10.5	R3.1.6	最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	10.0	19.6	18.3	5.8	19.6	5.8	13.4
	水温	(℃)	10.3	19.1	18.3	4.5	19.1	4.5	13.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	1.0	0.9	0.7	1.0	0.7	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

新月浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.7.6	R2.10.5	R3.1.6	最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	7.2	21.2	22..0	1.2	21.2	1.2	7.4
	水温	(℃)	10.8	18.8	16.9	3.5	18.8	3.5	12.5
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大沢浄水場　浄水

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.7.7	R2.10.6	R3.1.5	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	6.5	21.1	18.0	0.0	21.1	0.0	11.4
	水温	(℃)	8.0	17.2	17.3	2.5	17.3	2.5	11.3
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.4.13	R2.7.6	R2.10.5	R3.1.6	最大	最小	平均
	天候		雨	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	6.3	22.2	17.8	-3.5	22.2	-3.5	10.7
	水温	(℃)	7.7	14.5	14.6	3.1	14.6	3.1	10.0
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.9	0.7	0.8	0.9	0.6	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大洞山浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.7.7	R2.10.6	R3.1.5	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	曇			
	気温	(℃)	6.0	22.5	15.0	1.0	22.5	1.0	11.1
	水温	(℃)	9.3	16.3	18.2	9.5	18.2	9.3	13.3
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.7.7	R2.10.6	R3.1.5	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	曇			
	気温	(℃)	6.0	24.0	17.0	0.5	24.0	0.5	11.9
	水温	(℃)	9.0	15.9	18.3	12.7	18.3	9.0	14.0
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.7.7	R2.10.6	R3.1.5	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	曇			
	気温	(℃)	8.1	22.4	15.1	-0.1	22.4	-0.1	11.4
	水温	(℃)	7.6	14.6	14.1	2.8	14.6	2.8	9.8
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.8	0.9	0.7	0.9	0.5	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.7.7	R2.10.6	R3.1.5	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	曇			
	気温	(℃)	7.0	22.5	16.5	-1.5	22.5	-1.5	11.1
	水温	(℃)	6.0	14.8	14.5	3.0	14.8	3.0	9.6
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

関根簡易給水施設　浄水

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.7.7	R2.10.6	R3.1.6	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	8.2	23.1	16.1	2.4	23.1	2.4	12.5
	水温	(℃)	8.4	19.1	18.8	4.5	19.1	4.5	12.7
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

台簡易給水施設　浄水

No.	項　目	採水月日	R2.4.14	R2.7.7	R2.10.6	R3.1.6	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	晴			
	気温	(℃)	13.3	22.9	16.3	-2.2	22.9	-2.2	12.6
	水温	(℃)	10.0	19.2	19.4	4.7	19.4	4.7	13.3
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

毎日検査結果（残留塩素）

【単位:mg/l】

地 点		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
舘山表流系	長磯二本松	最大値	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7
		最小値	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2
		平均値	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
舘山伏流系	内松川	最大値	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8
		最小値	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
		平均値	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6
新月系	唐桑町西舞根	最大値	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9
		最小値	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.1
		平均値	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
大沢系	唐桑町崎浜	最大値	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8
		最小値	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		平均値	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
大洞山系	本吉町土樋下	最大値	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
		最小値	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.0
		平均値	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
泉沢系	本吉町滝沢	最大値	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		最小値	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
		平均値	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
上鹿折系	東中才	最大値	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8
		最小値	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		平均値	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
八瀬系	名木沢	最大値	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9
		最小値	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3
		平均値	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
廿一系	象ヶ鼻	最大値	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
		最小値	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3
		平均値	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
関根系	関根	最大値	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8
		最小値	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.3
		平均値	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
台系	台	最大値	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8
		最小値	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1
		平均値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5

※検査の結果，残留塩素濃度が0.1mg/ℓを下回った場合は，基準を満たすまで直ちに排捨して供給しています。
　また，すべての地点において，色，濁り等の性状は問題ありませんでした。
　なお,関根・台簡易給水施設については，宮城県「簡易給水施設等の規制に関する条例」第10条第3項により週1回実施の測定結果を記載しています。

水質年報（令和２年度）

令和３年１１月発行

気仙沼市ガス水道部浄水課 水質検査係

〒988-0831　宮城県気仙沼市金成沢118

TEL・FAX　0226（23）6664

E-mail　suidojosui@kesennuma.miyagi.jp