水　質　年　報

令 和 4 年 度

気仙沼市ガス上下水道部

目　　　　　　次

1. 水 質 基 準 及 び 試 験 方 法

(1) 水質基準項目

項　　目		基　準　値	検　査　方　法	備　考
1	一般細菌	100個/ml以下	標準寒天培地法	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	ICP-MS法	無機物重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	還元気化-AAS法	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	IC法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	IC法	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	IC法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	PT-GC-MS法	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	PT-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	IC法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	PT-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	PT-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	PT-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	着　色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	IC法	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	ICP-MS法	着　色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	IC法	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	IC法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	かび臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
45	フェノール類	0.005mg/l以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭　気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	全有機炭素計測定法	基礎的性状
47	pH値	5.8以上 8.6以下	ガラス電極法	
48	味	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常でないこと	官能法	
50	色度	5度以下	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法	

(2) 水質管理目標設定項目

	項　　目	目　標　値	検　査　方　法	備　考
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	無機物 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(P) *1	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
4	削除			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	PT-GC-MS法	一　般 有機物
6	削除			
7	削除			
8	トルエン	0.4mg/l以下	PT-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	－	消毒副 生成物
11	削除			
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	－	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類	1以下 *2	農薬ごとに定められた方法による *3	農　薬
16	残留塩素 *4	1mg/l以下	吸光光度法	味
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	IC法	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	着　色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	滴定法	味・腐食
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	PT-GC-MS法	臭　気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	滴定法	味
23	臭気強度(TON)	3以下	－	臭　気
24	蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	重量法	味
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	基礎的 性　状
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	腐　食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以下とし、 極力0に近づける	計算法	
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)*1	R2A寒天培地法	生　物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	ICP-MS法	着　色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	和として(P)*1 0.00005	固相抽出-LC-MS法	一般有機物

(注) 1.目標値の(P)は暫定値であることを表しています。
2.農薬類の目標値は，各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値の合計値が1以下であることを表しています。
3.農薬類の検査方法については，PT-GC-MS法，HS-GC-MS法，固相抽出-GC-MS法，LC-MS法，固相抽出-LC-MS法
誘導体化-固相抽出-LC-MS法で行います。
4.残留塩素の検査は，浄水場出口及び給水栓で行います。

AAS法　　　：原子吸光光度法
ICP-MS法　　：誘導結合プラズマー質量分析法
IC法　　　　：イオンクロマトグラフ法
PT-GC-MS法 ：パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法
HPLC法　　　：高速液体クロマトグラフ法
LC-MS法　　：液体クロマトグラフー質量分析法

2. 検　　　　査　　　　結　　　　果

(1) 採水場所と検査回数

系統		検体区分	採水場所	検査回数（回/年）				
				水質基準項目			水質管理目標設定項目	毎日検査項目
				毎月検査	全項目検査	かび臭検査		
上水道	舘山浄水場	水源	舘山表流取水口[*1]	12	1		1	
		水源	舘山伏流井		1		1	
		水源	松川井戸		1		1	
		原水	舘山着水井	12	1		1	
		浄水過程	沈でん池	12				
		浄水過程	急速浄水池	12				
		浄水場出口	配水池	12	1		1	
		給水栓	川口町	12	4		4	
		給水栓	長磯下原	12	4	12	4	
		排捨管	長磯二本松					365
	新月浄水場	原水	新月着水井	12	1		1	
		浄水過程	沈でん池	12				
		浄水過程	急速浄水池	12				
		浄水場出口	配水池	12	1		1	
		給水栓	三ノ浜	12	4	12	4	365
	大沢浄水場	水源	青野沢ダム		1		1	
		水源	青野沢川		1		1	
		水源	綱木川		1		1	
		原水	大沢着水井	12	1		1	
		浄水過程	緩速調整井	12				
		浄水場出口	大沢浄水場	12	1		1	
		給水栓	崎浜	12	4	12	4	365
	上鹿折浄水場	原水	上鹿折取水口	12	1		1	
		浄水過程	緩速調整井	12				
		浄水場出口	配水池	12	1		1	
		給水栓	東中才	12	4	12	4	
		排捨管	東中才					365
	大洞山浄水場	原水	新圃の沢取水井	12	1		1	
		浄水過程	緩速調整井	12				
		浄水場出口	配水池	12	1		1	
		給水栓	道貫	12	4	12	4	
		排捨管	土樋下					365
	泉沢浄水場	原水	新南明戸取水井	12	1		1	
		浄水場出口	配水池	12	1		1	
		給水栓	大東	12	4	12	4	
		排捨管	滝沢					365

※1 舘山表流取水口は新月浄水場の水源にもなっています。

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">系　統</th><th rowspan="3">検体区分</th><th rowspan="3">採　水　場　所</th><th colspan="5">検　査　回　数　(回/年)</th></tr>
<tr><th colspan="3">水 質 基 準 項 目</th><th rowspan="2">水質管理目標設定項目</th><th rowspan="2">毎日検査項 目</th></tr>
<tr><th>毎月検査</th><th>全項目検査</th><th>かび臭検査</th></tr>
<tr><td rowspan="9">簡
易
水
道</td><td rowspan="4">八瀬浄水場</td><td>原水</td><td>八瀬取水口</td><td>12</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浄水過程</td><td>緩速調整井</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>浄水場出口</td><td>配水池</td><td>12</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>名木沢</td><td>12</td><td>4</td><td>12</td><td>4</td><td>365</td></tr>
<tr><td rowspan="5">廿一浄水場</td><td>原水</td><td>廿一取水口</td><td>12</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浄水過程</td><td>洗浄水槽</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>浄水場出口</td><td>配水池</td><td>12</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>象ヶ鼻</td><td>12</td><td>4</td><td>12</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>排捨管</td><td>象ヶ鼻</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>365</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="3">系　統</th><th rowspan="3">検体区分</th><th rowspan="3">採　水　場　所</th><th colspan="5">検　査　回　数　(回/年)</th></tr>
<tr><th colspan="3">水 質 基 準 項 目</th><th rowspan="2">水質管理目標設定項目</th><th rowspan="2">残留塩素の検査</th></tr>
<tr><th>11項目検査</th><th>全項目検査</th><th>かび臭検査</th></tr>
<tr><td rowspan="4">簡易給水施設
*2</td><td rowspan="2">関根簡易給水</td><td>原水</td><td>関根取水口</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>関根</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>週1回</td></tr>
<tr><td rowspan="2">台簡易給水</td><td>原水</td><td>台取水口</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>給水栓</td><td>台</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>週1回</td></tr>
</table>

※2 簡易給水施設は，県条例により週一回の残留塩素の検査，年一回の11項目の水質検査が義務付けられています。

(2) 水　質　基　準　項　目

舘山浄水場　水源（舘山表流取水口）

No.	項目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	曇	曇	曇	雨	雨	曇
	気温	(℃)	19.7	10.0	13.8	16.3	27.3	22.6	21.8
	水温	(℃)	8.1	11.5	12.0	13.0	20.3	19.2	20.8
1	一般細菌	(個/ml)	180	300	120	750	5,600	2,700	1,600
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				0.005			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.04			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				0.10			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				6.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				0.008			
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.0	7.4	6.9	6.7	6.5	6.2	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				38			
40	蒸発残留物	(mg/l)				67			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.8	0.9	1.0	0.8	1.8	1.1	1.3
47	pH値		7.4	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
48	味								
49	臭気		藻臭	微魚臭	微魚臭	微藻臭	微下水臭	微下水臭	微魚臭
50	色度	(度)	3	4	4	4	12	5	6
51	濁度	(度)	0.8	2.1	1.1	1.2	13.8	1.9	1.3
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.05	＜0.04	＜0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	115	123	119	112	119	110	112
	アルカリ度	(mg/l)	47.8	53.5	52.7	48.0	57.9	48.2	47.8
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	7	15	22	7	45	13	4
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		72		62		390	

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
晴	晴	曇	晴	晴	晴						
24.2	8.5	4.0	1.6	−0.8	7.0				27.3	−0.8	13.5
16.3	8.0	5.2	3.5	1.9	3.5				20.8	1.9	11.0
300	280	110	140	260	140				5,600	110	960
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.005		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7				0.7	0.4	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.04		
									0.10		
									< 0.005		
									6.0		
									0.008		
6.2	6.5	6.6	6.7	8.0	7.4				8.0	5.6	6.7
									38		
									67		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7				1.8	0.6	0.9
7.3	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0				7.4	6.9	7.1
藻臭	微魚臭	微下水臭	微魚臭	魚臭	魚臭						
3	2	2	2	2	2				12	2	4
0.8	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5				13.8	0.4	1.9
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				0.05	< 0.04	< 0.04
119	116	117	118	123	119				123	110	117
48.0	46.0	47.6	49.0	46.0	47.6				57.9	46.0	49.2
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
8	2	4	8	17	8				45	2	12
	91			36					390	36	130

舘山浄水場　水源（舘山伏流井）

No.	項　目	採水月日	R4.9.13						
	天候		曇						
	気温	(℃)	25.9						
	水温	(℃)	17.6						
1	一般細菌	(個/ml)	81						
2	大腸菌 （定性）		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	＜0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	＜0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	＜0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	＜0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	＜0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	＜0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	＜0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	＜0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	＜0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	＜0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	＜0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	＜0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	＜0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	6.4						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	40						
40	蒸発残留物	(mg/l)	81						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	＜0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	＜0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	＜0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5						
47	pH値		7.0						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	2						
51	濁度	(度)	0.3						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	118						
	アルカリ度	(mg/l)	49.0						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	2						
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)	6						

									最大	最小	平均
									25.9		25.9
									17.6		17.6
									81		81
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.5		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.02		
									< 0.03		
									< 0.005		
									6.4		
									< 0.005		
									6.6		
									40		
									81		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									0.5		
									7.0		
									2		
									0.3		
									< 0.04		
									118		
									49.0		
									2		
									6		

舘山浄水場　水源（松川井戸）

No.	項　目		採水月日 R4.9.13						
	天候		晴						
	気温	(℃)	25.5						
	水温	(℃)	18.3						
1	一般細菌	(個/ml)	0						
2	大腸菌 (定性)		不検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	＜0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	＜0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	＜0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	＜0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	＜0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	＜0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	＜0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	＜0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	＜0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	＜0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	＜0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	＜0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	＜0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	6.5						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	44						
40	蒸発残留物	(mg/l)	81						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	＜0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	＜0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	＜0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2						
47	pH値		7.1						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	＜1						
51	濁度	(度)	＜0.1						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	129						
	アルカリ度	(mg/l)	51.9						
	大腸菌群		不検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)	0						

									最大	最小	平均
									25.5		25.5
									18.3		18.3
									0		
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.6		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									6.5		
									< 0.005		
									6.6		
									44		
									81		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									0.2		
									7.1		
									< 1		
									< 0.1		
									< 0.04		
									129		
									51.9		
									0		
									0		

舘山浄水場　原水（舘山着水井）

№.	項　目	単位	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇
	気温	(℃)	17.5	16.0	17.6	17.7	27.0	24.3	21.9
	水温	(℃)	10.8	12.3	13.7	13.6	18.4	19.7	18.1
1	一般細菌	(個/ml)	170	760	220	370	240	1,900	1,000
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.06			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				0.13			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				5.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				0.009			
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.9	7.5	7.1	6.7	7.5	6.4	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				38			
40	蒸発残留物	(mg/l)				64			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	1.3
47	pH値		7.1	7.0	7.1	7.2	6.9	7.1	7.3
48	味								
49	臭気		微藻臭	微魚臭	微魚臭	微藻臭	微藻臭	極微下水臭	微魚臭
50	色度	(度)	3	4	3	3	3	6	8
51	濁度	(度)	0.7	1.9	1.1	1.3	1.3	2.7	4.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	117	125	121	115	130	114	113
	アルカリ度	(mg/l)	47.0	51.9	48.2	47.6	59.5	47.0	46.2
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	6	6	13	2	4	2	1
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		32		52		110	

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
晴	晴	曇	晴	晴	晴						
20.2	10.8	7.8	4.2	3.0	7.5				27.0	3.0	15.0
16.9	9.0	6.5	5.4	3.4	5.7				19.7	3.4	11.8
220	190	50	50	250	150				1,900	50	430
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7				0.7	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.06		
									0.13		
									< 0.005		
									5.9		
									0.009		
6.4	6.5	6.5	7.0	8.1	7.6				8.1	5.6	6.9
									38		
									64		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6				1.3	0.5	0.7
7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0				7.3	6.9	7.1
微藻臭	微魚臭	微魚臭	微土臭	微魚臭	微魚臭						
3	2	2	1	2	2				8	1	3
0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4				4.0	0.3	1.2
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				< 0.04		
120	117	118	120	124	121				130	113	120
47.0	46.0	44.4	43.8	46.0	49.0				59.5	43.8	48.0
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
2	0	1	2	5	3				13	0	4
	54			34					110	32	56

館山浄水場　沈でん水（沈でん池）

No.	項　目　　採水月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5	R4.10.3
	天候		晴	曇	曇	曇	雨	曇	晴
	気温	(℃)	17.5	16.0	17.6	27.0	24.3	21.9	20.2
	水温	(℃)	11.9	14.0	14.5	20.3	20.5	19.6	17.9
1	一般細菌	(個/ml)	6	11	1	2	1	8	9
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.3	10.9	10.6	10.7	9.6	9.5	9.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5
47	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味								
49	臭気		微塩素臭	生ぐさ臭	微生ぐさ臭	微塩素臭	微魚臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	2	3	＜1	＜1	＜1	1	＜1
51	濁度	(度)	1.7	3.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5
	残留塩素	(mg/l)	0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	123	131	126	135	118	119	124
	アルカリ度	(mg/l)	45.2	47.8	50.7	48.4	42.6	39.0	43.4
	大腸菌群		不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6					最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	晴							
10.8	7.8	4.2	3.0	7.5					27.0	3.0	14.8
9.8	7.0	5.4	4.0	6.5					20.5	4.0	12.6
2	4	4	2	0					11	0	4
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.7	0.7	0.7					0.7	0.4	0.6
9.6	9.5	9.6	11.0	10.5					11.0	9.4	10.1
0.4	0.4	0.3	0.3	0.4					0.8	0.3	0.5
7.0	6.9	6.9	6.9	6.9					7.1	6.9	7.0
微塩素臭	微塩素臭	微土臭	微塩素臭	極微魚臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					3	＜1	＜1
0.4	0.2	0.2	0.3	0.2					3.1	0.2	0.6
0.1	＜0.1	0.1	0.1	＜0.1					0.1	＜0.1	＜0.1
122	122	124	128	125					135	118	125
42.0	41.0	44.2	43.8	41.4					50.7	39.0	44.1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

舘山浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5	R4.10.3
	天候		晴	曇	曇	曇	雨	曇	晴
	気温	(℃)	14.3	13.5	16.2	24.5	23.4	18.9	17.5
	水温	(℃)	9.0	14.0	13.5	20.6	19.7	17.8	15.9
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.3	11.2	10.7	10.9	9.8	9.8	9.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4
47	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微生ぐさ臭	微生ぐさ臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	123	132	127	136	119	120	126
	アルカリ度	(mg/l)	43.4	50.1	49.0	51.7	42.4	39.4	47.6
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6					最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	晴							
13.5	7.7	6.0	3.9	6.5					24.5	3.9	13.8
9.5	6.7	4.7	3.5	5.0					20.6	3.5	11.7
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.7	0.7	0.7					0.7	0.4	0.6
9.7	9.6	10.2	11.2	10.7					11.2	9.6	10.3
0.3	0.3	0.3	0.4	0.4					0.7	0.3	0.5
7.0	6.9	6.9	6.9	6.9					7.1	6.9	7.0
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.1	0.3	0.2	0.2	0.2					0.3	0.1	0.2
123	123	124	129	126					136	119	126
43.0	43.0	44.0	46.2	44.0					51.7	39.4	45.3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

館山浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	曇	曇	曇	曇	雨	曇
	気温	(℃)	17.5	16.0	17.6	17.7	27.0	24.3	21.9
	水温	(℃)	11.2	13.7	16.4	16.1	22.0	23.3	19.8
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.09			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.005			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.003			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.008			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.003			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.003			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.02			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				6.7			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.7	11.4	11.0	10.2	11.2	10.1	10.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				37			
40	蒸発残留物	(mg/l)				65			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000002			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
47	pH値		7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.6	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.1	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)	122	132	126	119	137	119	123
	アルカリ度	(mg/l)	42.2	46.2	42.2	42.2	55.9	42.0	41.6
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
晴	晴	曇	晴	晴	晴						
20.2	10.8	7.8	4.2	3.0	7.5				27.0	3.0	15.0
19.0	10.5	6.9	4.9	2.9	6.4				23.3	2.9	13.3
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7				0.8	0.4	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.09		
									< 0.002		
									0.005		
									0.003		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.008		
									0.003		
									0.003		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									0.02		
									< 0.03		
									< 0.005		
									6.7		
									< 0.005		
10.0	10.1	10.1	10.7	11.3	10.8				11.4	10.0	10.6
									37		
									65		
									< 0.02		
									0.000002		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4				0.7	0.3	0.5
7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0				7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				0.6	< 0.1	< 0.1
0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7				0.9	0.1	0.7
127	125	125	126	130	126				137	119	126
44.0	42.8	40.0	40.0	42.0	45.0				55.9	40.0	43.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　川口町（舘山系）

№.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	晴	雨	晴	晴	雨	曇
	気温	(℃)	23.9	14.8	12.1	16.7	28.2	22.8	22.9
	水温	(℃)	13.2	15.6	18.1	17.8	24.2	25.3	23.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.08			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.006			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.003			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.012			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.004			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.004			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.012			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				6.6			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.0	11.8	12.1	10.3	11.5	10.1	10.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				36			
40	蒸発残留物	(mg/l)				66			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000002			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6
47	pH値		7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	123	130	129	119	138	119	127
	アルカリ度	(mg/l)				43.8			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R4.9.13	R4.10.3	R4.11.7	R4.11.15	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.2.14	R5.3.6	最大	最小	平均
曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
26.6	24.7	16.6	11.7	5.3	2.8	5.1	4.7	9.0	28.2	2.8	15.5
24.0	22.9	17.2	16.6	13.2	7.3	5.8	6.3	7.6	25.3	5.8	16.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.11			0.09				0.07		0.11	0.07	0.09
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.009			0.003				0.002		0.009	0.002	0.005
0.005			< 0.002				< 0.002		0.005	< 0.002	0.002
0.003			0.002				0.001		0.003	0.001	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.018			0.008				0.005		0.018	0.005	0.011
0.004			< 0.002				< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
0.006			0.003				0.002		0.006	0.002	0.004
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.015			0.011				0.009		0.015	0.009	0.012
0.02			0.02				0.01		0.02	0.01	0.02
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
0.008			0.012				0.011		0.012	< 0.005	0.008
7.2			7.3				8.7		8.7	6.6	7.5
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
9.8	10.1	10.2	10.3	10.3	10.8	12.0	14.0	10.9	14.0	9.8	11.0
40			39				41		41	36	39
80			68				74		80	66	72
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
0.000002			0.000002				0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
< 0.000001			< 0.000001				< 0.000001		< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
7.3	7.2	7.1	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	7.0	7.3	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.5
124	127	124	125	127	127	133	137	128	138	119	127
53.5			44.0				40.2		53.5	40.2	45.4
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

栓水　長磯下原（舘山系）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.14	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	晴	雨	晴	晴	雨	曇
	気温	(℃)	19.9	17.3	14.0	19.0	26.1	23.2	25.8
	水温	(℃)	10.8	14.7	16.8	17.0	24.7	23.9	23.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)			0.08	0.08	0.11	0.11	0.13
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)			0.010	0.006	0.010	0.008	0.010
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.003			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001	0.002	0.003	0.003	0.003
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.016	0.012	0.020	0.017	0.020
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.004			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.005	0.004	0.007	0.006	0.007
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				6.6			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.0	11.8	12.0	10.4	11.6	10.1	10.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				36			
40	蒸発残留物	(mg/l)				72			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6
47	pH値		7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	123	130	129	118	138	118	127
	アルカリ度	(mg/l)				40.4			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.9.13	R4.10.3	R4.11.7	R4.11.15	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.2.14	R5.3.6	最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
27.0	23.6	15.0	12.9	3.0	3.0	2.0	-0.1	12.5	27.0	-0.1	15.3
23.1	22.3	14.8	15.0	12.7	7.2	6.1	5.5	8.0	24.7	5.5	15.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.13	0.07	0.09
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.010	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.010	0.002	0.006
0.005			0.002				< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.019	0.014	0.010	0.010	0.008	0.008	0.005	0.005	0.005	0.020	0.005	0.012
0.004			0.002				< 0.002		0.004	< 0.002	0.003
0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
0.02			0.01				0.02		0.02	0.01	0.02
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
7.1			7.2				8.6		8.6	6.6	7.4
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
9.8	10.3	10.0	10.3	10.3	10.8	12.6	14.0	11.1	14.0	9.8	11.0
39			40				42		42	36	39
84			68				70		84	68	74
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.3	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.5
125	128	125	126	127	128	135	138	129	138	118	128
46.4			46.2				41.0		46.4	40.4	43.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

新月浄水場　原水（新月着水井）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.7.12	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	曇	曇	晴	曇	雨	曇
	気温	(℃)	21.0	17.5	12.0	27.0	24.3	23.8	22.0
	水温	(℃)	13.0	13.5	15.0	21.5	20.4	21.9	20.0
1	一般細菌	(個/ml)	110	3,600	1,400	4,500	2,200	2,800	1,300
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.06		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					0.17		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					7.0		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					0.056		
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.9	7.6	7.0	7.2	7.0	6.3	5.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					45		
40	蒸発残留物	(mg/l)					84		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.8	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9	1.4
47	pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.5
48	味								
49	臭気		微藻臭	微魚臭	微魚臭	微藻臭	微下水臭	極微下水臭	微魚臭
50	色度	(度)	3	5	5	5	5	4	8
51	濁度	(度)	1.1	2.4	2.2	1.2	1.5	1.0	2.3
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	115	124	120	131	128	114	113
	アルカリ度	(mg/l)	46.2	49.8	51.9	58.1		48.0	46.0
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	2	17	18	8	3	8	1
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		12			34	120	

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
晴	晴	曇	雪	曇	晴						
24.5	12.5	4.8	1.5	-1.0	2.9				27.0	-1.0	14.8
18.3	12.5	8.5	6.1	4.0	6.5				21.9	4.0	13.9
510	650	250	220	220	200				4,500	110	1,400
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7				0.7	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.06		
									0.17		
									< 0.005		
									7.0		
									0.056		
6.3	6.5	6.5	6.9	8.0	7.4				8.0	5.5	6.9
									45		
									84		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6				1.4	0.5	0.8
7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3				7.5	7.1	7.3
微藻臭	微土臭	微魚臭	微土臭	微藻臭	極微魚臭						
3	3	3	2	2	2				8	2	4
0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5				2.4	0.5	1.2
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				< 0.04		
120	118	117	119	123	121				131	113	120
49.0	51.7	45.6	44.0	44.0	43.0				58.1	43.0	48.1
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
1	1	1	4	3	3				18	1	5
	28			88					120	12	56

新月浄水場　沈でん水（沈でん池）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5	R4.10.3
	天候		晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴
	気温	(℃)	21.0	17.5	12.0	27.0	23.8	22.0	24.5
	水温	(℃)	11.1	14.4	15.1	22.5	22.5	20.0	18.6
1	一般細菌	(個/ml)	0	3	1	0	2	1	2
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.7	11.0	10.4	10.0	9.4	9.6	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5
47	pH値		7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微魚臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	119	129	123	134	118	121	126
	アルカリ度	(mg/l)	42.0	46.2	42.0	51.9	44.0	41.8	47.0
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6					最大	最小	平均
晴	曇	雪	曇	晴							
12.5	4.8	1.5	-1.0	2.9					27.0	-1.0	14.0
11.9	7.5	4.9	3.9	6.0					22.5	3.9	13.2
3	2	0	1	2					3	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.7	0.7	0.7					0.7	0.4	0.6
9.5	9.6	9.9	10.8	10.4					11.0	9.1	10.0
0.5	0.5	0.4	0.4	0.5					0.9	0.4	0.6
7.3	7.2	7.2	7.1	7.2					7.4	7.1	7.3
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					0.2	0.1	0.2
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3					0.6	0.3	0.4
123	123	124	128	125					134	118	124
42.2	44.4	42.0	43.6	42.0					51.9	41.8	44.1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目		R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5	R4.10.3
	天候		晴	曇	曇	晴	雨	曇	晴
	気温	(℃)	21.0	17.5	12.0	27.0	23.8	22.0	24.5
	水温	(℃)	10.5	14.6	15.6	22.6	22.8	20.4	18.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.9	11.0	10.8	10.3	9.6	9.7	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5
47	pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	119	129	123	136	118	122	125
	アルカリ度	(mg/l)	43.8	43.8	44.0	51.9	45.0	42.2	47.6
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6					最大	最小	平均
晴	曇	雪	曇	晴							
12.5	4.8	1.5	-1.0	2.9					27.0	-1.0	14.0
12.0	7.5	4.8	3.7	6.0					22.8	3.7	13.3
0	0	0	0	0					1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.8	0.7	0.7					0.8	0.5	0.6
9.5	9.7	10.1	11.1	10.5					11.1	9.3	10.1
0.5	0.4	0.4	0.4	0.5					0.8	0.4	0.6
7.3	7.2	7.1	7.2	7.2					7.4	7.1	7.3
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.1	0.1	0.1	0.4	0.1					0.4	0.1	0.2
123	124	124	129	126					136	118	125
46.2	45.8	44.0	44.4	39.0					51.9	39.0	44.8
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.7.12	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	曇	曇	晴	曇	雨	曇
	気温	(℃)	21.0	17.5	12.0	27.0	24.3	23.8	22.0
	水温	(℃)	10.0	14.3	15.6	22.2	21.0	22.2	20.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)					0.17		
22	クロロ酢酸	(mg/l)					< 0.002		
23	クロロホルム	(mg/l)					0.010		
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)					0.004		
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)					0.002		
26	臭素酸	(mg/l)					< 0.001		
27	総トリハロメタン	(mg/l)					0.018		
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)					0.006		
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)					0.006		
30	ブロモホルム	(mg/l)					< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)					< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.05		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					8.2		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.3	11.3	11.6	10.9	11.0	9.5	9.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					45		
40	蒸発残留物	(mg/l)					77		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000004		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7
47	pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	121	127	127	138	138	117	127
	アルカリ度	(mg/l)	48.2	41.8	42.0	58.3		45.0	43.8
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
晴	晴	曇	雪	曇	晴						
24.5	12.5	4.8	1.5	-1.0	2.9				27.0	-1.0	14.8
18.6	12.9	8.5	4.5	3.8	6.3				22.2	3.8	13.9
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7				0.8	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.17		
									< 0.002		
									0.010		
									0.004		
									0.002		
									< 0.001		
									0.018		
									0.006		
									0.006		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									0.05		
									< 0.03		
									< 0.005		
									8.2		
									< 0.005		
9.7	9.7	10.1	9.9	12.3	10.7				12.3	9.5	10.5
									45		
									77		
									< 0.02		
									0.000004		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5				0.8	0.4	0.6
7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3				7.5	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7				0.8	0.6	0.7
127	125	126	126	133	127				138	117	128
46.0	46.0	44.0	41.8	42.0	45.0				58.3	41.8	45.3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　三ノ浜（新月系）

No.	項　目		R4.4.11	R4.5.9	R4.5.17	R4.6.6	R4.7.4	R4.7.12	R4.8.3
	天候		晴	晴	曇	雨	晴	曇	雨
	気温	(℃)	26.6	19.0	15.1	11.8	28.0	24.8	22.7
	水温	(℃)	18.9	14.2	12.9	15.7	22.6	23.4	24.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			0.10	0.11	0.13	0.16	0.17
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.014	0.015	0.020	0.024	0.019
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.006			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.022	0.024	0.032	0.037	0.030
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.007			0.012	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.006	0.007	0.009	0.010	0.008
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.019			0.014	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03			0.04	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.010			0.008	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			7.5			8.3	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.4	10.7	11.7	11.8	11.0	12.1	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			42			45	
40	蒸発残留物	(mg/l)			68			78	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000003	0.000004	< 0.000001	0.000005	0.000007	0.000007	0.000003
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7
47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	117	123	129	133	135	139	108
	アルカリ度	(mg/l)			43.4				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.9.5	R4.10.3	R4.10.12	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.1.17	R5.2.6	R5.3.6	最大	最小	平均
曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴			
24.6	24.0	16.5	15.1	4.7	6.5	3.3	4.2	11.1	28.0	3.3	16.1
23.0	21.8	18.8	15.1	10.7	6.4	6.9	4.5	6.7	24.3	4.5	15.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜0.0003				＜0.0003			＜0.0003		
		＜0.00005				＜0.00005			＜0.00005		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.004				＜0.004			＜0.004		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6
		＜0.08				＜0.08			＜0.08		
		＜0.01				＜0.01			＜0.01		
		＜0.0002				＜0.0002			＜0.0002		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.23	0.15	0.16	0.13	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.23	0.07	0.12
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
0.016	0.011	0.010	0.005	0.007	0.007	0.002	0.002	0.002	0.024	0.002	0.011
		0.002				＜0.002			0.006	＜0.002	0.003
0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.027	0.021	0.020	0.012	0.013	0.013	0.007	0.007	0.007	0.037	0.007	0.019
		0.006				＜0.002			0.012	＜0.002	0.006
0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.010	0.003	0.006
＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
		＜0.008				＜0.008			＜0.008		
		0.006				＜0.005			0.019	＜0.005	0.010
		0.04				0.02			0.04	0.02	0.03
		＜0.03				＜0.03			＜0.03		
		0.011				0.006			0.011	0.006	0.009
		7.3				7.3			8.3	7.3	7.6
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
9.7	9.9	10.1	9.8	10.3	9.8	10.3	13.2	10.9	13.2	9.5	10.7
		39				40			45	39	42
		66				73			78	66	71
		＜0.02				＜0.02			＜0.02		
0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000007	＜0.000001	0.000003
＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000002	＜0.000001	＜0.000001
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.0005				＜0.0005			＜0.0005		
0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6
7.6	7.6	7.2	7.5	7.4	7.3	6.8	7.3	7.4	7.6	6.8	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.2	0.5
127	127	125	125	126	126	125	136	129	139	108	127
		44.0				43.0			44.0	43.0	43.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

大沢浄水場　水源（青野沢ダム）

No.	項　目	採水月日	R4.7.13						
	天候		雨						
	気温	(℃)	20.0						
	水温	(℃)	18.5						
1	一般細菌	(個/ml)	50						
2	大腸菌（定性）		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	4.5						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.014						
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.3						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	51						
40	蒸発残留物	(mg/l)	72						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000011						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	1.0						
47	pH値		7.1						
48	味								
49	臭気		土臭						
50	色度	(度)	4						
51	濁度	(度)	0.8						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	127						
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	1						
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)	1,700						

									最大	最小	平均
									20.0		20.0
									18.5		18.5
									50		50
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.2		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.5		
									0.014		
									5.3		
									51		
									72		
									< 0.02		
									0.000011		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									1.0		
									7.1		
									4		
									0.8		
									< 0.04		
									127		
									1		
									1,700		

大沢浄水場　水源（青野沢川）

No.	項　目		採水月日 R4.7.13						
	天候		雨						
	気温	(℃)	22.0						
	水温	(℃)	18.0						
1	一般細菌	(個/ml)	140						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	4.4						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.0						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	53						
40	蒸発残留物	(mg/l)	75						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	1.3						
47	pH値		7.8						
48	味								
49	臭気		微藻臭						
50	色度	(度)	5						
51	濁度	(度)	0.9						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	129						
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)	280						

									最大	最小	平均
									22.0		22.0
									18.0		18.0
									140		140
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.3		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.03		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.4		
									< 0.005		
									5.0		
									53		
									75		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									1.3		
									7.8		
									5		
									0.9		
									< 0.04		
									129		
									0		
									280		

大沢浄水場　水源（綱木川）

№.	項　目　　　採水月日	R4.7.13						
	天候	雨						
	気温 (℃)	20.0						
	水温 (℃)	18.5						
1	一般細菌 (個/ml)	75						
2	大腸菌 （定性）	検出						
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003						
4	水銀及びその化合物 (mg/l)	＜0.00005						
5	セレン及びその化合物 (mg/l)	＜0.001						
6	鉛及びその化合物 (mg/l)	＜0.001						
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	＜0.001						
8	六価クロム化合物 (mg/l)	＜0.001						
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	＜0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.4						
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	＜0.08						
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	＜0.01						
14	四塩化炭素 (mg/l)	＜0.0002						
15	1,4-ジオキサン (mg/l)	＜0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002						
17	ジクロロメタン (mg/l)	＜0.001						
18	テトラクロロエチレン (mg/l)	＜0.001						
19	トリクロロエチレン (mg/l)	＜0.001						
20	ベンゼン (mg/l)	＜0.001						
21	塩素酸 (mg/l)							
22	クロロ酢酸 (mg/l)							
23	クロロホルム (mg/l)							
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)							
26	臭素酸 (mg/l)							
27	総トリハロメタン (mg/l)							
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)							
30	ブロモホルム (mg/l)							
31	ホルムアルデヒド (mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	＜0.005						
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.02						
34	鉄及びその化合物 (mg/l)	＜0.03						
35	銅及びその化合物 (mg/l)	＜0.005						
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	4.8						
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005						
38	塩化物イオン (mg/l)	5.6						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/l)	55						
40	蒸発残留物 (mg/l)	74						
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	＜0.02						
42	ジェオスミン (mg/l)	＜0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)	＜0.000001						
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)	＜0.002						
45	フェノール類 (mg/l)	＜0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/l)	1.2						
47	pH値	7.9						
48	味							
49	臭気	無臭						
50	色度 （度）	4						
51	濁度 （度）	0.6						
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04						
	電気伝導率 (μS/cm)	136						
	アルカリ度 (mg/l)							
	大腸菌群	検出						
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0						
	大腸菌 （定量） (MPN/100ml)	610						

									最大	最小	平均
									20.0		20.0
									18.5		18.5
									75		75
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.4		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.02		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.8		
									< 0.005		
									5.6		
									55		
									74		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									1.2		
									7.9		
									4		
									0.6		
									< 0.04		
									136		
									0		
									610		

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.7.13	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	雨	晴	雨	曇	雨
	気温	(℃)	16.0	13.5	13.8	27.5	21.2	25.0	22.7
	水温	(℃)	10.8	10.8	12.7	19.3	18.7	18.2	17.8
1	一般細菌	(個/ml)	2	5	84	45	98	37	61
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.03		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					4.5		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.6	5.5	4.8	5.6	5.1	5.3	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					54		
40	蒸発残留物	(mg/l)					74		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.4	1.2	0.5	1.1	0.5	0.7
47	pH値		7.5	7.3	7.5	7.6	7.9	7.5	7.6
48	味								
49	臭気		微藻臭	無臭	微生ぐさ臭	無臭	微藻臭	無臭	微藻臭
50	色度	(度)	1	1	7	2	4	1	2
51	濁度	(度)	0.2	0.3	3.4	0.3	0.7	0.8	0.5
	アンモニア態窒素	(mg/l)					< 0.04		
	電気伝導率	(μS/cm)	129	132	108	137	132	120	129
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	1	0	3	1	2	0	3
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		36			0	32	

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
晴	晴	曇	晴	曇	曇						
23.2	11.0	7.5	1.8	2.0	6.3				27.5	1.8	14.7
16.7	10.4	6.0	3.2	3.3	4.6				19.3	3.2	11.7
34	170	64	6	11	6				170	2	48
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.6	0.3	0.4
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									0.03		
									＜0.03		
									＜0.005		
									4.5		
									＜0.005		
5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.6				5.7	4.8	5.4
									54		
									74		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4				1.2	0.3	0.6
7.5	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3				7.9	7.1	7.4
無臭	無臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	藻臭						
2	2	1	＜1	1	＜1				7	＜1	2
0.8	0.5	0.3	0.2	1.1	0.7				3.4	0.2	0.8
									＜0.04		
135	132	136	136	135	134				137	108	130
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	0	0	0	1	0				3	0	1
	280			91					280	0	88

大沢浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴
	気温	(℃)	16.0	13.5	13.8	27.5	25.0	22.5	23.2
	水温	(℃)	12.5	13.0	13.8	22.5	22.1	19.8	17.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	1	2	0	1	51
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.7	5.6	4.9	5.7	5.4	5.2	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4
47	pH値		7.8	7.7	8.1	7.8	7.8	7.7	7.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	2	1	＜1	1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	133	135	125	140	123	135	138
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					最大	最小	平均
晴	曇	晴	曇	曇							
11.0	7.5	1.8	2.0	6.2					27.5	1.8	14.2
11.0	5.8	2.8	2.5	4.8					22.5	2.5	12.3
1	17	15	3	11					51	0	9
不検出	検出	検出	検出	検出							
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					0.5	0.3	0.3
5.6	5.7	5.8	5.8	5.8					5.8	4.9	5.5
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					0.6	0.3	0.4
7.7	7.5	7.5	7.5	7.5					8.1	7.5	7.7
無臭	無臭	無臭	極微藻臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					2	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1					0.1	＜0.1	＜0.1
133	139	139	138	138					140	123	135
検出	検出	検出	検出	検出							

大沢浄水場　浄水

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.7.13	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	雨	晴	雨	曇	雨
	気温	(℃)	16.0	13.5	13.8	27.5	21.2	25.0	22.6
	水温	(℃)	11.2	13.4	13.8	22.2	21.0	22.0	20.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)					0.09		
22	クロロ酢酸	(mg/l)					< 0.002		
23	クロロホルム	(mg/l)					0.002		
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)					< 0.002		
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
26	臭素酸	(mg/l)					< 0.001		
27	総トリハロメタン	(mg/l)					0.004		
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)					< 0.002		
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)					0.002		
30	ブロモホルム	(mg/l)					< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)					< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					5.0		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.0	5.9	5.3	6.0	5.6	5.7	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					57		
40	蒸発残留物	(mg/l)					76		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
47	pH値		7.9	7.9	8.2	7.9	7.8	8.0	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	136	139	130	146	142	127	137
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量)	(MPN/100ml)							

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
晴	晴	曇	晴	曇	曇						
23.2	11.0	7.5	1.8	2.0	6.1				27.5	1.8	14.7
19.3	11.6	6.7	3.2	2.7	4.8				22.2	2.7	13.2
10	0	12	11	9	8				12	0	4
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.4	0.3	0.3
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.09		
									＜0.002		
									0.002		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.004		
									＜0.002		
									0.002		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.005		
									5.0		
									＜0.005		
5.6	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0				6.0	5.3	5.8
									57		
									76		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.5	0.3	0.3
8.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.6				8.2	7.6	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				0.8	0.5	0.6
141	136	140	140	139	140				146	127	138
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　崎浜（大沢系）

No.	項　目　　採水月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.5.17	R4.6.7	R4.7.5	R4.7.13	R4.8.2
	天候		晴	晴	曇	雨	晴	雨	曇
	気温	(℃)	15.2	15.5	14.0	14.5	24.2	21.0	22.5
	水温	(℃)	9.3	15.2	13.1	20.5	21.5	22.9	22.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003			＜ 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.00005			＜ 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08			＜ 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01			＜ 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002			＜ 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			0.07	＜ 0.06	0.09	0.08	0.10
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.008			0.009	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			＜ 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001			0.003	
26	臭素酸	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.014			0.019	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.005			0.007	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03			＜ 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.8			5.0	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.8	5.8	5.8	5.5	6.1	5.9	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			55			57	
40	蒸発残留物	(mg/l)			64			83	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.02			＜ 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			＜ 0.0005			＜ 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値		8.1	8.0	8.0	8.3	8.1	8.1	8.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	130	134	136	127	140	143	118
	アルカリ度	(mg/l)			62.5				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R4.9.6	R4.10.4	R4.10.12	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.1.17	R5.2.7	R5.3.7	最大	最小	平均
雨	晴	曇	晴	雨	晴	曇	曇	曇			
22.5	21.3	17.3	13.3	6.8	8.2	3.6	3.0	6.8	24.2	3.0	14.4
23.0	19.3	19.0	14.0	10.8	5.5	6.5	4.5	7.5	23.0	4.5	14.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.4	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.11	0.07	0.09	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.11	< 0.06	< 0.06
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.015				0.003			0.015	0.003	0.009
		0.005				< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
		0.002				0.001			0.003	0.001	0.002
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.024				0.007			0.024	0.007	0.016
		0.005				< 0.002			0.005	< 0.002	0.003
		0.007				0.003			0.007	0.003	0.006
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		4.3				4.6			5.0	4.3	4.7
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
5.4	5.6	5.3	5.8	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	6.1	5.3	5.8
		44				55			57	44	53
		53				73			83	53	68
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
8.1	8.2	8.0	8.1	8.0	7.9	7.5	7.8	7.8	8.3	7.5	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
133	138	116	135	141	139	139	138	139	143	116	134
		51.9				61.9			62.5	51.9	58.8
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.5.17	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	23.9	15.7	15.4	12.7	27.9	20.3	22.8
	水温	(℃)	10.5	10.5	10.8	10.9	17.4	16.1	15.3
1	一般細菌	(個/ml)	48	230	97	80	120	71	150
2	大腸菌 （定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.1				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.6	5.4	5.7	5.7	5.6	5.1	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			54				
40	蒸発残留物	(mg/l)			69				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜ 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜ 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜ 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6
47	pH値		7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.7	7.9
48	味								
49	臭気		微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	微藻臭
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	1	1	2	1
51	濁度	(度)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2
	アンモニア態窒素	(mg/l)			＜ 0.04				
	電気伝導率	(μS/cm)	131	131	138	133	141	121	128
	アルカリ度	(mg/l)			68.3				
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	1	0	0	0	0	1	0
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		36	290			870	

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
曇	晴	曇	晴	曇	晴						
22.8	16.0	2.2	1.8	3.8	9.8				27.9	1.8	15.0
14.9	10.1	6.6	5.0	4.2	5.8				17.4	4.2	10.6
310	100	17	130	53	18				310	17	110
検出	検出	検出	検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001	0.001	0.001
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3				0.5	0.2	0.3
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									5.1		
									< 0.005		
5.3	5.4	5.5	5.6	7.3	6.8				7.3	4.9	5.7
									54		
									69		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.5	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2				0.7	0.2	0.4
8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.8				8.0	7.6	7.8
微藻臭	極微魚臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭						
1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				2	< 1	< 1
0.2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				0.5	< 0.1	0.2
									< 0.04		
141	140	146	147	155	152				155	121	139
									68.3		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	1	0	0	0	0				1	0	0
	38			0					870	0	250

上鹿折浄水場　ろ過水（緩速調整井）

№.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5	R4.10.3
	天候		晴	晴	曇	晴	雨	曇	曇
	気温	(℃)	21.0	14.0	12.1	27.9	22.0	20.2	21.6
	水温	(℃)	10.3	10.8	11.7	17.3	16.5	16.0	14.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	1	70	2	280	21	12
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.7	5.4	5.7	5.6	5.2	4.8	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3
47	pH値		7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	2	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	132	133	134	143	126	129	141
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6					最大	最小	平均
晴	曇	晴	曇	晴							
13.2	1.4	1.7	2.6	9.8					27.9	1.4	14.0
9.7	6.8	4.9	3.3	4.9					17.3	3.3	10.6
3	5	2	3	0					280	0	33
不検出	不検出	検出	不検出	不検出							
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					0.5	0.3	0.4
5.3	5.5	5.6	7.5	6.8					7.5	4.8	5.7
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					0.7	0.2	0.3
7.9	7.8	7.9	7.7	7.9					7.9	7.6	7.8
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					2	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
142	147	152	155	154					155	126	141
検出	検出	検出	検出	検出							

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.5.17	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	23.5	15.7	15.4	11.1	27.9	22.6	22.8
	水温	(℃)	10.4	11.8	11.5	12.6	17.7	18.5	16.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.06				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.002				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.004				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002				
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.006				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.4				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.9	5.7	6.0	6.1	5.9	5.7	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			55				
40	蒸発残留物	(mg/l)			61				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6
47	pH値		8.2	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	135	135	141	135	145	127	133
	アルカリ度	(mg/l)			57.9				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
曇	晴	曇	晴	曇	晴						
22.6	16.0	1.4	1.8	2.6	9.8				27.9	1.4	14.9
15.3	9.7	6.8	4.9	3.5	5.1				18.5	3.5	11.1
1	0	0	0	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3				0.5	0.2	0.3
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.06		
									< 0.002		
									0.002		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.004		
									< 0.002		
									0.002		
									< 0.001		
									< 0.008		
									0.006		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									5.4		
									< 0.005		
5.7	5.7	5.8	5.9	7.9	7.2				7.9	5.3	6.1
									55		
									61		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2				0.6	0.2	0.3
8.0	8.0	7.9	8.1	7.9	8.0				8.2	7.7	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.4	0.5
143	143	148	151	158	156				158	127	142
									57.9		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.4.11	R4.5.9	R4.5.17	R4.6.6	R4.7.4	R4.7.12	R4.8.3
	天候		晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨
	気温	(℃)	23.5	17.9	15.7	12.8	28.7	29.1	22.5
	水温	(℃)	15.0	11.9	13.7	16.7	20.0	20.9	22.4
1	一般細菌	(個/ml)	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005			＜0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			0.07	0.08	0.08	0.09	0.10
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.004			0.004	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			＜0.001			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.007			0.010	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.003			0.004	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			0.009	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.5			5.7	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.9	5.7	6.0	6.0	5.9	6.0	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			55			59	
40	蒸発残留物	(mg/l)			76			80	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02			＜0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005			＜0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値		8.1	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	129	134	139	135	143	148	125
	アルカリ度	(mg/l)			61.9				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.9.5	R4.10.3	R4.10.12	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.1.17	R5.2.6	R5.3.6	最大	最小	平均
曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴			
22.6	23.3	15.6	14.3	7.5	1.6	2.5	2.6	10.8	29.1	1.6	15.7
21.3	21.3	18.1	13.4	8.2	5.2	5.2	4.1	4.6	22.4	4.1	13.9
0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.4	0.4	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.2	0.3
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.16	0.10	0.15	0.06	< 0.06	< 0.06	0.11	< 0.06	< 0.06	0.16	< 0.06	0.07
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.015				0.002			0.015	0.002	0.006
		0.009				< 0.002			0.009	< 0.002	0.002
		< 0.001				< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.020				0.004			0.020	0.004	0.010
		0.007				< 0.002			0.007	< 0.002	< 0.002
		0.005				0.002			0.005	0.002	0.004
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		0.006				< 0.005			0.006	< 0.005	< 0.005
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		0.012				< 0.005			0.012	< 0.005	0.005
		4.9				5.6			5.7	4.9	5.4
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
5.4	5.7	5.2	5.6	6.1	5.9	7.1	8.2	7.1	8.2	5.2	6.1
		41				59			59	41	54
		55				80			80	55	73
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.6	0.3	0.9	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.9	0.2	0.3
8.0	8.0	7.8	8.0	7.7	8.1	7.9	8.0	8.1	8.1	7.7	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5
135	142	108	142	149	148	151	158	154	158	108	140
		44.0				57.9			61.9	44.0	54.6
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	晴	雨	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	22.1	17.8	12.8	18.0	27.5	24.0	23.5
	水温	(℃)	9.2	11.3	12.1	11.3	14.2	13.7	16.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.006			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.6			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.9	8.6	8.7	8.4	8.5	8.2	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				46			
40	蒸発残留物	(mg/l)				87			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				< 0.04			
	電気伝導率	(μS/cm)	133	138	143	139	144	145	150
	アルカリ度	(mg/l)				53.9			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		0		0		0	

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
晴	晴	晴	雪	曇	曇						
22.4	14.2	3.7	1.1	2.9	9.3				27.5	1.1	15.3
16.5	15.2	14.9	10.8	9.8	9.1				16.5	9.1	12.7
0	0	1	0	0	0				1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				0.7	0.5	0.6
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									＜0.01		
＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03				＜0.03		
									0.006		
									7.6		
＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005				＜0.005		
7.5	7.4	7.4	7.7	8.4	8.9				8.9	7.4	8.2
									46		
									87		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.3	0.2	0.3
6.9	6.9	6.9	7.1	7.2	7.1				7.2	6.7	6.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
									＜0.04		
153	148	142	139	141	139				153	133	143
									53.9		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
	0			0					0		

大洞山浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5	R4.10.3
	天候		晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴
	気温	(℃)	22.5	18.6	11.8	27.7	22.2	23.2	21.4
	水温	(℃)	9.7	11.3	12.0	14.5	14.7	16.8	17.1
1	一般細菌	(個/ml)	5	2	5	4	6	44	22
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.7	8.5	8.7	8.4	8.1	7.7	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	133	130	142	134	140	146	144
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇							
15.0	4.4	0.4	4.6	10.0					27.7	0.4	15.2
15.3	13.4	10.6	8.8	8.7					17.1	8.7	12.7
5	10	7	2	0					44	0	9
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6					0.6	0.4	0.5
7.4	7.5	7.7	8.4	8.9					8.9	7.4	8.1
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					0.3	0.2	0.3
6.9	6.9	7.0	7.1	7.1					7.1	6.8	7.0
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
141	146	141	143	139					146	130	140
検出	検出	検出	検出	不検出							

大洞山浄水場　配水池

No.	項　目　　　　採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候	晴	曇	雨	曇	晴	雨	曇
	気温 (℃)	24.8	16.4	11.4	16.0	27.2	22.0	22.7
	水温 (℃)	10.3	12.6	12.6	12.4	17.4	15.3	18.6
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物 (mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物 (mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物 (mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物 (mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン (mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン (mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸 (mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸 (mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム (mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)				< 0.001			
26	臭素酸 (mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン (mg/l)				< 0.001			
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)				< 0.001			
30	ブロモホルム (mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド (mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物 (mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物 (mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)				7.9			
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン (mg/l)	9.1	8.8	9.1	8.6	8.7	8.5	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)				47			
40	蒸発残留物 (mg/l)				84			
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン (mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類 (mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度 (度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素 (mg/l)	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6
	電気伝導率 (μS/cm)	134	139	145	142	145	147	152
	アルカリ度 (mg/l)				60.9			
	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)							

R4.10.3	R4.11.7	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.3.6				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	曇						
21.4	15.0	2.7	2.1	5.4	10.0				27.2	2.1	15.2
17.5	15.9	12.7	10.5	8.5	9.1				18.6	8.5	13.3
0	0	0	0	0	0				1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				0.6	0.5	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.06		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									7.9		
									< 0.005		
7.8	7.7	7.7	8.0	8.7	9.1				9.1	7.7	8.4
									47		
									84		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.3	0.2	0.2
7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2				7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5				0.7	0.5	0.5
154	150	145	142	143	140				154	134	145
									60.9		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.15	R4.7.4	R4.8.3	R4.9.5
	天候		晴	曇	雨	曇	晴	雨	曇
	気温	(℃)	26.5	18.9	12.5	17.5	28.2	23.1	21.9
	水温	(℃)	9.2	13.4	15.8	15.9	20.8	22.2	22.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)			< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	0.09
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.004			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.002			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.017			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.023			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				8.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.1	8.9	9.1	8.8	8.7	8.6	8.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				47			
40	蒸発残留物	(mg/l)				85			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	135	140	145	146	144	151	153
	アルカリ度	(mg/l)				52.9			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.9.13	R4.10.3	R4.11.7	R4.11.15	R4.12.5	R5.1.10	R5.2.6	R5.2.14	R5.3.6	最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇			
27.2	24.5	16.5	13.6	4.4	4.3	5.6	4.5	10.8	28.2	4.3	16.3
21.6	20.6	16.0	14.2	11.3	5.9	4.8	5.1	6.2	22.5	4.8	14.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
＜ 0.0003			＜ 0.0003				＜ 0.0003		＜ 0.0003		
＜ 0.00005			＜ 0.00005				＜ 0.00005		＜ 0.00005		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
＜ 0.004			＜ 0.004				＜ 0.004		＜ 0.004		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
＜ 0.08			＜ 0.08				＜ 0.08		＜ 0.08		
＜ 0.01			＜ 0.01				＜ 0.01		＜ 0.01		
＜ 0.0002			＜ 0.0002				＜ 0.0002		＜ 0.0002		
＜ 0.005			＜ 0.005				＜ 0.005		＜ 0.005		
＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002		＜ 0.002		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
0.08	0.09	0.07	0.07	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	0.09	＜ 0.06	＜ 0.06
＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002		＜ 0.002		
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002		＜ 0.002		
0.003			0.003				0.001		0.003	0.001	0.002
＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001		＜ 0.001		
0.006			0.006				0.001		0.006	0.001	0.004
＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002		＜ 0.002		
0.002			0.002				＜ 0.001		0.002	＜ 0.001	0.002
0.001			0.001				＜ 0.001		0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008		＜ 0.008		
0.022			0.016				0.013		0.022	0.013	0.017
＜ 0.01			＜ 0.01				＜ 0.01		＜ 0.01		
＜ 0.03			＜ 0.03				0.03		0.03	＜ 0.03	＜ 0.03
0.024			0.018				0.012		0.024	0.012	0.019
8.7			8.1				7.0		8.7	7.0	8.0
＜ 0.005			＜ 0.005				＜ 0.005		＜ 0.005		
7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	8.0	8.6	8.6	9.1	9.1	7.7	8.4
51			50				52		52	47	50
108			84				73		108	73	88
＜ 0.02			＜ 0.02				＜ 0.02		＜ 0.02		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002		＜ 0.002		
＜ 0.0005			＜ 0.0005				＜ 0.0005		＜ 0.0005		
0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		
0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
154	156	151	150	147	143	144	143	142	156	135	147
57.9			58.7				56.5		58.7	52.9	56.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.6.15	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨
	気温	(℃)	25.2	18.1	15.2	18.2	26.8	27.2	24.0
	水温	(℃)	10.1	10.6	11.3	11.7	13.4	14.6	16.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	2	0	0	26	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				9.8			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.051	0.070	0.098	0.075	0.089	0.077	0.071
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.9	12.3	12.1	11.6	11.7	11.3	11.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				70			
40	蒸発残留物	(mg/l)				115			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	0.6	0.3
47	pH値		6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				< 0.04			
	電気伝導率	(μS/cm)	180	190	200	199	201	214	214
	アルカリ度	(mg/l)	70.9	73.9	79.9	77.9	88.3	85.7	83.9
	大腸菌群		不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		0		0		0	

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
曇	晴	雪	曇	曇	晴						
23.0	15.6	1.7	3.0	6.1	11.0				27.2	1.7	16.5
15.6	16.0	14.2	13.9	12.1	11.5				16.0	10.1	13.2
2	0	0	0	2	0				26	0	2
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									＜0.01		
＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03				＜0.03		
									＜0.005		
									9.8		
0.077	0.105	0.093	0.090	0.084	0.079				0.105	0.051	0.081
11.2	11.1	11.1	11.2	11.3	11.8				12.3	11.1	11.5
									70		
									115		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2				0.7	0.2	0.4
6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0				7.0	6.8	6.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
									＜0.04		
216	210	201	192	187	185				216	180	199
87.7	83.5	77.7	71.3	70.9	69.7				88.3	69.7	78.6
検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
	0			0					0		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目　　採水月日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.6.15	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	雨	曇	晴	曇	雨
	気温	(℃)	25.5	20.4	14.1	16.0	27.4	27.9	23.3
	水温	(℃)	11.6	11.5	12.8	13.1	15.2	19.9	17.8
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.001			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.007			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				10.1			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.2	12.5	12.3	12.0	11.8	11.6	11.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				71			
40	蒸発残留物	(mg/l)				119			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	181	190	199	202	201	214	215
	アルカリ度	(mg/l)				78.1			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
曇	晴	雪	曇	晴	晴						
21.8	17.6	1.7	2.9	7.0	10.7				27.9	1.7	16.6
17.2	15.7	12.5	12.1	10.6	10.7				19.9	10.6	13.9
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.06		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.002		
									0.001		
									＜ 0.001		
									0.001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									＜ 0.005		
									＜ 0.01		
＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03				＜ 0.03		
									0.01		
									10.1		
＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005				＜ 0.005		
11.4	11.3	11.2	11.5	11.5	11.9				12.5	11.2	11.8
									71		
									119		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2				0.3	0.2	0.3
7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0				7.0	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
216	211	202	192	188	186				216	181	200
									78.1		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　大東（泉沢系）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.6.15	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨
	気温	(℃)	23.6	22.3	14.1	17.3	28.5	32.8	23.4
	水温	(℃)	9.8	12.2	15.8	14.9	18.8	21.2	21.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)			＜ 0.06	＜ 0.06	0.07	0.09	0.09
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.003			
26	臭素酸	(mg/l)				＜ 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.007			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.002			
30	ブロモホルム	(mg/l)				0.002			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03	＜ 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.009			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				10.2			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.1	12.8	12.5	12.2	12.0	11.9	11.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				74			
40	蒸発残留物	(mg/l)				124			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
47	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	184	193	201	206	205	220	220
	アルカリ度	(mg/l)				85.5			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.9.13	R4.10.4	R4.11.8	R4.11.15	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.2.14	R5.3.7	最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	雪	曇	晴	晴	晴			
26.5	22.4	16.6	13.0	1.7	5.7	7.2	2.3	13.3	32.8	1.7	16.9
21.0	20.1	15.1	14.2	10.8	7.0	5.3	5.5	6.2	21.2	5.3	13.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
0.01			0.01				< 0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.09	0.08	0.07	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.09	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.004			0.003				0.002		0.004	0.002	0.003
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.009			0.006				0.002		0.009	0.002	0.006
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.002			0.001				< 0.001		0.002	< 0.001	0.001
0.003			0.002				< 0.001		0.003	< 0.001	0.002
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.008			< 0.005				< 0.005		0.008	< 0.005	< 0.005
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03		
0.013			0.007				0.005		0.013	0.005	0.009
11.4			11.1				10.0		11.4	10.0	10.7
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
11.8	11.5	11.7	11.2	11.4	11.6	11.5	11.3	12.0	12.8	11.2	11.8
80			76				67		80	67	74
153			120				102		153	102	125
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
221	221	217	213	207	195	190	189	188	221	184	204
85.5			82.9				72.3		85.5	72.3	81.6
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

№.	項　目		R4.4.12	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨
	気温	(℃)	22.6	17.7	19.4	13.8	24.1	26.4	20.7
	水温	(℃)	10.9	10.0	10.8	10.6	15.7	15.3	15.4
1	一般細菌	(個/ml)	5	13	40	340	49	68	180
2	大腸菌（定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.9	0.3	0.3	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			3.9				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.2	4.1	4.2	3.8	4.2	4.2	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			48				
40	蒸発残留物	(mg/l)			69				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.4	1.7	0.8	0.4	1.0
47	pH値		7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7
48	味								
49	臭気		微藻臭	微藻臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭
50	色度	(度)	1	1	1	15	1	1	2
51	濁度	(度)	0.4	0.3	0.4	16.6	0.4	0.4	0.6
	アンモニア態窒素	(mg/l)			＜0.04				
	電気伝導率	(μS/cm)	108	114	118	92	123	106	118
	アルカリ度	(mg/l)	55.5	50.1	51.9	40.8	65.5	49.0	48.0
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	1	0	5	0	0	0
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)		48	36			410	

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
雨	晴	雪	曇	晴	晴						
20.7	13.9	1.1	2.2	5.9	10.9				26.4	1.1	15.3
15.1	10.0	5.6	3.3	4.3	5.0				15.7	3.3	10.2
84	51	6	4	5	35				340	4	68
検出	検出	検出	検出	不検出	検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4				0.9	0.3	0.4
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.005		
									0.01		
									＜ 0.03		
									＜ 0.005		
									3.9		
									＜ 0.005		
4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.2				4.4	3.8	4.1
									48		
									69		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
0.4	0.5	0.3	0.6	0.3	0.4				1.7	0.3	0.6
7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6				7.8	7.5	7.6
微藻臭	微藻臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	藻臭						
＜ 1	1	1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				15	＜ 1	2
0.3	0.3	0.1	0.1	＜ 0.1	0.1				16.6	＜ 0.1	1.5
									＜ 0.04		
121	120	123	122	120	122				123	92	116
52.1	48.4	58.1	50.5	48.0	53.7				65.5	40.8	51.7
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	0	0	0	0	0				5	0	0
	2			0					410	0	99

八瀬簡易水道　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	雨	雨
	気温	(℃)	23.0	18.9	12.4	28.9	25.0	21.0	23.0
	水温	(℃)	11.1	10.8	11.5	17.5	16.2	15.4	15.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	14	6	1	4	12	2
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.2	4.2	3.9	4.2	4.2	3.7	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3
47	pH値		7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	112	114	121	123	108	124	124
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					最大	最小	平均
晴	雪	曇	晴	晴							
14.2	1.7	3.8	3.4	10.9					28.9	1.7	15.5
10.4	5.0	3.0	2.9	5.0					17.5	2.9	10.3
2	0	0	0	0					14	0	3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.3	0.3	0.4	0.3	0.4					0.6	0.3	0.4
4.2	4.3	4.4	4.4	4.2					4.4	3.7	4.2
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					0.5	0.3	0.3
7.7	7.6	7.7	7.8	7.7					7.8	7.6	7.7
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					1	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
122	125	124	124	125					125	108	121
検出	検出	検出	検出	検出							

八瀬簡易水道　配水池

№.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨
	気温	(℃)	23.0	19.9	21.8	12.4	27.2	25.0	21.1
	水温	(℃)	10.3	11.0	11.4	11.5	17.4	15.9	16.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.6
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.06				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.002				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.004				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002				
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.2				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.4	4.5	4.3	4.3	4.6	4.6	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			48				
40	蒸発残留物	(mg/l)			64				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
47	pH値		7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	111	114	119	122	125	109	127
	アルカリ度	(mg/l)			51.9				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
雨	晴	雪	曇	晴	晴						
23.0	14.2	1.7	3.2	3.4	10.2				27.2	1.7	15.9
15.0	10.2	6.3	3.7	2.6	5.3				17.4	2.6	10.5
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4				0.6	0.3	0.4
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.06		
									< 0.002		
									0.002		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.004		
									< 0.002		
									0.002		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.2		
									< 0.005		
4.3	4.5	4.5	4.7	4.6	4.4				4.7	4.1	4.4
									48		
									64		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				0.5	0.2	0.3
8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8				8.0	7.6	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7				0.9	0.6	0.7
124	123	126	125	124	125				127	109	121
									51.9		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.5	R4.7.12	R4.8.2
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	曇	曇
	気温	(℃)	19.7	16.8	18.6	15.2	28.5	23.3	25.4
	水温	(℃)	10.5	14.2	14.5	16.4	20.6	20.8	22.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003			＜ 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.00005			＜ 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08			＜ 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01			＜ 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002			＜ 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)			0.08	0.09	0.11	0.11	0.14
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.008			0.010	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.013			0.018	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.004			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.004			0.006	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005			0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03			＜ 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.006			0.007	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.2			4.7	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005			＜ 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.5	4.5	4.4	4.3	4.6	4.5	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			45			49	
40	蒸発残留物	(mg/l)			60			71	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.02			＜ 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			＜ 0.0005			＜ 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値		7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7
	電気伝導率	(μS/cm)	108	113	116	121	123	126	101
	アルカリ度	(mg/l)			53.5				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.9.6	R4.10.4	R4.10.12	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.1.17	R5.2.7	R5.3.7	最大	最小	平均
雨	曇	曇	晴	雪	晴	曇	晴	晴			
22.8	23.4	15.4	10.5	1.9	4.9	1.7	5.0	11.1	28.5	1.7	15.3
21.5	20.8	18.4	16.0	13.0	7.0	8.2	7.5	7.0	22.7	7.0	14.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.14	0.10	0.10	0.08	0.07	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.14	< 0.06	0.08
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.010				0.005			0.010	0.005	0.008
		0.005				0.002			0.005	0.002	0.003
		0.002				< 0.001			0.002	< 0.001	0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.018				0.008			0.018	0.008	0.014
		0.004				0.002			0.004	0.002	0.004
		0.006				0.003			0.006	0.003	0.005
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		0.005				< 0.005			0.006	< 0.005	< 0.005
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		0.005				0.005			0.007	0.005	0.006
		4.3				4.0			4.7	4.0	4.3
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7	4.5	4.7	4.3	4.5
		47				48			49	45	47
		58				68			71	58	64
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
7.9	8.0	7.9	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.7	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5
127	123	123	123	127	124	124	123	126	127	101	121
		54.3				53.7			54.3	53.5	53.8
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨
	気温	(℃)	21.8	12.0	15.8	13.9	23.2	24.6	20.8
	水温	(℃)	10.0	9.5	9.2	10.4	15.5	16.5	16.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	3	4	47	26	27	18
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.0				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			12				
40	蒸発残留物	(mg/l)			29				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6	0.4	0.4	1.5	0.7	0.7	1.4
47	pH値		7.4	7.5	7.4	6.8	7.4	7.3	7.5
48	味								
49	臭気		微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭	微土臭	微藻臭
50	色度	(度)	3	2	3	7	4	4	7
51	濁度	(度)	0.6	0.5	0.6	1.4	0.8	1.1	1.3
	アンモニア態窒素	(mg/l)			＜0.04				
	電気伝導率	(μS/cm)	49	49	49	38	49	43	46
	アルカリ度	(mg/l)	22.6	27.8	22.8	17.0	25.0	21.0	21.6
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	5	3	0	1	2
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		3	0			25	

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
曇	晴	雪	晴	晴	晴						
22.0	11.5	3.5	1.0	3.0	10.9				24.6	1.0	14.2
15.0	9.8	5.5	2.6	2.9	3.9				16.5	2.6	9.8
25	16	2	4	1	2				47	0	13
検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.2	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1				0.2	< 0.1	< 0.1
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.03		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.0		
									< 0.005		
3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9				3.9	3.7	3.8
									12		
									29		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3				1.5	0.3	0.6
7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5				7.6	6.8	7.4
微藻臭	無臭	微藻臭	微藻臭	無臭	微藻臭						
3	2	2	1	1	1				7	1	3
0.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1				1.4	0.1	0.6
									< 0.04		
48	48	49	49	50	50				50	38	48
21.6	22.0	20.0	20.0	21.8	18.4				27.8	17.0	21.7
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	1	0	2	0	0				5	0	1
	18			0					25	0	9

廿一簡易水道　ろ過水（洗浄水槽）

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4
	天候		晴	晴	雨	晴	曇	雨	曇
	気温	(℃)	17.0	12.8	13.9	23.0	25.4	20.5	18.3
	水温	(℃)	8.5	8.5	10.4	16.1	16.9	15.8	15.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.1	＜0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6	6.4	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
47	pH値		6.9	7.0	6.8	6.9	6.7	6.9	7.0
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	無臭	無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.2	0.2	0.0	＜0.1	0.1	0.2	0.2
	電気伝導率	(μS/cm)	56	55	55	58	53	55	56
	アルカリ度	(mg/l)	22.0	25.8	18.0	26.8	16.0	16.4	18.0
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					最大	最小	平均
晴	雪	晴	晴	晴							
11.5	3.5	1.0	3.0	6.0					25.4	1.0	13.0
9.0	5.1	2.2	2.8	3.5					16.9	2.2	9.5
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1					0.1	< 0.1	< 0.1
6.4	6.0	6.1	6.1	6.2					7.0	6.0	6.5
0.2	0.2	0.1	0.1	0.2					0.3	0.1	0.2
7.0	7.1	7.1	7.0	7.0					7.1	6.7	7.0
無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					< 0.1		
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2					0.3	< 0.1	0.2
55	55	55	56	56					58	53	55
18.0	19.0	20.0	18.2	19.8					26.8	16.0	19.8
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.5	R4.8.2	R4.9.6
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨
	気温	(℃)	17.0	12.8	19.0	13.9	23.0	25.4	20.5
	水温	(℃)	9.5	10.2	10.8	11.5	17.7	18.0	17.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.10				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.002				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.002				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.1				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.2	7.0	6.7	6.9	7.4	7.5	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			13				
40	蒸発残留物	(mg/l)			31				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
47	pH値		6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	58	57	57	56	59	55	57
	アルカリ度	(mg/l)	23.6	20.2	21.6	18.0	28.0	18.0	18.0
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R4.10.4	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				最大	最小	平均
曇	晴	雪	晴	晴	晴						
18.3	11.5	3.5	1.0	3.0	6.0				25.4	1.0	13.5
15.6	10.0	6.5	3.1	3.0	3.8				18.0	3.0	10.5
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1				0.2	< 0.1	< 0.1
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.10		
									< 0.002		
									0.002		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.002		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									5.1		
									< 0.005		
7.2	6.7	11.5	6.2	6.4	6.4				11.5	6.2	7.3
									13		
									31		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				0.3	< 0.1	0.1
6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9				7.0	6.6	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6				0.8	0.5	0.6
57	56	60	56	57	57				60	55	57
18.4	16.0	17.2	18.0	18.0	18.2				28.0	16.0	19.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項　目　　　採水月日	R4.4.12	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.7.5	R4.7.12	R4.8.2
	天候	晴	晴	晴	雨	晴	曇	曇
	気温 (℃)	23.0	17.9	21.1	15.5	29.2	24.4	28.0
	水温 (℃)	10.5	12.5	15.1	15.0	19.5	22.6	21.5
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀及びその化合物 (mg/l)			＜0.00005			＜0.00005	
5	セレン及びその化合物 (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物 (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
8	六価クロム化合物 (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.1	＜0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			＜0.01			＜0.01	
14	四塩化炭素 (mg/l)			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4-ジオキサン (mg/l)			＜0.005			＜0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			＜0.002			＜0.002	
17	ジクロロメタン (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
18	テトラクロロエチレン (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸 (mg/l)			0.14	0.11	0.13	0.13	0.16
22	クロロ酢酸 (mg/l)			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム (mg/l)			0.003			0.006	
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)			＜0.002			＜0.002	
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)			＜0.001			0.002	
26	臭素酸 (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン (mg/l)			0.005			0.011	
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)			＜0.002			＜0.002	
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)			0.002			0.003	
30	ブロモホルム (mg/l)			＜0.001			＜0.001	
31	ホルムアルデヒド (mg/l)			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			＜0.005			＜0.005	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			＜0.01			＜0.01	
34	鉄及びその化合物 (mg/l)			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物 (mg/l)			0.006			0.010	
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			5.1			5.8	
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン (mg/l)	6.8	6.9	6.8	7.0	7.1	7.1	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)			12			12	
40	蒸発残留物 (mg/l)			36			39	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			＜0.02			＜0.02	
42	ジェオスミン (mg/l)		＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)		＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			＜0.002			＜0.002	
45	フェノール類 (mg/l)			＜0.0005			＜0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
47	pH値	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素 (mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	電気伝導率 (μS/cm)	57	57	57	56	57	59	52
	アルカリ度 (mg/l)			20.0				
	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)							

R4.9.6	R4.10.4	R4.10.12	R4.11.8	R4.12.6	R5.1.11	R5.1.17	R5.2.7	R5.3.7	最大	最小	平均
雨	曇	曇	晴	雪	晴	曇	晴	晴			
22.8	24.0	15.6	14.5	0.0	2.1	2.6	6.1	11.1	29.2	0.0	16.1
21.0	19.9	17.9	14.5	11.6	6.5	6.5	5.7	6.5	22.6	5.7	14.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.2	< 0.1	< 0.1
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.21	0.14	0.13	0.13	0.12	0.06	0.06	0.06	0.07	0.21	0.06	0.12
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.006				< 0.001			0.006	< 0.001	0.004
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.001				< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.010				< 0.001			0.011	< 0.001	0.007
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.003				< 0.001			0.003	< 0.001	0.002
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		0.009				< 0.005			0.009	< 0.005	< 0.005
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		0.011				0.005			0.011	0.005	0.008
		5.3				4.9			5.8	4.9	5.3
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
7.4	7.2	7.4	6.9	7.7	6.3	6.3	6.4	6.4	7.7	6.3	6.9
		12				12			12	12	12
		29				42			42	29	37
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	0.2
6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	7.0	7.5	7.0	6.9	7.5	6.6	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
57	57	57	56	59	56	56	57	57	59	52	57
		17.2				20.2			20.2	17.2	19.1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

関根簡易給水施設　原水（関根取水口）

No.	項　目		R4.7.5						
	天候		晴						
	気温	(℃)	24.1						
	水温	(℃)	15.8						
1	一般細菌	(個/ml)	52						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.1						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.1						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5						
47	pH値		7.3						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	2						
51	濁度	(度)	0.9						
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	84						
	アルカリ度	(mg/l)	42.2						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									24.1		24.1
									15.8		15.8
									52		52
									< 0.004		
									< 0.1		
									5.1		
									0.5		
									7.3		
									2		
									0.9		
									84		
									42.2		
									0		

栓水　関根

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11			
	天候		晴	晴	雨	曇			
	気温	(℃)	22.5	25.9	20.1	4.5			
	水温	(℃)	8.8	22.1	20.1	6.5			
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0			
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.1	＜0.1	0.1	0.1			
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.1	6.2	6.0	6.2			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.2			
47	pH値		7.1	7.2	7.2	7.1			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1			
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1			
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.4	0.5	0.7			
	電気伝導率	(μS/cm)	80	87	90	81			
	アルカリ度	(mg/l)	36.0	48.0	39.8	31.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出			
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									25.9	4.5	18.3
									22.1	6.5	14.4
									0		
									< 0.004		
									0.1	< 0.1	< 0.1
									6.2	6.0	6.1
									0.3	0.2	0.2
									7.2	7.1	7.2
									< 1		
									< 0.1		
									0.7	0.4	0.5
									90	80	85
									48.0	31.0	38.7

台簡易給水施設　原水（台取水口）

No.	項　目	採水月日	R4.7.5						
	天候		晴						
	気温	(℃)	23.6						
	水温	(℃)	16.0						
1	一般細菌	(個/ml)	93						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.1						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7						
47	pH値		7.3						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	4						
51	濁度	(度)	1.9						
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	82						
	アルカリ度	(mg/l)	45.0						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	10						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									23.6		23.6
									16.0		16.0
									93		93
									< 0.004		
									0.2		
									5.1		
									0.7		
									7.3		
									4		
									1.9		
									82		
									45.0		
									10		

栓水　台

No.	項　目　　採水月日	R4.4.12	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11			
	天候	晴	晴	雨	曇			
	気温 (℃)	26.2	29.7	20.7	3.1			
	水温 (℃)	9.3	22.1	19.8	5.2			
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0			
2	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)							
4	水銀及びその化合物 (mg/l)							
5	セレン及びその化合物 (mg/l)							
6	鉛及びその化合物 (mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)							
8	六価クロム化合物 (mg/l)							
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.3	0.3	0.4	0.3			
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)							
14	四塩化炭素 (mg/l)							
15	1,4-ジオキサン (mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							
17	ジクロロメタン (mg/l)							
18	テトラクロロエチレン (mg/l)							
19	トリクロロエチレン (mg/l)							
20	ベンゼン (mg/l)							
21	塩素酸 (mg/l)							
22	クロロ酢酸 (mg/l)							
23	クロロホルム (mg/l)							
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)							
26	臭素酸 (mg/l)							
27	総トリハロメタン (mg/l)							
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)							
30	ブロモホルム (mg/l)							
31	ホルムアルデヒド (mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)							
34	鉄及びその化合物 (mg/l)							
35	銅及びその化合物 (mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)							
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)							
38	塩化物イオン (mg/l)	6.1	6.6	6.4	6.1			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)							
40	蒸発残留物 (mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							
42	ジェオスミン (mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)							
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)							
45	フェノール類 (mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3	0.5	0.5	0.2			
47	pH値	7.3	7.4	7.5	7.3			
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1			
51	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1			
	残留塩素 (mg/l)	0.6	0.4	0.8	0.7			
	電気伝導率 (μS/cm)	72	85	87	73			
	アルカリ度 (mg/l)	31.2	41.0	34.0	27.0			
	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出			
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									29.7	3.1	19.9
									22.1	5.2	14.1
									0		
									< 0.004		
									0.4	0.3	0.3
									6.6	6.1	6.3
									0.5	0.2	0.4
									7.5	7.3	7.4
									< 1		
									< 0.1		
									0.8	0.4	0.6
									87	72	79
									41.0	27.0	33.3

(3) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

舘山浄水場　水源（舘山表流取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.6.14	R4.6.23				最大	最小	平均
	天候		曇	曇						
	気温	(℃)	16.3	22.4				22.4	16.3	19.4
	水温	(℃)	13.0	17.3				17.3	13.0	15.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	38					38		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.008					0.008		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.1					2.1		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.0					3.0		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	67					67		
25	濁度	(度)	1.2					1.2		
26	pH値		7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.2					-1.2		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	26,000					26,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.04					0.04		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　水源（舘山伏流井）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.9.13					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	25.9					25.9		25.9
	水温	(℃)	17.6					17.6		17.6
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	40					40		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	8.2					8.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.2					1.2		
23	臭気強度（TON）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	81					81		
25	濁度	(度)	0.3					0.3		
26	pH値		7.0					7.0		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	3,400					3,400		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　水源（松川井戸）

No.	項　目 ＼ 採水月日		R4.9.13					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	25.5					25.5		25.5
	水温	(℃)	18.3					18.3		18.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	44					44		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	9.7					9.7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.5					0.5		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	81					81		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pＨ値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	460					460		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04					< 0.04		

舘山浄水場　原水（舘山着水井）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.6.14					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	17.7					17.7		17.7
	水温	(℃)	13.6					13.6		13.6
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	38					38		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.009					0.009		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.7					3.7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	2.1					2.1		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	64					64		
25	濁度	(度)	1.3					1.3		
26	pH値		7.2					7.2		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6					-1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	20,000					20,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.06					0.06		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R4.6.14					最大	最小	平均
	天　候		曇							
	気　温	(℃)	17.7					17.7		17.7
	水　温	(℃)	16.1					16.1		16.1
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削　除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削　除									
7	削　除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削　除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.9					0.9		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	37					37		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.2					3.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.8					0.8		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	65					65		
25	濁　度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6					-1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　川口町（舘山表流系）

No.	項目　＼　採水月日		R4.6.14	R4.9.13	R4.11.15	R5.2.14		最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴				
	気温	(℃)	16.7	26.6	11.7	4.7		26.6	4.7	14.9
	水温	(℃)	17.8	24.0	16.6	6.3		24.0	6.3	16.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.7		0.7	0.5	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	36	40	39	41		41	36	39
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.6					3.6		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.2					1.2		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	66	80	68	74		80	66	72
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pＨ値		7.0	7.3	6.8	6.8		7.3	6.8	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01	0.02	0.02	0.01		0.02	0.01	0.02
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　長磯下原（舘山表流系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.6.14	R4.6.23	R4.9.13	R4.11.15	R5.2.14	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	19.0	23.5	27.0	12.9	-0.1	27.0	-0.1	16.5
	水温	(℃)	17.0	19.2	23.1	15.0	5.5	23.1	5.5	16.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		0.003				0.003		
15	農薬類			< 1				< 1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	36		39	40	42	42	36	39
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	5.3					5.3		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.4					1.4		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	72		84	68	70	84	68	74
25	濁度	(度)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
26	pH値		7.1		7.3	7.1	6.9	7.3	6.9	7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01		0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)		< 0.000005				< 0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

新月浄水場　原水（新月着水井）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.7.12					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	24.3					24.3		24.3
	水温	(℃)	20.4					20.4		20.4
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	45					45		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.056					0.056		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.9					3.9		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.5					3.5		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	84					84		
25	濁度	(度)	1.5					1.5		
26	pH値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	100,000					100,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.06					0.06		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

新月浄水場　配水池

No.	項　目　＼　採水月日		R4.7.12					最大	最小	平均
	天　候		曇							
	気　温	(℃)	24.3					24.3		24.3
	水　温	(℃)	21.0					21.0		21.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削　除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削　除									
7	削　除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削　除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.8					0.8		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	45					45		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.2					3.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.2					1.2		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	77					77		
25	濁　度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.3					-1.3		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.05					0.05		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　三ノ浜（新月系）

No.	項目＼採水月日		R4.5.17	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17		最大	最小	平均
	天候		曇	曇	曇	曇				
	気温	(℃)	15.1	24.8	16.5	3.3		24.8	3.3	14.9
	水温	(℃)	12.9	23.4	18.8	6.9		23.4	6.9	15.5
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.3	0.4	0.6		0.6	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	42	45	39	40		45	39	42
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		3.3				3.3		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.4				1.4		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	68	78	66	73		78	66	71
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		7.3	7.3	7.2	6.8		7.3	6.8	7.2
27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.4				-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03	0.04	0.04	0.02		0.04	0.02	0.03
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

大沢浄水場　水源（青野沢ダム）

No.	項　目 ＼ 採水月日		R4.7.13					最大	最小	平均
	天　候		雨							
	気　温	(℃)	20.0					20.0		20.0
	水　温	(℃)	18.5					18.5		18.5
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削　除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削　除									
7	削　除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削　除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	51					51		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.014					0.014		
19	遊離炭酸	(mg/l)	5.8					5.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.2					3.2		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	72					72		
25	濁　度	(度)	0.8					0.8		
26	ｐ　Ｈ　値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	5,800					5,800		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　水源（青野沢川）

No.	項目　　採水月日	R4.7.13					最大	最小	平均
	天候	雨							
	気温 (℃)	22.0					22.0		22.0
	水温 (℃)	18.0					18.0		18.0
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	53					53		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	2.3					2.3		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	15.0					15.0		
23	臭気強度（TON）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	75					75		
25	濁度 (度)	0.9					0.9		
26	pH値	7.8					7.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-0.6					-0.6		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	2,600					2,600		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.03					0.03		
31	PFOS及びPFOA (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　水源（綱木川）

No.	項目		採水月日 R4.7.13					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	20.0					20.0		20.0
	水温	(℃)	18.5					18.5		18.5
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	55					55		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2					＜ 2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	5.8					5.8		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	74					74		
25	濁度	(度)	0.6					0.6		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性（ランゲリア指数）		-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,900					1,900		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項目 ＼ 採水月日	単位	R4.7.13					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	21.2					21.2		21.2
	水温	(℃)	18.7					18.7		18.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54					54		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.1					2.1		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	5.6					5.6		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	74					74		
25	濁度	(度)	0.7					0.7		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6					-0.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,500					1,500		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03					0.03		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　浄水

No.	項目		採水月日 R4.7.13					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	21.2					21.2		21.2
	水温	(℃)	21.0					21.0		21.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	57					57		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.2					2.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.2					1.2		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	76					76		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.8					7.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6					-0.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	2					2		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　崎浜（大沢系）

No.	項目＼採水月日	単位	R4.5.17	R4.7.13	R4.10.12	R5.1.17		最大	最小	平均
	天候		曇	雨	曇	曇				
	気温	(℃)	14.0	21.0	17.3	3.6		21.0	3.6	14.0
	水温	(℃)	13.1	22.9	19.0	6.5		22.9	6.5	15.4
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.4		0.4	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	55	57	44	55		57	44	53
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		＜2				＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		0.8				0.8		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	64	83	53	73		83	53	68
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		8.0	8.1	8.0	7.5		8.1	7.5	7.9
27	腐食性(ランゲリア指数)			-0.5				-0.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日	単位	R4.5.17				最大	最小	平均
	天候		曇						
	気温	(℃)	15.4				15.4		15.4
	水温	(℃)	10.8				10.8		10.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003				＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001				＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001				＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002				＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005				＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)							
10	亜塩素酸	(mg/l)							
11	削除								
12	二酸化塩素	(mg/l)							
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)							
14	抱水クロラール	(mg/l)							
15	農薬類								
16	残留塩素	(mg/l)							
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	54				54		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005				＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2				＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001				＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002				＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.1				1.1		
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物	(mg/l)	69				69		
25	濁度	(度)	0.3				0.3		
26	pH値		8.0				8.0		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6				-0.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	5,100				5,100		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002				＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01				＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)							
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)							
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04				＜0.04		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項目＼採水月日		R4.5.17					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	15.4					15.4		15.4
	水温	(℃)	11.5					11.5		11.5
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	55					55		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2					＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.5					0.5		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	61					61		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項目＼採水月日		R4.5.17	R4.6.23	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最大	最小	平均
	天候		曇	曇	曇	曇	曇			
	気温	(℃)	15.7	23.3	29.1	15.6	2.5	29.1	2.5	17.2
	水温	(℃)	13.7	17.1	20.9	18.1	5.2	20.9	5.2	15.0
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	55		59	41	59	59	41	54
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2					＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.9					0.9		
23	臭気強度（TON）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	76		80	55	80	80	55	73
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.9		7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6					-0.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項目 ＼ 採水月日	R4.6.15	R4.6.23				最大	最小	平均
	天候	曇	曇						
	気温 (℃)	18.0	21.0				21.0	18.0	19.5
	水温 (℃)	11.3	12.0				12.0	11.3	11.7
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類		< 1				< 1		
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	46					46		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	11					11.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	0.6					0.6		
23	臭気強度（ＴＯＮ）								
24	蒸発残留物 (mg/l)	87					87		
25	濁度 (度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値	6.7					6.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8					-1.8		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	62					62		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	< 0.04					< 0.04		

大洞山浄水場　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.6.15					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	16.0					16.0		16.0
	水温	(℃)	12.4					12.4		12.4
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	47					47		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	7.3					7.3		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.8					0.8		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	84					84		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6					-1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	2					2		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項目 ＼ 採水月日	単位	R4.6.15	R4.6.23	R4.9.13	R4.11.15	R5.2.14	最大	最小	平均
	天候		曇	曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	17.5	22.4	27.2	13.6	4.5	27.2	4.5	17.0
	水温	(℃)	15.9	17.5	21.6	14.2	5.1	21.6	5.1	14.9
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	47		51	50	52	52	47	50
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	6.4					6.4		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.5					0.5		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	85		108	84	73	108	73	88
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pＨ値		7.1		7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.6.15					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	18.2					18.2		18.2
	水温	(℃)	11.7					11.7		11.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	70					70		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.075					0.075		
19	遊離炭酸	(mg/l)	15					15.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.6					0.6		
23	臭気強度（TON）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	115					115		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.8					6.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	350					350		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

泉沢浄水場　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日	単位	R4.6.15					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	16.0					16.0		16.0
	水温	(℃)	13.1					13.1		13.1
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	71					71		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	13					13.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.5					0.5		
23	臭気強度(ＴＯＮ)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	119					119		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　大東（泉沢系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.6.15	R4.9.13	R4.11.15	R5.2.14		最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴				
	気温	(℃)	17.3	26.5	13.0	2.3		26.5	2.3	14.8
	水温	(℃)	14.9	21.0	14.2	5.5		21.0	5.5	13.9
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	74	80	76	67		80	67	74
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	9.8					9.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.5					0.5		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	124	153	120	102		153	102	125
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		7.0	7.1	7.0	7.0		7.1	7.0	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.2					-1.2		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

No.	項目＼採水月日		R4.5.18					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	19.4					19.4		19.4
	水温	(℃)	10.8					10.8		10.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	48					48		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2					＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.7					1.7		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	69					69		
25	濁度	(度)	0.4					0.4		
26	pH値		7.6					7.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.9					-0.9		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,800					1,800		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01					0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項目		採水月日 R4.5.18					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	21.8					21.8		21.8
	水温	(℃)	11.4					11.4		11.4
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.7					0.7		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	48					48		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2					＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.1					1.1		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	64					64		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8					-0.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項目＼採水月日		R4.5.18	R4.6.23	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	曇	曇			
	気温	(℃)	18.6	19.7	23.3	15.4	1.7	23.3	1.7	15.7
	水温	(℃)	14.5	17.1	20.8	18.4	8.2	20.8	8.2	15.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	45		49	47	48	49	45	47
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2					＜2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.4					1.4		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	60		71	58	68	71	58	64
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.9		7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8					-0.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項目＼採水月日		R4.5.18					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	15.8					15.8		15.8
	水温	(℃)	9.2					9.2		9.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	12					12		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	< 2					< 2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.7					3.7		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	29					29		
25	濁度	(度)	0.6					0.6		
26	pH値		7.4					7.4		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.5					-2.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,100					1,100		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03					0.03		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04					< 0.04		

廿一簡易水道　配水池

No.	項目＼採水月日		R4.5.18					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	19.0					19.0		19.0
	水温	(℃)	10.8					10.8		10.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	13					13		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.2					3.2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.6					0.6		
23	臭気強度(TON)									
24	蒸発残留物	(mg/l)	31					31		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.9					-2.9		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R4.5.18	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17		最大	最小	平均
	天候		晴	曇	曇	曇				
	気温	(℃)	21.1	24.4	15.6	2.6		24.4	2.6	15.9
	水温	(℃)	15.1	22.6	17.9	6.5		22.6	6.5	15.5
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.4		0.5	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	12	12	12	12		12	12	12
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.8					2.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.6					0.6		
23	臭気強度（ＴＯＮ）									
24	蒸発残留物	(mg/l)	36	39	29	42		42	29	37
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		6.9	6.9	7.0	7.5		7.5	6.9	7.1
27	腐食性(ランゲリア指数)		-3.0					-3.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

(4) 農薬類検査結果

No.	採水場所 項　目		舘山浄水場 舘山表流取水口	長磯下原 (舘山系)	大洞山浄水場 新圃の沢取水井	道貫 (大洞山系)	東中才 (上鹿折系)	名木沢 (八瀬系)
	採水月日		R4.6.23	R4.6.23	R4.6.23	R4.6.23	R4.6.23	R4.6.23
	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	(℃)	22.4	23.5	21.0	22.4	23.3	19.7
	水温	(℃)	17.3	19.2	12.0	17.5	17.1	17.1
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2	2,4-D(2,4-PA)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
3	MCPA	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
4	アセフェート	(mg/l)	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
5	アトラジン	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
6	アラクロール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
7	イソキサチオン	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
8	イソプロチオラン(IPT)	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
9	イミノクタジン	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
10	エスプロカルブ	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
11	エトフェンプロックス	(mg/l)	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
12	オキシン銅	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
13	カズサホス	(mg/l)	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
14	カフェンストロール	(mg/l)	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
15	カルタップ	(mg/l)	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
16	カルバリル(NAC)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
17	キノクラミン(ACN)	(mg/l)	0.00011	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
18	キャプタン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
19	グリホサート	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
20	グルホシネート	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
21	クロルピリホス	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
22	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
23	シアナジン	(mg/l)	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
24	シアノホス(CYAP)	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
25	ジウロン(DCMU)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
26	ジクロベニル(DBN)	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
27	ジクワット	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
28	ジチオカルバメート系農薬	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
29	シハロホップブチル	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
30	シマジン(CAT)	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
31	ダイムロン	(mg/l)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
33	チアジニル	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
34	チウラム	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
35	チオファネートメチル	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
36	テフリルトリオン	(mg/l)	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
37	トリクロルホン(DEP)	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
38	トリフルラリン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

No.	採水場所 項　目		舘山浄水場 舘山表流取水口	長磯下原 （舘山系）	大洞山浄水場 新圃の沢取水井	道貫 （大洞山系）	東中才 （上鹿折系）	名木沢 （八瀬系）
39	ピラクロニル	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
40	ピラゾキシフェン	(mg/l)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
41	ピラゾリネート(ピラゾレート)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
42	ピロキロン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
43	フィプロニル	(mg/l)	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
44	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
45	フェリムゾン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	フェントエート(PAP)	(mg/l)	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
47	フェントラザミド	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
48	フサライド	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
49	ブタクロール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
50	ブタミホス	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
51	ブプロフェジン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
52	フルアジナム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
53	プレチラクロール	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
54	プロチオホス	(mg/l)	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
55	プロピザミド	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
56	プロベナゾール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
57	ブロモブチド	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
58	ベンゾビシクロン	(mg/l)	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
59	ベンゾフェナップ	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
60	ベンタゾン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
61	ペンディメタリン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
62	ベンフラカルブ	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
63	ホスチアゼート	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
64	メコプロップ(MCPP)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
65	メソミル	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
66	メチダチオン(DMTP)	(mg/l)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
67	メトミノストロビン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
68	モリネート	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

(5) クリプトスポリジウム等検査結果

No.	採水場所 項　目	館山浄水場 館山	新月浄水場 新月着水井	大沢浄水場 大沢着水井	上鹿折浄水場 上鹿折取水口	泉沢浄水場 新南明戸取水井
	採水月日	R4.9.26	R4.9.26	R4.9.26	R4.9.26	R4.9.26
	天候	曇	曇	曇	曇	晴
	気温 (℃)	20.3	20.7	21.8	22.3	23.4
	水温 (℃)	16.8	18.0	16.1	14.6	16.1
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

No.	採水場所 項　目	八瀬簡易水道 八瀬取水口	廿一簡易水道 廿一取水口	関根簡易給水施設 関根取水口	台簡易給水施設 台取水口	
	採水月日	R4.9.26	R4.9.26	R4.9.26	R4.9.26	
	天候	曇	曇	曇	曇	
	気温 (℃)	19.0	16.7	18.0	17.8	
	水温 (℃)	14.6	13.8	15.2	14.7	
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	

(6) 放射性物質検査結果

舘山浄水場　原水（舘山表流取水口）

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.7.4	R4.10.3	R5.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	雨	晴	晴			
	気温	(℃)	19.7	27.3	24.2	1.6	27.3	1.6	18.2
	水温	(℃)	8.1	20.3	16.3	3.5	20.3	3.5	12.1
	残留塩素	(mg/l)							
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

舘山浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.7.4	R4.10.3	R5.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	17.5	27.0	20.2	4.2	27.0	4.2	17.2
	水温	(℃)	11.2	22.0	19.0	4.9	22.0	4.9	14.3
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

新月浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.7.4	R4.10.3	R5.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	雪			
	気温	(℃)	21.0	27.0	24.5	1.5	27.0	1.5	18.5
	水温	(℃)	10.0	22.2	18.6	4.5	22.2	4.5	13.8
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大沢浄水場　浄水

No.	項　目	採水月日	R4.4.12	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	16.0	27.5	23.2	1.8	27.5	1.8	17.1
	水温	(℃)	11.2	22.2	19.3	3.2	22.2	3.2	14.0
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.7.4	R4.10.3	R5.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	曇	晴			
	気温	(℃)	23.5	27.9	22.6	1.8	27.9	1.8	19.0
	水温	(℃)	10.4	17.7	15.3	4.9	17.7	4.9	12.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大洞山浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R4.4.11	R4.7.4	R4.10.3	R5.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	26.5	27.2	21.4	2.1	27.2	2.1	19.3
	水温	(℃)	9.2	17.4	17.5	10.5	17.5	9.2	13.7
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目　　　採水月日		R4.4.11	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	曇	曇			
	気温	(℃)	25.5	27.4	21.8	2.9	27.4	2.9	19.4
	水温	(℃)	11.6	15.2	17.2	12.1	17.2	11.6	14.0
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項　目　　　採水月日		R4.4.12	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	雨	曇			
	気温	(℃)	23.0	27.2	23.0	3.2	27.2	3.2	19.1
	水温	(℃)	10.3	17.4	15.0	3.7	17.4	3.7	11.6
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目　　　採水月日		R4.4.12	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	曇	晴			
	気温	(℃)	17.0	23.0	18.3	1.0	23.0	1.0	14.8
	水温	(℃)	9.5	17.7	15.6	3.1	17.7	3.1	11.5
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

関根簡易給水施設　浄水

No.	項　目　　　採水月日		R4.4.12	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	雨	曇			
	気温	(℃)	22.5	25.9	20.1	4.5	25.9	4.5	18.3
	水温	(℃)	8.8	22.1	20.1	6.5	22.1	6.5	14.4
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

台簡易給水施設　浄水

No.	項　目　　　採水月日		R4.4.12	R4.7.5	R4.10.4	R5.1.11	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	雨	曇			
	気温	(℃)	26.2	29.7	20.7	3.1	29.7	3.1	19.9
	水温	(℃)	9.3	22.1	19.8	5.2	22.1	5.2	14.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.4	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

(7) 毎日検査（残留塩素）

（単位 ： mg/ℓ）

系統	地域	内訳	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	年間
舘山表流系	長磯二本松	最大値	0.47	0.46	0.56	0.48	0.46	0.53	0.59	0.58	0.64	0.70	0.62	0.60	0.70
		最小値	0.33	0.31	0.30	0.30	0.32	0.39	0.48	0.35	0.42	0.49	0.50	0.44	0.30
		平均値	0.41	0.39	0.45	0.40	0.41	0.46	0.55	0.47	0.54	0.60	0.57	0.54	0.48
新月系	三ノ浜	最大値	0.54	0.42	0.56	0.51	0.62	0.53	0.57	0.63	0.68	0.67	0.61	0.62	0.68
		最小値	0.38	0.22	0.17	0.17	0.16	0.32	0.32	0.48	0.45	0.47	0.47	0.40	0.16
		平均値	0.47	0.37	0.33	0.33	0.39	0.43	0.45	0.56	0.62	0.58	0.55	0.54	0.47
大沢系	崎浜	最大値	0.54	0.53	0.49	0.41	0.47	0.42	0.50	0.48	0.47	0.53	0.57	0.49	0.57
		最小値	0.38	0.26	0.31	0.15	0.27	0.27	0.25	0.31	0.33	0.33	0.34	0.10	0.10
		平均値	0.44	0.43	0.40	0.30	0.35	0.35	0.41	0.39	0.41	0.43	0.42	0.40	0.40
大洞山系	土樋下	最大値	0.48	0.43	0.54	0.42	0.39	0.39	0.34	0.39	0.48	0.50	0.50	0.50	0.54
		最小値	0.24	0.30	0.16	0.27	0.26	0.26	0.25	0.29	0.37	0.33	0.32	0.35	0.16
		平均値	0.37	0.40	0.42	0.35	0.33	0.32	0.31	0.36	0.43	0.44	0.44	0.43	0.38
泉沢系	滝沢	最大値	0.37	0.35	0.32	0.28	0.30	0.29	0.28	0.34	0.38	0.40	0.42	0.43	0.43
		最小値	0.31	0.28	0.24	0.22	0.23	0.23	0.20	0.24	0.27	0.30	0.30	0.31	0.20
		平均値	0.34	0.31	0.28	0.24	0.25	0.25	0.24	0.28	0.31	0.34	0.36	0.36	0.30
上鹿折系	東中才	最大値	0.62	0.77	0.55	0.55	0.62	0.56	0.56	0.66	0.67	0.63	0.52	0.59	0.77
		最小値	0.40	0.46	0.33	0.36	0.36	0.32	0.41	0.41	0.47	0.38	0.40	0.26	0.26
		平均値	0.49	0.53	0.46	0.46	0.51	0.48	0.49	0.50	0.60	0.46	0.46	0.43	0.49
八瀬系	名木沢	最大値	0.58	0.55	0.55	0.51	0.61	0.55	0.58	0.58	0.59	0.66	0.59	0.60	0.66
		最小値	0.41	0.40	0.34	0.30	0.34	0.41	0.34	0.44	0.43	0.42	0.42	0.37	0.30
		平均値	0.47	0.48	0.45	0.39	0.53	0.48	0.48	0.52	0.49	0.55	0.52	0.49	0.49
廿一系	象ヶ鼻	最大値	0.58	0.54	0.50	0.49	0.53	0.53	0.44	0.49	0.64	0.56	0.54	0.55	0.64
		最小値	0.49	0.38	0.31	0.27	0.33	0.36	0.35	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.27
		平均値	0.53	0.50	0.45	0.38	0.45	0.44	0.41	0.44	0.49	0.49	0.49	0.49	0.46
関根系	関　根	最大値	0.58	0.76	0.60	0.57	0.54	0.57	0.55	0.63	0.59	0.72	0.68	0.68	0.76
		最小値	0.54	0.59	0.52	0.47	0.44	0.47	0.47	0.44	0.39	0.44	0.65	0.58	0.39
		平均値	0.55	0.66	0.57	0.53	0.52	0.52	0.50	0.55	0.46	0.61	0.66	0.63	0.56
台系	台	最大値	0.52	0.52	0.51	0.49	0.52	0.66	0.74	0.65	0.80	0.80	0.73	0.74	0.80
		最小値	0.37	0.42	0.25	0.24	0.24	0.22	0.26	0.38	0.38	0.51	0.50	0.41	0.22
		平均値	0.45	0.47	0.35	0.35	0.37	0.38	0.42	0.53	0.57	0.64	0.59	0.56	0.47

※ すべての地点において，色，濁り等の性状は問題ありませんでした。

※ 関根・台簡易給水施設については，宮城県「簡易給水施設等の規制に関する条例」第10条第3項により週1回実施の測定結果を記載しています。

※ 唐桑町崎浜の測定結果のうち，7/17,18の断水時は，通水再開時刻によって給水末端が変動したため，選定した給水栓での測定を行っておりませんが，通水再開時の末端で水道法施行規則第15条で定める色及び濁り並びに消毒の残留効果をその都度確認しています。

水質年報（令和４年度）

令和５年９月発行

気仙沼市ガス上下水道部浄水課 水質検査係

〒988-0831　宮城県気仙沼市金成沢118
TEL・FAX　0226（23）6664
E-mail　suidojosui@kesennuma.miyagi.jp