水　質　年　報

令 和 5 年 度

気仙沼市ガス上下水道部

目　　　　　　　次

１．水質基準及び試験方法

(1) 水質基準項目 ・・ 1

(2) 水質管理目標設定項目 ・・ 2

２．検査結果

(1) 採水場所と検査回数 ・・ 3

(2) 水質基準項目 ・・ 5

(3) 水質管理目標設定項目 ・・ 93

(4) 農薬類検査 ・・ 124

(5) クリプトスポリジウム等検査 ・・ 126

(6) 放射性物質検査 ・・ 127

(7) 毎日検査（残留塩素） ・・ 129

1. 水 質 基 準 及 び 試 験 方 法

(1) 水質基準項目

	項　　目	基　準　値	検　査　方　法	備　考
1	一般細菌	100個/ml以下	標準寒天培地法	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	ICP-MS法	無機物重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	還元気化-AAS法	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	IC法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	IC法	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	IC法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	PT-GC-MS法	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	PT-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	PT-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	IC法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	PT-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	IC-ポストカラム吸光光度法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	PT-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	PT-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	HPLC法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	着　色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	IC法	味
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	ICP-MS法	着　色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	IC法	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	IC法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	かび臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	PT-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	固相抽出-HPLC法	発　泡
45	フェノール類	0.005mg/l以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭　気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	全有機炭素計測定法	基礎的性状
47	pH値	5.8以上 8.6以下	ガラス電極法	
48	味	異常でないこと	官能法	
49	臭気	異常でないこと	官能法	
50	色度	5度以下	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	積分球式光電光度法	

(2) 水質管理目標設定項目

	項　　目	目　標　値	検　査　方　法	備　考
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	無機物 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(P) *1	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	ICP-MS法	
4	削除			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	PT-GC-MS法	一　般 有機物
6	削除			
7	削除			
8	トルエン	0.4mg/l以下	PT-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下	―	消毒副 生成物
11	削除			
12	二酸化塩素	0.6mg/l以下	―	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(P) *1	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類	1以下 *2	農薬ごとに定められた方法による *3	農　薬
16	残留塩素 *4	1mg/l以下	吸光光度法	味
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上 100mg/l以下	IC法	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	ICP-MS法	着　色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	滴定法	味・腐食
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	PT-GC-MS法	臭　気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	PT-GC-MS法	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	滴定法	味
23	臭気強度(TON)	3以下	―	臭　気
24	蒸発残留物	30mg/l以上 200mg/l以下	重量法	味
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	基礎的 性　状
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	腐　食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以下とし、 極力0に近づける	計算法	
28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)*1	R2A寒天培地法	生　物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	PT-GC-MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	ICP-MS法	着　色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	和として(P)*1 0.00005	固相抽出-LC-MS法	一般有機物

(注) 1.目標値の(P)は暫定値であることを表しています。
2.農薬類の目標値は，各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値の合計値が1以下であることを表しています。
3.農薬類の検査方法については，PT-GC-MS法，HS-GC-MS法，固相抽出-GC-MS法，LC-MS法，固相抽出-LC-MS法，誘導体化-固相抽出-LC-MS法で行います。
4.残留塩素の検査は，浄水場出口及び給水栓で行います。

AAS法　　：原子吸光光度法
ICP-MS法　：誘導結合プラズマー質量分析法
IC法　　　：イオンクロマトグラフ法
PT-GC-MS法：パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法
HPLC法　　：高速液体クロマトグラフ法
LC-MS法　　：液体クロマトグラフー質量分析法

2. 検　　　査　　　結　　　果

(1) 採水場所と検査回数

系統		検体区分	採水場所	検査回数（回/年）			
				水質基準項目		水質管理目標設定項目	毎日検査項目
				毎月検査	全項目検査		
上水道	舘山浄水場	水源	舘山表流取水口*1	12	1	1	
		水源	舘山伏流井		1	1	
		水源	松川井戸		1	1	
		原水	舘山着水井	12	1	1	
		浄水過程	沈でん池	12			
		浄水過程	急速浄水池	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	川口町	12	4	4	
		給水栓	長磯下原	12	4	4	
		排捨管	長磯二本松				366
	新月浄水場	原水	新月着水井	12	1	1	
		浄水過程	沈でん池	12			
		浄水過程	急速浄水池	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	三ノ浜	12	4	4	366
	大沢浄水場	水源	青野沢ダム		1	1	
		水源	青野沢川		1	1	
		水源	綱木川		1	1	
		原水	大沢着水井	12	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12			
		浄水場出口	大沢浄水場	12	1	1	
		給水栓	崎浜	12	4	4	366
	上鹿折浄水場	原水	上鹿折取水口	12	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	東中才	12	4	4	
		排捨管	東中才				366
	大洞山浄水場	原水	新圃の沢取水井	12	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	道貫	12	4	4	
		排捨管	土樋下				366
	泉沢浄水場	原水	新南明戸取水井	12	1	1	
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	大東	12	4	4	
		排捨管	滝沢				366

※1 舘山表流取水口は新月浄水場の水源にもなっています。

系　統		検体区分	採　水　場　所	検　査　回　数　(回/年)			
				水 質 基 準 項 目		水質管理目標設定項目	毎日検査項目
				毎月検査	全項目検査		
簡易水道	八瀬浄水場	原水	八瀬取水口	12	1	1	
		浄水過程	緩速調整井	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	名木沢	12	4	4	366
	廿一浄水場	原水	廿一取水口	12	1	1	
		浄水過程	洗浄水槽	12			
		浄水場出口	配水池	12	1	1	
		給水栓	象ヶ鼻	12	4	4	
		排捨管	象ヶ鼻				366

系　統		検体区分	採　水　場　所	検　査　回　数　(回/年)			
				水 質 基 準 項 目		水質管理目標設定項目	残留塩素の検査
				11項目検査	全項目検査		
簡易給水施設 *2	関根簡易給水	原水	関根取水口	1			
		給水栓	関根	4			週1回
	台簡易給水	原水	台取水口	1			
		給水栓	台	4			週1回

※2　簡易給水施設は，県条例により週一回の残留塩素の検査，年一回の11項目の水質検査が義務付けられています。

(2) 水 質 基 準 項 目

舘山浄水場　水源（舘山表流取水口）

No.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.13	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	5.8	10.5	21.7	21.1	25.0	27.1	25.7
	水温	(℃)	7.5	9.5	15.2	15.5	18.2	21.0	20.6
1	一般細菌	(個/ml)	120	2,900	1,200	1,700	580	7,000	2,000
2	大腸菌 （定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.04			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				0.11			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				6.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				0.008			
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.1	4.7	7.1	6.7	6.4	7.0	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				42			
40	蒸発残留物	(mg/l)				70			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.9	3.4	1.0	1.1	1.4	1.1	1.0
47	pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2
48	味								
49	臭気		微藻臭	下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	魚臭	微土臭
50	色度	(度)	3	26	4	4	4	4	5
51	濁度	(度)	0.8	15.5	0.9	1.3	0.9	1.1	1.6
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04	0.09	0.05	0.05	0.05	0.04	< 0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	119	76	125	119	122	135	131
	アルカリ度	(mg/l)				43.8			
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	38	95	10	15	2	1	2
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)		490		86		96	

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	晴	晴	晴	曇	晴						
19.3	18.8	5.6	4.6	2.5	1.6				27.1	1.6	14.6
16.0	12.5	5.7	3.0	2.9	3.1				21.0	2.9	11.6
1,600	420	270	150	250	210				7,000	120	1,400
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6				0.9	0.4	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.04		
									0.11		
									< 0.005		
									6.9		
									0.008		
6.1	6.5	6.6	6.8	6.7	7.8				7.8	4.7	6.6
									42		
									70		
									< 0.02		
									0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
1.2	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8				3.4	0.6	1.1
7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1				7.4	7.0	7.2
微藻臭	微魚臭	微下水臭	微魚臭	下水臭	下水臭						
5	3	2	2	2	3				26	2	5
1.2	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6				15.5	0.5	2.0
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				0.09	< 0.04	< 0.04
119	125	120	116	107	112				135	76	117
									43.8		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
17	5	8	4	18	6				95	1	17
93				38					490	38	160

舘山浄水場　水源（舘山伏流井）

No.	項　目　　　　採水月日	R5.9.12					
	天候	曇					
	気温 (℃)	31.6					
	水温 (℃)	18.9					
1	一般細菌 (個/ml)	150					
2	大腸菌 （定性）	検出					
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	< 0.0003					
4	水銀及びその化合物 (mg/l)	< 0.00005					
5	セレン及びその化合物 (mg/l)	< 0.001					
6	鉛及びその化合物 (mg/l)	< 0.001					
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	< 0.001					
8	六価クロム化合物 (mg/l)	< 0.001					
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	< 0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	< 0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.6					
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	< 0.08					
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	< 0.01					
14	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002					
15	1,4-ジオキサン (mg/l)	< 0.005					
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002					
17	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.001					
18	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.001					
19	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.001					
20	ベンゼン (mg/l)	< 0.001					
21	塩素酸 (mg/l)						
22	クロロ酢酸 (mg/l)						
23	クロロホルム (mg/l)						
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)						
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)						
26	臭素酸 (mg/l)						
27	総トリハロメタン (mg/l)						
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)						
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)						
30	ブロモホルム (mg/l)						
31	ホルムアルデヒド (mg/l)						
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	< 0.005					
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.04					
34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.04					
35	銅及びその化合物 (mg/l)	< 0.005					
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	6.3					
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	< 0.005					
38	塩化物イオン (mg/l)	6.2					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	38					
40	蒸発残留物 (mg/l)	70					
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	< 0.02					
42	ジェオスミン (mg/l)	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)	< 0.002					
45	フェノール類 (mg/l)	< 0.0005					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.6					
47	pH値	6.6					
48	味						
49	臭気	微藻臭					
50	色度 (度)	2					
51	濁度 (度)	0.5					
	アンモニア態窒素 (mg/l)	< 0.04					
	電気伝導率 (μS/cm)	111					
	アルカリ度 (mg/l)	44.6					
	大腸菌群	検出					
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	1					
	大腸菌 （定量） (MPN/100ml)	27					

									最大	最小	平均
									31.6		
									18.9		
									150		
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
									0.6		
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									0.04		
									0.04		
									＜0.005		
									6.3		
									＜0.005		
									6.2		
									38		
									70		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
									0.6		
									6.6		
									2		
									0.5		
									＜0.04		
									111		
									44.6		
									1		
									27		

舘山浄水場　水源（松川井戸）

No.	項　目	採水月日	R5.9.12						
	天候		曇						
	気温	(℃)	31.2						
	水温	(℃)	22.3						
1	一般細菌	(個/ml)	15						
2	大腸菌 （定性）		不検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	＜ 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜ 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	＜ 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	＜ 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	＜ 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	＜ 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	＜ 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	＜ 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	0.017						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.01						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	0.014						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	6.8						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜ 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)	46						
40	蒸発残留物	(mg/l)	71						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	＜ 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	＜ 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	＜ 0.0005						
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.2						
47	pH値		6.7						
48	味								
49	臭気		微土臭						
50	色度	(度)	＜ 1						
51	濁度	(度)	＜ 0.1						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	131						
	アルカリ度	(mg/l)	55.7						
	大腸菌群		不検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)	0						

									最大	最小	平均
									31.2		
									22.3		
									15		
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
									0.5		
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.017		
									< 0.01		
									< 0.03		
									0.014		
									6.8		
									< 0.005		
									6.6		
									46		
									71		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
									0.2		
									6.7		
									< 1		
									< 0.1		
									< 0.04		
									131		
									55.7		
									0		
									0		

舘山浄水場　原水（舘山着水井）

No.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.13	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	12.3	9.0	21.5	22.4	24.8	28.5	26.5
	水温	(℃)	8.8	11.0	15.0	15.8	17.5	21.0	21.2
1	一般細菌	(個/ml)	90	2,000	1,900	1,200	120	14,000	2,100
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.06			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				0.13			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				6.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				0.013			
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.4	10.2	7.3	6.7	6.7	7.4	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				43			
40	蒸発残留物	(mg/l)				68			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜ 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜ 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7	2.4	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
47	pH値		7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9
48	味								
49	臭気		微藻臭	微下水臭	強魚臭	微下水臭	微藻臭	魚臭	微藻臭
50	色度	(度)	3	17	4	4	3	3	4
51	濁度	(度)	1.0	10.5	1.3	1.0	0.6	0.8	1.5
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.04	0.06	0.05	＜ 0.04	＜ 0.04	0.04	＜ 0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	122	97	128	122	123	137	134
	アルカリ度	(mg/l)				45.4			
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	9	47	3	14	7	2	1
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		260		50		50	

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇	晴						
19.9	18.4	8.0	7.5	5.5	6.2				28.5	5.5	16.2
17.5	12.3	7.5	4.5	3.8	4.9				21.2	3.8	12.4
640	410	310	290	120	210				14,000	90	1,800
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6				0.7	0.4	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.005		
									0.06		
									0.13		
									< 0.005		
									6.9		
									0.013		
6.1	6.7	6.7	6.8	6.6	7.4				10.2	6.1	7.1
									43		
									68		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.8				2.4	0.5	0.9
7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9				7.2	6.9	7.0
微藻臭	微魚臭	微下水臭	微魚臭	微下水臭	微下水臭						
6	3	2	2	1	2				17	1	4
2.1	0.7	0.4	0.6	0.4	0.4				10.5	0.4	1.6
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				0.06	< 0.04	< 0.04
120	126	121	119	111	115				137	97	121
									45.4		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
4	2	9	8	1	8				47	1	9
82				23					260	23	93

舘山浄水場　沈でん水（沈でん池）

No.	項　目	単位	R5.4.10	R5.5.9	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	12.3	17.7	23.3	25.5	28.0	27.4	19.9
	水温	(℃)	9.9	11.1	17.8	19.5	22.0	21.0	17.8
1	一般細菌	(個/ml)	1	4	8	3	120	5	10
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.4	10.2	15.2	9.8	12.2	15.1	9.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8
47	pH値		7.1	7.0	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微下水臭	微薬品臭	微塩素臭	微薬品臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	0.5	0.3	0.1	＜0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.1	0.6	0.1	0.0	2.0	2.1	0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	126	118	133	127	143	139	125
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	晴							
17.7	4.3	5.2	1.0	2.7					28.0	1.0	15.4
12.5	7.4	4.8	5.5	5.4					22.0	4.8	12.9
8	7	2	5	6					120	1	15
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.7	0.7	0.6					0.8	0.4	0.6
10.0	10.1	10.3	10.1	11.2					15.2	9.4	11.2
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4					0.8	0.4	0.5
6.8	6.7	6.7	6.7	6.7					7.1	6.7	6.8
微塩素臭	微塩素臭	微薬品臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					1	＜1	＜1
0.1	0.1	0.1	0.3	0.1					0.5	＜0.1	0.2
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2					2.1	0.0	0.4
131	126	124	116	121					143	116	127
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

舘山浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目	単位	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.2
	天候		晴	雨	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	10.5	9.5	21.1	19.0	22.8	22.5	18.5
	水温	(℃)	10.2	10.8	15.9	17.5	20.3	20.5	16.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.7	10.4	10.5	10.2	11.4	10.2	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7
47	pH値		7.2	7.1	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	128	119	133	129	143	140	126
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4					最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	晴							
14.6	8.2	7.2	6.2	6.2					22.8	6.2	13.9
12.2	7.0	4.6	4.5	4.8					20.5	4.5	12.1
0	0	0	0	0					0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.6	0.7	0.6					0.7	0.4	0.6
10.0	9.9	9.9	10.3	11.1					11.4	9.5	10.3
0.4	0.3	0.3	0.3	0.4					0.8	0.3	0.5
6.9	6.8	6.8	6.7	6.7					7.2	6.7	6.9
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.2	0.2	0.3	0.3	0.2					0.4	0.2	0.3
132	126	125	117	120					143	117	128
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

舘山浄水場　配水池

No.	項　目	単位	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.13	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	12.3	9.0	21.5	22.4	24.8	28.5	26.5
	水温	(℃)	9.7	13.3	17.3	17.2	20.7	25.4	24.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.09			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.005			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.004			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				＜0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.009			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.003			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.003			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.02			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.5			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.9	11.1	10.8	10.4	10.8	11.1	10.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				42			
40	蒸発残留物	(mg/l)				67			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000004			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
47	pH値		7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.9	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)	128	127	131	126	129	143	142
	アルカリ度	(mg/l)				41.0			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	曇	晴						
19.9	18.4	8.0	7.5	5.5	6.2				28.5	5.5	16.2
20.0	13.2	7.8	5.2	3.6	5.3				25.4	3.6	14.1
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7				0.7	0.4	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.09		
									< 0.002		
									0.005		
									0.004		
									0.001		
									< 0.001		
									0.009		
									0.003		
									0.003		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									0.02		
									< 0.03		
									< 0.005		
									7.5		
									< 0.005		
10.0	10.5	10.9	9.7	10.4	11.1				11.1	9.7	10.6
									42		
									67		
									< 0.02		
									0.000004		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4				0.7	0.3	0.5
7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8				7.2	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8				0.9	0.6	0.8
127	134	127	125	118	120				143	118	129
									41.0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　川口町（舘山系）

No.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.13	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	14.1	9.2	28.2	23.0	25.7	30.2	28.0
	水温	(℃)	12.7	15.5	18.2	19.5	19.7	26.2	28.7
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				0.08			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				0.013			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.004			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.021			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.003			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.006			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.013			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.02			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.012			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.5			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.1	10.8	11.0	10.3	10.8	11.1	11.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				42			
40	蒸発残留物	(mg/l)				69			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				0.000004			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7
47	pH値		7.2	7.3	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.8	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	129	134	129	126	128	143	144
	アルカリ度	(mg/l)				40.8			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R5.9.12	R5.10.2	R5.11.6	R5.11.14	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.2.14	R6.3.4	最大	最小	平均
晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
28.1	25.7	19.1	10.9	9.5	5.1	2.6	16.0	4.9	30.2	2.6	17.5
26.9	24.4	19.4	17.3	13.2	9.3	8.4	7.7	8.2	28.7	7.7	17.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.09			< 0.06				< 0.06		0.09	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.016			0.005				0.001		0.016	0.001	0.009
0.008			< 0.002				< 0.002		0.008	< 0.002	0.003
0.002			0.002				0.002		0.002	0.002	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.025			0.011				0.005		0.025	0.005	0.016
0.008			0.003				< 0.002		0.008	< 0.002	0.004
0.007			0.004				0.002		0.007	0.002	0.005
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.019			0.016				0.007		0.019	0.007	0.014
0.02			0.02				0.01		0.02	0.01	0.02
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
0.016			0.030				0.009		0.030	0.009	0.017
6.8			8.0				7.3		8.0	6.8	7.4
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
10.2	10.2	10.7	10.4	11.2	10.0	10.8	9.9	11.5	11.5	9.9	10.7
34			44				41		44	34	40
64			74				62		74	62	67
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
0.000004			0.000002				< 0.000001		0.000004	< 0.000001	0.000003
< 0.000001			< 0.000001				< 0.000001		< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.3	0.5
6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.3	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.4	0.6
113	128	133	132	129	126	118	117	118	144	113	128
33.6			44.6				30.0		44.6	30.0	37.3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

栓水　長磯下原（舘山系）

No.	項目	単位	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.13	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	曇	曇	曇	曇
	気温	(℃)	16.2	13.3	25.5	23.5	27.9	31.0	28.9
	水温	(℃)	11.8	15.0	17.6	18.6	21.1	25.3	28.3
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)	0.005	0.006	0.006	0.006	0.012	0.013	0.015
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				0.004			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.011	0.012	0.012	0.012	0.020	0.025	0.027
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				0.007			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.008	0.009
30	ブロモホルム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.011			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				0.02			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.4			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.8	10.8	11.1	11.1	10.4	11.6	11.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				40			
40	蒸発残留物	(mg/l)				74			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000003	0.000005	0.000004	0.000005	0.000006	0.000008	0.000006
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
47	pH値		7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	128	134	134	125	128	144	143
	アルカリ度	(mg/l)				39.4			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.9.12	R5.10.2	R5.11.6	R5.11.14	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.2.14	R6.3.4	最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
29.5	24.6	21.0	13.5	8.1	8.2	2.3	17.8	6.3	31.0	2.3	18.6
26.7	24.3	19.8	18.0	15.0	10.7	8.7	8.6	9.1	28.3	8.6	17.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.09	0.07	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.10	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.018	0.027	0.008	0.009	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.027	0.003	0.009
0.006			< 0.002				0.002		0.006	< 0.002	0.003
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.027	0.038	0.015	0.016	0.011	0.009	0.010	0.008	0.011	0.038	0.008	0.017
0.009			0.005				< 0.002		0.009	< 0.002	0.005
0.007	0.009	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.009	0.003	0.005
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.007			0.011				0.028		0.028	0.007	0.014
0.02			0.02				0.01		0.02	0.01	0.02
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
6.9			7.9				7.5		7.9	6.9	7.4
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
10.4	11.0	10.6	10.5	11.1	10.4	10.5	9.9	12.4	12.4	9.9	10.9
35			44				41		44	35	40
64			75				61		75	61	69
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
0.000004	0.000004	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000008	0.000001	0.000004
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.7	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.9	0.3	0.5
6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.3	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.5	0.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.2	0.5
114	126	134	133	130	127	117	119	127	144	114	129
33.0			45.0				36.2		45.0	33.0	38.4
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

新月浄水場　原水（新月着水井）

№.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.7.11	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	14.9	5.0	22.8	27.5	27.2	29.9	26.5
	水温	(℃)	9.0	13.0	15.5	19.9	20.4	22.5	23.2
1	一般細菌	(個/ml)	300	1,100	1,300	1,100	22,000	38,000	4,800
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					0.006		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					＜ 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					＜ 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					＜ 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					＜ 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.05		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					0.12		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					7.5		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					0.021		
38	塩化物イオン	(mg/l)	7.3	5.8	7.2	6.5	7.0	7.2	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					46		
40	蒸発残留物	(mg/l)					71		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000002		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					＜ 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					＜ 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.8	2.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	6.9	7.0	7.2
48	味								
49	臭気		微藻臭	微土臭	微魚臭	微藻臭	微魚臭	魚臭	微土臭
50	色度	(度)	3	13	5	5	4	4	5
51	濁度	(度)	0.6	6.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1.9
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜ 0.04	0.06	＜ 0.04	＜ 0.04	0.07	0.06	＜ 0.04
	電気伝導率	(μS/cm)	121	105	127	123	128	138	134
	アルカリ度	(mg/l)					49.2		
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	11	31	8	14	3	2	2
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		240			46	110	

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	晴						
24.5	18.2	7.0	3.8	0.8	5.0				29.9	0.8	16.4
19.4	14.8	8.0	5.0	5.1	4.8				23.2	4.8	13.9
1,500	880	220	310	240	320				38,000	220	5,500
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.006		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7				0.7	0.4	0.6
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.05		
									0.12		
									< 0.005		
									7.5		
									0.021		
5.9	6.7	6.9	6.3	6.3	8.0				8.0	5.8	6.7
									46		
									71		
									< 0.02		
									0.000002		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
1.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7				2.1	0.6	0.9
7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1				7.4	6.9	7.2
微藻臭	微魚臭	微下水臭	微魚臭	微下水臭	微下水臭						
5	3	2	2	2	2				13	2	4
1.0	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6				6.4	0.5	1.3
< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04				0.07	< 0.04	< 0.04
120	127	120	118	109	114				138	105	122
									49.2		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
4	3	6	6	5	9				31	2	8
84				21					240	21	100

新月浄水場　沈でん水（沈でん池）

No.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.2
	天候		晴	雨	晴	曇	曇	曇	晴
	気温	(℃)	14.9	5.0	22.8	27.5	29.9	26.5	24.5
	水温	(℃)	11.0	14.0	15.8	20.4	24.0	24.7	19.3
1	一般細菌	(個/ml)	3	1	2	3	3	4	17
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.7	10.6	10.9	9.6	10.1	10.6	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9
47	pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4
	電気伝導率	(μS/cm)	126	127	130	128	142	142	125
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4					最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴							
18.2	7.0	3.8	0.8	5.0					29.9	0.8	15.5
14.8	7.9	5.5	4.6	5.0					24.7	4.6	13.9
1	2	2	10	11					17	1	5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.7	0.6	0.7	0.7					0.7	0.4	0.6
9.7	9.9	9.2	9.3	10.7					10.9	9.2	10.1
0.7	0.5	0.4	0.4	0.6					0.9	0.4	0.7
7.1	7.0	7.0	7.0	7.0					7.3	7.0	7.1
微塩素臭	微塩素臭	微薬品臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
0.1	＜0.1	＜0.1	0.7	0.2					0.7	＜0.1	0.2
0.2	0.3	0.3	0.3	0.3					0.6	0.2	0.4
132	125	123	113	115					142	113	127
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　ろ過水（急速浄水池）

No.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.2
	天候		晴	雨	晴	曇	曇	曇	晴
	気温	(℃)	14.9	5.0	22.8	27.5	29.9	26.5	24.5
	水温	(℃)	11.0	14.5	15.8	20.8	24.1	24.9	19.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.8	11.0	11.0	10.0	10.1	10.8	9.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7	0.8
47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味								
49	臭気		微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	126	131	129	128	142	143	126
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4					最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴							
18.2	7.0	3.8	0.8	5.0					29.9	0.8	15.5
14.6	8.0	6.2	4.5	5.2					24.9	4.5	14.1
0	0	0	0	0					1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.7	0.6	0.6	0.7					0.7	0.4	0.6
9.7	10.4	9.5	9.2	10.8					11.0	9.2	10.3
0.5	0.5	0.4	0.4	0.6					0.9	0.4	0.7
7.1	7.1	7.1	7.0	7.0					7.4	7.0	7.2
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.1	0.3	0.3	0.2	0.2					0.4	0.1	0.2
132	126	124	114	115					143	114	128
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

新月浄水場　配水池

No.	項　目　　　採水月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.7.11	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇
	気温	(℃)	14.9	5.0	22.8	27.5	27.2	29.9	26.5
	水温	(℃)	12.0	14.5	15.5	20.0	20.5	24.0	24.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	2	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)					0.13		
22	クロロ酢酸	(mg/l)					< 0.002		
23	クロロホルム	(mg/l)					0.011		
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)					0.003		
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)					0.003		
26	臭素酸	(mg/l)					< 0.001		
27	総トリハロメタン	(mg/l)					0.021		
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)					0.005		
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)					0.007		
30	ブロモホルム	(mg/l)					< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)					< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.05		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					8.4		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.6	10.9	10.9	10.5	10.5	10.7	11.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					44		
40	蒸発残留物	(mg/l)					65		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					0.000005		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
47	pH値		7.5	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8
	電気伝導率	(μS/cm)	127	133	133	128	135	144	144
	アルカリ度	(mg/l)					45.2		
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	晴						
24.5	18.2	7.0	3.8	0.8	5.0				29.9	0.8	16.4
19.5	14.5	8.7	6.8	5.0	4.5				24.2	4.5	14.6
0	0	0	0	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6				0.7	0.4	0.5
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.13		
									< 0.002		
									0.011		
									0.003		
									0.003		
									< 0.001		
									0.021		
									0.005		
									0.007		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									0.05		
									< 0.03		
									< 0.005		
									8.4		
									< 0.005		
10.6	10.0	10.6	9.7	9.5	11.0				11.3	9.5	10.5
									44		
									65		
									< 0.02		
									0.000005		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6				0.8	0.4	0.6
7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1				7.5	7.1	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6				0.9	0.6	0.7
129	133	128	125	114	120				144	114	130
									45.2		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　横沼（新月系）

No.	項　目		R5.4.10	R5.5.8	R5.5.16	R5.6.5	R5.7.3	R5.7.11	R5.8.1
	天候		晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	13.5	10.5	17.3	21.3	26.3	29.3	27.9
	水温	(℃)	12.0	15.8	16.4	18.5	22.2	23.5	27.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.14
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)	0.009	0.015	0.016	0.015	0.021	0.023	0.030
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.016	0.023	0.025	0.023	0.032	0.036	0.045
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.008			0.010	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.005	0.006	0.007	0.006	0.008	0.010	0.011
30	ブロモホルム	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03			0.04	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			7.5			8.0	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	10.9	11.0	11.3	11.1	10.4	10.7	11.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			40			42	
40	蒸発残留物	(mg/l)			65			63	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000003	0.000004	0.000004	0.000004	0.000005	0.000006	0.000006
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			0.0007			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8
47	pH値		7.5	7.6	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
	電気伝導率	(μS/cm)	122	127	123	133	120	130	134
	アルカリ度	(mg/l)			36.8			41.8	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R5.9.4	R5.10.2	R5.10.11	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.1.16	R6.2.5	R6.3.4	最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
27.5	22.9	19.0	20.3	8.7	4.2	1.6	2.6	3.6	29.3	1.6	16.0
30.2	25.7	24.2	20.5	14.9	10.9	10.2	8.8	8.3	30.2	8.3	18.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜0.0003				＜0.0003			＜0.0003		
		＜0.00005				＜0.00005			＜0.00005		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.004				＜0.004			＜0.004		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6
		＜0.08				＜0.08			＜0.08		
		＜0.01				＜0.01			＜0.01		
		＜0.0002				＜0.0002			＜0.0002		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.14	0.11	0.12	0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.14	＜0.06	0.07
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
0.026	0.016	0.020	0.010	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.030	0.004	0.014
		＜0.002				＜0.002			0.003	＜0.002	＜0.002
0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
		＜0.001				＜0.001			＜0.001		
0.044	0.030	0.034	0.021	0.017	0.011	0.011	0.010	0.010	0.045	0.010	0.024
		0.008				＜0.002			0.010	＜0.002	0.007
0.013	0.009	0.010	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.013	0.004	0.007
＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
		＜0.008				＜0.008			＜0.008		
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
		0.04				0.02			0.04	0.02	0.03
		＜0.03				＜0.03			＜0.03		
		＜0.005				＜0.005			0.005	＜0.005	＜0.005
		8.2				7.7			8.2	7.5	7.9
		＜0.005				＜0.005			＜0.005		
11.2	9.9	10.3	10.2	10.8	9.9	10.2	10.5	10.8	11.3	9.9	10.6
		43				42			43	40	42
		72				68			72	63	67
		＜0.02				＜0.02			＜0.02		
0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000006	0.000002	0.000003
0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001
		＜0.002				＜0.002			＜0.002		
		＜0.0005				＜0.0005			0.0007	＜0.0005	＜0.0005
0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.6	7.1	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.3
144	131	128	133	128	124	122	109	123	144	109	127
		43.0				38.4			43.0	36.8	40.0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

大沢浄水場　水源（青野沢ダム）

No.	項　目	採水月日	R5.7.12						
	天候		晴						
	気温	(℃)	25.0						
	水温	(℃)	16.0						
1	一般細菌	(個/ml)	88						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	4.8						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.2						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	55						
40	蒸発残留物	(mg/l)	80						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.6						
47	pH値		7.5						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	2						
51	濁度	(度)	0.4						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	132						
	アルカリ度	(mg/l)	57.9						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	5						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)	340						

									最大	最小	平均
									25.0		
									16.0		
									88		
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
									0.4		
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.005		
									0.03		
									＜ 0.03		
									＜ 0.005		
									4.8		
									＜ 0.005		
									5.2		
									55		
									80		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
									0.6		
									7.5		
									2		
									0.4		
									＜ 0.04		
									132		
									57.9		
									5		
									340		

大沢浄水場　水源（青野沢川）

No.	項　目	採水月日	R5.7.12						
	天候		晴						
	気温	(℃)	24.0						
	水温	(℃)	18.1						
1	一般細菌	(個/ml)	1						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	4.8						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.007						
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.1						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	50						
40	蒸発残留物	(mg/l)	66						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.000004						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.8						
47	pH値		7.2						
48	味								
49	臭気		微藻臭						
50	色度	(度)	3						
51	濁度	(度)	0.6						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	123						
	アルカリ度	(mg/l)	52.9						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)	1						

									最大	最小	平均
									24.0		
									18.1		
									1		
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
									0.3		
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.005		
									4.8		
									0.007		
									5.1		
									50		
									66		
									＜0.02		
									0.000004		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
									0.8		
									7.2		
									3		
									0.6		
									＜0.04		
									123		
									52.9		
									0		
									1		

大沢浄水場　水源（綱木川）

No.	項　目	採水月日	R5.7.12						
	天候		晴						
	気温	(℃)	24.5						
	水温	(℃)	18.1						
1	一般細菌	(個/ml)	33						
2	大腸菌 (定性)		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.001						
8	六価クロム化合物	(mg/l)	< 0.001						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.08						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	< 0.01						
14	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002						
17	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.001						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.001						
20	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001						
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03						
35	銅及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	5.2						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005						
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.0						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	57						
40	蒸発残留物	(mg/l)	78						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.02						
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	< 0.002						
45	フェノール類	(mg/l)	< 0.0005						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5						
47	pH値		7.7						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	1						
51	濁度	(度)	0.3						
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04						
	電気伝導率	(μS/cm)	141						
	アルカリ度	(mg/l)	61.1						
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	1						
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)	80						

									最大	最小	平均
									24.5		
									18.1		
									33		
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
									0.3		
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.005		
									0.03		
									＜0.03		
									＜0.005		
									5.2		
									＜0.005		
									6.0		
									57		
									78		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
									0.5		
									7.7		
									1		
									0.3		
									＜0.04		
									141		
									61.1		
									1		
									80		

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.5
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	16.0	11.6	20.6	23.3	29.5	33.5	28.1
	水温	(℃)	9.3	9.5	13.7	16.5	19.3	20.6	20.5
1	一般細菌	(個/ml)	7	64	14	21	29	5	160
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					< 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					< 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					< 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					< 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					4.9		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					< 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.4	5.0	5.4	5.4	5.4	5.2	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					56		
40	蒸発残留物	(mg/l)					76		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					< 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					< 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					< 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					< 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5
47	pH値		7.8	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.2
48	味								
49	臭気		微藻臭	微藻臭	微藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	1	3	2	2	2	2	5
51	濁度	(度)	0.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	1.5
	アンモニア態窒素	(mg/l)					< 0.04		
	電気伝導率	(μS/cm)	134	110	137	132	137	143	116
	アルカリ度	(mg/l)					61.3		
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	4	3	1	2	8	5
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		9			120	72	

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	曇						
19.5	16.8	6.2	2.0	2.0	2.4				33.5	2.0	16.3
15.3	14.3	6.1	4.1	4.0	3.5				20.6	3.5	12.1
63	560	22	2	6	3				560	2	74
検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4				0.9	0.3	0.4
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.9		
									< 0.005		
5.2	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7				5.7	4.3	5.3
									56		
									76		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.6	3.6	0.5	0.4	0.3	0.4				3.6	0.3	0.8
7.7	7.5	7.6	7.5	7.2	7.3				7.8	7.2	7.5
無臭	微土臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	微藻臭						
2	16	2	< 1	< 1	< 1				16	< 1	3
0.8	6.9	1.0	0.3	0.6	0.3				6.9	0.2	1.0
									< 0.04		
131	119	139	135	125	130				143	110	130
									61.3		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
5	110	3	0	0	0				110	0	11
86				0					120	0	57

大沢浄水場　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目　　　　　　　　　採水月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5	R5.10.3
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	16.0	11.6	20.6	23.3	33.5	28.1	19.5
	水温	(℃)	11.4	10.0	16.2	18.8	22.7	22.5	17.4
1	一般細菌	(個/ml)	8	2	10	4	2	5	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.5	4.9	5.5	5.5	5.3	5.3	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4
47	pH値		7.9	7.7	8.1	7.6	7.8	7.6	7.9
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	2	1	1	1	2	1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	136	112	140	133	144	139	132
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	曇							
16.8	6.2	2.0	2.0	2.4					33.5	2.0	15.2
14.6	6.5	4.5	4.3	4.1					22.7	4.1	12.8
2	4	6	0	4					10	0	4
不検出	検出	不検出	不検出	不検出							
0.4	0.3	0.4	0.4	0.3					0.6	0.3	0.4
5.4	5.6	5.6	5.7	5.7					5.7	4.9	5.4
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3					0.7	0.3	0.4
7.7	7.7	7.6	7.5	7.6					8.1	7.5	7.7
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					2	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					0.1	＜0.1	＜0.1
146	142	137	128	133					146	112	135
検出	検出	検出	検出	不検出							

大沢浄水場　浄水

No.	項　目　　　　採水月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.7.12	R5.8.2	R5.9.5
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	16.0	11.6	20.6	23.3	29.5	33.5	28.1
	水温	(℃)	9.8	10.9	16.2	19.5	22.2	23.2	23.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	3	6	2	3	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.0003		
4	水銀及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.00005		
5	セレン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
6	鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
8	六価クロム化合物	(mg/l)					＜ 0.001		
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)					＜ 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)					＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.08		
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
14	四塩化炭素	(mg/l)					＜ 0.0002		
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)					＜ 0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.002		
17	ジクロロメタン	(mg/l)					＜ 0.001		
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
19	トリクロロエチレン	(mg/l)					＜ 0.001		
20	ベンゼン	(mg/l)					＜ 0.001		
21	塩素酸	(mg/l)					0.16		
22	クロロ酢酸	(mg/l)					＜ 0.002		
23	クロロホルム	(mg/l)					0.003		
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)					＜ 0.002		
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)					0.001		
26	臭素酸	(mg/l)					＜ 0.001		
27	総トリハロメタン	(mg/l)					0.006		
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)					＜ 0.002		
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)					0.002		
30	ブロモホルム	(mg/l)					＜ 0.001		
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)					＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.01		
34	鉄及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.03		
35	銅及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)					5.6		
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)					＜ 0.005		
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.6	5.2	5.9	5.8	5.9	5.6	6.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)					59		
40	蒸発残留物	(mg/l)					78		
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.02		
42	ジェオスミン	(mg/l)					＜ 0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)					＜ 0.000001		
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)					＜ 0.002		
45	フェノール類	(mg/l)					＜ 0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
47	pH値		8.0	7.8	8.2	7.6	7.8	7.9	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.7	1.1
	電気伝導率	(μS/cm)	138	116	145	139	146	152	148
	アルカリ度	(mg/l)					66.1		
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	曇						
19.5	16.8	6.2	2.0	2.0	2.4				33.5	2.0	16.3
18.2	14.5	6.8	4.2	3.9	3.9				23.2	3.9	13.6
0	0	1	0	0	0				6	0	1
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3				0.6	0.3	0.4
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									0.16		
									＜ 0.002		
									0.003		
									＜ 0.002		
									0.001		
									＜ 0.001		
									0.006		
									＜ 0.002		
									0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.008		
									＜ 0.005		
									＜ 0.01		
									＜ 0.03		
									＜ 0.005		
									5.6		
									＜ 0.005		
5.6	5.7	5.8	6.0	5.6	6.0				6.0	5.2	5.7
									59		
									78		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.7	0.3	0.4
7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7				8.2	7.6	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1				＜ 0.1		
0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6				1.1	0.4	0.7
138	148	145	139	129	135				152	116	140
									66.1		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　崎浜（大沢系）

No.	項　目		R5.4.11	R5.5.9	R5.5.16	R5.6.6	R5.7.4	R5.7.12	R5.8.2
		採水月日							
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	14.5	14.3	15.7	22.6	25.2	26.0	28.0
	水温	(℃)	11.0	13.5	16.0	15.8	18.5	23.1	23.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.13	0.11
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.008			0.010	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.005			< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001			0.003	
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.014			0.019	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.003			0.002	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.005			0.006	
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.0			5.4	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.7	5.6	5.5	5.7	5.8	6.0	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			52			55	
40	蒸発残留物	(mg/l)			61			81	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
47	pH値		8.0	8.1	8.0	8.2	7.9	7.9	8.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	133	134	129	136	136	139	152
	アルカリ度	(mg/l)			51.7			63.9	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.9.5	R5.10.3	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均
晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇			
27.0	21.7	19.0	16.6	6.5	4.5	1.6	7.3	5.5	28.0	1.6	16.0
24.5	21.4	21.1	16.9	6.8	7.5	8.4	5.5	5.5	24.5	5.5	14.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.07	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.13	< 0.06	< 0.06
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.009				0.002			0.010	0.002	0.007
		< 0.002				< 0.002			0.005	< 0.002	< 0.002
		0.003				0.002			0.003	0.001	0.002
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.018				0.007			0.019	0.007	0.015
		0.002				< 0.002			0.003	< 0.002	< 0.002
		0.006				0.003			0.006	0.003	0.005
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		5.3				5.0			5.4	5.0	5.2
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
5.7	5.5	5.7	5.7	6.0	6.3	5.5	5.7	6.1	6.3	5.5	5.8
		59				57			59	52	56
		73				69			81	61	71
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
8.0	8.2	8.2	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	8.2	7.8	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4
146	134	141	147	144	141	139	128	132	152	128	138
		61.9				63.5			63.9	51.7	60.3
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.5.16	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇
	気温	(℃)	12.2	11.4	17.3	23.5	28.2	27.2	25.3
	水温	(℃)	9.3	9.4	11.5	14.0	16.3	17.2	17.6
1	一般細菌	(個/ml)	47	220	43	59	56	120	90
2	大腸菌 (定性)		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	1.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.3				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.3	5.7	5.7	5.9	5.5	5.5	5.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			50				
40	蒸発残留物	(mg/l)			63				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	1.6	0.5	1.0	0.4	0.6	0.4
47	pH値		7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8
48	味								
49	臭気		微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭
50	色度	(度)	＜1	6	1	1	1	1	1
51	濁度	(度)	＜0.1	1.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)			＜0.04				
	電気伝導率	(μS/cm)	139	107	125	144	138	150	153
	アルカリ度	(mg/l)			46.8				
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	1	13	1	5	6	1	2
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		72	35			250	

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	晴						
17.1	20.5	9.1	8.2	3.4	3.0				28.2	3.0	15.9
14.8	13.0	7.4	6.7	4.9	6.1				17.6	4.9	11.4
130	20	18	30	37	19				220	18	68
検出	検出	検出	不検出	検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4				1.0	0.3	0.4
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									5.3		
									< 0.005		
5.3	5.4	5.6	5.3	5.6	8.6				8.6	5.3	5.8
									50		
									63		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.7	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4				1.6	0.3	0.6
7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7				7.9	7.6	7.8
微藻臭	微藻臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	無臭						
1	1	< 1	< 1	< 1	< 1				6	< 1	1
0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1				1.7	< 0.1	0.2
									< 0.04		
140	149	138	136	123	137				153	107	137
									46.8		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	7	1	0	1	1				13	0	3
46				2					250	2	81

上鹿折浄水場　ろ過水（緩速調整井）

№.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.2
	天候		晴	雨	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	12.6	10.0	23.5	26.4	27.9	26.4	18.2
	水温	(℃)	8.2	9.8	13.5	15.8	19.3	18.4	15.8
1	一般細菌	(個/ml)	7	4	0	2	12	24	31
2	大腸菌 (定性)		不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.3	5.8	5.8	5.5	5.6	5.5	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
47	pH値		7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	3	＜1	＜1	＜1	＜1	1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	141	119	145	138	154	154	140
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4					最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴							
18.5	7.6	4.2	1.8	1.3					27.9	1.3	14.9
12.7	6.9	5.1	4.4	4.7					19.3	4.4	11.2
1	7	0	1	1					31	0	8
検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.3	0.3	0.3	0.3	0.4					0.5	0.3	0.4
5.5	5.6	5.3	5.4	9.7					9.7	5.2	5.9
0.3	0.3	0.2	0.3	0.3					1.1	0.2	0.4
7.7	7.7	7.9	7.7	7.9					7.9	7.7	7.8
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					3	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
151	139	141	126	143					154	119	141
検出	検出	検出	検出	検出							

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目　　採水月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.5.16	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇
	気温	(℃)	13.5	11.4	17.3	24.1	28.2	29.3	26.4
	水温	(℃)	8.9	10.9	11.5	17.9	16.1	19.3	19.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	2	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.11				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.004				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.005				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			＜0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.006				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.003				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002				
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.006				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.6				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.8	6.4	6.0	6.3	5.9	5.9	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			48				
40	蒸発残留物	(mg/l)			62				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値		7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)	142	134	125	145	140	152	157
	アルカリ度	(mg/l)			50.7				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	晴						
18.3	18.5	7.6	4.2	1.8	1.3				29.3	1.3	15.5
16.6	12.2	7.0	5.1	5.1	4.8				19.3	4.8	11.9
0	0	0	0	0	1				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4				0.4	0.3	0.4
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.11		
									< 0.002		
									0.004		
									0.005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.006		
									0.003		
									0.002		
									< 0.001		
									< 0.008		
									0.006		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									5.6		
									< 0.005		
5.6	5.8	6.0	5.8	5.8	9.8				9.8	5.6	6.3
									48		
									62		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3				0.7	0.2	0.4
7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.1				8.1	7.8	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6				0.9	0.5	0.6
139	151	140	139	125	141				157	125	141
									50.7		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.5.16	R5.6.5	R5.7.3	R5.7.11	R5.8.1
	天候		晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	15.0	10.9	17.8	20.5	29.3	32.0	27.2
	水温	(℃)	10.2	12.2	12.7	16.1	19.7	23.6	27.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	0.07	0.08	0.11	0.09	0.07	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.007			0.004	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.005			< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.010			0.009	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.004			< 0.002	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.003			0.004	
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.005			0.009	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.5			6.0	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.8	6.3	6.0	6.2	5.9	5.9	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			49			60	
40	蒸発残留物	(mg/l)			71			70	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
47	pH値		7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	141	142	126	143	137	146	150
	アルカリ度	(mg/l)			46.8			56.7	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.9.4	R5.10.2	R5.10.11	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.1.16	R6.2.5	R6.3.4	最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
27.3	23.2	21.0	22.1	9.9	6.7	1.6	3.1	5.6	32.0	1.6	17.1
29.5	24.8	22.5	17.9	12.1	8.4	6.7	5.1	5.1	29.5	5.1	15.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.11	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.11	< 0.06	< 0.06
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.006				0.003			0.007	0.003	0.005
		0.002				< 0.002			0.005	< 0.002	< 0.002
		0.002				0.001			0.002	< 0.001	0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.013				0.007			0.013	0.007	0.010
		< 0.002				< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
		0.005				0.003			0.005	0.003	0.004
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		< 0.005				< 0.005			0.009	< 0.005	< 0.005
		5.9				5.7			6.0	5.5	5.8
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
6.1	5.6	5.6	5.8	5.8	6.4	5.7	6.1	10.1	10.1	5.6	6.3
		59				57			60	49	56
		78				72			78	70	73
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.9	8.0	7.7	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.2	0.5
155	138	145	150	137	139	139	117	150	155	117	141
		60.9				57.9			60.9	46.8	55.6
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項　目　　採水月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.14	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	雨	晴	曇	曇
	気温	(℃)	13.5	9.3	22.0	18.6	28.4	28.8	27.2
	水温	(℃)	10.6	10.3	11.5	13.1	14.0	15.7	18.2
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.006			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.008			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.1	8.3	8.1	8.3	8.1	7.8	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				52			
40	蒸発残留物	(mg/l)				94			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.0	7.1	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				＜0.04			
	電気伝導率	(μS/cm)	138	137	141	142	143	152	158
	アルカリ度	(mg/l)				50.3			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		0		0		0	

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	晴						
21.2	19.4	6.7	4.2	2.5	2.9				28.8	2.5	15.7
17.7	17.3	15.6	12.8	11.2	9.4				18.2	9.4	13.6
0	0	0	0	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001				＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7				0.8	0.4	0.6
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									0.006		
									＜0.01		
＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03				＜0.03		
									0.008		
									7.9		
＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005				＜0.005		
7.5	7.5	7.9	7.2	8.1	7.8				9.1	7.2	7.9
									52		
									94		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3				0.3	0.2	0.3
6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8				7.1	6.6	6.8
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
									＜0.04		
158	154	146	138	132	132				158	132	144
									50.3		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
0				0					0		

大洞山浄水場　ろ過水（緩速調整井）

№.	項　目	採水月日	R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.2
	天候		晴	雨	晴	晴	曇	曇	晴
	気温	(℃)	14.0	9.3	21.9	28.6	28.9	27.2	22.1
	水温	(℃)	10.1	10.4	11.9	14.9	17.3	19.9	18.0
1	一般細菌	(個/ml)	2	33	2	8	100	44	13
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.2	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	8.9	8.0	8.2	8.0	7.8	7.7	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.1	7.2	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	129	126	147	139	153	167	155
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4					最大	最小	平均
曇	晴	晴	曇	晴							
21.8	8.6	4.4	3.8	3.3					28.9	3.3	16.2
18.0	14.2	11.4	11.0	9.5					19.9	9.5	13.9
3	22	2	3	3					100	2	20
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.5	0.6	0.6	0.7	0.7					0.7	0.2	0.5
7.4	7.9	7.4	8.2	7.8					8.9	7.4	7.9
0.3	0.3	0.2	0.2	0.2					0.4	0.2	0.3
6.7	6.8	6.9	6.9	6.9					7.2	6.7	6.9
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
151	144	136	130	135					167	126	143
検出	検出	検出	不検出	検出							

大洞山浄水場　配水池

No.	項　目　　採水月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.14	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	雨	晴	曇	曇
	気温	(℃)	14.0	8.4	22.4	17.3	27.5	28.9	25.9
	水温	(℃)	11.3	11.3	13.9	14.0	14.8	19.2	20.8
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	2	2	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.001			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				< 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				8.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.2	8.5	8.4	8.5	8.4	8.1	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				52			
40	蒸発残留物	(mg/l)				90			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.3	7.2	7.1	6.9	6.8	6.9	6.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	139	137	143	146	145	153	161
	アルカリ度	(mg/l)				52.3			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.3.4				最大	最小	平均
晴	曇	晴	晴	曇	晴						
21.8	21.1	9.0	5.3	3.7	7.9				28.9	3.7	16.4
19.0	18.0	14.2	11.0	10.1	9.8				20.8	9.8	14.4
0	0	0	0	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									＜0.0003		
									＜0.00005		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.004		
									＜0.001		
0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7				0.8	0.3	0.6
									＜0.08		
									＜0.01		
									＜0.0002		
									＜0.005		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.06		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.002		
									0.001		
									＜0.001		
									0.001		
									＜0.002		
									＜0.001		
									＜0.001		
									＜0.008		
									＜0.005		
									＜0.01		
									＜0.03		
									＜0.005		
									8.0		
									＜0.005		
7.9	7.8	8.2	7.5	8.3	8.0				9.2	7.5	8.2
									52		
									90		
									＜0.02		
									＜0.000001		
									＜0.000001		
									＜0.002		
									＜0.0005		
0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				0.3	0.2	0.2
7.0	6.8	7.0	7.2	7.0	7.2				7.3	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1				＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1				＜0.1		
0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5				0.6	0.4	0.5
160	157	148	139	136	135				161	135	146
									52.3		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.4.10	R5.5.8	R5.6.5	R5.6.14	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4
	天候		晴	雨	晴	雨	曇	曇	曇
	気温	(℃)	17.8	10.2	23.4	18.4	27.2	28.5	27.9
	水温	(℃)	10.6	13.6	16.3	17.4	19.6	23.6	25.6
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜ 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜ 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜ 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜ 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜ 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜ 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜ 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	0.06	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.002			
26	臭素酸	(mg/l)				＜ 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.004			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				＜ 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.002			
30	ブロモホルム	(mg/l)				＜ 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				0.016			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.03			
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.020			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				7.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)				＜ 0.005			
38	塩化物イオン	(mg/l)	9.3	8.8	8.5	8.4	8.5	8.3	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				53			
40	蒸発残留物	(mg/l)				88			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜ 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜ 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.3	7.3	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	電気伝導率	(μS/cm)	142	140	143	145	147	152	160
	アルカリ度	(mg/l)				54.9			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R5.9.12	R5.10.2	R5.11.6	R5.11.14	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.5	R6.2.14	R6.3.4	最大	最小	平均
晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴			
28.6	23.5	22.2	10.7	11.8	7.1	5.5	16.3	7.7	28.6	5.5	17.9
24.5	22.3	17.8	15.7	12.5	8.8	6.1	6.2	7.1	25.6	6.1	15.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.002			< 0.001				< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.4	0.6
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.001			< 0.001				< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.005			0.002				0.002		0.005	0.002	0.003
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.011			0.005				0.002		0.011	0.002	0.006
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.003			0.002				< 0.001		0.003	< 0.001	0.002
0.002			0.001				< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
0.019			0.012				0.006		0.019	0.006	0.013
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.03			< 0.03				< 0.03		< 0.03		
0.025			0.014				0.014		0.025	0.014	0.018
9.2			8.9				7.2		9.2	7.2	8.3
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
8.2	7.9	7.8	7.6	8.1	7.6	8.4	7.6	7.9	9.3	7.6	8.2
56			55				49		56	49	53
96			91				69		96	69	86
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
162	161	158	156	150	140	139	133	135	162	133	148
41.2			59.7				47.8		59.7	41.2	50.9
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	項　目		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.6.14	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	気温	(℃)	20.1	16.7	25.0	18.0	23.0	31.7	27.5
	水温	(℃)	10.4	11.0	11.7	12.5	13.2	14.0	16.6
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	2	0	4	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				＜0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	(mg/l)				＜0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				＜0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				＜0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				＜0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				＜0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				＜0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				＜0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				＜0.001			
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				＜0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				＜0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				10.6			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.090	0.090	0.094	0.085	0.082	0.081	0.077
38	塩化物イオン	(mg/l)	11.7	12.0	11.6	11.2	11.2	11.0	10.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				78			
40	蒸発残留物	(mg/l)				124			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				＜0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				＜0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				＜0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				＜0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.5	0.3	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3
47	pH値		7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	アンモニア態窒素	(mg/l)				＜0.04			
	電気伝導率	(μS/cm)	190	199	206	205	210	213	215
	アルカリ度	(mg/l)				76.3			
	大腸菌群		不検出	検出	不検出	検出	検出	不検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)		0		0		0	

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	曇	曇						
21.5	17.3	8.5	4.2	2.5	3.7				31.7	2.5	16.9
16.0	17.2	16.5	15.1	13.1	13.1				17.2	10.4	13.9
6	0	0	0	0	0				6	0	1
検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6				0.6	0.4	0.5
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									< 0.01		
< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03				< 0.03		
									< 0.005		
									10.6		
0.076	0.072	0.074	0.077	0.092	0.099				0.099	0.072	0.084
10.8	10.7	10.8	10.7	10.8	11.7				12.0	10.7	11.2
									78		
									124		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.8	0.3	0.4
6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8				7.2	6.7	6.8
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
									< 0.04		
226	214	207	197	196	194				226	190	206
									76.3		
検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
0	0	0	0	0	0				0		
0				0					0		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目		R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.6.14	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5
		採水月日							
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	気温	(℃)	20.8	16.7	25.0	17.3	22.4	31.3	26.8
	水温	(℃)	11.7	11.2	13.8	13.6	15.0	18.3	18.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)				< 0.06			
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.001			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.001			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
30	ブロモホルム	(mg/l)				< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.007			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				10.9			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.1	12.0	11.7	11.6	11.5	11.2	11.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				77			
40	蒸発残留物	(mg/l)				126			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)				< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)				< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.3	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	192	198	205	207	211	216	217
	アルカリ度	(mg/l)				76.3			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	曇	曇						
21.0	16.5	8.8	4.2	2.9	3.2				31.3	2.9	16.7
19.1	17.1	15.1	13.5	11.8	10.8				19.1	10.8	14.6
0	0	0	0	0	0				0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6				0.6	0.4	0.5
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.06		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.002		
									0.001		
									< 0.001		
									0.001		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03				< 0.03		
									0.007		
									10.9		
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005		
11.3	10.7	11.1	11.1	11.0	12.3				12.3	10.7	11.5
									77		
									126		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3				0.3	0.2	0.3
6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9				7.3	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.6	0.5	0.5
227	215	209	199	198	194				227	192	207
									76.3		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　大東（泉沢系）

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.6.14	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇
	気温	(℃)	21.8	17.3	27.1	18.0	23.5	31.3	27.3
	水温	(℃)	10.8	12.7	16.3	16.6	18.5	22.2	25.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	(mg/l)				< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
6	鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.001			
8	六価クロム化合物	(mg/l)				< 0.001			
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)				< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
14	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)				< 0.005			
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002			
17	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.001			
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
19	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.001			
20	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001			
21	塩素酸	(mg/l)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.06	0.08
22	クロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
23	クロロホルム	(mg/l)				< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)				0.003			
26	臭素酸	(mg/l)				< 0.001			
27	総トリハロメタン	(mg/l)				0.007			
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)				< 0.002			
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)				0.002			
30	ブロモホルム	(mg/l)				0.002			
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)				< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)				< 0.01			
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	(mg/l)				0.008			
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)				11.0			
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	(mg/l)	12.2	11.9	12.0	11.7	11.7	11.4	11.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)				79			
40	蒸発残留物	(mg/l)				130			
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.02			
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)				< 0.002			
45	フェノール類	(mg/l)				< 0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値		7.4	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	195	197	208	210	213	214	221
	アルカリ度	(mg/l)				78.1			
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.11.14	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.2.14	R6.3.5	最大	最小	平均
晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	曇			
27.9	23.4	17.3	11.4	9.9	5.1	2.5	15.7	2.8	31.3	2.5	17.6
23.5	22.1	16.9	15.9	12.5	9.3	7.0	7.0	6.9	25.0	6.9	15.2
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		
< 0.00005			< 0.00005				< 0.00005		< 0.00005		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.004			< 0.004				< 0.004		< 0.004		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5
< 0.08			< 0.08				< 0.08		< 0.08		
0.01			0.01				< 0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.07	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.004			0.003				0.002		0.004	0.002	0.003
< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		
0.009			0.006				0.003		0.009	0.003	0.006
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
0.002			0.001				< 0.001		0.002	< 0.001	0.001
0.003			0.002				0.001		0.003	0.001	0.002
< 0.008			< 0.008				< 0.008		< 0.008		
< 0.005			< 0.005				< 0.005		< 0.005		
< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		
< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03		
0.011			0.007				< 0.005		0.011	< 0.005	0.007
11.8			11.8				10.8		11.8	10.8	11.4
< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
11.6	11.4	10.8	10.9	11.3	11.3	11.0	10.9	12.0	12.2	10.8	11.5
84			81				74		84	74	80
136			127				108		136	108	125
< 0.02			< 0.02				< 0.02		< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.002			< 0.002				< 0.002		< 0.002		
< 0.0005			< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005		
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.4	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
227	230	218	217	212	201	201	198	195	230	195	210
107.9			88.9				74.9		107.9	74.9	87.5
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

No.	項　目　　　採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.5.17	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5
	天候	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)	17.6	15.6	17.5	23.5	19.9	28.8	24.8
	水温 (℃)	9.3	10.0	10.8	12.7	16.8	17.0	17.9
1	一般細菌 (個/ml)	11	34	31	64	58	27	220
2	大腸菌 （定性）	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.0003				
4	水銀及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.00005				
5	セレン及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
6	鉛及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
8	六価クロム化合物 (mg/l)			＜ 0.001				
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			＜ 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			＜ 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.4	1.2
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.08				
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.01				
14	四塩化炭素 (mg/l)			＜ 0.0002				
15	1,4-ジオキサン (mg/l)			＜ 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)			＜ 0.002				
17	ジクロロメタン (mg/l)			＜ 0.001				
18	テトラクロロエチレン (mg/l)			＜ 0.001				
19	トリクロロエチレン (mg/l)			＜ 0.001				
20	ベンゼン (mg/l)			＜ 0.001				
21	塩素酸 (mg/l)							
22	クロロ酢酸 (mg/l)							
23	クロロホルム (mg/l)							
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)							
26	臭素酸 (mg/l)							
27	総トリハロメタン (mg/l)							
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)							
30	ブロモホルム (mg/l)							
31	ホルムアルデヒド (mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			0.02				
34	鉄及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.03				
35	銅及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			3.9				
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			＜ 0.005				
38	塩化物イオン (mg/l)	4.0	3.7	3.9	4.1	4.0	3.8	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/l)			43				
40	蒸発残留物 (mg/l)			63				
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			＜ 0.02				
42	ジェオスミン (mg/l)			＜ 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)			＜ 0.000001				
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			＜ 0.002				
45	フェノール類 (mg/l)			＜ 0.0005				
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/l)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	1.4
47	pH値	7.9	7.6	7.4	7.8	7.6	7.5	7.5
48	味							
49	臭気	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭
50	色度 （度）	1	2	1	1	2	2	6
51	濁度 （度）	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	2.8
	アンモニア態窒素 (mg/l)			＜ 0.04				
	電気伝導率 (μS/cm)	114	102	107	125	118	129	131
	アルカリ度 (mg/l)			40.8				
	大腸菌群	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌 (個/100ml)	0	4	7	1	0	1	0
	大腸菌 （定量） (MPN/100ml)		57	57			240	

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	曇	雪						
18.2	15.7	6.4	2.5	2.6	2.7				28.8	2.5	15.1
14.2	14.1	8.4	5.3	5.0	5.5				17.9	5.0	11.3
61	720	30	13	13	6				720	6	99
検出	検出	検出	検出	不検出	不検出						
									＜ 0.0003		
									＜ 0.00005		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.004		
									＜ 0.001		
0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4				1.2	0.4	0.5
									＜ 0.08		
									＜ 0.01		
									＜ 0.0002		
									＜ 0.005		
									＜ 0.002		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.001		
									＜ 0.005		
									0.02		
									＜ 0.03		
									＜ 0.005		
									3.9		
									＜ 0.005		
3.9	4.1	4.1	4.1	4.2	4.5				4.5	3.3	4.0
									43		
									63		
									＜ 0.02		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.000001		
									＜ 0.002		
									＜ 0.0005		
0.5	3.8	0.4	0.3	0.4	0.4				3.8	0.3	0.8
7.7	7.5	7.7	7.7	7.5	7.7				7.9	7.4	7.6
無臭	微土臭	微藻臭	微土臭	微藻臭	微藻臭						
1	25	1	＜ 1	＜ 1	＜ 1				25	＜ 1	3
0.4	17.7	0.2	0.1	0.7	0.2				17.7	0.1	1.9
									＜ 0.04		
125	103	120	115	104	115				131	102	116
									40.8		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
0	13	0	0	0	0				13	0	2
68				0					240	0	84

八瀬簡易水道　ろ過水（緩速調整井）

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5	R5.10.3
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温	(℃)	16.8	12.3	23.5	24.3	27.1	27.2	17.4
	水温	(℃)	9.3	9.7	13.4	15.7	18.1	18.7	15.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	1	2	46	0	6	4
2	大腸菌 (定性)		不検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	1.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.0	3.6	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.7	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
47	pH値		7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6
48	味								
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	(度)	＜1	2	＜1	＜1	1	1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	118	109	125	120	133	135	128
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					最大	最小	平均
雨	晴	晴	曇	雪							
15.8	7.2	3.3	2.6	2.4					27.2	2.4	15.0
14.3	8.4	5.0	5.1	5.5					18.7	5.0	11.6
28	2	3	11	2					46	0	9
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
0.3	0.5	0.4	0.4	0.4					1.1	0.3	0.5
4.0	4.0	4.1	4.1	4.6					4.6	3.6	4.0
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3					0.7	0.3	0.4
7.6	7.6	7.9	7.6	7.8					7.9	7.5	7.7
無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
1	＜1	＜1	＜1	＜1					2	＜1	＜1
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
132	123	120	106	120					135	106	122
検出	検出	検出	検出	不検出							

八瀬簡易水道　配水池

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.5.17	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	気温	(℃)	16.8	14.4	19.2	23.5	21.5	27.1	25.9
	水温	(℃)	8.8	10.4	11.3	13.1	15.6	17.9	18.6
1	一般細菌	(個/ml)	1	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.4	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.08				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			0.004				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.003				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.006				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002				
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.3				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.2	3.9	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			43				
40	蒸発残留物	(mg/l)			63				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4
47	pH値		7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	7.7
	電気伝導率	(μS/cm)	117	111	111	125	121	133	138
	アルカリ度	(mg/l)			53.7				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	曇	雪						
17.4	15.8	6.4	2.0	2.6	0.0				27.1	0.0	14.8
15.3	13.6	8.4	5.0	5.1	5.5				18.6	5.0	11.4
0	0	0	0	0	0				2	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4				0.9	0.3	0.5
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.08		
									< 0.002		
									0.004		
									0.003		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.006		
									0.002		
									0.002		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.3		
									< 0.005		
4.4	4.4	4.3	4.4	4.5	4.8				4.8	3.9	4.4
									43		
									63		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				0.7	0.3	0.4
7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8				7.9	7.6	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5				7.7	0.5	1.2
129	133	123	119	106	118				138	106	122
									53.7		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.5.17	R5.6.6	R5.7.4	R5.7.11	R5.8.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
	気温	(℃)	17.0	12.2	18.4	21.2	21.0	28.6	26.8
	水温	(℃)	12.0	14.5	14.1	16.0	19.7	20.0	23.4
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08			< 0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.009			0.011	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.005			< 0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001			0.002	
26	臭素酸	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.015			0.020	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.005			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.005			0.007	
30	ブロモホルム	(mg/l)			< 0.001			< 0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			0.006	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.01			< 0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03			< 0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			0.006	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.2			4.8	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005			< 0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.2	4.4	4.2	4.4	4.4	4.5	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			41			51	
40	蒸発残留物	(mg/l)			59			59	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02			< 0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002			< 0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005			< 0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
47	pH値		7.9	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	
	電気伝導率	(μS/cm)	116	126	107	121	116	124	130
	アルカリ度	(mg/l)			32.2			51.3	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.9.5	R5.10.3	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均
曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇			
29.0	16.9	14.4	17.2	6.3	4.9	-3.7	1.5	3.1	29.0	-3.7	14.7
20.7	22.8	21.0	18.0	13.2	9.5	8.3	3.5	7.2	23.4	3.5	15.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		＜ 0.0003				＜ 0.0003			＜ 0.0003		
		＜ 0.00005				＜ 0.00005			＜ 0.00005		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.004				＜ 0.004			＜ 0.004		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
		＜ 0.08				＜ 0.08			＜ 0.08		
		＜ 0.01				＜ 0.01			＜ 0.01		
		＜ 0.0002				＜ 0.0002			＜ 0.0002		
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
0.09	0.09	0.07	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	＜ 0.06	0.10	＜ 0.06	＜ 0.06
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		0.009				0.004			0.011	0.004	0.008
		0.002				＜ 0.002			0.005	＜ 0.002	＜ 0.002
		0.002				0.001			0.002	0.001	0.002
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		0.017				0.008			0.020	0.008	0.015
		0.003				＜ 0.002			0.005	＜ 0.002	0.003
		0.006				0.003			0.007	0.003	0.005
		＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
		＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
		0.006				＜ 0.005			0.006	＜ 0.005	＜ 0.005
		＜ 0.01				＜ 0.01			＜ 0.01		
		＜ 0.03				＜ 0.03			＜ 0.03		
		0.006				＜ 0.005			0.006	＜ 0.005	＜ 0.005
		5.0				4.3			5.0	4.2	4.6
		＜ 0.005				＜ 0.005			＜ 0.005		
4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.2	4.4	4.8	4.8	4.2	4.4
		54				48			54	41	49
		66				61			66	59	61
		＜ 0.02				＜ 0.02			＜ 0.02		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		
		＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
		＜ 0.0005				＜ 0.0005			＜ 0.0005		
0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.5	7.7	7.9	7.5	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		
＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		
0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
140	129	130	140	124	118	119	103	116	140	103	122
		53.9				48.2			53.9	32.2	46.4
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.5.17	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	21.2	14.2	16.5	18.0	22.0	21.5	25.0
	水温	(℃)	7.5	8.0	9.8	13.0	14.0	17.1	19.0
1	一般細菌	(個/ml)	2	7	8	61	24	18	120
2	大腸菌（定性）		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			< 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			< 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			< 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			< 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			< 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			< 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.03				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			< 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			4.3				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			< 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	3.7	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			12				
40	蒸発残留物	(mg/l)			31				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			< 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			< 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	2.0
47	pH値		7.5	7.2	7.4	7.3	6.9	7.0	7.2
48	味								
49	臭気		微藻臭	無臭	無臭	微藻臭	無臭	無臭	微藻臭
50	色度	(度)	2	3	3	3	3	4	9
51	濁度	(度)	0.2	0.4	0.5	0.9	0.6	1.0	1.8
	アンモニア態窒素	(mg/l)			< 0.04				
	電気伝導率	(μS/cm)	50	45	47	49	49	51	44
	アルカリ度	(mg/l)			16.8				
	大腸菌群		検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	1	2	0	3	2	2	9
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)		6	7			12	

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	曇	曇						
14.5	15.0	5.6	2.5	2.5	2.0				25.0	2.0	13.9
14.0	13.0	6.0	4.3	3.6	3.1				19.0	3.1	10.2
22	2,000	12	2	4	2				2,000	2	180
検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.1	0.6	< 0.1	0.1	0.1	0.1				0.6	< 0.1	0.2
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.005		
									0.03		
									< 0.03		
									< 0.005		
									4.3		
									< 0.005		
3.8	5.2	3.9	4.0	3.8	4.2				5.2	3.5	3.9
									12		
									31		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.6	7.8	0.5	0.4	0.4	0.4				7.8	0.4	1.2
6.9	6.7	7.1	6.9	6.9	6.9				7.5	6.7	7.1
無臭	微土臭	微藻臭	微土臭	無臭	微土臭						
3	40	2	1	1	1				40	1	6
0.6	33.3	0.5	0.1	0.2	0.2				33.3	0.1	3.1
									< 0.04		
49	52	49	49	47	48				52	44	48
									16.8		
検出	検出	検出	検出	検出	検出						
2	70	1	0	1	0				70	0	7
7				0					12	0	6

廿一簡易水道　ろ過水（洗浄水槽）

№.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5	R5.10.3
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴
	気温	(℃)	13.2	14.2	25.0	22.0	21.5	24.0	14.5
	水温	(℃)	7.7	7.5	11.8	14.2	18.8	19.2	14.1
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	4	0	0	1
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.3	6.7	7.3	6.8	7.4	6.9	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/l)	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
47	pH値		7.2	6.9	6.8	6.6	6.7	6.8	6.7
48	味								
49	臭気		微塩素臭	無臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭
50	色度	（度）	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	（度）	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
	電気伝導率	(μS/cm)	57	53	58	56	61	60	56
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5					最大	最小	平均
雨	晴	晴	曇	曇							
15.0	4.8	2.5	2.5	2.0					25.0	2.0	13.4
13.1	6.0	4.0	3.4	3.0					19.2	3.0	10.2
0	0	0	0	0					4	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
＜0.1	0.1	0.1	0.2	0.1					0.2	＜0.1	0.1
7.1	6.5	6.8	6.4	6.6					7.4	6.3	6.8
0.2	0.2	0.1	0.2	0.2					0.3	0.1	0.2
6.7	6.7	6.7	6.6	6.7					7.2	6.6	6.8
微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭	微塩素臭							
＜1	＜1	＜1	＜1	＜1					＜1		
＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1					＜0.1		
0.1	0.2	0.2	0.2	0.2					0.2	0.0	0.1
59	56	56	54	55					61	53	57
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							

廿一簡易水道　配水池

№.	項　目　＼　採水月日		R5.4.11	R5.5.9	R5.5.17	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.2	R5.9.5
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温	(℃)	13.2	14.2	17.3	25.0	22.0	21.5	24.0
	水温	(℃)	8.0	9.0	10.7	12.8	15.8	19.0	20.0
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌 (定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.0003				
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.00005				
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜ 0.001				
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜ 0.004				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜ 0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.08				
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜ 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜ 0.005				
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.002				
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001				
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜ 0.001				
20	ベンゼン	(mg/l)			＜ 0.001				
21	塩素酸	(mg/l)			0.08				
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
23	クロロホルム	(mg/l)			＜ 0.001				
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001				
26	臭素酸	(mg/l)			＜ 0.001				
27	総トリハロメタン	(mg/l)			＜ 0.001				
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			＜ 0.002				
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			＜ 0.001				
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜ 0.001				
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜ 0.008				
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.01				
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.03				
35	銅及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.4				
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜ 0.005				
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.8	6.5	6.9	7.4	7.1	7.7	7.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			12				
40	蒸発残留物	(mg/l)			32				
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.02				
42	ジェオスミン	(mg/l)			＜ 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			＜ 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜ 0.002				
45	フェノール類	(mg/l)			＜ 0.0005				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
47	pH値		7.2	7.0	6.9	6.8	6.5	6.5	6.7
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	(度)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
	電気伝導率	(μS/cm)	59	53	55	59	58	63	62
	アルカリ度	(mg/l)			15.2				
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌 (定量)	(MPN/100ml)							

R5.10.3	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.2.6	R6.3.5				最大	最小	平均
晴	雨	晴	晴	曇	曇						
14.5	15.0	4.8	2.5	2.5	2.0				25.0	2.0	13.7
15.8	12.9	6.8	4.5	4.0	3.5				20.0	3.5	11.0
0	0	0	0	0	0				1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
									< 0.0003		
									< 0.00005		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.004		
									< 0.001		
0.1	0.1	< 0.1	0.1	0.2	0.1				0.2	< 0.1	0.1
									< 0.08		
									< 0.01		
									< 0.0002		
									< 0.005		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									0.08		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.002		
									< 0.001		
									< 0.001		
									< 0.008		
									< 0.005		
									< 0.01		
									< 0.03		
									< 0.005		
									5.4		
									< 0.005		
7.1	7.2	6.9	6.7	6.6	7.0				7.7	6.5	7.0
									12		
									32		
									< 0.02		
									< 0.000001		
									< 0.000001		
									< 0.002		
									< 0.0005		
0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2				0.2	0.1	0.2
6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7				7.2	6.5	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1				< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1		
0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5				0.7	0.5	0.6
58	60	58	57	56	56				63	53	58
									15.2		
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.5.9	R5.5.17	R5.6.6	R5.7.4	R5.7.11	R5.8.2
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
	気温	(℃)	24.0	15.5	23.0	25.0	19.6	31.8	32.9
	水温	(℃)	10.5	13.5	15.5	16.8	19.5	22.9	23.5
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌（定性）		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.0003			＜0.0003	
4	水銀及びその化合物	(mg/l)			＜0.00005			＜0.00005	
5	セレン及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
6	鉛及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
8	六価クロム化合物	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			＜0.004			＜0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.08			＜0.08	
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
14	四塩化炭素	(mg/l)			＜0.0002			＜0.0002	
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
17	ジクロロメタン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
19	トリクロロエチレン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
20	ベンゼン	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
21	塩素酸	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10
22	クロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
23	クロロホルム	(mg/l)			0.003			0.003	
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			＜0.001			0.001	
26	臭素酸	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.005			0.006	
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	(mg/l)			＜0.001			＜0.001	
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			＜0.008			＜0.008	
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.005			＜0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			＜0.01			＜0.01	
34	鉄及びその化合物	(mg/l)			＜0.03			＜0.03	
35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.009			0.009	
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			5.4			5.8	
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			＜0.005			＜0.005	
38	塩化物イオン	(mg/l)	6.6	6.5	6.8	6.8	7.5	7.1	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)			12			12	
40	蒸発残留物	(mg/l)			35			30	
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.02			＜0.02	
42	ジェオスミン	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			＜0.002			＜0.002	
45	フェノール類	(mg/l)			＜0.0005			＜0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	＜0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
47	pH値		7.2	7.0	7.0	6.8	6.5	6.6	6.5
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	電気伝導率	(μS/cm)	57	58	56	57	57	58	62
	アルカリ度	(mg/l)			15.8			18.0	
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

R5.9.5	R5.10.3	R5.10.11	R5.11.7	R5.12.5	R6.1.10	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均
曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇			
29.0	19.1	18.3	19.1	8.1	4.2	-0.6	6.0	3.8	32.9	-0.6	17.4
21.0	22.6	20.8	17.5	12.0	8.0	6.0	3.0	6.6	23.5	3.0	15.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
		< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003		
		< 0.00005				< 0.00005			< 0.00005		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.004				< 0.004			< 0.004		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.1	0.1	0.2	0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	< 0.1	0.1
		< 0.08				< 0.08			< 0.08		
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002		
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
0.11	0.13	0.13	0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.13	0.06	0.09
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.005				0.002			0.005	0.002	0.003
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.002				< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		0.010				0.003			0.010	0.003	0.006
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		0.003				0.001			0.003	0.001	0.002
		< 0.001				< 0.001			< 0.001		
		< 0.008				< 0.008			< 0.008		
		0.006				< 0.005			0.006	< 0.005	< 0.005
		< 0.01				< 0.01			< 0.01		
		< 0.03				< 0.03			< 0.03		
		0.012				0.008			0.012	0.008	0.010
		5.8				5.4			5.8	5.4	5.6
		< 0.005				< 0.005			< 0.005		
7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	6.9	6.6	6.5	6.9	7.6	6.5	7.0
		12				12			12	12	12
		33				37			37	30	34
		< 0.02				< 0.02			< 0.02		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
		< 0.002				< 0.002			< 0.002		
		< 0.0005				< 0.0005			< 0.0005		
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	< 0.1	0.2
6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	7.2	6.5	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
63	60	59	60	58	57	57	54	56	63	54	58
		16.0				18.8			18.8	15.8	17.2
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			

関根簡易給水施設　原水（関根取水口）

No.	項　目	採水月日	R5.7.4					
	天候		曇					
	気温	(℃)	20.1					
	水温	(℃)	15.0					
1	一般細菌	(個/ml)	52					
2	大腸菌 （定性）		検出					
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)						
4	水銀及びその化合物	(mg/l)						
5	セレン及びその化合物	(mg/l)						
6	鉛及びその化合物	(mg/l)						
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)						
8	六価クロム化合物	(mg/l)						
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1					
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)						
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)						
14	四塩化炭素	(mg/l)						
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)						
17	ジクロロメタン	(mg/l)						
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)						
19	トリクロロエチレン	(mg/l)						
20	ベンゼン	(mg/l)						
21	塩素酸	(mg/l)						
22	クロロ酢酸	(mg/l)						
23	クロロホルム	(mg/l)						
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)						
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)						
26	臭素酸	(mg/l)						
27	総トリハロメタン	(mg/l)						
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)						
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)						
30	ブロモホルム	(mg/l)						
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)						
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)						
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)						
34	鉄及びその化合物	(mg/l)						
35	銅及びその化合物	(mg/l)						
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)						
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)						
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.9					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)						
40	蒸発残留物	(mg/l)						
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)						
42	ジェオスミン	(mg/l)						
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)						
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)						
45	フェノール類	(mg/l)						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.4					
47	pH値		7.0					
48	味							
49	臭気		無臭					
50	色度	(度)	2					
51	濁度	(度)	0.4					
	アンモニア態窒素	(mg/l)						
	電気伝導率	(μS/cm)	77					
	アルカリ度	(mg/l)						
	大腸菌群		検出					
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0					
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)						

									最大	最小	平均
									20.1		
									15.0		
									52		
									＜0.004		
									0.1		
									4.9		
									0.4		
									7.0		
									2		
									0.4		
									77		
									0		

栓水　関根

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10			
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	18.4	20.4	21.0	5.0			
	水温	(℃)	11.4	20.2	21.5	8.0			
1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0			
2	大腸菌 （定性）		不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.1	0.1	0.2	0.1			
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	5.7	5.9	6.1	6.2			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.2	0.2	0.3	0.2			
47	pH値		7.5	6.9	7.0	7.1			
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	(度)	＜1	＜1	＜1	＜1			
51	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1			
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4			
	電気伝導率	(μS/cm)	83	82	89	79			
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		不検出	不検出	不検出	不検出			
	大腸菌 （定量）	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									21.0	5.0	16.2
									21.5	8.0	15.3
									0		
									＜0.004		
									0.2	0.1	0.1
									6.2	5.7	6.0
									0.3	0.2	0.2
									7.5	6.9	7.1
									＜1		
									＜0.1		
									0.5	0.4	0.4
									89	79	83

台簡易給水施設　原水（台取水口）

No.	項　目	採水月日	R5.7.4						
	天候		曇						
	気温	(℃)	18.0						
	水温	(℃)	14.5						
1	一般細菌	(個/ml)	20						
2	大腸菌（定性）		検出						
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)							
4	水銀及びその化合物	(mg/l)							
5	セレン及びその化合物	(mg/l)							
6	鉛及びその化合物	(mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)							
8	六価クロム化合物	(mg/l)							
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	＜0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.3						
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)							
14	四塩化炭素	(mg/l)							
15	1,4-ジオキサン	(mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							
17	ジクロロメタン	(mg/l)							
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)							
19	トリクロロエチレン	(mg/l)							
20	ベンゼン	(mg/l)							
21	塩素酸	(mg/l)							
22	クロロ酢酸	(mg/l)							
23	クロロホルム	(mg/l)							
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)							
26	臭素酸	(mg/l)							
27	総トリハロメタン	(mg/l)							
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)							
30	ブロモホルム	(mg/l)							
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)							
34	鉄及びその化合物	(mg/l)							
35	銅及びその化合物	(mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)							
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)							
38	塩化物イオン	(mg/l)	4.9						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)							
40	蒸発残留物	(mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							
42	ジェオスミン	(mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)							
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)							
45	フェノール類	(mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.7						
47	pH値		7.1						
48	味								
49	臭気		無臭						
50	色度	(度)	4						
51	濁度	(度)	1.0						
	アンモニア態窒素	(mg/l)							
	電気伝導率	(μS/cm)	75						
	アルカリ度	(mg/l)							
	大腸菌群		検出						
	嫌気性芽胞菌	(個/100ml)	0						
	大腸菌（定量）	(MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									18.0		
									14.5		
									20		
									< 0.004		
									0.3		
									4.9		
									0.7		
									7.1		
									4		
									1.0		
									75		
									0		

栓水　台

No.	項　目　　採水月日	R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10			
	天候	晴	曇	晴	晴			
	気温 (℃)	22.0	21.6	21.0	5.3			
	水温 (℃)	9.8	19.7	21.3	8.6			
1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0			
2	大腸菌 (定性)	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)							
4	水銀及びその化合物 (mg/l)							
5	セレン及びその化合物 (mg/l)							
6	鉛及びその化合物 (mg/l)							
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)							
8	六価クロム化合物 (mg/l)							
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.4	0.3	0.4	0.3			
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)							
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)							
14	四塩化炭素 (mg/l)							
15	1,4-ジオキサン (mg/l)							
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							
17	ジクロロメタン (mg/l)							
18	テトラクロロエチレン (mg/l)							
19	トリクロロエチレン (mg/l)							
20	ベンゼン (mg/l)							
21	塩素酸 (mg/l)							
22	クロロ酢酸 (mg/l)							
23	クロロホルム (mg/l)							
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)							
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)							
26	臭素酸 (mg/l)							
27	総トリハロメタン (mg/l)							
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)							
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)							
30	ブロモホルム (mg/l)							
31	ホルムアルデヒド (mg/l)							
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)							
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)							
34	鉄及びその化合物 (mg/l)							
35	銅及びその化合物 (mg/l)							
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)							
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)							
38	塩化物イオン (mg/l)	5.7	6.5	6.5	6.1			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)							
40	蒸発残留物 (mg/l)							
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							
42	ジェオスミン (mg/l)							
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)							
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)							
45	フェノール類 (mg/l)							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.4	0.4	0.7	0.3			
47	pH値	7.5	7.1	7.2	7.1			
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度 (度)	＜1	＜1	＜1	＜1			
51	濁度 (度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1			
	残留塩素 (mg/l)	0.4	0.4	0.3	0.4			
	電気伝導率 (μS/cm)	73	76	86	72			
	アルカリ度 (mg/l)							
	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出			
	大腸菌 (定量) (MPN/100ml)							

									最大	最小	平均
									22.0	5.3	17.5
									21.3	8.6	14.9
									0		
									＜0.004		
									0.4	0.3	0.4
									6.5	5.7	6.2
									0.7	0.3	0.5
									7.5	7.1	7.2
									＜1		
									＜0.1		
									0.4	0.3	0.4
									86	72	77

(3) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

舘山浄水場　水源（舘山表流取水口）

No.	項目＼採水月日		R5.6.13	R5.6.22				最大	最小	平均
	天候		曇	曇						
	気温	(℃)	21.1	21.8				21.8	21.1	21.5
	水温	(℃)	15.5	15.8				15.8	15.5	15.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	42					42		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.008					0.008		
19	遊離炭酸	(mg/l)	4.0					4.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.7					3.7		
23	臭気強度（TON）		2					2		
24	蒸発残留物	(mg/l)	70					70		
25	濁度	(度)	1.3					1.3		
26	pH値		7.3					7.3		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	19,000					19,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.04					0.04		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05					0.05		

舘山浄水場　水源（舘山伏流井）

No.	項目　　採水月日	R5.9.12					最大	最小	平均
	天候	曇							
	気温 (℃)	31.6					31.6		
	水温 (℃)	18.9					18.9		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	38					38		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	10.0					10.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	2.8					2.8		
23	臭気強度（ＴＯＮ）	< 1					< 1		
24	蒸発残留物 (mg/l)	70					70		
25	濁度 (度)	0.5					0.5		
26	pH値	6.6					6.6		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.9					-1.9		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	440					440		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.04					0.04		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	< 0.04					< 0.04		

舘山浄水場　水源（松川井戸）

No.	項目　　採水月日	単位	R5.9.12					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	31.2					31.2		
	水温	(℃)	22.3					22.3		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	46					46		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	9.0					9.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度（TON）		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	71					71		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.7					6.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,300					1,300		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　原水（舘山着水井）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.6.13					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	22.4					22.4		
	水温	(℃)	15.8					15.8		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	43					43		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.013					0.013		
19	遊離炭酸	(mg/l)	4.0					4.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.3					3.3		
23	臭気強度(TON)		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	68					68		
25	濁度	(度)	1.0					1.0		
26	pH値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6					-1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	10,000					10,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.06					0.06		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

舘山浄水場　配水池

No.	項目　　　採水月日		R5.6.13					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	22.4					22.4		
	水温	(℃)	17.2					17.2		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	42					42		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	5.0					5.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度(TON)		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	67					67		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.1					7.1		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　川口町（舘山表流系）

No.	項目＼採水月日	R5.6.13	R5.9.12	R5.11.14	R6.2.14		最大	最小	平均
	天候	曇	晴	曇	晴				
	気温 (℃)	23.0	28.1	10.9	16.0		28.1	10.9	19.5
	水温 (℃)	19.5	26.9	17.3	7.7		26.9	7.7	17.9
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		<0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)	0.6	0.7	0.6	0.7		0.7	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	42	34	44	41		44	34	40
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	5.0					5.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	1.5					1.5		
23	臭気強度（TON）	<1					<1		
24	蒸発残留物 (mg/l)	69	64	74	62		74	62	67
25	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1		
26	pH値	7.1	6.9	6.9	6.8		7.1	6.8	6.9
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7					-1.7		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.02	0.02	0.02	0.01		0.02	0.01	0.02
31	PFOS及びPFOA (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

栓水　長磯下原（舘山表流系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.6.13	R5.6.22	R5.9.12	R5.11.14	R6.2.14	最大	最小	平均
	天候		曇	曇	晴	曇	晴			
	気温	(℃)	23.5	21.1	29.5	13.5	17.8	29.5	13.5	21.1
	水温	(℃)	18.6	19.3	26.7	18.0	8.6	26.7	8.6	18.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	40		35	44	41	44	35	40
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	5.0					5.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.9					1.9		
23	臭気強度（TON）		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	74		64	75	61	75	61	69
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.1		6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.8					-1.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02		0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

新月浄水場　原水（新月着水井）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.7.11					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	27.2					27.2		
	水温	(℃)	20.4					20.4		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	46					46		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.021					0.021		
19	遊離炭酸	(mg/l)	2.0					2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.8					3.8		
23	臭気強度(TON)		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	71					71		
25	濁度	(度)	1.2					1.2		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5					-1.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	43,000					43,000		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.05					0.05		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.07					0.07		

新月浄水場　配水池

No.	項目＼採水月日		R5.7.11					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	27.2					27.2		
	水温	(℃)	20.5					20.5		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.7					0.7		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	44					44		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.0					3.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.9					1.9		
23	臭気強度(TON)		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	65					65		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.2					7.2		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.3					-1.3		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.05					0.05		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　横沼（新月系）

No.	項　目　＼　採水月日		R5.5.16	R5.7.11	R5.10.11	R6.1.16		最大	最小	平均
	天　候		曇	晴	晴	晴				
	気　温	(℃)	17.3	29.3	19.0	1.6		29.3	1.6	16.8
	水　温	(℃)	16.4	23.5	24.2	10.2		24.2	10.2	18.6
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削　除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削　除									
7	削　除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削　除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.1	0.2	0.4		0.4	0.1	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	40	42	43	42		43	40	42
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		3.0				3.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.7				1.7		
23	臭気強度(TON)			＜1				＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	65	63	72	68		72	63	67
25	濁　度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		7.3	7.4	7.3	7.2		7.4	7.2	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.3				-1.3		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03	0.04	0.04	0.02		0.04	0.02	0.03
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

大沢浄水場　水源（青野沢ダム）

No.	項目＼採水月日		R5.7.12					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	25.0					25.0		
	水温	(℃)	16.0					16.0		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	55					55		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.0					3.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.2					3.2		
23	臭気強度(TON)		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	80					80		
25	濁度	(度)	0.4					0.4		
26	pH値		7.5					7.5		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	650					650		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03					0.03		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　水源（青野沢川）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.7.12					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	24.0					24.0		
	水温	(℃)	18.1					18.1		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	50					50		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.007					0.007		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2.0					＜2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.7					3.7		
23	臭気強度（TON）		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	66					66		
25	濁度	(度)	0.6					0.6		
26	pH値		7.2					7.2		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	770					770		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　水源（綱木川）

No.	項目	採水月日 R5.7.12					最大	最小	平均
	天候	晴							
	気温 (℃)	24.5					24.5		
	水温 (℃)	18.1					18.1		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除								
7	削除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	57					57		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	＜2.0					＜2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	2.8					2.8		
23	臭気強度（TON）	＜1					＜1		
24	蒸発残留物 (mg/l)	78					78		
25	濁度 (度)	0.3					0.3		
26	pH値	7.7					7.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	670					670		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.03					0.03		
31	PFOS及びPFOA (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　原水（大沢着水井）

No.	項目 ＼ 採水月日	単位	R5.7.12					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	29.5					29.5		
	水温	(℃)	19.3					19.3		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	56					56		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2.0					＜2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.1					3.1		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	76					76		
25	濁度	(度)	0.2					0.2		
26	pH値		7.7					7.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7					-0.7		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	560					560		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.01					0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大沢浄水場　浄水

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.7.12					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	29.5					29.5		
	水温	(℃)	22.2					22.2		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2- ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.4					0.4		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	59					59		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	< 2.0					< 2.0		
20	1,1,1- トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル -t- ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	2.1					2.1		
23	臭気強度(TON)		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	78					78		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.8					7.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6					-0.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1- ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　崎浜（大沢系）

No.	項目	単位	R5.5.16	R5.7.12	R5.10.11	R6.1.16		最大	最小	平均
	天候		曇	晴	晴	晴				
	気温	(℃)	15.7	26.0	19.0	1.6		26.0	1.6	15.6
	水温	(℃)	16.0	23.1	21.1	8.4		23.1	8.4	17.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.3	0.4	0.5		0.5	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	52	55	59	57		59	52	56
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)		＜2.0				＜2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)		1.7				1.7		
23	臭気強度（TON）			＜1				＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	61	81	73	69		81	61	71
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		8.0	7.9	8.2	7.8		8.2	7.8	8.0
27	腐食性(ランゲリア指数)			-0.5				-0.5		
28	従属栄養細菌	(個/ml)		0				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

上鹿折浄水場　原水（上鹿折取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.5.16					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	17.3					17.3		
	水温	(℃)	11.5					11.5		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	50					50		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	3.0					3.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	2.5					2.5		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	63					63		
25	濁度	(度)	0.3					0.3		
26	pH値		7.9					7.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8					-0.8		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,600					1,600		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日	単位	R5.5.16					最大	最小	平均
	天候		曇							
	気温	(℃)	17.3					17.3		
	水温	(℃)	11.5					11.5		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	48					48		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2.0					＜2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.8					1.8		
23	臭気強度(TON)		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	62					62		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		7.8					7.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.0					-1.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　東中才（上鹿折系）

No.	項　目 ＼ 採水月日		R5.5.16	R5.6.22	R5.7.11	R5.10.11	R6.1.16	最大	最小	平均
	天候		曇	曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	17.8	22.4	32.0	21.0	1.6	32.0	1.6	19.0
	水温	(℃)	12.7	18.1	23.6	22.5	6.7	23.6	6.7	16.7
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001		＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		＜0.001				＜0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		＜0.002				＜0.002		
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	49		60	59	57	60	49	56
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2.0					＜2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.7					1.7		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	71		70	78	72	78	70	73
25	濁度	(度)	＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		
26	pH値		7.8		7.7	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8
27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.9					-0.9		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		＜0.000005				＜0.000005		
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

大洞山浄水場　原水（新圃の沢取水井）

No.	項目	採水月日	R5.6.14	R5.6.22				最大	最小	平均
	天候		雨	曇						
	気温	(℃)	18.6	21.5				21.5	18.6	20.1
	水温	(℃)	13.1	12.5				13.1	12.5	12.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		＜0.008				＜0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類			＜1				＜1		
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	52					52		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	10.0					10.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.4					0.4		
23	臭気強度(TON)		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	94					94		
25	濁度	(度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値		6.7					6.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6					-1.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	15					15		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

大洞山浄水場　配水池

No.	項目＼採水月日		R5.6.14					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	17.3					17.3		
	水温	(℃)	14.0					14.0		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.4					0.4		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	52					52		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	9.0					9.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.5					0.5		
23	臭気強度(TON)		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	90					90		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4					-1.4		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　道貫（大洞山系）

No.	項目＼採水月日		R5.6.14	R5.6.22	R5.9.12	R5.11.14	R6.2.14	最大	最小	平均
	天候		雨	曇	晴	曇	晴			
	気温	(℃)	18.4	21.0	28.6	10.7	16.3	28.6	10.7	19.0
	水温	(℃)	17.4	18.0	24.5	15.7	6.2	24.5	6.2	16.4
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		< 0.008				< 0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		< 0.001				< 0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		< 0.002				< 0.002		
15	農薬類			< 1				< 1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	53		56	55	49	56	49	53
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	6.0					6.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	0.8					0.8		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	88		96	91	69	96	69	86
25	濁度	(度)	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
26	ｐＨ値		7.1		6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.3					-1.3		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		< 0.000005				< 0.000005		
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

泉沢浄水場　原水（新南明戸取水井）

No.	採水月日 / 項目		R5.6.14					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	18.0					18.0		
	水温	(℃)	12.5					12.5		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	78					78		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.085					0.085		
19	遊離炭酸	(mg/l)	16.0					16.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.7					1.7		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	124					124		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		6.8					6.8		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.1					-1.1		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	30					30		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04					< 0.04		

泉沢浄水場　配水池

No.	項目 / 採水月日	単位	R5.6.14					最大	最小	平均
	天候		雨							
	気温	(℃)	17.3					17.3		
	水温	(℃)	13.6					13.6		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.5					0.5		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	77					77		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	14.0					14.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.3					1.3		
23	臭気強度(TON)		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	126					126		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.1					-1.1		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　大東（泉沢系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.6.14	R5.9.12	R5.11.14	R6.2.14		最大	最小	平均
	天候		雨	晴	曇	晴				
	気温	(℃)	18.0	27.9	11.4	15.7		27.9	11.4	18.3
	水温	(℃)	16.6	23.5	15.9	7.0		23.5	7.0	15.8
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003		＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001		＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002		＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	79	84	81	74		84	74	80
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005		＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	13.0					13.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001		＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.1					1.1		
23	臭気強度(TON)		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	130	136	127	108		136	108	125
25	濁度	(度)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1		＜0.1		
26	pH値		6.9	6.8	7.0	6.9		7.0	6.8	6.9
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.0					-1.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002		＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01		＜0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

八瀬簡易水道　原水（八瀬取水口）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.5.17					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	17.5					17.5		
	水温	(℃)	10.8					10.8		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	43					43		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	＜2.0					＜2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	2.0					2.0		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		＜1					＜1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	63					63		
25	濁度	(度)	0.3					0.3		
26	pＨ値		7.4					7.4		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.1					-1.1		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	1,400					1,400		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.02					0.02		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	＜0.04					＜0.04		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.5.17					最大	最小	平均
	天候		晴							
	気温	(℃)	19.2					19.2		
	水温	(℃)	11.3					11.3		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.7					0.7		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	43					43		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	< 2.0					< 2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.6					1.6		
23	臭気強度(TON)		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	63					63		
25	濁度	(度)	< 0.1					< 0.1		
26	pH値		7.7					7.7		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.1					-1.1		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01					< 0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

栓水　名木沢（八瀬系）

No.	項目	採水月日	R5.5.17	R5.6.22	R5.7.11	R5.10.11	R6.1.16	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	18.4	18.8	28.6	14.4	-3.7	28.6	-3.7	15.3
	水温	(℃)	14.1	17.6	20.0	21.0	8.3	21.0	8.3	16.2
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)		<0.008				<0.008		
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)		<0.001				<0.001		
14	抱水クロラール	(mg/l)		<0.002				<0.002		
15	農薬類			<1				<1		
16	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	41		51	54	48	54	41	49
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	<2.0					<2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.4					1.4		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		<1					<1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	59		59	66	61	66	59	61
25	濁度	(度)	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
26	pH値		7.8		7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.0					-1.0		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)		<0.000005				<0.000005		
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

廿一簡易水道　原水（廿一取水口）

No.	項　目	採水月日	R5.5.17					最大	最小	平均
	天　候		晴							
	気　温	(℃)	16.5					16.5		
	水　温	(℃)	9.8					9.8		
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003					< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001					< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
4	削　除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002					< 0.0002		
6	削　除									
7	削　除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削　除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	12					12		
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005					< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	< 2.0					< 2.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001					< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	3.9					3.9		
23	臭気強度（ＴＯＮ）		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	31					31		
25	濁　度	(度)	0.5					0.5		
26	p　H　値		7.4					7.4		
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.6					-2.6		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	740					740		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002					< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.03					0.03		
31	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)	< 0.04					< 0.04		

廿一簡易水道　配水池

No.	項目 採水月日	R5.5.17					最大	最小	平均
	天　　候	晴							
	気　　温 (℃)	17.3					17.3		
	水　　温 (℃)	10.7					10.7		
1	アンチモン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0003					＜0.0003		
2	ウラン及びその化合物 (mg/l)	＜0.0001					＜0.0001		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
4	削　　除								
5	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	＜0.0002					＜0.0002		
6	削　　除								
7	削　　除								
8	トルエン (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)								
10	亜塩素酸 (mg/l)								
11	削　　除								
12	二酸化塩素 (mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル (mg/l)								
14	抱水クロラール (mg/l)								
15	農薬類								
16	残留塩素 (mg/l)	0.6					0.6		
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)	12					12		
18	マンガン及びその化合物 (mg/l)	＜0.005					＜0.005		
19	遊離炭酸 (mg/l)	3.0					3.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	＜0.001					＜0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/l)	1.0					1.0		
23	臭気強度(TON)	＜1					＜1		
24	蒸発残留物 (mg/l)	32					32		
25	濁　　度 (度)	＜0.1					＜0.1		
26	pH値	6.9					6.9		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-3.0					-3.0		
28	従属栄養細菌 (個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	＜0.002					＜0.002		
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	＜0.01					＜0.01		
31	PFOS及びPFOA (mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)								
	アンモニア態窒素 (mg/l)								

栓水　象ヶ鼻（廿一系）

No.	項目 ＼ 採水月日		R5.5.17	R5.7.11	R5.10.11	R6.1.16		最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴				
	気温	(℃)	23.0	31.8	18.3	-0.6		31.8	-0.6	18.1
	水温	(℃)	15.5	22.9	20.8	6.0		22.9	6.0	16.3
1	アンチモン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		
2	ウラン及びその化合物	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		
4	削除									
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/l)								
10	亜塩素酸	(mg/l)								
11	削除									
12	二酸化塩素	(mg/l)								
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/l)								
14	抱水クロラール	(mg/l)								
15	農薬類									
16	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.4	0.5		0.6	0.4	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/l)	12	12	12	12		12	12	12
18	マンガン及びその化合物	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005		
19	遊離炭酸	(mg/l)	4.0					4.0		
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/l)	1.2					1.2		
23	臭気強度(TON)		< 1					< 1		
24	蒸発残留物	(mg/l)	35	30	33	37		37	30	34
25	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1		
26	pH値		7.0	6.6	6.7	6.8		7.0	6.6	6.8
27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.9					-2.9		
28	従属栄養細菌	(個/ml)	0					0		
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002		
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01		
31	PFOS及びPFOA	(mg/l)								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)								
	アンモニア態窒素	(mg/l)								

(4) 農薬類検査結果

No.	採水場所 項　目		舘山浄水場 舘山表流取水口	長磯下原 (舘山系)	大洞山浄水場 新圃の沢取水井	道貫 (大洞山系)	東中才 (上鹿折系)	名木沢 (八瀬系)
	採水月日		R5.6.22	R5.6.22	R5.6.22	R5.6.22	R5.6.22	R5.6.22
	天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	(℃)	21.8	21.1	21.5	21.0	22.4	18.8
	水温	(℃)	15.8	19.3	12.5	18.0	18.1	17.6
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2	2,4-D(2,4-PA)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
3	MCPA	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4	アセフェート	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
5	アトラジン	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
6	アラクロール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
7	イソキサチオン	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
8	イソプロチオラン(IPT)	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
9	イミノクタジン	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
10	エスプロカルブ	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
11	エトフェンプロックス	(mg/l)	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
12	オキシン銅	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
13	カズサホス	(mg/l)	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
14	カフェンストロール	(mg/l)	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
15	カルタップ	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
16	カルバリル(NAC)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
17	キノクラミン(ACN)	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
18	キャプタン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
19	グリホサート	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
20	グルホシネート	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
21	クロルピリホス	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
22	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
23	シアナジン	(mg/l)	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
24	シアノホス(CYAP)	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
25	ジウロン(DCMU)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
26	ジクロベニル(DBN)	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
27	ジクワット	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
28	ジチオカルバメート系農薬	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
29	シハロホップブチル	(mg/l)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
30	シマジン(CAT)	(mg/l)	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
31	ダイムロン	(mg/l)	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
33	チアジニル	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
34	チウラム	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
35	チオファネートメチル	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
36	テフリルトリオン	(mg/l)	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
37	トリクロルホン(DEP)	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
38	トリフルラリン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006

No.	採水場所 項　目		舘山浄水場 舘山表流取水口	長磯下原 （舘山系）	大洞山浄水場 新圃の沢取水井	道貫 （大洞山系）	東中才 （上鹿折系）	名木沢 （八瀬系）
39	ピラクロニル	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
40	ピラゾキシフェン	(mg/l)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
41	ピラゾリネート(ピラゾレート)	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
42	ピロキロン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
43	フィプロニル	(mg/l)	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
44	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
45	フェリムゾン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	フェントエート(PAP)	(mg/l)	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
47	フェントラザミド	(mg/l)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
48	フサライド	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
49	ブタクロール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
50	ブタミホス	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
51	ブプロフェジン	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
52	フルアジナム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
53	プレチラクロール	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
54	プロチオホス	(mg/l)	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
55	プロピザミド	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
56	プロベナゾール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
57	ブロモブチド	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
58	ベンゾビシクロン	(mg/l)	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
59	ベンゾフェナップ	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
60	ベンタゾン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
61	ペンディメタリン	(mg/l)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
62	ベンフラカルブ	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
63	ホスチアゼート	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
64	メコプロップ(MCPP)	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
65	メソミル	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
66	メチダチオン(DMTP)	(mg/l)	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
67	メトミノストロビン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
68	モリネート	(mg/l)	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

(5) クリプトスポリジウム等検査結果

No.	項目＼採水場所	館山浄水場 館山	新月浄水場 新月着水井	大沢浄水場 大沢着水井	上鹿折浄水場 上鹿折取水口	泉沢浄水場 新南明戸取水井
	採水月日	R5.9.25	R5.9.25	R5.9.25	R5.9.25	R5.9.25
	天候	曇	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)	24.5	24.0	26.0	23.0	23.5
	水温 (℃)	18.2	18.1	15.8	15.0	15.9
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

No.	項目＼採水場所	八瀬簡易水道 八瀬取水口	廿一簡易水道 廿一取水口	関根簡易給水施設 関根取水口	台簡易給水施設 台取水口	
	採水月日	R5.9.25	R5.9.25	R5.9.25	R5.9.25	
	天候	晴	曇	晴	晴	
	気温 (℃)	21.9	17.6	18.4	17.9	
	水温 (℃)	14.8	14.7	16.1	15.5	
1	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	
2	ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	

(6) 放射性物質検査結果

舘山浄水場　原水（舘山表流取水口）

No.	項　目 ＼ 採水月日		R5.4.10	R5.7.3	R5.10.2	R6.1.9	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	5.8	25.0	19.3	4.6	25.0	4.6	13.7
	水温	(℃)	7.5	18.2	16.0	3.0	18.2	3.0	11.2
	残留塩素	(mg/l)							
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

舘山浄水場　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R5.4.10	R5.7.3	R5.10.2	R6.1.9	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	12.3	24.8	19.9	7.5	24.8	7.5	16.1
	水温	(℃)	9.7	20.7	20.0	5.2	20.7	5.2	13.9
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

新月浄水場　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R5.4.10	R5.7.3	R5.10.2	R6.1.9	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	14.9	27.5	24.5	3.8	27.5	3.8	17.7
	水温	(℃)	12.0	20.0	19.5	6.8	20.0	6.8	14.6
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大沢浄水場　浄水

No.	項　目 ＼ 採水月日		R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	16.0	23.3	19.5	2.0	23.3	2.0	15.2
	水温	(℃)	9.8	19.5	18.2	4.2	19.5	4.2	12.9
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

上鹿折浄水場　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R5.4.10	R5.7.3	R5.10.2	R6.1.9	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	13.5	28.2	18.3	4.2	28.2	4.2	16.1
	水温	(℃)	8.9	16.1	16.6	5.1	16.6	5.1	11.7
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

大洞山浄水場　配水池

No.	項　目 ＼ 採水月日		R5.4.10	R5.7.3	R5.10.2	R6.1.9	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	14.0	27.5	21.8	5.3	27.5	5.3	17.2
	水温	(℃)	11.3	14.8	19.0	11.0	19.0	11.0	14.0
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

泉沢浄水場　配水池

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	20.8	22.4	21.0	4.2	22.4	4.2	17.1
	水温	(℃)	11.7	15.0	19.1	13.5	19.1	11.7	14.8
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

八瀬簡易水道　配水池

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	晴	晴	晴			
	気温	(℃)	16.8	21.5	17.4	2.0	21.5	2.0	14.4
	水温	(℃)	8.8	15.4	15.3	5.0	15.4	5.0	11.1
	残留塩素	(mg/l)	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

廿一簡易水道　配水池

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	13.2	22.0	14.5	2.5	22.0	2.5	13.1
	水温	(℃)	8.0	15.8	15.8	4.5	15.8	4.5	11.0
	残留塩素	(mg/l)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

関根簡易給水施設　浄水

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	18.4	20.4	21.0	5.0	21.0	5.0	16.2
	水温	(℃)	11.4	20.2	21.5	8.0	21.5	8.0	15.3
	残留塩素	(mg/l)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

台簡易給水施設　浄水

No.	項　目	採水月日	R5.4.11	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.10	最大	最小	平均
	天候		晴	曇	晴	晴			
	気温	(℃)	22.0	21.6	21.0	5.3	22.0	5.3	17.5
	水温	(℃)	9.8	19.7	21.3	8.6	21.3	8.6	14.9
	残留塩素	(mg/l)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
1	セシウム134	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
2	セシウム137	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		
3	セシウム合計	(Bq/kg)	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		

(7) 毎日検査（残留塩素）

（単位 ： mg/ℓ）

系統	地域	内訳	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	年間
舘山表流系	長磯二本松	最大値	0.56	0.56	0.50	0.39	0.46	0.54	0.54	0.58	0.58	0.62	0.61	0.57	0.62
		最小値	0.35	0.41	0.31	0.21	0.26	0.35	0.21	0.40	0.45	0.46	0.51	0.46	0.21
		平均値	0.50	0.49	0.40	0.32	0.36	0.44	0.46	0.48	0.52	0.54	0.55	0.52	0.47
新月系	唐桑町西舞根	最大値	0.60	0.58	0.54	0.50	0.52	0.55	0.56	0.54	0.54	0.57	0.57	0.55	0.60
		最小値	0.48	0.49	0.37	0.20	0.32	0.39	0.38	0.45	0.43	0.42	0.44	0.44	0.20
		平均値	0.53	0.54	0.45	0.36	0.40	0.47	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.50	0.48
大沢系	唐桑町崎浜	最大値	0.66	0.58	0.46	0.33	0.61	0.55	0.49	0.49	0.65	0.68	0.59	0.68	0.68
		最小値	0.38	0.38	0.24	0.21	0.11	0.27	0.29	0.31	0.37	0.45	0.46	0.45	0.11
		平均値	0.47	0.45	0.31	0.28	0.34	0.39	0.40	0.39	0.51	0.55	0.54	0.54	0.43
大洞山系	本吉町土樋下	最大値	0.48	0.41	0.44	0.41	0.43	0.48	0.47	0.52	0.58	0.54	0.53	0.54	0.58
		最小値	0.27	0.24	0.31	0.30	0.22	0.23	0.28	0.37	0.44	0.42	0.44	0.45	0.22
		平均値	0.37	0.32	0.38	0.37	0.33	0.37	0.41	0.44	0.50	0.49	0.48	0.50	0.41
泉沢系	本吉町滝沢	最大値	0.42	0.40	0.33	0.34	0.33	0.31	0.32	0.36	0.37	0.39	0.39	0.39	0.42
		最小値	0.30	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	0.25	0.28	0.29	0.31	0.33	0.32	0.24
		平均値	0.36	0.33	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.32	0.32	0.35	0.35	0.36	0.32
上鹿折系	東中才	最大値	0.62	0.61	0.57	0.51	0.73	0.62	0.50	0.40	0.45	0.65	0.50	0.44	0.73
		最小値	0.40	0.44	0.35	0.13	0.19	0.21	0.28	0.28	0.26	0.34	0.36	0.32	0.13
		平均値	0.51	0.53	0.46	0.35	0.43	0.46	0.41	0.35	0.34	0.46	0.43	0.40	0.43
八瀬系	名木沢	最大値	0.56	0.54	0.51	0.46	0.53	0.51	0.45	0.49	0.52	0.51	0.59	0.50	0.59
		最小値	0.38	0.33	0.32	0.30	0.15	0.25	0.30	0.26	0.23	0.36	0.37	0.39	0.15
		平均値	0.45	0.43	0.40	0.39	0.39	0.41	0.39	0.39	0.41	0.45	0.45	0.45	0.42
廿一系	象ヶ鼻	最大値	0.58	0.56	0.58	0.52	0.46	0.42	0.45	0.50	0.47	0.47	0.48	0.48	0.58
		最小値	0.43	0.42	0.42	0.41	0.32	0.29	0.32	0.40	0.33	0.37	0.39	0.35	0.29
		平均値	0.51	0.49	0.49	0.46	0.39	0.36	0.38	0.43	0.40	0.41	0.43	0.41	0.43
関根系	関　根	最大値	0.64	0.68	0.52	0.51	0.44	0.55	0.62	0.65	0.62	0.48	0.53	0.50	0.68
		最小値	0.54	0.46	0.27	0.34	0.30	0.32	0.53	0.57	0.36	0.41	0.37	0.46	0.27
		平均値	0.59	0.56	0.44	0.44	0.38	0.45	0.56	0.62	0.49	0.45	0.47	0.48	0.49
台系	台	最大値	0.50	0.57	0.51	0.59	0.47	0.41	0.65	0.70	0.63	0.59	0.93	0.57	0.93
		最小値	0.36	0.30	0.24	0.14	0.18	0.17	0.24	0.31	0.35	0.35	0.51	0.44	0.14
		平均値	0.45	0.45	0.39	0.33	0.33	0.28	0.47	0.52	0.51	0.44	0.67	0.51	0.45

※すべての地点において，色，濁り等に異常があった場合は，現地で状態を確認しており，その性状については問題ありませんでした。

なお,関根・台簡易給水施設については，宮城県「簡易給水施設等の規制に関する条例」第10条第3項により週1回実施の測定結果となっています。

水質年報（令和５年度）

令和６年８月発行

気仙沼市ガス上下水道部浄水課 水質検査係

〒988-0831　宮城県気仙沼市金成沢118

TEL・FAX　0226（23）6664

E-mail　suidojosui@kesennuma.miyagi.jp